



**КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ  
РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ**

Коммунистический пр., д. 182  
г. Горно-Алтайск, 649000  
8 (388 22) 611 53, факс 8 (388 22) 611 53  
8 (388 22) 6 25 14, 8 (388 22) 6 42 80  
[rek.apra.gornyy@mail.ru](mailto:rek.apra.gornyy@mail.ru)

**АЛТАЙ РЕСПУБЛИКАНЫН  
ТАРИФЛЕ КОМИТЕДИ**

Коммунистический пр., т. 182  
Горно-Алтайск кала, 649000  
8 (388 22) 611 53, факс 8 (388 22) 611 53  
8 (388 22) 6 25 14, 8 (388 22) 6 42 80  
[rek.apra.gornyy@mail.ru](mailto:rek.apra.gornyy@mail.ru)

---

**ПРИКАЗ**

от 29 мая 2020 г. № 74 - ВД

г. Горно-Алтайск

**О фактических значениях показателей надежности и качества  
оказываемых услуг для филиала ПАО «МРСК Сибири» -  
«Горно-Алтайские электрические сети» за 2019 год**

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2009 года № 1220 «Об определении применяемых при установлении долгосрочных тарифов показателей надежности и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг», приказом Минэнерго России от 29 ноября 2016 года № 1256 «Об утверждении Методических указаний по расчету уровня надежности и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг для организации по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью и территориальных сетевых организаций», постановлением Правительства Республики Алтай от 15 марта 2012 года № 57 «Об утверждении Положения о Комитете по тарифам Республики Алтай и признании утратившими силу некоторых постановлений Правительства Республики Алтай»,

**ПРИКАЗЫВАЮ:**

Определить фактические значения показателей надежности и качества оказываемых услуг для филиала ПАО «МРСК Сибири» - «Горно-Алтайские электрические сети» за 2019 год:

Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии на точку поставки – 3,13864;

Показатель средней частоты прекращений передачи электрической энергии на точку поставки – 2,78283;

Показатель уровня качества осуществляемого технологического присоединения – 1,131.

Председатель Комитета  
по тарифам Республики Алтай



Н.А. Селищева