



**ПРАВИТЕЛЬСТВО  
РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 05.02.2024

№ 96

г. Саранск

Об утверждении границы охранной  
зоны газораспределительной сети

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 г. № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей» и на основании ходатайства акционерного общества «Газпром газораспределение Саранск» Правительство Республики Мордовия **п о с т а н о в л я е т**:

1. Утвердить границы охранной зоны объекта «Газопровод-ввод низкого давления к жилому дому по адресу: РМ, Ковылкинский район, с. Парапино, ул. 50 лет Мордовии, д. 62», назначение: 7.7 Сооружения трубопроводного транспорта, протяженность 235 м, адрес объекта: Республика Мордовия, Ковылкинский район, с. Парапино, ул. 50 лет Мордовии, кадастровый номер 13:12:0000000:400, находящегося в собственности акционерного общества «Газпром газораспределение Саранск», площадью 1184 кв. м согласно приложению.

2. Установить ограничения (обременения) на земельные участки, входящие в охранную зону газораспределительной сети, указанной в приложении к настоящему постановлению, определив условия их использования в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 г. № 878.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Председатель Правительства  
Республики Мордовия



**Д. ПОЗДНЯКОВ**

**Приложение**  
к постановлению Правительства  
Республики Мордовия  
от 5 февраля 2024 г. № 96

**ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ**  
местоположения границ населенных пунктов, территориальных  
зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми  
условиями использования территории  
*Газопровод-ввод низкого давления к жилому дому по адресу: РМ, Ковылкинский район, с. Парапино,  
ул. 50 лет Мордовии, д. 62*

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

**Раздел 1**

Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Республика Мордовия, Ковылкинский р-н, Парапино с
2	Площадь объекта ± величина погрешности определения площади (P ± ΔP)	1 184 м² ± 12 м²
3	Иные характеристики объекта	<p>Вид объекта реестра границ: Зона с особыми условиями использования территории</p> <p>Вид объекта по документу: Газопровод-ввод низкого давления к жилому дому по адресу: РМ, Ковылкинский район, с. Парапино, ул. 50 лет Мордовии, д. 62</p> <p>Содержание ограничений использования объектов недвижимости в пределах зоны или территории: В границах зоны с особыми условиями использования территории, режим использования земельных участков устанавливается с учетом правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878. Согласно пункту 14 на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 настоящих Правил:</p> <p>а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения;</p> <p>б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями;</p> <p>в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений;</p> <p>г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей;</p> <p>д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ;</p> <p>е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей;</p> <p>ж) разводить огонь и размещать источники огня;</p> <p>з) рыть погребов, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра;</p> <p>и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики;</p> <p>к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них;</p> <p>л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям.</p>

## Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта					
I. Система координат МСК-13, зона 1					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Мг), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	372 243,78	1 207 859,46	Аналитический метод	0,10	—
2	372 220,41	1 207 856,70		0,10	
3	372 182,65	1 207 852,91		0,10	
4	372 162,41	1 207 850,91		0,10	
5	372 140,50	1 207 848,52		0,10	
6	372 125,83	1 207 846,35		0,10	
7	372 113,54	1 207 844,39		0,10	
8	372 097,04	1 207 841,39		0,10	
9	372 072,10	1 207 838,16		0,10	
10	372 062,21	1 207 836,30		0,10	
11	372 057,78	1 207 835,67		0,10	
12	372 056,62	1 207 836,22		0,10	
13	372 056,22	1 207 837,39		0,10	
14	372 052,82	1 207 857,17		0,10	
15	372 059,26	1 207 858,54		0,10	
16	372 058,43	1 207 862,45		0,10	
17	372 052,22	1 207 861,18		0,10	
18	372 051,63	1 207 866,00		0,10	
19	372 057,48	1 207 867,55		0,10	
20	372 056,46	1 207 871,41		0,10	
21	372 046,25	1 207 868,72		0,10	
22	372 047,20	1 207 860,21		0,10	
23	372 051,37	1 207 836,14		0,10	
24	372 052,57	1 207 832,62		0,10	
25	372 056,98	1 207 830,52		0,10	
26	372 063,01	1 207 831,37		0,10	
27	372 072,88	1 207 833,21		0,10	
28	372 097,81	1 207 836,44		0,10	
29	372 114,39	1 207 839,46		0,10	
30	372 126,58	1 207 841,40		0,10	
31	372 141,15	1 207 843,57		0,10	
32	372 162,93	1 207 845,94		0,10	
33	372 183,15	1 207 847,93		0,10	
34	372 220,96	1 207 851,73		0,10	
35	372 244,38	1 207 854,50		0,10	
1	372 243,78	1 207 859,46	0,10		
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
1	2	3	4	5	6
—	—	—	—	—	—



**ТЕКСТОВОЕ ОПИСАНИЕ**  
**местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон**

Прохождение границы		Описание прохождения границы
от точки	до точки	
1	2	3
1	21	на расстоянии 2 метров от оси газоровода
21	35	на расстоянии 3 метров от оси газоровода
35	1	на расстоянии 2 метров от оси газоровода