



**ПРАВИТЕЛЬСТВО
РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 18.06.2024

№ 522

г. Саранск

Об утверждении границы охранной
зоны газораспределительной сети

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 г. № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей» и на основании ходатайства акционерного общества «Газпром газораспределение Саранск» Правительство Республики Мордовия **п о с т а н о в л я е т**:

1. Утвердить границы охранной зоны объекта «Газопровод-ввод низкого давления к жилому дому до границы земельного участка Р.М., Кочкуровский район, с. Старые Турдаки, ул. Октябрьская, д. 67», назначение: 7.7. Сооружения трубопроводного транспорта, протяженность 308 м, адрес объекта: Республика Мордовия, Кочкуровский район, с. Старые Турдаки, ул. Октябрьская, кадастровый номер 13:13:0213001:1765, находящегося в собственности акционерного общества «Газпром газораспределение Саранск», площадью 1479 кв. м согласно приложению.

2. Установить ограничения (обременения) на земельные участки, входящие в охранную зону газораспределительной сети, указанной в приложении к настоящему постановлению, определив условия их использования в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 г. № 878.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

**Председатель Правительства
Республики Мордовия**



Д. ПОЗДНЯКОВ

Приложение
к постановлению Правительства
Республики Мордовия
от 18 июня 2024 г. № 522

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
местоположения границ населенных пунктов, территориальных
зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми
условиями использования территории
*Газопровод-ввод низкого давления к жилому дому до границы земельного участка Р.М., Кочкуровский район,
с. Старые Турдаки, ул. Октябрьская, д. 67*

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

Раздел 1

Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Республика Мордовия, Кочкуровский р-н, Старые Турдаки с
2	Площадь объекта ± величина погрешности определения площади (P ± ΔP)	1 479 м ² ± 13 м ²
3	Иные характеристики объекта	<p>Вид объекта реестра границ: Зона с особыми условиями использования территории</p> <p>Вид объекта по документу: Газопровод-ввод низкого давления к жилому дому до границы земельного участка Р.М., Кочкуровский район, с. Старые Турдаки, ул. Октябрьская, д. 67</p> <p>Содержание ограничений использования объектов недвижимости в пределах зоны или территории: В границах зоны с особыми условиями использования территории, режим использования земельных участков устанавливается с учетом правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878. Согласно пункту 14 на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 настоящих Правил:</p> <p>а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения;</p> <p>б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями;</p> <p>в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений;</p> <p>г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей;</p> <p>д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ;</p> <p>е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей;</p> <p>ж) разводить огонь и размещать источники огня;</p> <p>з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра;</p> <p>и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики;</p> <p>к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них;</p> <p>л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям.</p>

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат МСК-13, зона 1					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M _t), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	363 013,93	1 310 990,17	Аналитический метод	0,10	—
2	362 998,18	1 311 003,16		0,10	
3	362 980,45	1 311 015,85		0,10	
4	362 982,20	1 311 038,11		0,10	
5	362 981,55	1 311 049,02		0,10	
6	362 950,87	1 311 066,15		0,10	
7	362 942,25	1 311 075,00		0,10	
8	362 927,21	1 311 094,49		0,10	
9	362 907,75	1 311 117,25		0,10	
10	362 879,42	1 311 145,65		0,10	
11	362 852,67	1 311 169,17		0,10	
12	362 823,48	1 311 189,76		0,10	
13	362 815,35	1 311 181,91		0,10	
14	362 818,83	1 311 178,32		0,10	
15	362 823,98	1 311 183,29		0,10	
16	362 849,57	1 311 165,24		0,10	
17	362 876,00	1 311 142,00		0,10	
18	362 904,07	1 311 113,85		0,10	
19	362 923,33	1 311 091,34		0,10	
20	362 938,47	1 311 071,72		0,10	
21	362 947,80	1 311 062,15		0,10	
22	362 976,72	1 311 045,99		0,10	
23	362 977,20	1 311 038,16		0,10	
24	362 975,25	1 311 013,43		0,10	
25	362 995,13	1 310 999,19		0,10	
26	363 010,76	1 310 986,31		0,10	
1	363 013,93	1 310 990,17	0,10		
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
1	2	3	4	5	6
—	—	—	—	—	—

ТЕКСТОВОЕ ОПИСАНИЕ
местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон

Прохождение границы		Описание прохождения границы
от точки	до точки	
1	2	3
1	13	на расстоянии 3 метров от оси газоровода
13	1	на расстоянии 2 метров от оси газоровода