



РЕСПУБЛИКÆ ЦÆГÆТ ИРЫСТОН-АЛАНИЙЫ СÆРГЪЛÆУУÆДЖЫ

БАРДЗЫРД

РАСПОРЯЖЕНИЕ

ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ

Об утверждении перечня потребителей электрической энергии (мощности), ограничение режима потребления которых может привести к экономическим, экологическим, социальным последствиям, на период с 1 октября 2020 года по 30 сентября 2021 года

В соответствии с пунктом 7 статьи 38 Федерального закона от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», пунктом 15 Правил полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 4 мая 2012 года № 442 «О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии»:

1. Утвердить прилагаемый перечень потребителей электрической энергии (мощности), ограничение режима потребления которых может привести к экономическим, экологическим, социальным последствиям, на период с 1 октября 2020 года по 30 сентября 2021 года.

2. Потребителям, включенным в перечень потребителей электрической энергии (мощности), ограничение режима потребления которых может привести к экономическим, экологическим, социальным последствиям, обеспечить наличие актов согласования технологической и (или) аварийной брони.

Глава
Республики Северная Осетия-Алания



В. Битаров

10 августа 2020 г.

№ 505-рг

УТВЕРЖДЕН
распоряжением Главы Республики Северная
Осетия-Алания
от 10 августа 2020 г. № 505-рг

ПЕРЕЧЕНЬ
потребителей электрической энергии (мощности), ограничение режима потребления которых может привести к экономическим,
экологическим, социальным последствиям, на период
с 1 октября 2020 года по 30 сентября 2021 года

№ п/п	Наименование потребителя	Наименование объекта	Место расположения	Сведения об актах АТБ			Питающий центр (сети, ПС или ТП, ВЛ или фидер, точка подключения)
				наличие акта да/нет	величина технологической брони, кВт	величина аварийной брони, кВт	
1	2	3	4	5	6	7	8
Раздел 1							

№ п/п	Наименование потребителя	Наименование объекта	Место расположения	Сведения об актах АТБ			Питающий центр (сети, ПС или ТП, ВЛ или фидер, точка подключения)
				наличие акта да/нет	величина технологи- ческой брони, кВт	величина аварийной брони, кВт	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1	Центр специальной связи и информации Федеральной службы охраны Российской Федерации в Республике Северная Осетия-Алания	объект центра	РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Мордовцева, 6	да	0	20	филиал ПАО «РусГидро» ПС 35 110 ДзауГЭС, Ф-38 6 кВ, ТП-305 РУ-0,4 кВ, филиал ПАО «МРСК СК»- «Севкавказэнерго» ПС 110 кВ ЦРП-1, Ф-22 6 кВ, ТП-305

№ п/п	Наименование потребителя	Наименование объекта	Место расположения	Сведения об актах АТБ			Питающий центр (сети, ПС или ТП, ВЛ или фидер, точка подключения)
				наличие акта да/нет	величина технологи- ческой брони, кВт	величина аварийной брони, кВт	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2		объект центра	РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Маркуса, 22	да	0	33	филиал ПАО «МРСК СК»- «Севкавказэнерго» ПС 110 кВ ЦРП-1, Ф-13 6 кВ, ТП-263 РУ-0,4 кВ, ПС 110 кВ В-1, Ф-10 6 кВ, ТП-263 РУ-0,4 кВ
1.3		объект центра	РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Армянская, 25	да	0	20	филиал ПАО «РусГидро»- «Северо-Осетинский филиал» ПС 110 кВ ДзауГЭС, Ф-20 6 кВ, ТП-14 Ф-В/Ч 0,4 кВ

№ п/п	Наименование потребителя	Наименование объекта	Место расположения	Сведения об актах АТБ			Питающий центр (сети, ПС или ТП, ВЛ или фидер, точка подключения)
				наличие акта да/нет	величина технологи- ческой брони, кВт	величина аварийной брони, кВт	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4		объект центра	РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Осетинская горка, 2	нет			филиал ПАО «РусГидро»- «Северо-Осетинский филиал» ПС 35 кВ ДзаугЭС, Ф-20 6 кВ, ТП-113, РУ-0,4кВ, Ф-Бином-2 6 кВ, ТП-113 РУ 0,4 кВ

№ п/п	Наименование потребителя	Наименование объекта	Место расположения	Сведения об актах АТБ			Питающий центр (сети, ПС или ТП, ВЛ или фидер, точка подключения)
				наличие акта да/нет	величина технологи- ческой брони, кВт	величина аварийной брони, кВт	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.5		объект центра	РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Кирова, 47	нет			филиал ПАО «МРСК СК»- «Севкавказэнерго» ПС 110 кВ ЦРП-1, Ф-13 6 кВ, ТП-263 РУ-0,4 кВ, ПС 110 кВ В-1, Ф-10 6 кВ, ТП-263 РУ 0,4 кВ
1.6		объект центра	РСО-Алания, Ардонский район, г. Ардон, ул.Красногорская, 1	нет			МУП «АРИС» ПС 35 кВ Ардон, Ф-3 35 кВ ТП 56

№ п/п	Наименование потребителя	Наименование объекта	Место расположения	Сведения об актах АТБ			Питающий центр (сети, ПС или ТП, ВЛ или фидер, точка подключения)
				наличие акта да/нет	величина технологи- ческой брони, кВт	величина аварийной брони, кВт	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.7		объект центра	РСО-Алания, Кировский район, с. Эльхотово, район мельницы СПК «Риварис»	да	0	5	филиал ПАО «МРСК СК»- «Севкавказэнерго» ПС 110 кВ Змейская, Ф-4 10 кВ, ТП 4-16
1.8		объект центра	РСО-Алания, Моздокский район, г. Моздок-7, здание 64	нет			

№ п/п	Наименование потребителя	Наименование объекта	Место расположения	Сведения об актах АТБ			Питающий центр (сети, ПС или ТП, ВЛ или фидер, точка подключения)
				наличие акта да/нет	величина технологи- ческой брони, кВт	величина аварийной брони, кВт	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.9		объект центра	РСО-Алания, с. Нижний Ларс	нет	-	1*	филиал ПАО «РусГидро»- «Северо-Осетинский филиал» ПС 110 кВ ЭзмиГЭС, КТП-162 РУ 0,4 кВ
1.10		объект центра	РСО-Алания, с. Чми	нет	-	1*	филиал ПАО «РусГидро»- «Северо-Осетинский филиал» ПС 110 кВ ЭзмиГЭС, КТП-161 РУ 0,4 кВ

№ п/п	Наименование потребителя	Наименование объекта	Место расположения	Сведения об актах АТБ			Питающий центр (сети, ПС или ТП, ВЛ или фидер, точка подключения)
				наличие акта да/нет	величина технологи- ческой брони, кВт	величина аварийной брони, кВт	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.11		объект центра	РСО-Алания, с. Балта	нет	-	1*	филиал ПАО «МРСК СК»- «Севкавказэнерго» ПС 35 кВ Редант, ТП-405 РУ 0,4 кВ
1.12		объект центра	РСО-Алания, с. Нижний Ларс	нет	-	1*	филиал ПАО «РусГидро»- «Северо-Осетинский филиал» ПС 110 кВ ЭзмиГЭС, Ф-ГУ 10 кВ

№ п/п	Наименование потребителя	Наименование объекта	Место расположения	Сведения об актах АТБ			Питающий центр (сети, ПС или ТП, ВЛ или фидер, точка подключения)
				наличие акта да/нет	величина технологи- ческой брони, кВт	величина аварийной брони, кВт	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.13		объект центра	РСО-Алания, Алагирский район, с. Верхний Зарамаг	нет			филиал ПАО «МРСК СК» - «Севкавказэнерго» ПС 110 кВ Зарамаг Ф-11 6 кВ, ТП 11-12
1.14		объект центра	РСО-Алания, Ирафский район, с. Толдзгун	нет	-	1*	филиал ПАО «МРСК СК»- «Севкавказэнерго» ПС 35 кВ Толдзгун, Ф-1 10 кВ, ТП 1-47
1.15		объект центра	РСО-Алания, Алагирский район, с. Нар	нет	-	1*	филиал ПАО «МРСК СК»- «Севкавказэнерго» ПС 110 кВ Зарамаг, Ф-11 6 кВ, ТП-11-13

№ п/п	Наименование потребителя	Наименование объекта	Место расположения	Сведения об актах АТБ			Питающий центр (сети, ПС или ТП, ВЛ или фидер, точка подключения)
				наличие акта да/нет	величина технологи- ческой брони, кВт	величина аварийной брони, кВт	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.16		объект центра	РСО-Алания, Алагирский район, с. Бирагзанг	нет	-	1*	филиал ПАО «МРСК СК»- «Севкавказэнерго» ПС 110 кВ Алагир, Ф-5 6 кВ, ТП 5-3
1.17		объект центра	РСО-Алания, Правобережный район, г. Беслан	да	0	10	ООО «Осетия-Энергосети» ПС 110 кВ Беслан-тяговая, Ф-64 6 кВ, ТП-8, ЛЭП 0,4 кВ

№ п/п	Наименование потребителя	Наименование объекта	Место расположения	Сведения об актах АТБ			Питающий центр (сети, ПС или ТП, ВЛ или фидер, точка подключения)
				наличие акта да/нет	величина технологи- ческой брони, кВт	величина аварийной брони, кВт	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.18		объект центра	РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. З.Магкаева, 77	нет	-	1*	филиал ПАО «МРСК СК»- «Севкавказэнерго» ПС 110 кВ Восточная, Ф-16 6 кВ, ТП-ПУ-ФСБ 6 кВ, ПС 110 кВ Северо-Восточная, Ф-25 6 кВ, ТП-ПУ-ФСБ 6 кВ
1.19		объект центра	РСО-Алания, г. Владикавказ, с. Эзми	нет	-	1*	филиал ПАО «РусГидро»- «Северо-Осетинский филиал» ПС 110 кВ ЭзмиГЭС, Ф-«Напорный узел» 6 кВ

№ п/п	Наименование потребителя	Наименование объекта	Место расположения	Сведения об актах АТБ			Питающий центр (сети, ПС или ТП, ВЛ или фидер, точка подключения)
				наличие акта да/нет	величина технологи- ческой брони, кВт	величина аварийной брони, кВт	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.20		объект центра	РСО-Алания, с. Верхний Ларс				филиал ПАО «МРСК СК»- «Севкавказэнерго» ПС 110 кВ ЭзмиГЭС, Ф-ГУ 10 кВ
1.21		объект центра	РСО-Алания, г. Владикавказ ул. Московская, 8				филиал ПАО «МРСК СК»- «Севкавказэнерго» ПС 110 кВ Янтарь, Ф-22 6 кВ

№ п/п	Наименование потребителя	Наименование объекта	Место расположения	Сведения об актах АТБ			Питающий центр (сети, ПС или ТП, ВЛ или фидер, точка подключения)
				наличие акта да/нет	величина технологи- ческой брони, кВт	величина аварийной брони, кВт	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.22		объект центра	РСО-Алания, г. Владикавказ, п. Южный	нет	-	1*	филиал ПАО «РусГидро»- «Северо-Осетинский филиал» ПС 110 кВ ЭзмиГЭС, ТП-154, Ф-Связь 6 кВ
1.23		объект центра	РСО-Алания, Ирафский район, с. Чикола	нет	-	1*	филиал ПАО «МРСК СК»- «Севкавказэнерго» ПС 110 кВ Чикола-110, Ф-3 10 кВ, ТП 3-50

№ п/п	Наименование потребителя	Наименование объекта	Место расположения	Сведения об актах АТБ			Питающий центр (сети, ПС или ТП, ВЛ или фидер, точка подключения)
				наличие акта да/нет	величина технологи- ческой брони, кВт	величина аварийной брони, кВт	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.24		объект центра	РСО-Алания, Правобережный район, с. Раздзог (с. Заманкул)	нет	-	1*	филиал ПАО «МРСК СК»- «Севкавказэнерго» ПС 110 кВ Заманкул, Ф-5 10 кВ, ТП 5-6
1.25		объект центра	РСО-Алания, Дигорский район, г. Дигора	нет	-	1*	филиал ПАО «МРСК СК» - «Севкавказэнерго» ПС 110 кВ Дигора-110, Ф-7 10 кВ, ТП 7-21

№ п/п	Наименование потребителя	Наименование объекта	Место расположения	Сведения об актах АТБ			Питающий центр (сети, ПС или ТП, ВЛ или фидер, точка подключения)
				наличие акта да/нет	величина технологи- ческой брони, кВт	величина аварийной брони, кВт	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.26		объект центра	РСО-Алания, Пригородный район, с. Гизель	нет	-	1*	филиал ПАО «МРСК СК»- «Севкавказэнерго» ПС 35 кВ Гизель, Ф-1 10 кВ, ТП 1-1, Ф-1 0,4 кВ
1.27		объект центра	РСО-Алания, Кировский район, с. Эльхотово	нет	-	1*	филиал ПАО «МРСК СК»- «Севкавказэнерго» ПС 110 кВ Эльхотово, Ф-3 10 кВ, ТП 3-9

№ п/п	Наименование потребителя	Наименование объекта	Место расположения	Сведения об актах АТБ			Питающий центр (сети, ПС или ТП, ВЛ или фидер, точка подключения)
				наличие акта да/нет	величина технологи- ческой брони, кВт	величина аварийной брони, кВт	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.28		объект центра	РСО-Алания, Ардонский район, г. Ардон, ул. Красногорская	нет	-	1*	МУП «АРИС» ПС 35 Ардон-35, ТП 38 Ф-3 0,4 кВ
1.29		объект центра	РСО-Алания, Пригородный район, с. Чермен	нет	-	1*	филиал ПАО «МРСК СК»- «Севкавказэнерго» ПС 110 кВ Ольгинская, Ф-7 6 кВ, ТП 7-5, Ф-2 0,4 кВ

№ п/п	Наименование потребителя	Наименование объекта	Место расположения	Сведения об актах АТБ			Питающий центр (сети, ПС или ТП, ВЛ или фидер, точка подключения)
				наличие акта да/нет	величина технологи- ческой брони, кВт	величина аварийной брони, кВт	
1	2	3	4	5	6	7	8
2.1	Управление Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Республике Северная Осетия-Алания	административное здание	РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Мордовцева, 6	да	0	72	филиал ПАО «РусГидро»- «Северо-Осетинский филиал» ПС 110 кВ ДзауГЭС, Ф-38 6 кВ, филиал ПАО «МРСК СК»- «Севкавказэнерго» ПС 110 кВ ЦРП-1, Ф-22 6 кВ, ТП-305 Ф-ФСБ 0,4 кВ

№ п/п	Наименование потребителя	Наименование объекта	Место расположения	Сведения об актах АТБ			Питающий центр (сети, ПС или ТП, ВЛ или фидер, точка подключения)
				наличие акта да/нет	величина технологи- ческой брони, кВт	величина аварийной брони, кВт	
1	2	3	4	5	6	7	8
2.2		административное здание	РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Осетинская, 1	да	0	72	филиал ПАО «РусГидро»- «Северо-Осетинский филиал» ПС 110 кВ ДзауГЭС, Ф-38 6 кВ, филиал ПАО «МРСК СК»- «Севкавказэнерго» ПС 110 кВ ЦРП-1, Ф-22 6 кВ, ТП-305 Ф-ФСБ 0,4 кВ

№ п/п	Наименование потребителя	Наименование объекта	Место расположения	Сведения об актах АТБ			Питающий центр (сети, ПС или ТП, ВЛ или фидер, точка подключения)
				наличие акта да/нет	величина технологи- ческой брони, кВт	величина аварийной брони, кВт	
1	2	3	4	5	6	7	8
2.3		административное здание	РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Кирова, 22	да	0	5	филиал ПАО «МРСК СК»- «Севкавказэнерго» ПС 110 кВ ЦРП-1, Ф-13 6 кВ, ТП-263 РУ-0,4 кВ, ПС 110 кВ В-1, Ф-10 6 кВ, ТП-263 РУ 0,4 кВ,
2.4		поликлиника	РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Ш. Джикаева, 2	да	0	25	филиал ПАО «МРСК СК»- «Севкавказэнерго» ПС 110 кВ Западная, Ф-14 6 кВ, ТП - Реабилитационный центр

№ п/п	Наименование потребителя	Наименование объекта	Место расположения	Сведения об актах АТБ			Питающий центр (сети, ПС или ТП, ВЛ или фидер, точка подключения)
				наличие акта да/нет	величина технологи- ческой брони, кВт	величина аварийной брони, кВт	
1	2	3	4	5	6	7	8
2.5		административное здание	РСО-Алания, г. Владикавказ, пр. Коста, 18	да	0	25	филиал ПАО «МРСК СК»- «Севкавказэнерго» ПС 35 кВ Осетия, Ф-16 6 кВ, ТП-УФСБ, Ф-3 6 кВ, ТП-УФСБ
2.6		административное здание	РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. М.Горького, 58а	да	0	5	филиал ПАО «МРСК СК»- «Севкавказэнерго» ПС 35 кВ Электроконтактор, Ф-3 6 кВ, ТП-348 РУ-0,4 кВ, ПС 110 кВ ЦРП-1, Ф-13 6 кВ, ТП-131 РУ-0,4 кВ

№ п/п	Наименование потребителя	Наименование объекта	Место расположения	Сведения об актах АТБ			Питающий центр (сети, ПС или ТП, ВЛ или фидер, точка подключения)
				наличие акта да/нет	величина технологи- ческой брони, кВт	величина аварийной брони, кВт	
1	2	3	4	5	6	7	8
2.7		административное здание	РСО-Алания, Моздокский район, г. Моздок, ул. Комсомольская, 46	нет	-	1*	филиал ПАО «МРСК СК»- «Севкавказэнерго» ПС 110 кВ Предмостная, Ф-4 6 кВ, ТП-3
2.8		административное здание	РСО-Алания, Пригородный район, с. Октябрьское, ул. Маяковского, 91	да	0	0	филиал ПАО «МРСК СК»- «Севкавказэнерго» ПС 110 кВ Карца, Ф-4 6 кВ, ТП 4-5, Ф-3 0,4 кВ

№ п/п	Наименование потребителя	Наименование объекта	Место расположения	Сведения об актах АТБ			Питающий центр (сети, ПС или ТП, ВЛ или фидер, точка подключения)
				наличие акта да/нет	величина технологи- ческой брони, кВт	величина аварийной брони, кВт	
1	2	3	4	5	6	7	8
2.9		модуль системы безопасности	РСО-Алания, г. Владикавказ (Архонский круг)	да	-	0,5	филиал ПАО «МРСК СК»- «Севкавказэнерго» ПС 110 кВ Янтарь, Ф-22, ТП-324, Ф-УФСБ 0,4 кВ
2.10		модуль системы безопасности	РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Московская, 27	да	0	0,5	филиал ПАО «МРСК СК»- «Севкавказэнерго» ПС 110 кВ Янтарь, Ф-40 6 кВ, ТП-219 РУ 0,4 кВ

№ п/п	Наименование потребителя	Наименование объекта	Место расположения	Сведения об актах АТБ			Питающий центр (сети, ПС или ТП, ВЛ или фидер, точка подключения)
				наличие акта да/нет	величина технологи- ческой брони, кВт	величина аварийной брони, кВт	
1	2	3	4	5	6	7	8
2.11		модуль системы безопасности	РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Барбашова/ Московское шоссе	да	0	0,5	филиал ПАО «МРСК СК»- «Севкавказэнерго» ПС 110 кВ Левобережная, Ф-8 6 кВ, ТП - Уличное освещение 6 кВ
2.12		модуль системы безопасности	РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Владивостокская /Архонское шоссе	нет			филиал ПАО «МРСК СК»- «Севкавказэнерго» ПС 110 кВ Левобережная, Ф-30 10 кВ, ТП – Освещение дороги

№ п/п	Наименование потребителя	Наименование объекта	Место расположения	Сведения об актах АТБ			Питающий центр (сети, ПС или ТП, ВЛ или фидер, точка подключения)
				наличие акта да/нет	величина технологи- ческой брони, кВт	величина аварийной брони, кВт	
1	2	3	4	5	6	7	8
2.13		модуль системы безопасности	РСО-Алания, Алагирский район, ул. Коста (АЗС)	нет	-	0,5*	филиал ПАО «МРСК СК»- «Севкавказэнерго» ПС 110 кВ Алагир, Ф-25 6 кВ, ТП 25-32
2.14		модуль системы безопасности	РСО-Алания, Алагирский район, г. Алагир, ул. Ч. Басиевой	нет	-	0,5*	филиал ПАО «МРСК СК»- «Севкавказэнерго» ПС 110 кВ Алагир, Ф-1 6 кВ, ТП-33

№ п/п	Наименование потребителя	Наименование объекта	Место расположения	Сведения об актах АТБ			Питающий центр (сети, ПС или ТП, ВЛ или фидер, точка подключения)
				наличие акта да/нет	величина технологи- ческой брони, кВт	величина аварийной брони, кВт	
1	2	3	4	5	6	7	8
2.15		модуль системы безопасности	РСО-Алания, Кировский район, с. Карджин, ул. Ленина	нет	-	0,5*	филиал ПАО «МРСК СК»- «Севкавказэнерго» ПС 35 кВ Бекан, Ф-2 10 кВ, ТП 2-9, Ф-2 0,4 кВ
2.16		модуль системы безопасности	РСО-Алания, Кировский район, с. Карджин, ул. Маргоева	нет	-	0,5*	филиал ПАО «МРСК СК»- «Севкавказэнерго» ПС 35 кВ Бекан, Ф-2 10 кВ, ТП 2-26, Ф-1 0,4 кВ

№ п/п	Наименование потребителя	Наименование объекта	Место расположения	Сведения об актах АТБ			Питающий центр (сети, ПС или ТП, ВЛ или фидер, точка подключения)
				наличие акта да/нет	величина технологи- ческой брони, кВт	величина аварийной брони, кВт	
1	2	3	4	5	6	7	8
2.17		модуль системы безопасности	РСО-Алания, Правобережный район, г. Беслан, ул. Фриева	нет	-	1*	ООО «Осетия-Энергосети» ПС 110 кВ Беслан-тяговая, Ф-63 6 кВ, ТП-27, ЛЭП 0,23 кВ
2.18		модуль системы безопасности	РСО-Алания, Правобережный район, г. Беслан, ул. Фриева	нет	-	1*	ООО «Осетия-Энергосети» ПС 110 кВ Беслан-тяговая, Ф-64 6 кВ, ТП-53, ЛЭП-0,23 кВ

№ п/п	Наименование потребителя	Наименование объекта	Место расположения	Сведения об актах АТБ			Питающий центр (сети, ПС или ТП, ВЛ или фидер, точка подключения)
				наличие акта да/нет	величина технологи- ческой брони, кВт	величина аварийной брони, кВт	
1	2	3	4	5	6	7	8
3.1	Пограничное управление Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Республике Северная Осетия- Алания	объект управления	РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. З. Магкаева, 77	да	0	100	филиал ПАО «МРСК СК»- «Севкавказэнерго» ПС 110 кВ Восточная, Ф-16 6 кВ, ТП-ПУ-ФСБ, ПС 110 кВ Северо-Восточная, Ф-25 6 кВ, ТП-ПУ-ФСБ
3.2		объект управления	РСО-Алания, г. Владикавказ, с. Верхний Ларс	нет			филиал ПАО «МРСК СК»- «Севкавказэнерго» ПС 110 кВ ЭзмиГЭС, Ф-ГУ 10 кВ

№ п/п	Наименование потребителя	Наименование объекта	Место расположения	Сведения об актах АТБ			Питающий центр (сети, ПС или ТП, ВЛ или фидер, точка подключения)
				наличие акта да/нет	величина технологи- ческой брони, кВт	величина аварийной брони, кВт	
1	2	3	4	5	6	7	8
3.3		объект управления	РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. З.Магкаева, 77	да	0	100	филиал ПАО «МРСК СК»- «Севкавказэнерго» ПС 110 кВ Восточная, Ф-16 6 кВ, ТП-ПУ-ФСБ, ПС 110 кВ Северо-Восточная, Ф-25 6 кВ, ТП-ПУ-ФСБ
3.4		объект управления	РСО-Алания, г. Владикавказ, п. Редант 2	нет			филиал ПАО «МРСК СК»- «Севкавказэнерго» ПС 35 кВ Осетия, Ф-4 6 кВ, ТП - Погрануправление

№ п/п	Наименование потребителя	Наименование объекта	Место расположения	Сведения об актах АТБ			Питающий центр (сети, ПС или ТП, ВЛ или фидер, точка подключения)
				наличие акта да/нет	величина технологи- ческой брони, кВт	величина аварийной брони, кВт	
1	2	3	4	5	6	7	8
3.5		объект управления	РСО-Алания, Алагирский район, с. Верхний Зарамаг	да	0	35,5	филиал ПАО «МРСК СК» - «Севкавказэнерго» ПС 110 кВ Зарамаг, Ф-7 6 кВ, ТП 7-4
3.6		объект управления	РСО-Алания, Алагирский район, с. Бурон	да	0	72	филиал ПАО «МРСК СК» - «Севкавказэнерго» ПС 35 кВ Бурон, Ф-4 6 кВ

№ п/п	Наименование потребителя	Наименование объекта	Место расположения	Сведения об актах АТБ			Питающий центр (сети, ПС или ТП, ВЛ или фидер, точка подключения)
				наличие акта да/нет	величина технологи- ческой брони, кВт	величина аварийной брони, кВт	
1	2	3	4	5	6	7	8
3.7		объект управления	РСО-Алания, Алагирский район, с. Кесатикау	нет			филиал ПАО «ФСК ЕЭС» МЭС Юга ПС 110 кВ Северный Портал, Ф-2 10 кВ, ТП 2-2
3.8		объект управления	РСО-Алания, Алагирский район, п. Фиагдон	да	0	35	филиал ПАО «МРСК СК» - «Севкавказэнерго» ПС 110 кВ Фиагдон, Ф-5 6 кВ, ТП 5-26

№ п/п	Наименование потребителя	Наименование объекта	Место расположения	Сведения об актах АТБ			Питающий центр (сети, ПС или ТП, ВЛ или фидер, точка подключения)
				наличие акта да/нет	величина технологи- ческой брони, кВт	величина аварийной брони, кВт	
1	2	3	4	5	6	7	8
3.9		объект управления	РСО-Алания, Ирафский район, с. Дзинага	да	0	35	филиал ПАО «МРСК СК»- «Севкавказэнерго» ПС 35 кВ Фаснал, Ф-26 6 кВ, ТП 26-24
3.10		объект управления	РСО-Алания, Пригородный район, лыжная база	да	0	35	филиал ПАО «МРСК СК»- «Севкавказэнерго» ПС 110 кВ Кармадон, Ф-1 6 кВ ТП 1-7, Ф-1 0,4 кВ

№ п/п	Наименование потребителя	Наименование объекта	Место расположения	Сведения об актах АТБ			Питающий центр (сети, ПС или ТП, ВЛ или фидер, точка подключения)
				наличие акта да/нет	величина технологи- ческой брони, кВт	величина аварийной брони, кВт	
1	2	3	4	5	6	7	8
3.11		объект управления	РСО-Алания, Пригородный район, с. Гизель	да	0	10	филиал ПАО «МРСК СК»- «Севкавказэнерго» ПС 35кВ Гизель, Ф-1 10 кВ, ТП 1-1, Ф-1 0,4 кВ
3.12		объект управления	РСО-Алания, Пригородный район, с. Джимара	да	0	5	филиал ПАО «МРСК СК»- «Севкавказэнерго» Гизельдонская ГЭС, Ф-4 6кВ, ТП 4-11, Ф-3 0,4 кВ

№ п/п	Наименование потребителя	Наименование объекта	Место расположения	Сведения об актах АТБ			Питающий центр (сети, ПС или ТП, ВЛ или фидер, точка подключения)
				наличие акта да/нет	величина технологи- ческой брони, кВт	величина аварийной брони, кВт	
1	2	3	4	5	6	7	8
3.13		объект управления	РСО-Алания, Пригородный район, с. Кармадон	да	0	35	филиал ПАО «МРСК СК»- «Севкавказэнерго» ПС 110 кВ Кармадон, Ф-1 6кВ, ТП 1-7, Ф-1 0,4 кВ
4.1	Министерство внутренних дел по Республике Северная Осетия-Алания	административное здание	РСО-Алания, Алагирский район, ул. генерала Бесолова, 1	да	0	5	филиал ПАО «МРСК СК» - «Севкавказэнерго» ПС 110 кВ Алагир, Ф-7 6 кВ, ТП 7-1-11.

№ п/п	Наименование потребителя	Наименование объекта	Место расположения	Сведения об актах АТБ			Питающий центр (сети, ПС или ТП, ВЛ или фидер, точка подключения)
				наличие акта да/нет	величина технологи- ческой брони, кВт	величина аварийной брони, кВт	
1	2	3	4	5	6	7	8
4.2		административное здание	РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Пушкинская, 10в	да	0	0	филиал ПАО «МРСК СК»- «Севкавказэнерго» ПС 35 кВ Электроконтактор, Ф-2 6 кВ, ТП-399, Ф-МВД 0,4кВ, ПС 110 кВ Восточная, Ф-8 6 кВ, ТП-399, Ф-МВД 0,4 кВ
4.3		административное здание	РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Армянская, 16	да	0	0	филиал ПАО «МРСК СК»- «Севкавказэнерго» ПС 110 кВ ДзауГЭС, Ф-38 6 кВ, ТП-44, Ф-В/Ч 0,4 кВ

№ п/п	Наименование потребителя	Наименование объекта	Место расположения	Сведения об актах АТБ			Питающий центр (сети, ПС или ТП, ВЛ или фидер, точка подключения)
				наличие акта да/нет	величина технологи- ческой брони, кВт	величина аварийной брони, кВт	
1	2	3	4	5	6	7	8
4.4		административное здание	РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Бутырина, 1,2,3	да	0	0	филиал ПАО «МРСК СК»- «Севкавказэнерго» ПС 110 кВ ЦРП-1, Ф-22 6 кВ, ТП-159 РУ 0,4 кВ
4.5		административное здание	РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. О. Кошевого, 65	да	0	0	филиал ПАО «МРСК СК»- «Севкавказэнерго» ПС 110 кВ В-1, Ф-9 6 кВ, ТП-196, Ф-6 отдел МВД 0,4 кВ, Ф-МВД 0,4 кВ

№ п/п	Наименование потребителя	Наименование объекта	Место расположения	Сведения об актах АТБ			Питающий центр (сети, ПС или ТП, ВЛ или фидер, точка подключения)
				наличие акта да/нет	величина технологи- ческой брони, кВт	величина аварийной брони, кВт	
1	2	3	4	5	6	7	8
4.6		административное здание	РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Гвардейская, 25	да	0	0	филиал ПАО «МРСК СК»- «Севкавказэнерго» ПС 110 кВ В-1, Ф-5 6 кВ, ТП-274 РУ 0,4 кВ
4.7		административное здание	РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Чкалова, 1	нет			филиал ПАО «МРСК СК»- «Севкавказэнерго» ПС 110 кВ Северо-Западная, Ф-4 6 кВ, ТП-231 РУ 0,4 кВ

№ п/п	Наименование потребителя	Наименование объекта	Место расположения	Сведения об актах АТБ			Питающий центр (сети, ПС или ТП, ВЛ или фидер, точка подключения)
				наличие акта да/нет	величина технологи- ческой брони, кВт	величина аварийной брони, кВт	
1	2	3	4	5	6	7	8
4.8		административное здание	РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Леонова, 4	нет			филиал ПАО «МРСК СК»- «Севкавказэнерго» ПС 110 кВ Северо-Западная, Ф-10 6 кВ, ТП-262 РУ-0,4 кВ, Ф-16 6 кВ, ТП-262 РУ 0,4 кВ
4.9		административное здание	РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Ардонская, 166	нет			филиал ПАО «МРСК СК»- «Севкавказэнерго» ПС 110 кВ ЦРП-1, Ф-16 6 кВ, ТП-3 РУ 0,4 кВ

№ п/п	Наименование потребителя	Наименование объекта	Место расположения	Сведения об актах АТБ			Питающий центр (сети, ПС или ТП, ВЛ или фидер, точка подключения)
				наличие акта да/нет	величина технологи- ческой брони, кВт	величина аварийной брони, кВт	
1	2	3	4	5	6	7	8
4.10		административное здание	РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Барбашова, 66	да	0	0	филиал ПАО «МРСК СК»- «Севкавказэнерго» ПС 110 кВ Западная, Ф-14 6 кВ, ТП-299 РУ 0,4 кВ
4.11		административное здание	РСО-Алания, г. Владикавказ, Архонское шоссе, 5	нет			филиал ПАО «МРСК СК»- «Севкавказэнерго» ПС 110 кВ Янтарь, Ф-8, 31, 50 кВ, РП-Кетон, Ф-ДПС 0,4 кВ

№ п/п	Наименование потребителя	Наименование объекта	Место расположения	Сведения об актах АТБ			Питающий центр (сети, ПС или ТП, ВЛ или фидер, точка подключения)
				наличие акта да/нет	величина технологи- ческой брони, кВт	величина аварийной брони, кВт	
1	2	3	4	5	6	7	8
4.12		административное здание	РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Весенняя, 37	да	0	0	филиал ПАО «МРСК СК»- «Севкавказэнерго» ПС 110 кВ Левобережная, Ф-4 6 кВ, ТП-Детский приемник, Ф-9 6 кВ, ТП-Детский приемник
4.13		административное здание	РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Церетели, 14	да	0	0	филиал ПАО «РусГидро»- «Северо-Осетинский филиал» ПС 110 кВ ДзауГЭС, Ф-20 6 кВ, ТП-168 РУ 0,4 кВ

№ п/п	Наименование потребителя	Наименование объекта	Место расположения	Сведения об актах АТБ			Питающий центр (сети, ПС или ТП, ВЛ или фидер, точка подключения)
				наличие акта да/нет	величина технологи- ческой брони, кВт	величина аварийной брони, кВт	
1	2	3	4	5	6	7	8
4.14		административное здание	РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Неизвестного солдата, 1	нет			филиал ПАО «МРСК СК»- «Севкавказэнерго» ПС 110 кВ Северо-Восточная, Ф-25 6 кВ ТП-МВД
4.15		административное здание	РСО-Алания, Дигорский район, г. Дигора, ул. Ленина, 128	да	0	0	филиал ПАО «МРСК СК» - «Севкавказэнерго» ПС 110 кВ Дигора-110, Ф-7 10 кВ, ТП 7-23

№ п/п	Наименование потребителя	Наименование объекта	Место расположения	Сведения об актах АТБ			Питающий центр (сети, ПС или ТП, ВЛ или фидер, точка подключения)
				наличие акта да/нет	величина технологи- ческой брони, кВт	величина аварийной брони, кВт	
1	2	3	4	5	6	7	8
4.16		административное здание	РСО-Алания, Ирафский район, с. Чикола, ул. А. Фадзаева, 24	да	0	0	филиал ПАО «МРСК СК»- «Севкавказэнерго» ПС 110 кВ Чикола-110, отп.№5/2, ТП 10-6, Ф-3 0,4 кВ
4.17		административное здание	РСО-Алания, Кировский район, с. Эльхотово, ул. К. Хосонова, 4	да	0	0	Филиал ПАО «МРСК Северного Кавказа» - «Севкавказэнерго» ПС 110 кВ Эльхотово, Ф-13 10 кВ, ТП 13-14

№ п/п	Наименование потребителя	Наименование объекта	Место расположения	Сведения об актах АТБ			Питающий центр (сети, ПС или ТП, ВЛ или фидер, точка подключения)
				наличие акта да/нет	величина технологи- ческой брони, кВт	величина аварийной брони, кВт	
1	2	3	4	5	6	7	8
4.18		административное здание	РСО-Алания, Моздокский район, г. Моздок, ул. Кирова, 21	да	0	0	
4.19		административное здание	РСО-Алания, Правобережный район, г. Беслан, ул. З. Джибилова, 34	да	0	3	ООО «Осетия-Энергосети» ПС 110 кВ Беслан-тяговая, Ф-64 6 кВ, ТП-7, ЛЭП 0,4 кВ

№ п/п	Наименование потребителя	Наименование объекта	Место расположения	Сведения об актах АТБ			Питающий центр (сети, ПС или ТП, ВЛ или фидер, точка подключения)
				наличие акта да/нет	величина технологи- ческой брони, кВт	величина аварийной брони, кВт	
1	2	3	4	5	6	7	8
4.20		административное здание	РСО-Алания, Пригородный район, с. Дачное	да	0	0	филиал ПАО «МРСК СК»- «Севкавказэнерго» ПС 35 кВ Птицефабрика, Ф-5 6 кВ, ТП 5-2
4.21		административное здание	РСО-Алания, Пригородный район, с. Камбилеевское, ул. Дружбы, 1б	да	0	0	филиал ПАО «МРСК СК»- «Севкавказэнерго» ПС 110 кВ Карца, Ф-4 6 кВ, ТП 4-23

№ п/п	Наименование потребителя	Наименование объекта	Место расположения	Сведения об актах АТБ			Питающий центр (сети, ПС или ТП, ВЛ или фидер, точка подключения)
				наличие акта да/нет	величина технологи- ческой брони, кВт	величина аварийной брони, кВт	
1	2	3	4	5	6	7	8
4.22		административное здание	РСО-Алания, Пригородный район, ст. Архонская, ул. Владикавказская, 27	да	0	0	Филиал ПАО «МРСК Северного Кавказа»-«Севкавказэнерго» ПС 3 5кВ Архонская, Ф-5 10 кВ, ТП 5-15 Ф-5 0,4 кВ
4.23		административное здание	РСО-Алания, Ардонский район, г. Ардон, ул. Советов, 20	нет			МУП «АРИС» ПС 110 кВ Ардон -110, Ф-3 10 кВ, ТП 8

№ п/п	Наименование потребителя	Наименование объекта	Место расположения	Сведения об актах АТБ			Питающий центр (сети, ПС или ТП, ВЛ или фидер, точка подключения)
				наличие акта да/нет	величина технологи- ческой брони, кВт	величина аварийной брони, кВт	
1	2	3	4	5	6	7	8
4.24		административное здание	РСО-Алания, г. Владикавказ, пер. Керамический, 3	да	0	0	филиал ПАО «МРСК СК»- «Севкавказэнерго» ПС 110 кВ В-1, Ф-6 6 кВ, ТП - Керамический завод
4.25		административное здание	РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Кирова, 23	нет			филиал ПАО «МРСК СК»- «Севкавказэнерго» ПС 110 кВ ЦРП-1, Ф-14 6 кВ, РП-15, Ф - Августовских событий 0,4 кВ

№ п/п	Наименование потребителя	Наименование объекта	Место расположения	Сведения об актах АТБ			Питающий центр (сети, ПС или ТП, ВЛ или фидер, точка подключения)
				наличие акта да/нет	величина технологи- ческой брони, кВт	величина аварийной брони, кВт	
1	2	3	4	5	6	7	8
5.1	Управление Федеральной службы исполнения наказаний по Республике Северная Осетия- Алания	административное здание	РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Тамаева, 48	да	0	6	филиал ПАО «МРСК СК»- «Севкавказэнерго» ПС 110 кВ В-1, Ф-10 6 кВ, ТП-160, Ф - Тамаева 0,4 кВ
5.2		следственный изолятор	РСО-Алания, г. Владикавказ, пр. Коста, 205	нет	-	25*	филиал ПАО «МРСК СК»- «Севкавказэнерго» ПС 110 кВ Городская, Ф-6 6 кВ, ТП-2 РУ-0,4 кВ, Ф-10 6 кВ, ТП-333 РУ 0,4 кВ

№ п/п	Наименование потребителя	Наименование объекта	Место расположения	Сведения об актах АТБ			Питающий центр (сети, ПС или ТП, ВЛ или фидер, точка подключения)
				наличие акта да/нет	величина технологи- ческой брони, кВт	величина аварийной брони, кВт	
1	2	3	4	5	6	7	8
5.3		исправительная колония	РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Карабулакская, 2	да	0	150	ОАО «Иристонстекло» ПС 110 кВ Северо-Восточная, Ф-9, Ф-20, Ф-27 6 кВ ПС 6 кВ Иристонстекло, Ф-ИТК 6 кВ, ТП-3
5.4		колония- поселение	РСО-Алания, Пригородный район, с. Ногир	да	0	0	филиал ПАО «МРСК СК»- «Севкавказэнерго» ПС 110 кВ Левобережная, Ф-30 10 кВ, ТП 30-6

№ п/п	Наименование потребителя	Наименование объекта	Место расположения	Сведения об актах АТБ			Питающий центр (сети, ПС или ТП, ВЛ или фидер, точка подключения)
				наличие акта да/нет	величина технологи- ческой брони, кВт	величина аварийной брони, кВт	
1	2	3	4	5	6	7	8
6.1	Северо-Осетинский поисково- спасательный отряд МЧС России	база подразделения	РСО-Алания, Алагирский район, с. Нар	да	0	0	филиал ПАО «МРСК СК» - «Севкавказэнерго» ПС 110 кВ Зарамаг, Ф-11 6 кВ, ТП 11-3
6.2		база подразделения	РСО-Алания, Алагирский район, с. Цей	нет			филиал ПАО «МРСК СК» - «Севкавказэнерго» ПС 35 кВ Цей, Ф-2 6 кВ, ТП 2-2

№ п/п	Наименование потребителя	Наименование объекта	Место расположения	Сведения об актах АТБ			Питающий центр (сети, ПС или ТП, ВЛ или фидер, точка подключения)
				наличие акта да/нет	величина технологи- ческой брони, кВт	величина аварийной брони, кВт	
1	2	3	4	5	6	7	8
6.3		административное здание	РСО-Алания, г. Владикавказ, пр. Коста, 273	да	0	0	филиал ПАО «МРСК СК»- «Севкавказэнерго» ПС 110 кВ Северо-Западная, Ф-10 6 кВ, ТП-225 РУ 0,4 кВ
6.4		административное здание	РСО-Алания, Пригородный район, с. Ногир, р-н аэродрома ОСТО	да	0	0	филиал ПАО «МРСК СК»- «Севкавказэнерго» ПС 110 кВ Ногир, Ф-30 6 кВ, ТП 8-23

№ п/п	Наименование потребителя	Наименование объекта	Место расположения	Сведения об актах АТБ			Питающий центр (сети, ПС или ТП, ВЛ или фидер, точка подключения)
				наличие акта да/нет	величина технологи- ческой брони, кВт	величина аварийной брони, кВт	
1	2	3	4	5	6	7	8
7.1	ГУ МЧС России по РСО-Алания	административное здание	РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Международная, 1	да	0	20	филиал ПАО «МРСК СК»- «Севкавказэнерго» ПС 110 кВ Левобережная, Ф-5 6 кВ, ТП-350 РУ 0,4 кВ
7.2	ФГКУ «1 отряд ФПС по РСО-Алания»	административное здание	РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Островского, 33	да	0	0	филиал ПАО «МРСК СК»- «Севкавказэнерго» ПС 110 кВ Городская, Ф-6 6 кВ, ТП-173 РУ 0,4 кВ
7.3	ФГКУ «1 отряд ФПС по РСО-Алания»	пожарная часть №1	РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Островского, 33	да	0	0	филиал ПАО «МРСК СК»- «Севкавказэнерго» ПС 110 кВ Городская, Ф-6 6 кВ, ТП-173 РУ-0,4 кВ

№ п/п	Наименование потребителя	Наименование объекта	Место расположения	Сведения об актах АТБ			Питающий центр (сети, ПС или ТП, ВЛ или фидер, точка подключения)
				наличие акта да/нет	величина технологи- ческой брони, кВт	величина аварийной брони, кВт	
1	2	3	4	5	6	7	8
7.4	ФГКУ «1 отряд ФПС по РСО-Алания»	пожарная часть №2	РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Куйбышева, 75 в	да	0	0	филиал ПАО «МРСК СК»- «Севкавказэнерго» ПС 35 кВ Электроконтактор, Ф-14 6 кВ, ТП-281 РУ-0,4 кВ
7.5	ФГКУ «1 отряд ФПС по РСО-Алания»	пожарная часть №4	РСО-Алания, Моздокский район, г. Моздок, ул. Железнодорожная, 8а	нет	-	2*	МОЭС ПС-97 ПС Тяговая

№ п/п	Наименование потребителя	Наименование объекта	Место расположения	Сведения об актах АТБ			Питающий центр (сети, ПС или ТП, ВЛ или фидер, точка подключения)
				наличие акта да/нет	величина технологи- ческой брони, кВт	величина аварийной брони, кВт	
1	2	3	4	5	6	7	8
7.6	ФГКУ «1 отряд ФПС по РСО-Алания»	пожарная часть №5	РСО-Алания, Алагирский район, г. Алагир, ул. Ворошилова, 127	нет	-	1*	Ф филиал ПАО «МРСК СК» - «Севкавказэнерго» ПС 110 кВ АЗС, Ф-25 6 кВ, ТП 25-39
7.7	ФГКУ «1 отряд ФПС по РСО-Алания»	пожарная часть №6	РСО-Алания, Правобережный район, г. Беслан, ул. Бр. Торчиновых, 57	да	0	1	ООО «Осетия-Энергосети» ПС 110 кВ Беслан-тяговая, Ф-63 6 кВ, КТПН-5, ЛЭП 0,4 кВ

№ п/п	Наименование потребителя	Наименование объекта	Место расположения	Сведения об актах АТБ			Питающий центр (сети, ПС или ТП, ВЛ или фидер, точка подключения)
				наличие акта да/нет	величина технологи- ческой брони, кВт	величина аварийной брони, кВт	
1	2	3	4	5	6	7	8
7.8	ФГКУ «1 отряд ФПС по РСО-Алания»	пожарная часть №7	РСО-Алания, Ардонский район, г. Ардон, ул. Ленина, 120	да	0	1	МУП «АРИС» ПС 110 кВ Ардон-110 ТП 13, Ф-3 0,4 кВ
7.9	ФГКУ «1 отряд ФПС по РСО-Алания»	пожарная часть №8	РСО-Алания, Дигорский район, г. Дигора, ул. Кокиева, 1	нет			филиал ПАО «МРСК СК» - «Севкавказэнерго» ПС 110 кВ Дигора-110, Ф-7 10 кВ, ТП 7-21

№ п/п	Наименование потребителя	Наименование объекта	Место расположения	Сведения об актах АТБ			Питающий центр (сети, ПС или ТП, ВЛ или фидер, точка подключения)
				наличие акта да/нет	величина технологи- ческой брони, кВт	величина аварийной брони, кВт	
1	2	3	4	5	6	7	8
7.10	ФГКУ «1 отряд ФПС по РСО-Алания»	пожарная часть №9	РСО-Алания, Ирафский район, с. Чикола, ул. Будтуева, 23	да	0	0	филиал ПАО «МРСК СК»- «Севкавказэнерго» ПС 110 кВ Чикола-110, ТП 1-10, отп. №5, Ф-2 0,4 кВ,
7.11	ФГКУ «1 отряд ФПС по РСО-Алания»	пожарная часть №10	РСО-Алания, Алагирский район, п. Мизур, 28г	нет	-	1*	филиал ПАО «МРСК СК»- «Севкавказэнерго» ПС 110 кВ Мизур, Ф-ПЧ 0,4 кВ

№ п/п	Наименование потребителя	Наименование объекта	Место расположения	Сведения об актах АТБ			Питающий центр (сети, ПС или ТП, ВЛ или фидер, точка подключения)
				наличие акта да/нет	величина технологи- ческой брони, кВт	величина аварийной брони, кВт	
1	2	3	4	5	6	7	8
7.12	ФГКУ «1 отряд ФПС по РСО-Алания»	пожарная часть №12	РСО-Алания, Алагирский район, п. Фиагдон, ул. Дзитиева, 22	нет	-	1*	филиал ПАО «МРСК СК»- «Севкавказэнерго» ПС 110 кВ Фиагдон, Ф-ПЧ 0,4 кВ
7.13	ФГКУ «1 отряд ФПС по РСО-Алания»	пожарная часть №13	РСО-Алания, г. Владикавказ, п. Южный, ул. Защитников Осетии, 1	нет	-	1*	филиал ПАО «МРСК СК»- «Севкавказэнерго» ПС 35 кВ Южная, Ф-1 6 кВ, ТП-198,Ф - ГЭСовский 0,4 кВ

№ п/п	Наименование потребителя	Наименование объекта	Место расположения	Сведения об актах АТБ			Питающий центр (сети, ПС или ТП, ВЛ или фидер, точка подключения)
				наличие акта да/нет	величина технологи- ческой брони, кВт	величина аварийной брони, кВт	
1	2	3	4	5	6	7	8
7.14	ФГКУ «1 отряд ФПС по РСО-Алания»	пожарная часть №15	РСО-Алания, Моздокский район, г. Моздок, ул. Анджиевского, 20	нет	-	1*	филиал ПАО «МРСК СК»- «Севкавказэнерго» ПС 110 кВ Предмостная, ТП-5
7.15	ФГКУ «1 отряд ФПС по РСО-Алания»	пожарная часть №16	РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Международная, 1	да	0	20	филиал ПАО «МРСК СК»- «Севкавказэнерго» ПС 110 кВ Левобережная, Ф-5 6 кВ, ТП-350 РУ-0,4 кВ

№ п/п	Наименование потребителя	Наименование объекта	Место расположения	Сведения об актах АТБ			Питающий центр (сети, ПС или ТП, ВЛ или фидер, точка подключения)
				наличие акта да/нет	величина технологи- ческой брони, кВт	величина аварийной брони, кВт	
1	2	3	4	5	6	7	8
7.16	ФГКУ «1 отряд ФПС по РСО-Алания»	пожарная часть №17	РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Гвардейская, 30	да	0	0	филиал ПАО «МРСК СК»- «Севкавказэнерго» ПС 110 кВ В-1, Ф-5 6 кВ, ТП-274 РУ 0,4 кВ
7.17	ФГКУ «1 отряд ФПС по РСО-Алания»	пожарная часть №18	РСО-Алания, Кировский район, с. Эльхотово, ул. Кирова, 110	да	0	0	филиал ПАО «МРСК СК»- «Севкавказэнерго» ПС 110 кВ Эльхотово, Ф-13 10 кВ, ТП-13-29

№ п/п	Наименование потребителя	Наименование объекта	Место расположения	Сведения об актах АТБ			Питающий центр (сети, ПС или ТП, ВЛ или фидер, точка подключения)
				наличие акта да/нет	величина технологи- ческой брони, кВт	величина аварийной брони, кВт	
1	2	3	4	5	6	7	8
7.18	ФГКУ «1 отряд ФПС по РСО-Алания»	пожарная часть №19	РСО-Алания, Пригородный район, с. Октябрьское, ул. Бр. Слановых, 2	да	0	0	филиал ПАО «МРСК СК»- «Севкавказэнерго» ПС 110 кВ Карца, Ф-4 6 кВ, ТП-4-4, Ф-2 0,4 кВ
7.19	ФГКУ «1 отряд ФПС по РСО-Алания»	складские помещения	РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Ростовская, 5	нет	-	1*	филиал ПАО «МРСК СК»- «Севкавказэнерго» ПС 110 кВ В-1, Ф-10 6 кВ, ТП-11 Ф-Ростовский 0,4 кВ

№ п/п	Наименование потребителя	Наименование объекта	Место расположения	Сведения об актах АТБ			Питающий центр (сети, ПС или ТП, ВЛ или фидер, точка подключения)
				наличие акта да/нет	величина технологи- ческой брони, кВт	величина аварийной брони, кВт	
1	2	3	4	5	6	7	8
7.20	ФГКУ «Специализированная пожарно-спасательная часть»	административ-ное здание	РСО-Алания, г. Владикавказ, 31-32 мкр (позиция 36)	да	0	7	филиал ПАО «МРСК СК»- «Севкавказэнерго» ПС 110 кВ Юго-Западная, Ф-31 6 кВ, ТП-МЧС
7.21	ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС по РСО-Алания»	административ- ное здание	РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. М. Горького, 26	да	0	7	филиал ПАО «МРСК СК»- «Севкавказэнерго» ПС 110 кВ ЦРП-1, Ф-13 6кВ, ТП-46, Ф-Ботоева 0,4 кВ на опору, ПС 110 кВ ЦРП-1, Ф-22 6 кВ, ТП-93, Ф-Гостиева 0,4 кВ

№ п/п	Наименование потребителя	Наименование объекта	Место расположения	Сведения об актах АТБ			Питающий центр (сети, ПС или ТП, ВЛ или фидер, точка подключения)
				наличие акта да/нет	величина технологи- ческой брони, кВт	величина аварийной брони, кВт	
1	2	3	4	5	6	7	8
7.22	ГУ МЧС России по РСО-Алания	складские помещения	РСО-Алания, Правобережный район, с. Хумалаг	нет	-	1*	филиал ПАО «МРСК СК»- «Севкавказэнерго» ПС 35 кВ Хумалаг, ТП 6-9
8.1	Министерство обороны Российской Федерации	в/ч 57229-40 (в/г 1)	РСО-Алания, Моздокский район, г. Моздок-2, пос. Луковский	нет			АО «Оборонэнерго» ПС 135 кВ Павлодольская-1, Ф-2, ТП-7, ПС 330 кВ Моздок-330, Ф-1, КРУН-64

№ п/п	Наименование потребителя	Наименование объекта	Место расположения	Сведения об актах АТБ			Питающий центр (сети, ПС или ТП, ВЛ или фидер, точка подключения)
				наличие акта да/нет	величина технологи- ческой брони, кВт	величина аварийной брони, кВт	
1	2	3	4	5	6	7	8
8.2		в/ч 62467 (в/г 64)	РСО-Алания, Моздокский район, г. Моздок-7	нет			АО «Оборонэнерго» ПС 110 кВ Моздок-110, Ф-8, Ф-9 6 кВ, РП-6
8.3		в/ч 23511 (в/г 64а)	РСО-Алания, Моздокский район, г. Моздок-7	нет			АО «Оборонэнерго» ПС 110 кВ Моздок-110, Ф-8, Ф-9, РП-6
8.4		в/ч 03007 (в/г 65)	РСО-Алания, Моздокский район, г. Моздок, ул. Матросова, 27	нет			АО «Оборонэнерго» ПС ТП-45, Ф-2 ВЛ-0,4 кВ оп.6

№ п/п	Наименование потребителя	Наименование объекта	Место расположения	Сведения об актах АТБ			Питающий центр (сети, ПС или ТП, ВЛ или фидер, точка подключения)
				наличие акта да/нет	величина технологи- ческой брони, кВт	величина аварийной брони, кВт	
1	2	3	4	5	6	7	8
8.5		в/ч 23511 (в/г 73)	РСО-Алания, Моздокский район, г. Моздок-7	нет			АО «Оборонэнерго» ПС 110 кВ Моздок-110, Ф-8, Ф-9, РП-6
8.6		в/ч 62467 (в/г 74)	РСО-Алания, Моздокский район, г. Моздок-7	нет			АО «Оборонэнерго» ПС 110 кВ Моздок-110, Ф-8, Ф-9 6 кВ, РП-6
8.7		в/ч 62467 (в/г 75)	РСО-Алания, Моздокский район, г. Моздок-7	нет			АО «Оборонэнерго» ПС 110 кВ Моздок-110, Ф-8, Ф-9 6 кВ РП-6

№ п/п	Наименование потребителя	Наименование объекта	Место расположения	Сведения об актах АТБ			Питающий центр (сети, ПС или ТП, ВЛ или фидер, точка подключения)
				наличие акта да/нет	величина технологи- ческой брони, кВт	величина аварийной брони, кВт	
1	2	3	4	5	6	7	8
8.8		в/ч 03007 (в/г 76)	РСО-Алания, Моздокский район, г. Моздок-7, ул. Полевая, 140	нет			АО «Оборонэнерго» ПС 110 кВ Моздок-110, Ф-8, Ф-9 6 кВ, РП-6
8.9		в/ч 68889 (в/г 77)	РСО-Алания, Моздокский район, г. Моздок, ул. Фурманова, 1а	нет			

№ п/п	Наименование потребителя	Наименование объекта	Место расположения	Сведения об актах АТБ			Питающий центр (сети, ПС или ТП, ВЛ или фидер, точка подключения)
				наличие акта да/нет	величина технологи- ческой брони, кВт	величина аварийной брони, кВт	
1	2	3	4	5	6	7	8
8.10		в/ч 32383 (в/г 1б)	РСО-Алания, Ардонский район, с. Нарг	нет			АО «Оборонэнерго» ПС 35 кВ Архонская, Ф-7 10 кВ оп.123, ТП-1
8.11		в/ч 90091 (в/г 1в)	РСО-Алания, г. Владикавказ, с. Чми	нет			АО «Оборонэнерго» ПС 110 кВ Эзминская ГЭС, Ф-Чми 10 кВ оп.23, КТП-1 ФКГУ «Росгранстрой»

№ п/п	Наименование потребителя	Наименование объекта	Место расположения	Сведения об актах АТБ			Питающий центр (сети, ПС или ТП, ВЛ или фидер, точка подключения)
				наличие акта да/нет	величина технологи- ческой брони, кВт	величина аварийной брони, кВт	
1	2	3	4	5	6	7	8
8.12		в/ч 20634 (в/г 1а)	РСО-Алания, г. Владикавказ, с. Тарское, «ТУЦ-1»	нет			АО «Оборонэнерго» ПС 35 кВ Тарская» Ф-1 6 кВ оп.6, КТПН-1
8.13		в/ч 57229-23 (в/г 2б)	РСО-Алания, Правобережный район, г. Беслан, ул. Подгорная, 2е	да	0	16	АО «Оборонэнерго» ПС 110 кВ Беслан-тяговая, Ф-64 6 кВ, ТП-91, ПС 110 кВ Беслан-Северная, КТПН В/Ч, Ф-8 6 кВ

№ п/п	Наименование потребителя	Наименование объекта	Место расположения	Сведения об актах АТБ			Питающий центр (сети, ПС или ТП, ВЛ или фидер, точка подключения)
				наличие акта да/нет	величина технологи- ческой брони, кВт	величина аварийной брони, кВт	
1	2	3	4	5	6	7	8
8.14		в/ч 57229-25 (в/г 2в)	РСО-Алания, Кировский район, с. Карджин	нет			АО «Оборонэнерго» ПС 35 Ардон-35, Ф-4, Ф-5 6 кВ, ТП-1
8.15		в/ч 90091 (в/г 13)	РСО-Алания, г. Владикавказ, ул.Титова, 5	нет			АО «Оборонэнерго» ПС 110 кВ В-1, Ф-9 6 кВ, ТП-28 Ф-2 РУ 0,4 кВ, ПС 110 кВ Городская, Ф-1 6 кВ, ТП-65 Ф-3 РУ 0,4 кВ

№ п/п	Наименование потребителя	Наименование объекта	Место расположения	Сведения об актах АТБ			Питающий центр (сети, ПС или ТП, ВЛ или фидер, точка подключения)
				наличие акта да/нет	величина технологи- ческой брони, кВт	величина аварийной брони, кВт	
1	2	3	4	5	6	7	8
8.16		в/ч 90091 (в/г 14)	РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Титова, 7	нет			АО «Оборонэнерго» ПС 110 кВ В-1, Ф-9 6 кВ, ТП-28 РУ 0,4 кВ Ф-1,2, 3,4,5,6,7,8
8.17		в/ч 29202 (в/г 29)	РСО-Алания, г. Владикавказ, пр. Коста, 32, 34	нет			АО «Оборонэнерго» ПС 110 кВ Юго-Западная, Ф-7 6 кВ РП - Суворовское училище, ПС 110 кВ Юго-Западная, Ф-25 6 кВ РП - Суворовское училище

№ п/п	Наименование потребителя	Наименование объекта	Место расположения	Сведения об актах АТБ			Питающий центр (сети, ПС или ТП, ВЛ или фидер, точка подключения)
				наличие акта да/нет	величина технологи- ческой брони, кВт	величина аварийной брони, кВт	
1	2	3	4	5	6	7	8
8.18		в/ч 47084 (в/г 29)	РСО-Алания, г. Владикавказ, пр. Коста,32, 34	нет			АО «Оборонэнерго» ПС 110 кВ Юго-Западная, Ф-7 6 кВ РП - Суворовское училище, ПС 110 кВ Юго-Западная, Ф-25 6 кВ РП - Суворовское училище.
8.19		в/ч 20634 (в/г 47)	РСО-Алания, г. Владикавказ, п. Спутник	нет			АО «Оборонэнерго» ПС 110 кВ Карца, Ф-5 6 кВ, ТП-416 Ф-1,Ф-2 0,4 кВ РУ 0,4 кВ

№ п/п	Наименование потребителя	Наименование объекта	Место расположения	Сведения об актах АТБ			Питающий центр (сети, ПС или ТП, ВЛ или фидер, точка подключения)
				наличие акта да/нет	величина технологи- ческой брони, кВт	величина аварийной брони, кВт	
1	2	3	4	5	6	7	8
8.20		в/ч 54879 (в/г 55)	РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. В. Абаева, 110	нет			АО «Оборонэнерго» ПС 35 кВ Южная, Ф-1 6 кВ, ТП-216 РУ 6 кВ
8.21		ФГКУ «412 ВГ» МО РФ (в/г 15)	РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Церетели, 6	нет			АО «Оборонэнерго» ПС 110 кВ ДзауГЭС, Ф-20 6 кВ, ТП-107 РУ 0,4 кВ
8.22		Военная комендатура ж/д сообщений	РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Маркова, 24а	нет			филиал ПАО «МРСК СК»- «Севкавказэнерго» ПС 110 кВ В-1, Ф-10 6 кВ, ТП-Вокзал

№ п/п	Наименование потребителя	Наименование объекта	Место расположения	Сведения об актах АТБ			Питающий центр (сети, ПС или ТП, ВЛ или фидер, точка подключения)
				наличие акта да/нет	величина технологи- ческой брони, кВт	величина аварийной брони, кВт	
1	2	3	4	5	6	7	8
8.23		Филиал №3 ФГКУ «412 ВГ» МО РФ (в/г 79)	РСО-Алания, Моздокский район, г. Моздок-7	нет			АО «Оборонэнерго» ПС 110 кВ Моздок-110, Ф- 8, Ф-9 6 кВ, РП-6
8.24		Военная прокуратура ВГ	РСО-Алания, г. Владикавказ, пр. Коста, 166	нет			филиал ПАО «МРСК СК»- «Севкавказэнерго» ПС 110 кВ ЦРП-1, Ф-15 6 кВ, ТП-56 РУ 0,4 кВ

№ п/п	Наименование потребителя	Наименование объекта	Место расположения	Сведения об актах АТБ			Питающий центр (сети, ПС или ТП, ВЛ или фидер, точка подключения)
				наличие акта да/нет	величина технологи- ческой брони, кВт	величина аварийной брони, кВт	
1	2	3	4	5	6	7	8
9.1	ФГБУ «Северо-Кавказский многопрофильный медицинский центр»	здания и сооружения центра	РСО-Алания, Правобережный район, г. Беслан, ул. Фриева, 139а	да	0	205	ООО «Осетия-Энергосети» ПС 110 кВ Беслан-тяговая, Ф-63 6 кВ, ПС 110 кВ Беслан-Северная, Ф-8 6 кВ, филиал ПАО «МРСК СК»- «Севкавказэнерго» ПС 110 кВ Беслан-110, Ф-2 6 кВ

№ п/п	Наименование потребителя	Наименование объекта	Место расположения	Сведения об актах АТБ			Питающий центр (сети, ПС или ТП, ВЛ или фидер, точка подключения)
				наличие акта да/нет	величина технологи- ческой брони, кВт	величина аварийной брони, кВт	
1	2	3	4	5	6	7	8
9.2	ГБУЗ «Республиканская психиатрическая больница»	здания и сооружения больницы	РСО-Алания, г. Владикавказ, Московское шоссе, 6	да	0	0	филиал ПАО «МРСК СК»- «Севкавказэнерго» ПС 110 кВ Западная, Ф-1 6 кВ, ТП-324 РУ 0,4 кВ, Ф-15 6 кВ, ТП-324 РУ 0,4 кВ
9.3	ГБУЗ «Республиканский противотуберкулез - ный диспансер»	здания и сооружения диспансера	РСО-Алания, г. Владикавказ, пос. Южный	да	0	0	филиал ПАО «МРСК СК»- «Севкавказэнерго» ПС 35 кВ Южная, Ф-3 6 кВ, ТП-154 РУ 0,4 кВ

№ п/п	Наименование потребителя	Наименование объекта	Место расположения	Сведения об актах АТБ			Питающий центр (сети, ПС или ТП, ВЛ или фидер, точка подключения)
				наличие акта да/нет	величина технологи- ческой брони, кВт	величина аварийной брони, кВт	
1	2	3	4	5	6	7	8
9.4	ГБУЗ «Республиканский эндокринологи - ческий диспансер»	здания и сооружения диспансера	РСО-Алания, г. Владикавказ, пр. Доватора, 22	да	0	0	филиал ПАО «МРСК СК»- «Севкавказэнерго» ПС 110 кВ Западная, Ф-8 6 кВ, ТП-СМЭ, Ф-12 6 кВ, ТП-СМЭ
9.5	ГБУЗ «Республиканский наркологический диспансер»	здания и сооружения диспансера	РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Маркова, 2	да	0	0	филиал ПАО «МРСК СК»- «Севкавказэнерго» ПС 110 кВ ЦРП-1, Ф-13 6 кВ, ТП-68 РУ 0,4 кВ

№ п/п	Наименование потребителя	Наименование объекта	Место расположения	Сведения об актах АТБ			Питающий центр (сети, ПС или ТП, ВЛ или фидер, точка подключения)
				наличие акта да/нет	величина технологи- ческой брони, кВт	величина аварийной брони, кВт	
1	2	3	4	5	6	7	8
9.6	ГБУЗ «Республиканский онкологический диспансер»	здания и сооружения диспансера	РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Зортова, 2	да	0	0	филиал ПАО «МРСК СК»- «Севкавказэнерго» ПС 10 кВ В-1, Ф-9 6 кВ, ПС 110 кВ Городская, Ф-1 6кВ ТП-231 РУ 0,4 кВ
9.7	ГБУЗ «Республиканская клиническая больница»	здания и сооружения больницы	РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Барбашова, 39	да	0	0	филиал ПАО «МРСК СК»- «Севкавказэнерго» ПС 110 кВ Западная, Ф-12 6 кВ, ТП-221 РУ-0,4 кВ, Ф-8 6кВ, ТП-221 РУ 0,4 кВ

№ п/п	Наименование потребителя	Наименование объекта	Место расположения	Сведения об актах АТБ			Питающий центр (сети, ПС или ТП, ВЛ или фидер, точка подключения)
				наличие акта да/нет	величина технологи- ческой брони, кВт	величина аварийной брони, кВт	
1	2	3	4	5	6	7	8
9.8	ГБУЗ «Республиканская детская клиническая больница»	здания и сооружения больницы	РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Барбашова, 33	да	0	23	филиал ПАО «МРСК СК»- «Севкавказэнерго» ПС 110 кВ Западная, Ф-12 6 кВ, ТП-67 РУ 0,4кВ
9.9	ГБУЗ «Республиканская станция переливания крови»	здания и сооружения станции	РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Барбашова, 35	да	15	5	филиал ПАО «МРСК СК»- «Севкавказэнерго» ПС 110 кВ Западная, Ф-12 6 кВ, ТП-221 РУ-0,4 кВ, ПС 110 кВ Западная, Ф-8 6 кВ, ТП-221 РУ 0,4 кВ

№ п/п	Наименование потребителя	Наименование объекта	Место расположения	Сведения об актах АТБ			Питающий центр (сети, ПС или ТП, ВЛ или фидер, точка подключения)
				наличие акта да/нет	величина технологи- ческой брони, кВт	величина аварийной брони, кВт	
1	2	3	4	5	6	7	8
9.10	ГБУЗ «Республиканский центр восстановительной медицины и реабилитации»	здания и сооружения центра	РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Маркуса, 10	да	0	0	филиал ПАО «МРСК СК»- «Севкавказэнерго» ПС 110 кВ ЦРП-1, Ф-47 6 кВ, ТП-30 РУ 0,4 кВ
9.11	ГБУЗ «Республиканский центр планирования семьи и репродукции»	здания и сооружения центра	РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Маркуса, 65	да	0	0	филиал ПАО «МРСК СК»- «Севкавказэнерго» ПС 110 кВ В-1, Ф-9 6 кВ, ТП-9, Ф-Маркуса, к/я 0,4 кВ

№ п/п	Наименование потребителя	Наименование объекта	Место расположения	Сведения об актах АТБ			Питающий центр (сети, ПС или ТП, ВЛ или фидер, точка подключения)
				наличие акта да/нет	величина технологи- ческой брони, кВт	величина аварийной брони, кВт	
1	2	3	4	5	6	7	8
9.12	ГБУЗ «Республиканская детская больница восстановительного лечения «Юность»	здания и сооружения больницы	РСО-Алания, г. Владикавказ, Гизельское шоссе, 3	да	0	0	филиал ПАО «МРСК СК»- «Севкавказэнерго» ПС 110 кВ Западная, Ф-1 6 кВ, ТП-324 РУ 0,4 кВ
9.13	ГБУЗ «Республиканский санаторий для детей с родителями «Фиагдон»	здания и сооружения санатория	РСО-Алания, Алагирский район, с. Фиагдон	да	0	30	филиал ПАО «МРСК СК»- «Севкавказэнерго» ПС 110 кВ Фиагдон, Ф-6 6кВ, ТП 6-5

№ п/п	Наименование потребителя	Наименование объекта	Место расположения	Сведения об актах АТБ			Питающий центр (сети, ПС или ТП, ВЛ или фидер, точка подключения)
				наличие акта да/нет	величина технологи- ческой брони, кВт	величина аварийной брони, кВт	
1	2	3	4	5	6	7	8
9.14	ГБУЗ «Республиканский центр организации пульмонологической помощи»	здания и сооружения центра	РСО-Алания, Алагирский район, с. Фиэгдон	да	0	50	филиал ПАО «МРСК СК»- «Севкавказэнерго» ПС 110 кВ Фиэгдон, Ф-6 6кВ, ТП 6-3
9.15	ГБУЗ «Клиническая больница скорой медицинской помощи»	здания и сооружения больницы	РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Иристонская, 43	да	0	0	филиал ПАО «МРСК СК»- «Севкавказэнерго» ПС 110 кВ В-1, Ф-5 6 кВ, ТП-7, ТП-130 РУ-0,4 кВ

№ п/п	Наименование потребителя	Наименование объекта	Место расположения	Сведения об актах АТБ			Питающий центр (сети, ПС или ТП, ВЛ или фидер, точка подключения)
				наличие акта да/нет	величина технологи- ческой брони, кВт	величина аварийной брони, кВт	
1	2	3	4	5	6	7	8
9.16	ГАУЗ «Республиканская офтальмологическая больница»	здания и сооружения больницы	РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Иристонская, 45	да	0	0	филиал ПАО «МРСК СК»- «Севкавказэнерго» ПС 110 кВ В-1, Ф-5 6 кВ, ТП-354 РУ 0,4 кВ
9.17	ГБУЗ «Родильный дом № 1»	здания и сооружения родильного дома	РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Дзержинского, 32	да	0	0	филиал ПАО «МРСК СК»- «Севкавказэнерго» ПС 110 кВ ЦРП-1, Ф-15 6 кВ, ТП-34 РУ 0,4 кВ, Ф-42 6 кВ, ТП-34 РУ 0,4 кВ

№ п/п	Наименование потребителя	Наименование объекта	Место расположения	Сведения об актах АТБ			Питающий центр (сети, ПС или ТП, ВЛ или фидер, точка подключения)
				наличие акта да/нет	величина технологи- ческой брони, кВт	величина аварийной брони, кВт	
1	2	3	4	5	6	7	8
9.18	ГБУЗ «Родильный дом № 2»	здания и сооружения родильного дома	РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Кирова, 56	да	0	0	филиал ПАО «МРСК СК»- «Севкавказэнерго» ПС 110 кВ ЦРП-1, Ф-13 6 кВ, ТП-263 РУ-0,4 кВ, Ф -22 6 кВ, ТП-22, Ф-Тамаева 0,4 кВ
9.19	Родильное отделение при НУЗ ОАО «РЖД»	здания и сооружения отделения	РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Чкалова, 16	да	0	0	филиал ПАО «МРСК СК»- «Севкавказэнерго» ПС 110 кВ В-1, Ф-13 6 кВ, ТП-ЖДБ

№ п/п	Наименование потребителя	Наименование объекта	Место расположения	Сведения об актах АТБ			Питающий центр (сети, ПС или ТП, ВЛ или фидер, точка подключения)
				наличие акта да/нет	величина технологи- ческой брони, кВт	величина аварийной брони, кВт	
1	2	3	4	5	6	7	8
9.20	ВМКУЗ «Станция скорой и неотложной помощи»	здания и сооружения станции	РСО-Алания, г. Владикавказ, пр. Доватора, 20	нет			филиал ПАО «МРСК СК»- «Севкавказэнерго» ПС 110 кВ Западная, Ф-8 6 кВ, ТП-СМЭ, Ф-12 6 кВ, ТП-СМЭ
9.21	Клиническая больница СОГМА	здания и сооружения больницы	РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Титова, 11	да	0	0	филиал ПАО «МРСК СК»- «Севкавказэнерго» ПС 110 кВ В-1, Ф-10 6 кВ, ТП-55 РУ 0,4 кВ

№ п/п	Наименование потребителя	Наименование объекта	Место расположения	Сведения об актах АТБ			Питающий центр (сети, ПС или ТП, ВЛ или фидер, точка подключения)
				наличие акта да/нет	величина технологи- ческой брони, кВт	величина аварийной брони, кВт	
1	2	3	4	5	6	7	8
9.22	ГБУЗ «Алагирская ЦРБ»	здания и сооружения больницы	РСО-Алания, Алагирский район, г. Алагир, ул. Островского, 38	да	0	105	филиал ПАО «МРСК СК»- «Севкавказэнерго» ПС 110 кВ АЗС, Ф-27 6 кВ, ТП 27-17
9.23	МБУЗ «Нузальская ЦРБ»	здания и сооружения больницы	РСО-Алания, Алагирский район, п. Нузал, корп. 2	да	0	0	

№ п/п	Наименование потребителя	Наименование объекта	Место расположения	Сведения об актах АТБ			Питающий центр (сети, ПС или ТП, ВЛ или фидер, точка подключения)
				наличие акта да/нет	величина технологи- ческой брони, кВт	величина аварийной брони, кВт	
1	2	3	4	5	6	7	8
9.24	ГБУЗ «Ардонская ЦРБ»	здания и сооружения больницы	РСО-Алания, Ардонский район, г. Ардон, ул. Советов, 72	да	0	6	филиал ПАО «МРСК СК»- «Севкавказэнерго» ПС 110 кВ Ардон
9.25	ГБУЗ «Моздокская ЦРБ»	здания и сооружения больницы	РСО-Алания, Моздокский район, г. Моздок, ул. Мира, 2	да	0	105	филиал ПАО «МРСК СК»- «Севкавказэнерго» ПС 110 кВ Моздок-110

№ п/п	Наименование потребителя	Наименование объекта	Место расположения	Сведения об актах АТБ			Питающий центр (сети, ПС или ТП, ВЛ или фидер, точка подключения)
				наличие акта да/нет	величина технологи- ческой брони, кВт	величина аварийной брони, кВт	
1	2	3	4	5	6	7	8
9.26	ГБУЗ «Дигорская ЦРБ»	здания и сооружения больницы	РСО-Алания, Дигорский район, г. Дигора, ул. Мира, 49	да	0	100	филиал ПАО «МРСК СК»- «Севкавказэнерго» ПС 110 кВ Дигора-110, Ф-4 10 кВ, ТП 4-31
9.27	ГБУЗ «Правобережная ЦРБ»	здания и сооружения больницы	РСО-Алания, Правобережный район, г. Беслан, ул. Коминтерна, 10	да	0	7	ООО «Осетия-Энергосети» ПС 110 кВ Беслан-110, Ф-7 6 кВ, ТП -1, ЛЭП-0,4 кВ, филиал ПАО «МРСК СК»- «Севкавказэнерго» ПС 110 кВ Беслан-110, Ф-7

№ п/п	Наименование потребителя	Наименование объекта	Место расположения	Сведения об актах АТБ			Питающий центр (сети, ПС или ТП, ВЛ или фидер, точка подключения)
				наличие акта да/нет	величина технологи- ческой брони, кВт	величина аварийной брони, кВт	
1	2	3	4	5	6	7	8
9.28	ГБУЗ «Пригородная ЦРБ»	здания и сооружения больницы	РСО-Алания, Пригородный район, с. Октябрьское, ул. Пушкинская, 2	да	0	8	филиал ПАО «МРСК СК»- «Севкавказэнерго» ПС 110 кВ Карца, Ф-4 6 кВ, ТП 4-2
9.29	ГБУЗ «Ирафская ЦРБ»	здания и сооружения больницы	РСО-Алания, Ирафский район, с. Чикола, ул. Арсагова, 2	да	0	0	филиал ПАО «МРСК СК»- «Севкавказэнерго» ПС 110 кВ Чикола-110, Ф-1 10 кВ, ТП 1-2

№ п/п	Наименование потребителя	Наименование объекта	Место расположения	Сведения об актах АТБ			Питающий центр (сети, ПС или ТП, ВЛ или фидер, точка подключения)
				наличие акта да/нет	величина технологи- ческой брони, кВт	величина аварийной брони, кВт	
1	2	3	4	5	6	7	8
9.30	ГБУЗ «Кировская ЦРБ»	здания и сооружения больницы	РСО-Алания, Кировский район, с. Эльхотово, ул. Кирова, 177	да	0	0	филиал ПАО «МРСК СК»- «Севкавказэнерго» ПС 110 кВ Эльхотово, Ф-3 10 кВ, ТП 3-25
10.1	ГБУ «Республиканская ветеринарная лаборатория»	лаборатория	РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Садонская, 19	да	0	0	филиал ПАО «МРСК СК»- «Севкавказэнерго» ПС 110 кВ Янтарь, Ф-45 6 кВ, ТП-ВБЛ

№ п/п	Наименование потребителя	Наименование объекта	Место расположения	Сведения об актах АТБ			Питающий центр (сети, ПС или ТП, ВЛ или фидер, точка подключения)
				наличие акта да/нет	величина технологи- ческой брони, кВт	величина аварийной брони, кВт	
1	2	3	4	5	6	7	8
11.1	МУП «Коммунальщик»	восточный групповой водозабор	РСО-Алания, Дигорский район, восточная окраина г. Дигора	да	0	102	филиал ПАО «МРСК СК»- «Севкавказэнерго» ПС 110 кВ Дигора-110, Ф-4 10 кВ. ТП 4-9
11.2	МУП «Коммунальщик»	северо-восточный групповой водозабор	РСО-Алания, Дигорский район, северо-восточная окраина г. Дигора	да	0	26	филиал ПАО «МРСК СК»- «Севкавказэнерго» ПС 110 кВ Дигора-110, Ф-4 10 кВ, КНПН 4-10

№ п/п	Наименование потребителя	Наименование объекта	Место расположения	Сведения об актах АТБ			Питающий центр (сети, ПС или ТП, ВЛ или фидер, точка подключения)
				наличие акта да/нет	величина технологи- ческой брони, кВт	величина аварийной брони, кВт	
1	2	3	4	5	6	7	8
11.3	МУП «Коммунальщик»	юго-западный групповой водозабор	РСО-Алания, Дигорский район, юго-западная окраина г. Дигора	да	0	70	филиал ПАО «МРСК СК»- «Севкавказэнерго» ПС 110 кВ Дигора-110, Ф-7 10 кВ, ТП 7-25
11.4	МУП «Коммунальщик»	водозабор	РСО-Алания, Дигорский район, г. Дигора, ул. Гибизова, 49	да	0	31	филиал ПАО «МРСК СК»- «Севкавказэнерго» ПС 110 кВ Дигора-110, Ф-4 10 кВ, ТП 4-4
11.5	МУП «Коммунресурсы»	Тарский групповой водозабор	РСО-Алания, Пригородный район	да	83,7	9,3	филиал ПАО «МРСК СК»- «Севкавказэнерго» ПС 35 кВ Тарская, Ф-3 6 кВ

№ п/п	Наименование потребителя	Наименование объекта	Место расположения	Сведения об актах АТБ			Питающий центр (сети, ПС или ТП, ВЛ или фидер, точка подключения)
				наличие акта да/нет	величина технологи- ческой брони, кВт	величина аварийной брони, кВт	
1	2	3	4	5	6	7	8
11.6	ООО «Коммунальник»	очистные сооружения	РСО-Алания, Кировский район, с. Эльхотово	да	408	0	филиал ПАО «МРСК СК»- «Севкавказэнерго» ПС 110 кВ Змейская, Ф-4 10 кВ, ТП 4-20
11.7	МУП «Алагиркоммун- ресурсы»	насосная скважина второго подъема	РСО-Алания, Алагирский район, г. Алагир, ул. Ч. Басиевой, 2а	да	0	6	филиал ПАО «МРСК СК»- «Севкавказэнерго» ПС 110 кВ Алагир, Ф-2 6 кВ, ТП 2-3

№ п/п	Наименование потребителя	Наименование объекта	Место расположения	Сведения об актах АТБ			Питающий центр (сети, ПС или ТП, ВЛ или фидер, точка подключения)
				наличие акта да/нет	величина технологи- ческой брони, кВт	величина аварийной брони, кВт	
1	2	3	4	5	6	7	8
11.8	ТСЖ «Бирагзанг»	водозабор «Южный»	РСО-Алания, Алагирский район, 2 км южнее г. Алагир по трассе Алагир-Тамиск	да	0	250	филиал ПАО «МРСК СК» - «Севкавказэнерго» ПС 110 кВ Алагир Ф-2 6 кВ, ТП 2-2
11.9	ТСЖ «Црау»	водозабор «Дзуарикау»	РСО-Алания, Алагирский район	да	0	25	филиал ПАО «МРСК СК» - «Севкавказэнерго» ПС 110 кВ АЗС, Ф-34 6 кВ, ТП 34-5

№ п/п	Наименование потребителя	Наименование объекта	Место расположения	Сведения об актах АТБ			Питающий центр (сети, ПС или ТП, ВЛ или фидер, точка подключения)
				наличие акта да/нет	величина технологи- ческой брони, кВт	величина аварийной брони, кВт	
1	2	3	4	5	6	7	8
11.10	МУП «Алагиркоммун- ресурсы»	водозабор «Дзуарикау», хлораторная	РСО-Алания, Алагирский район	да	0	11,2	филиал ПАО «МРСК СК» - «Севкавказэнерго» ПС 110 кВ Дзуарикау, Ф-2 6 кВ, ТП 2-33
11.11	МУП «Алагиркоммун ресурсы»	станция обеззараживания	РСО-Алания, Алагирский район, г. Алагир, ул. Ленина	да	0	6,1	филиал ПАО «МРСК СК» - «Севкавказэнерго» ПС 110 кВ Алагир, Ф-7 6 кВ, ТП 7-16

№ п/п	Наименование потребителя	Наименование объекта	Место расположения	Сведения об актах АТБ			Питающий центр (сети, ПС или ТП, ВЛ или фидер, точка подключения)
				наличие акта да/нет	величина технологи- ческой брони, кВт	величина аварийной брони, кВт	
1	2	3	4	5	6	7	8
11.12	РГУП «Эксплуатация групповых водопроводов»	Архонский групповой водозабор	РСО-Алания, Пригородный район, 7 км южнее с. Гизель	да	0	27	филиал ПАО «МРСК СК»- «Севкавказэнерго» ПС 35 кВ Гизель, Ф-3 10 кВ, ТП 3-13

№ п/п	Наименование потребителя	Наименование объекта	Место расположения	Сведения об актах АТБ			Питающий центр (сети, ПС или ТП, ВЛ или фидер, точка подключения)
				наличие акта да/нет	величина технологи- ческой брони, кВт	величина аварийной брони, кВт	
1	2	3	4	5	6	7	8
11.13	МУП «Водопроводно- канализационное хозяйство»	групповой водозабор	РСО-Алания, Правобережный район, г. Беслан, 1,5 км юго-восточнее г. Беслан	да	0	104	ООО «Осетия-Энергосети» ПС 110 кВ Беслан-тяговая, Ф-11,10,7,6, 6 кВ ТП-59,35,65,44,64,77 ЛЭП-0,4 кВ, филиал ПАО «МРСК СК»- «Севкавказэнерго» ПС 110 кВ Беслан-110, Ф-6 6 кВ (резерв)

№ п/п	Наименование потребителя	Наименование объекта	Место расположения	Сведения об актах АТБ			Питающий центр (сети, ПС или ТП, ВЛ или фидер, точка подключения)
				наличие акта да/нет	величина технологи- ческой брони, кВт	величина аварийной брони, кВт	
1	2	3	4	5	6	7	8
11.14	ТСЖ «Брут»	водозабор	РСО-Алания, Правобережный район, с. Брут, ул. Степная	нет			филиал ПАО «МРСК СК»- «Севкавказэнерго» ПС 35 кВ Хумалаг, ТП 4-35, Ф-1 0,4 кВ
11.15	ТСЖ «Жажда»	водозабор	РСО-Алания, Правобережный район, с. Зильги, ул. Бр. Морговых	нет			филиал ПАО «МРСК СК»- «Севкавказэнерго» ПС 35 кВ Хумалаг, ТП 2-15, Ф-6 6 кВ

№ п/п	Наименование потребителя	Наименование объекта	Место расположения	Сведения об актах АТБ			Питающий центр (сети, ПС или ТП, ВЛ или фидер, точка подключения)
				наличие акта да/нет	величина технологи- ческой брони, кВт	величина аварийной брони, кВт	
1	2	3	4	5	6	7	8
11.16	ТСЖ «Жажда»	водозабор	РСО-Алания, Правобережный район, с. Зильги, ул. Лазарова	нет			филиал ПАО «МРСК СК»- «Севкавказэнерго» ПС 35 кВ Хумалаг ТП 5-2-0, Ф-1 0,4 кВ
11.17	ТСЖ «Аква»	водозабор	РСО-Алания, Правобережный район, с. Н. Батако, ул. Железнодорожная (2 скважины)	нет			филиал ПАО «МРСК СК»- «Севкавказэнерго» ПС 10 кВ Беслан-110 Ф-11 6 кВ, КТП

№ п/п	Наименование потребителя	Наименование объекта	Место расположения	Сведения об актах АТБ			Питающий центр (сети, ПС или ТП, ВЛ или фидер, точка подключения)
				наличие акта да/нет	величина технологи- ческой брони, кВт	величина аварийной брони, кВт	
1	2	3	4	5	6	7	8
11.18	ТСЖ «Аква»	водозабор	РСО-Алания, Правобережный район, с. Н. Батако, ул. Фидарова	нет			филиал ПАО «МРСК СК»- «Севкавказэнерго» ПС 35 кВ Хумалаг, ТП 1-15, Ф-1 0,4 кВ
11.19	ТСЖ «Березка»	водозабор	РСО-Алания, Правобережный район, с. Ольгинское, ул. Суджаева	нет			филиал ПАО «МРСК СК»- «Севкавказэнерго» ПС 110 кВ Ольгинская, ТП 6-30

№ п/п	Наименование потребителя	Наименование объекта	Место расположения	Сведения об актах АТБ			Питающий центр (сети, ПС или ТП, ВЛ или фидер, точка подключения)
				наличие акта да/нет	величина технологи- ческой брони, кВт	величина аварийной брони, кВт	
1	2	3	4	5	6	7	8
11.20	ТСЖ «Березка»	водозабор	РСО-Алания, Правобережный район, с. Ольгинское, ул. Цоколаева	нет			филиал ПАО «МРСК СК»- «Севкавказэнерго» ПС 110 кВ Ольгинская, ТП 6-15
11.21	ТСЖ «Фарн»	водозабор	РСО-Алания, Правобережный район, с. Фарн, ул. Ленина	нет			филиал ПАО «МРСК СК»- «Севкавказэнерго» ПС 35 кВ Коста, ТП 4-10

№ п/п	Наименование потребителя	Наименование объекта	Место расположения	Сведения об актах АТБ			Питающий центр (сети, ПС или ТП, ВЛ или фидер, точка подключения)
				наличие акта да/нет	величина технологи- ческой брони, кВт	величина аварийной брони, кВт	
1	2	3	4	5	6	7	8
11.22	ТСЖ «Родник»	водозабор	РСО-Алания, Правобережный район, с. Цалык, (2 скважины)	да			филиал ПАО «МРСК СК»- «Севкавказэнерго» ПС 35 кВ Цалык, ТП 1-2, Ф-1 0,4 кВ, ТП 5-9 (резерв)
11.23	ООО «Коммунальник»	групповой водозабор	РСО-Алания, Кировский район, с. Эльхотово, юго-восточная окраина с. Эльхотово	да	0	0	филиал ПАО «МРСК СК»- «Севкавказэнерго» ПС 110 кВ Эльхотово, Ф-13 10 кВ, ТП 13-18, ТП 13-9

№ п/п	Наименование потребителя	Наименование объекта	Место расположения	Сведения об актах АТБ			Питающий центр (сети, ПС или ТП, ВЛ или фидер, точка подключения)
				наличие акта да/нет	величина технологи- ческой брони, кВт	величина аварийной брони, кВт	
1	2	3	4	5	6	7	8
11.24	МУП «Владикавказские водопроводные сети»	Редантский водозабор	РСО-Алания, г. Владикавказ	нет			филиал ПАО «МРСК СК»- «Севкавказэнерго» ПС 35 кВ Редант, Ф-2 6 кВ, ТП-309, ТП-295, ТП-236, ТП-332 РУ 0,4 кВ, Ф-3 6 кВ, ТП-308, ТП-158, ТП-191 РУ 0,4 кВ, Ф-8 6 кВ, ТП-157, ТП-277 РУ 0,4 кВ

№ п/п	Наименование потребителя	Наименование объекта	Место расположения	Сведения об актах АТБ			Питающий центр (сети, ПС или ТП, ВЛ или фидер, точка подключения)
				наличие акта да/нет	величина технологи- ческой брони, кВт	величина аварийной брони, кВт	
1	2	3	4	5	6	7	8
11.25	МУП «Владикавказские водопроводные сети»	Балтинский водозабор	РСО-Алания, г. Владикавказ	нет			филиал ПАО «МРСК СК»- «Севкавказэнерго» ПС 35 кВ Редант, Ф-6 6 кВ, ТП-384, ТП-409 РУ 0,4 кВ
11.26	МУП «Владикавказские водопроводные сети»	Чернореченский водозабор	РСО-Алания, г. Владикавказ	нет			филиал ПАО «МРСК СК»- «Севкавказэнерго» ПС 35 кВ Южная, Ф-3 6 кВ, ТП-413 РУ 0,4 кВ

№ п/п	Наименование потребителя	Наименование объекта	Место расположения	Сведения об актах АТБ			Питающий центр (сети, ПС или ТП, ВЛ или фидер, точка подключения)
				наличие акта да/нет	величина технологи- ческой брони, кВт	величина аварийной брони, кВт	
1	2	3	4	5	6	7	8
11.27	МУП «Владикавказские водопроводные сети»	Заводской водозабор	РСО-Алания, г. Владикавказ	нет			филиал ПАО «МРСК СК»- «Севкавказэнерго» ПС 35 кВ Михайловская, Ф-3 6 кВ, ТП-323 РУ 0,4 кВ
11.28	МУП «Владикавказские водопроводные сети»	резервуар	РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Шмулевича	нет			филиал ПАО «МРСК СК»- «Севкавказэнерго» ПС 110 кВ Восточная, Ф-8 6 кВ, ТП-388 РУ 0,4 кВ

№ п/п	Наименование потребителя	Наименование объекта	Место расположения	Сведения об актах АТБ			Питающий центр (сети, ПС или ТП, ВЛ или фидер, точка подключения)
				наличие акта да/нет	величина технологи- ческой брони, кВт	величина аварийной брони, кВт	
1	2	3	4	5	6	7	8
11.29	МУП «Владикавказские водопроводные сети»	резервуар	РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Гадиева	нет			филиал ПАО «МРСК СК»- «Севкавказэнерго» ПС 110 кВ Юго-Западная, Ф-9 6 кВ, ТП-312 РУ 0,4 кВ
11.30	МУП «Владикавказские водопроводные сети»	резервуар	РСО-Алания, г. Владикавказ, пос. Спутник	нет			филиал ПАО «МРСК СК»- «Севкавказэнерго» ПС 110 кВ Карца, Ф-5 6 кВ, ТП-417 РУ 0,4 кВ

№ п/п	Наименование потребителя	Наименование объекта	Место расположения	Сведения об актах АТБ			Питающий центр (сети, ПС или ТП, ВЛ или фидер, точка подключения)
				наличие акта да/нет	величина технологи- ческой брони, кВт	величина аварийной брони, кВт	
1	2	3	4	5	6	7	8
11.31	МУП «Владикавказские водопроводные сети»	резервуар	РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Комсомольская	нет			филиал ПАО «РусГидро»- «Северо-Осетинский филиал» ПС 110 кВ ДзауГЭС, Ф-40 6 кВ, ТП-Резервуары
11.32	МУП «Владикавказские водопроводные сети»	резервуар	РСО-Алания, г. Владикавказ, пос. Карца	нет			филиал ПАО «МРСК СК»- «Севкавказэнерго» ПС 110 кВ Карца, Ф-13 6 кВ, ТП-238 РУ 0,4 кВ

№ п/п	Наименование потребителя	Наименование объекта	Место расположения	Сведения об актах АТБ			Питающий центр (сети, ПС или ТП, ВЛ или фидер, точка подключения)
				наличие акта да/нет	величина технологи- ческой брони, кВт	величина аварийной брони, кВт	
1	2	3	4	5	6	7	8
11.33	МУП «Владсток»	Ногирские очистные сооружения	РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. ак. Шегрена, 74	да	1100	500	Филиал ПАО «МРСК Северного Кавказа» - «Севкавказэнерго» ПС 35 кВ Электроконтактор, Ф-3 6 кВ ТП-279 РУ 0,4 кВ.
11.34	МУП «Владсток»	ОКС-2	РСО-Алания, пос. Заводской	да	500	0	филиал ПАО «МРСК СК» - «Севкавказэнерго» ПС 110 кВ Янтарь, Ф-45 6 кВ, ТП-152 РУ 0,4 кВ

№ п/п	Наименование потребителя	Наименование объекта	Место расположения	Сведения об актах АТБ			Питающий центр (сети, ПС или ТП, ВЛ или фидер, точка подключения)
				наличие акта да/нет	величина технологи- ческой брони, кВт	величина аварийной брони, кВт	
1	2	3	4	5	6	7	8
11.35	МУП «Моздокский водоканал»	городской водозабор	РСО-Алания, Моздокский район, ст. Луковская, ул. Усанова, 65	да	0	121	филиал ПАО «МРСК СК»- «Севкавказэнерго» ПС 110 кВ Моздок-110, Ф-11 6 кВ, ТП-70
11.36	МУП «Моздокский водоканал»	водозабор	РСО-Алания, Моздокский район, г. Моздок, ул. Гагарина, 276	да	0	0	ТП-36

№ п/п	Наименование потребителя	Наименование объекта	Место расположения	Сведения об актах АТБ			Питающий центр (сети, ПС или ТП, ВЛ или фидер, точка подключения)
				наличие акта да/нет	величина технологи- ческой брони, кВт	величина аварийной брони, кВт	
1	2	3	4	5	6	7	8
11.37	МУП «Моздокский водоканал»	водозабор	РСО-Алания, Моздокский район, ст. Луковская, ул. Полевая, 52	да	0	0	филиал ПАО «МРСК СК»- «Севкавказэнерго» ПС 110 кВ Моздок-110, Ф-2 6 кВ, ТП-36
11.38	МУП «Моздокский водоканал»	водопроводная насосная станция № 6	РСО-Алания, Моздокский район, г. Моздок, ул. Гуржибекова, 69а	да	0	55	филиал ПАО «МРСК СК»- «Севкавказэнерго» ПС 110 кВ Моздок-110, ТП-46

№ п/п	Наименование потребителя	Наименование объекта	Место расположения	Сведения об актах АТБ			Питающий центр (сети, ПС или ТП, ВЛ или фидер, точка подключения)
				наличие акта да/нет	величина технологи- ческой брони, кВт	величина аварийной брони, кВт	
1	2	3	4	5	6	7	8
11.39	МУП «Моздокский водоканал»	водопроводная насосная станция № 7	РСО-Алания, Моздокский район, ст. Луковская, ул. Усанова, 65	нет			
11.40	МУП «Моздокский водоканал»	водопроводная насосная станция № 14	РСО-Алания, Моздокский район, г. Моздок, ул. Пролетарская, 26б	нет			

№ п/п	Наименование потребителя	Наименование объекта	Место расположения	Сведения об актах АТБ			Питающий центр (сети, ПС или ТП, ВЛ или фидер, точка подключения)
				наличие акта да/нет	величина технологи- ческой брони, кВт	величина аварийной брони, кВт	
1	2	3	4	5	6	7	8
11.41	МУП «Моздокский водоканал»	насосная станция	РСО-Алания, Моздокский район, г. Моздок, ул. Салганюка	да	0	0	филиал ПАО «МРСК СК»- «Севкавказэнерго» ПС 110 кВ Предмостная, Ф-7 6 кВ, ТП-215
11.42	МУП «Моздокский водоканал»	очистные сооружения	РСО-Алания, Моздокский район, г. Моздок, ул. Коммунальная, 16	да	0	250	филиал ПАО «МРСК СК»- «Севкавказэнерго» ПС 110 кВ Предмостная, Ф-7 6 кВ, ТП-68

№ п/п	Наименование потребителя	Наименование объекта	Место расположения	Сведения об актах АТБ			Питающий центр (сети, ПС или ТП, ВЛ или фидер, точка подключения)
				наличие акта да/нет	величина технологи- ческой брони, кВт	величина аварийной брони, кВт	
1	2	3	4	5	6	7	8
11.43.	МУП «Моздокский водоканал»	канализационная насосная станция	РСО-Алания, Моздокский район, г. Моздок, ул. Юбилейная, 33	да	0	97	филиал ПАО «МРСК СК»- «Севкавказэнерго» ПС 110 кВ Предмостная, Ф-7 6 кВ, ТП-39
11.44	МУП «Моздокский водоканал»	канализационная насосная станция № 2	РСО-Алания, Моздокский район, г. Моздок, ул. Коммунальная, 16	да	0	48	филиал ПАО «МРСК СК»- «Севкавказэнерго» ПС 110 кВ Предмостная, Ф-7 6 кВ, ТП-68

№ п/п	Наименование потребителя	Наименование объекта	Место расположения	Сведения об актах АТБ			Питающий центр (сети, ПС или ТП, ВЛ или фидер, точка подключения)
				наличие акта да/нет	величина технологи- ческой брони, кВт	величина аварийной брони, кВт	
1	2	3	4	5	6	7	8
11.45	МУП «Моздокский водоканал»	канализационная насосная станция № 3	РСО-Алания, Моздокский район, г. Моздок, ул. Орджоникидзе, 73	да	0	37	филиал ПАО «МРСК СК»- «Севкавказэнерго» ПС 110 кВ Моздок-110, Ф-5 6 кВ, ТП-96
11.46	МУП «Моздокский водоканал»	канализационная насосная станция № 4	РСО-Алания, Моздокский район, г. Моздок, ул. Садовая, 16	нет			

№ п/п	Наименование потребителя	Наименование объекта	Место расположения	Сведения об актах АТБ			Питающий центр (сети, ПС или ТП, ВЛ или фидер, точка подключения)
				наличие акта да/нет	величина технологи- ческой брони, кВт	величина аварийной брони, кВт	
1	2	3	4	5	6	7	8
11.47	МУП «Моздокский водоканал»	канализационная насосная станция № 8	РСО-Алания, Моздокский район, г. Моздок, ул. Достоевского, 1а	да	0	0	филиал ПАО «МРСК СК»- «Севкавказэнерго» ПС 110 кВ Моздок-110, Ф-11 6 кВ, ТП-206
11.48	МУП «Моздокский водоканал»	канализационная насосная станция № 9	РСО-Алания, Моздокский район, г. Моздок, ул. Советов, 8б	да	0	55	филиал ПАО «МРСК СК»- «Севкавказэнерго» ПС 110 кВ Предмостная, Ф-6 6 кВ, ТП-95

№ п/п	Наименование потребителя	Наименование объекта	Место расположения	Сведения об актах АТБ			Питающий центр (сети, ПС или ТП, ВЛ или фидер, точка подключения)
				наличие акта да/нет	величина технологи- ческой брони, кВт	величина аварийной брони, кВт	
1	2	3	4	5	6	7	8
11.49	МУП «Моздокский водоканал»	канализационная насосная станция	РСО-Алания, Моздокский район, г. Моздок п. ПМК-2, ул. Гагарина, 197	нет			
11.50	ООО «Водоресурсы Садовый»	канализационная насосная станция	РСО-Алания, Моздокский район, п. Садовый, ул. Театральная, 8	да	0	0	филиал ПАО «МРСК СК»- «Севкавказэнерго» ПС 35 кВ 40 лет Октября, ТП 4-8, Ф-1 0,4 кВ

№ п/п	Наименование потребителя	Наименование объекта	Место расположения	Сведения об актах АТБ			Питающий центр (сети, ПС или ТП, ВЛ или фидер, точка подключения)
				наличие акта да/нет	величина технологи- ческой брони, кВт	величина аварийной брони, кВт	
1	2	3	4	5	6	7	8
11.51	МУП «Притеречное»	северо-восточный водозабор	РСО-Алания, Моздокский район, п. Притеречный, ул. Совхозная, 16	да	0	0	филиал ПАО «МРСК СК»- «Севкавказэнерго» ПС 110 кВ Терек-110, ТП 8-12, Ф-1 0,4 кВ
11.52	МУП «Притеречное»	восточный водозабор	РСО-Алания, Моздокский район, п. Притеречный, ул. Гагарина, 19	да	0	0	филиал ПАО «МРСК СК»- «Севкавказэнерго» ПС 110 кВ Терек-110, ТП 8-15, Ф-1 0,4 кВ

№ п/п	Наименование потребителя	Наименование объекта	Место расположения	Сведения об актах АТБ			Питающий центр (сети, ПС или ТП, ВЛ или фидер, точка подключения)
				наличие акта да/нет	величина технологи- ческой брони, кВт	величина аварийной брони, кВт	
1	2	3	4	5	6	7	8
11.53	МУП «Притеречное»	юго-восточный водозабор	РСО-Алания, Моздокский район, п. Притеречный, ул. Степная, 41	да	0	0	филиал ПАО «МРСК СК»- «Севкавказэнерго» ПС 110 кВ Терек-110, Ф-1 0,4 кВ, ТП 8-10
11.54	МУП «Притеречное»	водозабор второго отделения	РСО-Алания, Моздокский район, п. Притеречный, ул. Пролетарская, 18а	да	0	0	филиал ПАО «МРСК СК»- «Севкавказэнерго» ПС 110 кВ Терек-110, ТП 8-2, Ф-2 0,4 кВ

№ п/п	Наименование потребителя	Наименование объекта	Место расположения	Сведения об актах АТБ			Питающий центр (сети, ПС или ТП, ВЛ или фидер, точка подключения)
				наличие акта да/нет	величина технологи- ческой брони, кВт	величина аварийной брони, кВт	
1	2	3	4	5	6	7	8
11.55	МУП «Притеречное»	водозабор третьего отделения	РСО-Алания, Моздокский район, п. Притеречный, ул. Садовая, 1а	да	0	0	филиал ПАО «МРСК СК»- «Севкавказэнерго» ПС 110 кВ Терек-110, ТП 10-4, Ф-2 0,4 кВ
11.56	МУП «Притеречное»	очистные сооружения	РСО-Алания, Моздокский район, п. Притеречный, ул. Степная, 27а	да	0	0	филиал ПАО «МРСК СК»- «Севкавказэнерго» ПС 110 кВ Терек-110, ТП 8-6, Ф-1 0,4 кВ

№ п/п	Наименование потребителя	Наименование объекта	Место расположения	Сведения об актах АТБ			Питающий центр (сети, ПС или ТП, ВЛ или фидер, точка подключения)
				наличие акта да/нет	величина технологи- ческой брони, кВт	величина аварийной брони, кВт	
1	2	3	4	5	6	7	8
11.57	МУП «Притеречное»	очистные сооружения	РСО-Алания, Моздокский район, п. Притеречный, ул. Советская, 29а	да	0	0	филиал ПАО «МРСК СК»- «Севкавказэнерго» ПС 110 кВ Терек-110, ТП 11-1, Ф-1 0,4 кВ
11.58	ООО «Водресурсы Садовый»	водозабор	РСО-Алания, Моздокский район, п. Садовый, ул. Школьная, 5а	нет			филиал ПАО «МРСК СК»- «Севкавказэнерго» ПС 35 кВ 40 лет Октября, ТП 4-9-0,Ф-4 0,4 кВ

№ п/п	Наименование потребителя	Наименование объекта	Место расположения	Сведения об актах АТБ			Питающий центр (сети, ПС или ТП, ВЛ или фидер, точка подключения)
				наличие акта да/нет	величина технологи- ческой брони, кВт	величина аварийной брони, кВт	
1	2	3	4	5	6	7	8
11.59	ООО «Водресурсы Садовый»	водозабор	РСО-Алания, Моздокский район, п. Л.Кондратенко, ул. Молодежная, 14а	нет			филиал ПАО «МРСК СК»- «Севкавказэнерго» ПС 35 кВ 40 лет Октября, ТП 4-2, Ф-2 0,4 кВ
11.60	МУП «Притеречное»	водозабор	РСО-Алания, Моздокский район, п. Тельмана, ул. Никулиной, 62а	нет			филиал ПАО «МРСК СК»- «Севкавказэнерго» ПС 35 кВ Черноярская, ТП 3-3, Ф-1 0,4 кВ

№ п/п	Наименование потребителя	Наименование объекта	Место расположения	Сведения об актах АТБ			Питающий центр (сети, ПС или ТП, ВЛ или фидер, точка подключения)
				наличие акта да/нет	величина технологи- ческой брони, кВт	величина аварийной брони, кВт	
1	2	3	4	5	6	7	8
11.61	ООО «Водолей-М»	водозабор	РСО-Алания, Моздокский район, ст. Павлодольская, западная окраина, в 200 м от комплекса ПТФ	нет			филиал ПАО «МРСК СК»- «Севкавказэнерго» ПС 35 кВ Павлодольская-2, ТП 8- 5, Ф-1 0,4 кВ
11.62	ООО «Водолей-М»	водозабор	РСО-Алания, Моздокский район, ст. Павлодольская, северо-восточная окраина, в 300 м от объездной дороги	нет			филиал ПАО «МРСК СК» - «Севкавказэнерго» ПС 35 кВ Павлодольская-2, ТП 8-2, Ф-1 0,4 кВ,

№ п/п	Наименование потребителя	Наименование объекта	Место расположения	Сведения об актах АТБ			Питающий центр (сети, ПС или ТП, ВЛ или фидер, точка подключения)
				наличие акта да/нет	величина технологи- ческой брони, кВт	величина аварийной брони, кВт	
1	2	3	4	5	6	7	8
11.63	ООО «Водолей-М»	фикально- насосная станция	РСО-Алания, Моздокский район, ст. Павлодольская, ул. Гагарина, 187а	нет			ООО «Водолей М» ПС 35 кВ Павлодольская-2, ТП 2-12, Ф-3 0,4 кВ
11.64	ООО «Водолей-М»	водозабор	РСО-Алания, Моздокский район, пос. Советский, у. Солнечная, б/н	нет			филиал ПАО «МРСК СК»- «Севкавказэнерго» ПС 330 кВ Моздок, ТП 1-4, Ф-1 0,4 кВ

№ п/п	Наименование потребителя	Наименование объекта	Место расположения	Сведения об актах АТБ			Питающий центр (сети, ПС или ТП, ВЛ или фидер, точка подключения)
				наличие акта да/нет	величина технологи- ческой брони, кВт	величина аварийной брони, кВт	
1	2	3	4	5	6	7	8
11.65	МУП «ЖКХ Виноградное»	скважина № 13743	с. Виноградное, у восточной окраины в районе МТФ	нет	0	0	филиал ПАО «МРСК СК»- «Севкавказэнерго», ПС «Раздольная», Ф-3, ТП 3-1
11.66		скважина № 165	с. Виноградное, у юго-восточной окраины в районе мастерских	нет			филиал ПАО «МРСК СК»- «Севкавказэнерго», ПС «Раздольная», Ф-3, ТП 3-8
11.67		скважина № 42/4	с. Виноградное, у юго-западной окраины в районе электростанции	нет			филиал ПАО «МРСК СК»- «Севкавказэнерго», ПС «Раздольная», Ф-3, ТП 3-2

№ п/п	Наименование потребителя	Наименование объекта	Место расположения	Сведения об актах АТБ			Питающий центр (сети, ПС или ТП, ВЛ или фидер, точка подключения)
				наличие акта да/нет	величина технологи- ческой брони, кВт	величина аварийной брони, кВт	
1	2	3	4	5	6	7	8
11.68		скважина № 190	с. Малгобек, южная окраина	нет			филиал ПАО «МРСК СК»- «Севкавказэнерго», ПС «Раздольная», Ф-5, ТП 5-6
11.69	МУП «ОАЗИС»	насосная скважина № 38/46	с. Раздольное, ул. Октябрьская, 29	нет			филиал ПАО «МРСК СК»- «Севкавказэнерго», ПС Терская, Ф-7, ТП 7-16
11.70		насосная скважина № 354	с. Раздольное, ул. Надтеречная, 17а	нет			филиал ПАО «МРСК СК»- «Севкавказэнерго», ПС Раздольная, Ф-7, ТП 7-11
11.71		скважина № 1877	с. Сухотское, ул. Садовая, 26 северо-западная окраина	нет			филиал ПАО «МРСК СК»- «Севкавказэнерго», ПС Раздольная, Ф-4, ТП 4-15-0

№ п/п	Наименование потребителя	Наименование объекта	Место расположения	Сведения об актах АТБ			Питающий центр (сети, ПС или ТП, ВЛ или фидер, точка подключения)
				наличие акта да/нет	величина технологи- ческой брони, кВт	величина аварийной брони, кВт	
1	2	3	4	5	6	7	8
11.72	МУП «Калининское УКХ»	водозабор	пос. Калининский, ул. Подгорная, 57	да			филиал ПАО «МРСК СК»- «Севкавказэнерго», ПС Предмостное, Ф-1, ТП 1-1
11.73	МУП «Веселовское УКХ»	скважина № 128	селение Веселое, к западу от села	нет			филиал ПАО «МРСК СК»- «Севкавказэнерго», ПС Троицкая, Ф-2, ТП 2-10 160
11.74		скважина № 64814	с. Веселое, северо-восточная окраина села	нет			филиал ПАО «МРСК СК»- «Севкавказэнерго», ПС Троицкая, Ф-2, ТП 2-18
11.75		скважина № 44751	с. Ново-Георгиевское, северная окраина	нет			филиал ПАО «МРСК СК»- «Севкавказэнерго», ПС Троицкая, Ф-5, ТП 5-10-63

№ п/п	Наименование потребителя	Наименование объекта	Место расположения	Сведения об актах АТБ			Питающий центр (сети, ПС или ТП, ВЛ или фидер, точка подключения)
				наличие акта да/нет	величина технологи- ческой брони, кВт	величина аварийной брони, кВт	
1	2	3	4	5	6	7	8
11.76		скважина № 64813	с. Ново-Георгиевское, западнее села	Нет			филиал ПАО «МРСК СК»- «Севкавказэнерго», ПС Троицкая, Ф-5, ТП 5-6
11.77		скважина № 467	с. Комарово, к северо-западу от села	нет			филиал ПАО «МРСК СК»- «Севкавказэнерго», ПС Комарова, Ф-3, ТП 3-7 160
11.78	ООО «Ново- Осетинское ЖКХ»	артскважина № 610	ст. Ново-Осетинской, северо-западная окраина	нет	0	0	филиал ПАО «МРСК СК»- «Севкавказэнерго», ПС Ново- Осетинская, ТП 2-1, Ф-2
11.79		артскважина № 611	ст. Ново-Осетинской, северо-западная окраина	нет			филиал ПАО «МРСК СК»- «Севкавказэнерго», ПС Ново- Осетинская, ТП 2-1, Ф-2

№ п/п	Наименование потребителя	Наименование объекта	Место расположения	Сведения об актах АТБ			Питающий центр (сети, ПС или ТП, ВЛ или фидер, точка подключения)
				наличие акта да/нет	величина технологи- ческой брони, кВт	величина аварийной брони, кВт	
1	2	3	4	5	6	7	8
11.80		артскважина № 64533	ст. Черноморская, ул. Октябрьская, 22а	нет			филиал ПАО «МРСК СК»- «Севкавказэнерго», ПС Черноморская, ТП 2-8 Ф-2
11.81		артскважина № 465	ст. Черноморская, в 300 м к юго-западу	нет			филиал ПАО «МРСК СК»- «Севкавказэнерго», ПС в-л Черноморский ТП 1-3 Ф-3
11.82		артскважина № 466	ст. Черноморская, в 300 м к юго-западу	нет			филиал ПАО «МРСК СК»- «Севкавказэнерго», ПС в-л Черноморский ТП 1-3 Ф-3
11.83		скважина	с. Елбаево, юго-западная окраина	нет			филиал ПАО «МРСК СК»- «Севкавказэнерго», ПС Черноморская, ТП 3-5 Ф-5

№ п/п	Наименование потребителя	Наименование объекта	Место расположения	Сведения об актах АТБ			Питающий центр (сети, ПС или ТП, ВЛ или фидер, точка подключения)
				наличие акта да/нет	величина технологи- ческой брони, кВт	величина аварийной брони, кВт	
1	2	3	4	5	6	7	8
11.84		скважина	Юго-западная окраина с. Елбаево	нет			филиал ПАО «МРСК СК»- «Севкавказэнерго», ПС Черноярская, ТП 3-5 Ф-5
11.85	МУП «Ардонские инженерные сети»	водозабор «Хаткар»	РСО-Алания, Ардонский район, г. Ардон, 1 км южнее г. Ардон	нет			МУП «АРИС» ПС 110 кВ Ардон-110, Ф-3 10 кВ, ТП 8
11.86	МУП «Ардонские инженерные сети»	водозабор «Набережная»	РСО-Алания, Ардонский район, г. Ардон, ул. Тхапсаева, 1	нет			МУП «АРИС» ПС 110 кВ Ардон-110, Ф-3 10 кВ, ТП 15

№ п/п	Наименование потребителя	Наименование объекта	Место расположения	Сведения об актах АТБ			Питающий центр (сети, ПС или ТП, ВЛ или фидер, точка подключения)
				наличие акта да/нет	величина технологи- ческой брони, кВт	величина аварийной брони, кВт	
1	2	3	4	5	6	7	8
11.87	МУП «Ардонские инженерные сети»	водозабор «Хлебозавод»	РСО-Алания, Ардонский район, г. Ардон, ул. Красноармейская, 1	нет			МУП «АРИС» ПС 110 кВ Ардон-110, Ф-8 10 кВ, ТП 12
11.88	МУП «Ардонские инженерные сети»	водозабор БПК	РСО-Алания, Ардонский район, г. Ардон, ул. Хосроева	нет			МУП «АРИС» ПС 110 кВ Ардон-110, Ф-3 10 кВ, ТП 21

№ п/п	Наименование потребителя	Наименование объекта	Место расположения	Сведения об актах АТБ			Питающий центр (сети, ПС или ТП, ВЛ или фидер, точка подключения)
				наличие акта да/нет	величина технологи- ческой брони, кВт	величина аварийной брони, кВт	
1	2	3	4	5	6	7	8
11.89	МУП «Ардонские инженерные сети»	водозабор «Подстанция»	РСО-Алания, Ардонский район, г. Ардон, ул. Комсомольская	нет			МУП «АРИС» ПС 110 Ардон-110, Ф-3 10 кВ, ТП 39
11.90	МУП «Ардонские инженерные сети»	водозаборные сооружения, скважины с. Кадгарон	РСО-Алания, Ардонский район, с. Кадгарон, ул. Бр. Абациевых,17	нет			филиал ПАО «МРСК СК» - «Севкавказэнерго» ПС 35 кВ Кадгарон, Ф-6 10 кВ, ТП 6-18

№ п/п	Наименование потребителя	Наименование объекта	Место расположения	Сведения об актах АТБ			Питающий центр (сети, ПС или ТП, ВЛ или фидер, точка подключения)
				наличие акта да/нет	величина технологи- ческой брони, кВт	величина аварийной брони, кВт	
1	2	3	4	5	6	7	8
11.91	МУП «Ардонские инженерные сети»	водозаборные сооружения, скважины с. Кирово	РСО-Алания, Ардонский район, с. Кирово, южная окраина села	нет			филиал ПАО «МРСК СК» - «Севкавказэнерго» ПС 35 кВ Мичурино, Ф-2 10 кВ, ТП 2-24, Ф-1 0,4 кВ
11.92	МУП «Ардонские инженерные сети»		РСО-Алания, Ардонский район, с. Кирово, центр села	нет			филиал ПАО «МРСК СК» - «Севкавказэнерго» ПС 35 кВ Мичурино, Ф-2 10 кВ, ТП 2-8, Ф-3 0,4 кВ

№ п/п	Наименование потребителя	Наименование объекта	Место расположения	Сведения об актах АТБ			Питающий центр (сети, ПС или ТП, ВЛ или фидер, точка подключения)
				наличие акта да/нет	величина технологи- ческой брони, кВт	величина аварийной брони, кВт	
1	2	3	4	5	6	7	8
11.93	МУП «Ардонские инженерные сети»	водозаборные сооружения, скважины с. Коста	РСО-Алания, Ардонский район, с. Коста, северо- западная окраина села	нет			филиал ПАО «МРСК СК» - «Севкавказэнерго» ПС 35 кВ Коста, Ф-3 10 кВ, ТП 3-1, Ф-3 0,4 кВ
11.94	МУП «Ардонские инженерные сети»	водозаборные сооружения, скважины с. Красногор	РСО-Алания, Ардонский район, с. Красногор, ул. Орджоникидзе, 5а	нет			филиал ПАО «МРСК СК» - «Севкавказэнерго» ПС 35 кВ Бекан, Ф-7 10 кВ, ТП 7-8, Ф-3 0,4 кВ

№ п/п	Наименование потребителя	Наименование объекта	Место расположения	Сведения об актах АТБ			Питающий центр (сети, ПС или ТП, ВЛ или фидер, точка подключения)
				наличие акта да/нет	величина технологи- ческой брони, кВт	величина аварийной брони, кВт	
1	2	3	4	5	6	7	8
11.95	МУП «Ардонские инженерные сети»		РСО-Алания, Ардонский район, с. Красногор, южная окраина села	нет			филиал ПАО «МРСК СК» - «Севкавказэнерго» ПС 35 кВ Бекан, Ф-7 10 кВ, ТП 7-11, Ф-2 0,4 кВ
11.96	МУП «Ардонские инженерные сети»	водозаборные сооружения, скважины с. Мичурино	РСО-Алания, Ардонский район, с. Мичурино	нет			филиал ПАО «МРСК СК» - «Севкавказэнерго» ПС 35 кВ Мичурино, Ф-4 10 кВ, ТП 4-4, Ф-1 0,4 кВ

№ п/п	Наименование потребителя	Наименование объекта	Место расположения	Сведения об актах АТБ			Питающий центр (сети, ПС или ТП, ВЛ или фидер, точка подключения)
				наличие акта да/нет	величина технологи- ческой брони, кВт	величина аварийной брони, кВт	
1	2	3	4	5	6	7	8
11.97	МУП «Ардонские инженерные сети»	водозаборные сооружения, скважины с. Нарт	РСО-Алания, Ардонский район, с. Нарт	нет			филиал ПАО «МРСК СК» - «Севкавказэнерго» ПС 35 кВ Мичурино, Ф-4 10 кВ, ТП 4-9, Ф-1 0,4 кВ
11.98	МУП «Ардонские инженерные сети»	водозаборные сооружения, скважины с. Рассвет	РСО-Алания, Ардонский район, с. Рассвет	нет			филиал ПАО «МРСК СК» - «Севкавказэнерго» ПС 35 кВ Мичурино, Ф-4 10 кВ, ТП 4-14, Ф-1 0,4 кВ

№ п/п	Наименование потребителя	Наименование объекта	Место расположения	Сведения об актах АТБ			Питающий центр (сети, ПС или ТП, ВЛ или фидер, точка подключения)
				наличие акта да/нет	величина технологи- ческой брони, кВт	величина аварийной брони, кВт	
1	2	3	4	5	6	7	8
11.99	МУП «Ардонские инженерные сети»	водозаборные сооружения, скважины с. Фиагдон	РСО-Алания, Ардонский район, с. Фиагдон	нет			филиал ПАО «МРСК СК» - «Севкавказэнерго» ПС 35 кВ Мичурино, Ф-4 10 кВ, ТП 4-20, Ф-1 0,4 кВ
12.1	ОАО «Международный аэропорт «Владикавказ»	здания и сооружения	РСО-Алания, Правобережный район, г. Беслан	да	0	301,5	филиал ПАО «МРСК СК»- «Севкавказэнерго» ПС 110 кВ Беслан-Северная, Ф-4, Ф-10 6 кВ, ПС 110 кВ Беслан-тяговая, Ф-62 6 кВ

№ п/п	Наименование потребителя	Наименование объекта	Место расположения	Сведения об актах АТБ			Питающий центр (сети, ПС или ТП, ВЛ или фидер, точка подключения)
				наличие акта да/нет	величина технологи- ческой брони, кВт	величина аварийной брони, кВт	
1	2	3	4	5	6	7	8
12.2	Северо-Кавказская дирекция управления движением Центральной дирекции управления движением – филиал ОАО «РЖД»	железнодорожная станция «Владикавказ»	РСО-Алания, г. Владикавказ, Черменское шоссе, 8	нет			филиал ПАО «МРСК СК»- «Севкавказэнерго» ПС 110 кВ РП-110, Ф-4 6 кВ, ТП-тяговая ОАО «РЖД»
12.3	ОАО «РЖД» филиал «Дирекция железнодорожных вокзалов» структурное	железнодорож- ный вокзал «Владикавказ»	РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Маркова, 24	нет			филиал ПАО «МРСК СК»- «Севкавказэнерго» ПС 110 кВ В-1, Ф-10 6 кВ, ТП- ЖД вокзал ОАО «РЖД»

№ п/п	Наименование потребителя	Наименование объекта	Место расположения	Сведения об актах АТБ			Питающий центр (сети, ПС или ТП, ВЛ или фидер, точка подключения)
				наличие акта да/нет	величина технологи- ческой брони, кВт	величина аварийной брони, кВт	
1	2	3	4	5	6	7	8
12.4	подразделение «Северо-Кавказская региональная дирекция железнодорожных вокзалов»	железнодорожная станция «Беслан»	РСО-Алания, Правобережный район, г. Беслан, ул. Привокзальная, 1	нет			филиал ПАО «МРСК СК»- «Севкавказэнерго» ПС 110 кВ Беслан-110, Л-72 110 кВ, Л-19 110 кВ ПС 110 кВ Беслан – тяговая ОАО «РЖД»

№ п/п	Наименование потребителя	Наименование объекта	Место расположения	Сведения об актах АТБ			Питающий центр (сети, ПС или ТП, ВЛ или фидер, точка подключения)
				наличие акта да/нет	величина технологи- ческой брони, кВт	величина аварийной брони, кВт	
1	2	3	4	5	6	7	8
12.5		железнодорожная станция «Моздок»	РСО-Алания, Моздокский район, г. Моздок, ул. Вокзальная, 14	нет			филиал ПАО «МРСК СК»- «Севкавказэнерго» ПС 330 кВ Моздок-330, Л-109 110 кВ, Л-110 110 кВ, ПС 110 кВ Моздок-тяговая ОАО «РЖД»

№ п/п	Наименование потребителя	Наименование объекта	Место расположения	Сведения об актах АТБ			Питающий центр (сети, ПС или ТП, ВЛ или фидер, точка подключения)
				наличие акта да/нет	величина технологи- ческой брони, кВт	величина аварийной брони, кВт	
1	2	3	4	5	6	7	8
13.1	ГКУ «Управление по эксплуатации административных зданий» Администрации Главы Республики Северная Осетия-Алания и Правительства Республики Северная Осетия-Алания	Дом Правительства Республики Северная Осетия-Алания	РСО-Алания, г. Владикавказ, пл. Свободы, 1	да	0	8	филиал ПАО «МРСК СК»- «Севкавказэнерго» ПС 110 кВ ЦРП-1, Ф-22 6 кВ, ТП-61 РУ-0,4 кВ, филиал ПАО «РусГидро»- «Северо-Осетинский филиал» ПС 110 кВ ДзаугЭС, Ф-20 6 кВ, ТП-61 РУ 0,4 кВ

№ п/п	Наименование потребителя	Наименование объекта	Место расположения	Сведения об актах АТБ			Питающий центр (сети, ПС или ТП, ВЛ или фидер, точка подключения)
				наличие акта да/нет	величина технологи- ческой брони, кВт	величина аварийной брони, кВт	
1	2	3	4	5	6	7	8
13.2		республиканский комплекс «Редант 1»	РСО-Алания, г. Владикавказ, Редант 1	да	0	1	филиал ПАО «МРСК СК»- «Севкавказэнерго» ПС 35 кВ Осетия, Ф-4 6 кВ, ТП-50 РУ 0,4 кВ, Ф-1 6 кВ, ТП-248 РУ 0,4 кВ
14.1	Управление Республики Северная Осетия-Алания по информационным технологиям и связи	административное здание	РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Гагарина, 30	нет			филиал ПАО «МРСК СК»- «Севкавказэнерго» ПС 110 кВ Западная, Ф-14 6 кВ, ТП-150 РУ 0,4 кВ

№ п/п	Наименование потребителя	Наименование объекта	Место расположения	Сведения об актах АТБ			Питающий центр (сети, ПС или ТП, ВЛ или фидер, точка подключения)
				наличие акта да/нет	величина технологи- ческой брони, кВт	величина аварийной брони, кВт	
1	2	3	4	5	6	7	8
14.2	Государственное бюджетное учреждение Республики Северная Осетия-Алания «Многофункциональ- ный центр предоставления государственных и муниципальных услуг»	филиал учреждения	РСО-Алания, г. Владикавказ, Коста, 15	нет			ОАО «ОЗАТЭ» ПС 35 кВ ОЗАТЭ, Ф-29 6 кВ, ПС 6 кВ Капитал Плаза, Ф-МФЦРУ 0,4 кВ

№ п/п	Наименование потребителя	Наименование объекта	Место расположения	Сведения об актах АТБ			Питающий центр (сети, ПС или ТП, ВЛ или фидер, точка подключения)
				наличие акта да/нет	величина технологи- ческой брони, кВт	величина аварийной брони, кВт	
1	2	3	4	5	6	7	8
14.3	Государственное бюджетное учреждение Республики Северная Осетия-Алания «Многофункциональ- ный центр предоставления государственных и муниципальных услуг»	филиал учреждения	РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Кутузова, 104а	нет			филиал ПАО «РусГидро»- «Северо-Осетинский филиал» ПС 110 кВ ДзауГЭС, Ф-40 6 кВ, ТП-261, Ф-Кутузова 0,4 кВ

№ п/п	Наименование потребителя	Наименование объекта	Место расположения	Сведения об актах АТБ			Питающий центр (сети, ПС или ТП, ВЛ или фидер, точка подключения)
				наличие акта да/нет	величина технологи- ческой брони, кВт	величина аварийной брони, кВт	
1	2	3	4	5	6	7	8
14.4	Государственное бюджетное учреждение Республики Северная Осетия-Алания «Многофункциональ- ный центр предоставления государственных и муниципальных услуг»	филиал учреждения	РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Мичурина, 67	нет			филиал ПАО «МРСК СК»- «Севкавказэнерго» ПС 110 кВ В-1, Ф-5 6 кВ, ТП-94, Ф-Мичурина 0,4 кВ

№ п/п	Наименование потребителя	Наименование объекта	Место расположения	Сведения об актах АТБ			Питающий центр (сети, ПС или ТП, ВЛ или фидер, точка подключения)
				наличие акта да/нет	величина технологи- ческой брони, кВт	величина аварийной брони, кВт	
1	2	3	4	5	6	7	8
14,5	Государственное бюджетное учреждение Республики Северная Осетия-Алания «Многофункциональ- ный центр предоставления государственных и муниципальных услуг»	филиал учреждения	РСО-Алания, г.Владикавказ, ул. Цоколаева, 5	нет			филиал ПАО «МРСК СК»- «Севкавказэнерго» ПС 110 кВ Северо-Западная, Ф-3 6 кВ, ТП-381 РУ 0,4 кВ

№ п/п	Наименование потребителя	Наименование объекта	Место расположения	Сведения об актах АТБ			Питающий центр (сети, ПС или ТП, ВЛ или фидер, точка подключения)
				наличие акта да/нет	величина технологи- ческой брони, кВт	величина аварийной брони, кВт	
1	2	3	4	5	6	7	8
14.6	Государственное бюджетное учреждение Республики Северная Осетия-Алания «Многофункциональ- ный центр предоставления государственных и муниципальных услуг»	филиал учреждения	РСО-Алания, Алагирский район, г. Алагир, ул. Ч. Басиевой, 54	нет			филиал ПАО «МРСК СК» - «Севкавказэнерго» ПС 110 кВ Алагир, Ф-1 6 кВ, ТП 1-9

№ п/п	Наименование потребителя	Наименование объекта	Место расположения	Сведения об актах АТБ			Питающий центр (сети, ПС или ТП, ВЛ или фидер, точка подключения)
				наличие акта да/нет	величина технологи- ческой брони, кВт	величина аварийной брони, кВт	
1	2	3	4	5	6	7	8
14.7	Государственное бюджетное учреждение Республики Северная Осетия-Алания «Многофункциональ- ный центр предоставления государственных и муниципальных услуг»	филиал учреждения	РСО-Алания, Ардонский район, г. Ардон, ул. Кирова, 210	нет			МУП «АРИС» ПС 110 кВ Ардон-110 ТП 39, Ф-4, 0,4 кВ

№ п/п	Наименование потребителя	Наименование объекта	Место расположения	Сведения об актах АТБ			Питающий центр (сети, ПС или ТП, ВЛ или фидер, точка подключения)
				наличие акта да/нет	величина технологи- ческой брони, кВт	величина аварийной брони, кВт	
1	2	3	4	5	6	7	8
14.8	Государственное бюджетное учреждение Республики Северная Осетия-Алания «Многофункциональ- ный центр предоставления государственных и муниципальных услуг»	филиал учреждения	РСО-Алания, Дигорский район, г. Дигора, ул. К.Маркса, 160а	нет			филиал ПАО «МРСК СК» - «Севкавказэнерго» ПС 110 кВ Дигора-110, Ф-5 10 кВ, ТП 5-18

№ п/п	Наименование потребителя	Наименование объекта	Место расположения	Сведения об актах АТБ			Питающий центр (сети, ПС или ТП, ВЛ или фидер, точка подключения)
				наличие акта да/нет	величина технологи- ческой брони, кВт	величина аварийной брони, кВт	
1	2	3	4	5	6	7	8
14,9	Государственное бюджетное учреждение Республики Северная Осетия-Алания «Многофункциональ- ный центр предоставления государственных и муниципальных услуг»	филиал учреждения	РСО-Алания, Ирафский район, с. Чикола, ул. А. Фадзаева, 22	нет			филиал ПАО «МРСК СК»- «Севкавказэнерго» ПС 110 кВ Чикола-110, отп. №1/2, от ТП 10-6, Ф-3 0,4 кВ

№ п/п	Наименование потребителя	Наименование объекта	Место расположения	Сведения об актах АТБ			Питающий центр (сети, ПС или ТП, ВЛ или фидер, точка подключения)
				наличие акта да/нет	величина технологи- ческой брони, кВт	величина аварийной брони, кВт	
1	2	3	4	5	6	7	8
14.10	Государственное бюджетное учреждение Республики Северная Осетия-Алания «Многофункциональ- ный центр предоставления государственных и муниципальных услуг»	филиал учреждения	РСО-Алания, Кировский район, с. Эльхотово, ул. Кирова, 172	нет			

№ п/п	Наименование потребителя	Наименование объекта	Место расположения	Сведения об актах АТБ			Питающий центр (сети, ПС или ТП, ВЛ или фидер, точка подключения)
				наличие акта да/нет	величина технологи- ческой брони, кВт	величина аварийной брони, кВт	
1	2	3	4	5	6	7	8
14.11	Государственное бюджетное учреждение Республики Северная Осетия-Алания «Многофункциональ- ный центр предоставления государственных и муниципальных услуг»	филиал учреждения	РСО-Алания, Моздокский район, г. Моздок, 50 лет Октября, 44	нет			

№ п/п	Наименование потребителя	Наименование объекта	Место расположения	Сведения об актах АТБ			Питающий центр (сети, ПС или ТП, ВЛ или фидер, точка подключения)
				наличие акта да/нет	величина технологи- ческой брони, кВт	величина аварийной брони, кВт	
1	2	3	4	5	6	7	8
14.12	Государственное бюджетное учреждение Республики Северная Осетия-Алания «Многофункциональ- ный центр предоставления государственных и муниципальных услуг»	филиал учреждения	РСО-Алания, Правобережный район, г. Беслан, ул. Коминтерна, 130а	да	-	9	ООО «Осетия-Энергосети» ПС 110 кВ Беслан-110, Ф-7 6 кВ, ТП-3, ЛЭП-0,4 кВ, филиал ПАО «МРСК СК»- «Севкавказэнерго» ПС 110 кВ Беслан-тяговая Ф-64 6 кВ, ТП 36

№ п/п	Наименование потребителя	Наименование объекта	Место расположения	Сведения об актах АТБ			Питающий центр (сети, ПС или ТП, ВЛ или фидер, точка подключения)
				наличие акта да/нет	величина технологи- ческой брони, кВт	величина аварийной брони, кВт	
1	2	3	4	5	6	7	8
14.13	Государственное бюджетное учреждение Республики Северная Осетия-Алания «Многофункциональ- ный центр предоставления государственных и муниципальных услуг»	филиал учреждения	РСО-Алания, Пригородный район, с. Октябрьское, ул. П.Тедеева, 60	нет			филиал ПАО «МРСК СК»- «Севкавказэнерго» ПС 110 кВ Карца, Ф-1 6 кВ, ТП 1-2, Ф-2 0,4 кВ

№ п/п	Наименование потребителя	Наименование объекта	Место расположения	Сведения об актах АТБ			Питающий центр (сети, ПС или ТП, ВЛ или фидер, точка подключения)
				наличие акта да/нет	величина технологи- ческой брони, кВт	величина аварийной брони, кВт	
1	2	3	4	5	6	7	8
14.14	Северо-Осетинский филиал ПАО «Ростелеком»	АТС	РСО-Алания, Алагирский район, г. Алагир, ул. Алагирская, 127	да	0	19	филиал ПАО «МРСК СК» - «Севкавказэнерго» ПС 110 кВ Алагир, Ф-7 6 кВ, ТП 7-23
14.15	Северо-Осетинский филиал ПАО «Ростелеком»	АТС-3	РСО-Алания, Ардонский район, г. Ардон, ул. Пролетарская, 81	нет			МУП «АРИС», ПС 110 кВ Ардон-110, ТП 23, Ф-8 0,4 кВ

№ п/п	Наименование потребителя	Наименование объекта	Место расположения	Сведения об актах АТБ			Питающий центр (сети, ПС или ТП, ВЛ или фидер, точка подключения)
				наличие акта да/нет	величина технологи- ческой брони, кВт	величина аварийной брони, кВт	
1	2	3	4	5	6	7	8
14.16	Северо-Осетинский филиал ПАО «Ростелеком»	АТС	РСО-Алания, Правобережный район, г. Беслан, ул. ген. Плиева, 11	нет			филиал ПАО «МРСК СК»- «Севкавказэнерго» ПС 110 кВ Беслан -110, ТП 33, Ф-7 6 кВ, ПС 110 кВ Беслан-тяговая, ТП 36, Ф-64 6 кВ

№ п/п	Наименование потребителя	Наименование объекта	Место расположения	Сведения об актах АТБ			Питающий центр (сети, ПС или ТП, ВЛ или фидер, точка подключения)
				наличие акта да/нет	величина технологи- ческой брони, кВт	величина аварийной брони, кВт	
1	2	3	4	5	6	7	8
14.17	Северо-Осетинский филиал ПАО «Ростелеком»	АТС-53, 54	РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Бутырина, 8а	да	0	56	филиал ПАО «МРСК СК»- «Севкавказэнерго» ПС 110 кВ ЦРП-1, Ф -22 6 ,кВ ТП-93 РУ-0,4 кВ, филиал ПАО «РусГидро»- «Северо-Осетинский филиал» ПС 110 кВ ДзауГЭС, Ф-20 6 кВ, ТП-93 РУ 0,4 кВ
14.18	Северо-Осетинский филиал ПАО «Ростелеком»	ПС-56/1, 4	РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Куйбышева, 126а	нет			филиал ПАО «МРСК СК»- «Севкавказэнерго» ПС 110 кВ Восточная, Ф-2 6 кВ, ТП-390 РУ 0,4 кВ

№ п/п	Наименование потребителя	Наименование объекта	Место расположения	Сведения об актах АТБ			Питающий центр (сети, ПС или ТП, ВЛ или фидер, точка подключения)
				наличие акта да/нет	величина технологи- ческой брони, кВт	величина аварийной брони, кВт	
1	2	3	4	5	6	7	8
14.19	Северо-Осетинский филиал ПАО «Ростелеком»	АТС-57	РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Весенняя, 18	да	0	57	филиал ПАО «МРСК СК»- «Севкавказэнерго» ПС 110 кВ Левобережная, Ф-5 6 кВ, ТП-345 РУ 0,4 кВ
14.20	Северо-Осетинский филиал ПАО «Ростелеком»	ПС-58/1, 2	РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Калинина, 70	да	0	4	филиал ПАО «МРСК СК»- «Севкавказэнерго» ПС 110 кВ Северо-Западная, Ф-12 6 кВ, ТП-383 РУ 0,4 кВ
14.21	Северо-Осетинский филиал ПАО «Ростелеком»	ПС-55/1	РСО-Алания, г. Владикавказ, пр. Коста, 75	да	0	38	филиал ПАО «МРСК СК»- «Севкавказэнерго» ПС 110 кВ Западная, Ф-10 6 кВ, ТП-302 РУ-0,4 кВ, РП-Суворовское училище, Ф-62 6 кВ, ТП-302 РУ 0,4 кВ

№ п/п	Наименование потребителя	Наименование объекта	Место расположения	Сведения об актах АТБ			Питающий центр (сети, ПС или ТП, ВЛ или фидер, точка подключения)
				наличие акта да/нет	величина технологи- ческой брони, кВт	величина аварийной брони, кВт	
1	2	3	4	5	6	7	8
14.22	Северо-Осетинский филиал ПАО «Ростелеком»	АТС-51	РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Леонова, 11а	да	0	36	филиал ПАО «МРСК СК»- «Севкавказэнерго» ПС 110 кВ Северо-Западная, Ф-10 6 кВ, ТП-411 РУ 0,4 кВ, ф-19 6 кВ, ТП-411 РУ 0,4 кВ
14.23	Северо-Осетинский филиал ПАО «Ростелеком»	ПС-51/1	РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Николаева, 22	да	0	21	филиал ПАО «МРСК СК»- «Севкавказэнерго» ПС 110 кВ В-1, Ф-6 6 кВ, ТП-82 РУ 0,4 кВ, Ф-2 6 кВ, ТП-207 ООО «Снежинка» РУ 0,4 кВ
14.24	Северо-Осетинский филиал ПАО «Ростелеком»	АТС-52	РСО-Алания, г. Владикавказ, пр. Доватора, 16	да	0	46	филиал ПАО «МРСК СК»- «Севкавказэнерго» ПС 110 кВ Западная, Ф-14 6 кВ, ТП-412 РУ 0,4 кВ, Ф-13 6 кВ, ТП-412 РУ 0,4 кВ

№ п/п	Наименование потребителя	Наименование объекта	Место расположения	Сведения об актах АТБ			Питающий центр (сети, ПС или ТП, ВЛ или фидер, точка подключения)
				наличие акта да/нет	величина технологи- ческой брони, кВт	величина аварийной брони, кВт	
1	2	3	4	5	6	7	8
14.25	Северо-Осетинский филиал ПАО «Ростелеком»	АТС-50	РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Кирова, 47	да	0	167	филиал ПАО «МРСК СК»- «Севкавказэнерго» ПС 110 кВ В-1, Ф-10 6 кВ, ТП-263 РУ 0,4 кВ, ПС 110 кВ ЦРП-1, Ф-13 6 кВ, ТП-263 РУ 0,4 кВ
14.26	Северо-Осетинский филиал ПАО «Ростелеком»	АТС-74	РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Леонова, 11а	да	0	36	филиал ПАО «МРСК СК»- «Севкавказэнерго» ПС 110 кВ Северо-Западная, Ф-10 6 кВ, ТП-411 РУ 0,4 кВ, Ф-19 6 кВ, ТП-411 РУ 0,4 кВ

№ п/п	Наименование потребителя	Наименование объекта	Место расположения	Сведения об актах АТБ			Питающий центр (сети, ПС или ТП, ВЛ или фидер, точка подключения)
				наличие акта да/нет	величина технологи- ческой брони, кВт	величина аварийной брони, кВт	
1	2	3	4	5	6	7	8
14.27	Северо-Осетинский филиал ПАО «Ростелеком»	АТС-75	РСО-Алания, г. Владикавказ, пр. Коста, 75	да	0	38	филиал ПАО «МРСК СК»- «Севкавказэнерго» ПС 110 кВ Западная, Ф-10 6 кВ, ТП-302 РУ 0,4 кВ, РЭС по РСО-Алания РП-Суворовское училище, Ф-62 6 кВ, ТП-302 РУ 0,4 кВ
14.28	Северо-Осетинский филиал ПАО «Ростелеком»	АТС-76	РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Николаева, 22	да	0	21	филиал ПАО «МРСК СК»- «Севкавказэнерго» ПС 110 кВ В-1, Ф-6 6 кВ, ТП-82 РУ 0,4 кВ, Ф-2 6 кВ, ТП-207 ООО «Снежинка» РУ 0,4 кВ

№ п/п	Наименование потребителя	Наименование объекта	Место расположения	Сведения об актах АТБ			Питающий центр (сети, ПС или ТП, ВЛ или фидер, точка подключения)
				наличие акта да/нет	величина технологи- ческой брони, кВт	величина аварийной брони, кВт	
1	2	3	4	5	6	7	8
14.29	Северо-Осетинский филиал ПАО «Ростелеком»	АТС-77	РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Весенняя, 18	да	0	57	филиал ПАО «МРСК СК»- «Севкавказэнерго» ПС 110 кВ Левобережная, ф-5 6 кВ, ТП-345 РУ 0,4 кВ
14.30	Северо-Осетинский филиал ПАО «Ростелеком»	ПС-24	РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Леонова, 11а	да	0	36	филиал ПАО «МРСК СК»- «Севкавказэнерго» ПС 110 кВ Северо-Западная, Ф-10 6 кВ, ТП-411 РУ 0,4 кВ, Ф-19 6 кВ, ТП-411 РУ 0,4 кВ
14.31	Северо-Осетинский филиал ПАО «Ростелеком»	ПС-25	РСО-Алания, г. Владикавказ, пр. Коста, 75	да	0	38	филиал ПАО «МРСК СК»- «Севкавказэнерго» ПС 110 кВ Западная, Ф-10 6 кВ, ТП-302 РУ-0,4 кВ. РЭС по РСО-Алания РП-Суворовское училище, Ф-62 6 кВ, ТП-302 РУ 0,4 кВ.

№ п/п	Наименование потребителя	Наименование объекта	Место расположения	Сведения об актах АТБ			Питающий центр (сети, ПС или ТП, ВЛ или фидер, точка подключения)
				наличие акта да/нет	величина технологи- ческой брони, кВт	величина аварийной брони, кВт	
1	2	3	4	5	6	7	8
14.32	Северо-Осетинский филиал ПАО «Ростелеком»	ПС-26	РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Тельмана, 31а	нет			филиал ПАО «МРСК СК»- «Севкавказэнерго» ПС 110 кВ В-1, Ф-5 6 кВ, ТП-РВ-64
14.33	Северо-Осетинский филиал ПАО «Ростелеком»	ПС-56/7	РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Кутузова, 80/1	да	0	0,9	Филиал ПАО «Рус Гидро»- «Северо-Осетинский филиал» ПС 110 кВ ДзаугЭС, ф-40 6кВ, ТП-264 РУ 0,4 кВ
14.34	Северо-Осетинский филиал ПАО «Ростелеком»	ПС-56/8, СПД	РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Горького, 14	да	0	23	филиал ПАО «МРСК СК»- «Севкавказэнерго» ПС 110 кВ ЦРП-1, Ф-22 6 кВ, ТП-27 РУ 0,4 кВ

№ п/п	Наименование потребителя	Наименование объекта	Место расположения	Сведения об актах АТБ			Питающий центр (сети, ПС или ТП, ВЛ или фидер, точка подключения)
				наличие акта да/нет	величина технологи- ческой брони, кВт	величина аварийной брони, кВт	
1	2	3	4	5	6	7	8
14.35	Северо-Осетинский филиал ПАО «Ростелеком»	ПС-61/1	РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Весенняя, 13	да	0	0,9	филиал ПАО «МРСК СК»- «Севкавказэнерго» ПС 110 кВ Левобережная, Ф-28 10 кВ, ТП-394 РУ 0,4 кВ
14.36	Северо-Осетинский филиал ПАО «Ростелеком»	ПС-61/2	РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Владикавказская, 59/1	да	0	1,8	филиал ПАО «МРСК СК»- «Севкавказэнерго» ПС 110 кВ Левобережная, Ф-4 6 кВ, ТП-407А РУ 0,4 кВ
14.37	Северо-Осетинский филиал ПАО «Ростелеком»	ПС-58/4	РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Московская, 45/1	да	0	0,9	филиал ПАО «МРСК СК»- «Севкавказэнерго» ПС 110 кВ Северо-Западная, Ф-3 6 кВ, ТП-241 РУ 0,4 кВ

№ п/п	Наименование потребителя	Наименование объекта	Место расположения	Сведения об актах АТБ			Питающий центр (сети, ПС или ТП, ВЛ или фидер, точка подключения)
				наличие акта да/нет	величина технологи- ческой брони, кВт	величина аварийной брони, кВт	
1	2	3	4	5	6	7	8
14.38	Северо-Осетинский филиал ПАО «Ростелеком»	BRAS	РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Кирова, 47	да	0	165	филиал ПАО «МРСК СК»- «Севкавказэнерго» ПС 110 кВ В-1, Ф-10 6 кВ, ТП-263 РУ-0,4 кВ, ПС 110 кВ ЦРП-1, Ф-13 6 кВ, ТП-263 РУ 0,4 кВ
14.39	Северо-Осетинский филиал ПАО «Ростелеком»	АТС-44	РСО-Алания, г. Дигора, ул. Энгельса, 22	да	0	14	филиал ПАО «МРСК СК» - «Севкавказэнерго» ПС 110 кВ Дигора-110, Ф-5 10 кВ, ТП 5-17
14.40	Северо-Осетинский филиал ПАО «Ростелеком»	АТС-23	РСО-Алания, п. Заводской, ул. Строителей, 1	да	0	18	филиал ПАО «МРСК СК»- «Севкавказэнерго» ПС 35 кВ Михайловская, Ф-9 6 кВ, ТП-251 РУ 0,4 кВ

№ п/п	Наименование потребителя	Наименование объекта	Место расположения	Сведения об актах АТБ			Питающий центр (сети, ПС или ТП, ВЛ или фидер, точка подключения)
				наличие акта да/нет	величина технологи- ческой брони, кВт	величина аварийной брони, кВт	
1	2	3	4	5	6	7	8
14.41	Северо-Осетинский филиал ПАО «Ростелеком»	ПС-63	РСО-Алания, п. Заводской, ул. Строителей, 1	да	0	18	филиал ПАО «МРСК СК»- «Севкавказэнерго» ПС 35 кВ Михайловская Ф-9 6 кВ, ТП-251 РУ 0,4 кВ
14.42	Северо-Осетинский филиал ПАО «Ростелеком»	АТС-6399	РСО-Алания, п. Заводской, ул. Строителей, 1	да	0	18	филиал ПАО «МРСК СК»- «Севкавказэнерго» ПС 35 кВ Михайловская Ф-9 6 кВ, ТП-251 РУ 0,4 кВ
14.43	Северо-Осетинский филиал ПАО «Ростелеком»	АТС-3/2	РСО-Алания, Моздокский район, г. Моздок, ул. Кирова, 78	нет			
14.44	Северо-Осетинский филиал ПАО «Ростелеком»	АТС-4	РСО-Алания, Моздокский район, г. Моздок, ДОС, 11	нет			

№ п/п	Наименование потребителя	Наименование объекта	Место расположения	Сведения об актах АТБ			Питающий центр (сети, ПС или ТП, ВЛ или фидер, точка подключения)
				наличие акта да/нет	величина технологи- ческой брони, кВт	величина аварийной брони, кВт	
1	2	3	4	5	6	7	8
14.45	Северо-Осетинский филиал ПАО «Ростелеком»	ПСЭ-27	РСО-Алания, Моздокский район, г. Моздок, ул. Фабричная, 1	нет			
14.46	Северо-Осетинский филиал ПАО «Ростелеком»	ПСЭ-25	РСО-Алания, Моздокский район, г. Моздок, ул. Прогонная, 50	нет			
14.47	Северо-Осетинский филиал ПАО «Ростелеком»	АТС	РСО-Алания, Пригородный район, с. Октябрьское, ул. Октябрьская	нет			филиал ПАО «МРСК СК»- «Севкавказэнерго» ПС 110 кВ Карца, Ф-4 6 кВ, ТП 4-5, Ф-4 0,4 кВ

№ п/п	Наименование потребителя	Наименование объекта	Место расположения	Сведения об актах АТБ			Питающий центр (сети, ПС или ТП, ВЛ или фидер, точка подключения)
				наличие акта да/нет	величина технологи- ческой брони, кВт	величина аварийной брони, кВт	
1	2	3	4	5	6	7	8
14.48	Северо-Осетинский филиал ПАО «Ростелеком»	ретранслятор	РСО-Алания, Алагирский район, туркомплекс «Цей»	нет			филиал ПАО «МРСК СК» - «Севкавказэнерго» ПС 35 кВ Цей, Ф-2 6 кВ, ТП 2-2
14.49	Северо-Осетинский филиал ПАО «Ростелеком»	АТС-3	РСО-Алания, Ирафский район, с. Чикола, ул. Ленина, 65	да	0	13	филиал ПАО «МРСК СК»- «Севкавказэнерго» ПС 110 кВ Чикола-110, Ф-1 10 кВ, ТП 1-3
14.50	Северо-Осетинский филиал ПАО «Ростелеком»	АТС	РСО-Алания, Кировский район, с. Эльхотово, ул. Зортова, 7	да	0	16	филиал ПАО «МРСК СК» - «Севкавказэнерго» ПС 110 кВ Эльхотово Ф-3 10 кВ ТП 3-9 , Ф-1 0,4 кВ

№ п/п	Наименование потребителя	Наименование объекта	Место расположения	Сведения об актах АТБ			Питающий центр (сети, ПС или ТП, ВЛ или фидер, точка подключения)
				наличие акта да/нет	величина технологи- ческой брони, кВт	величина аварийной брони, кВт	
1	2	3	4	5	6	7	8
14.51	ООО «Иртелком»	коммутатор	РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Калинина, 2а	нет	-	1*	филиал ПАО «МРСК СК» - «Севкавказэнерго», ПС 110 кВ ЦРП-1, Ф-22 6 кВ, ТП-217
14.52	Владикавказский филиал ПАО «Вымпелком»	коммутатор, объект I особой категории	РСО-Алания, г. Владикавказ, пр. Доватора, 8	да	80	10	филиал ПАО «МРСК СК» - «Севкавказэнерго» ПС Юго-Западная, Ф-30 6 кВ

№ п/п	Наименование потребителя	Наименование объекта	Место расположения	Сведения об актах АТБ			Питающий центр (сети, ПС или ТП, ВЛ или фидер, точка подключения)
				наличие акта да/нет	величина технологической брони, кВт	величина аварийной брони, кВт	
1	2	3	4	5	6	7	8
14.53	<p>Филиал федерального государственного унитарного предприятия «Российская телевизионная и радиовещательная сеть»</p> <p>«Радиотелевизионный передающий центр Республики Северная Осетия-Алания»</p>	приемо-передающая станция (УКВ)	РСО-Алания, г. Владикавказ, с. Балта	нет	-	1*	<p>филиал ПАО «МРСК СК»- «Севкавказэнерго»</p> <p>ПС 35 кВ Редант, Ф-1 6 кВ, ТП-405 РУ 0,4 кВ</p>

№ п/п	Наименование потребителя	Наименование объекта	Место расположения	Сведения об актах АТБ			Питающий центр (сети, ПС или ТП, ВЛ или фидер, точка подключения)
				наличие акта да/нет	величина технологи- ческой брони, кВт	величина аварийной брони, кВт	
1	2	3	4	5	6	7	8
14.54	Филиал федерального государственного унитарного предприятия «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» «Радиотелевизионный передающий центр Республики Северная Осетия-Алания»	телевышка	РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Осетинская горка, 2а	да	0	0	филиал ПАО «РусГидро»- «Северо-Осетинский филиал» ПС 110 кВ ДзауГЭС, Ф-20 6 кВ, ТП-113 РУ 0,4 кВ, Ф-Бином-2 6 кВ, ТП-113 РУ 0,4 кВ

№ п/п	Наименование потребителя	Наименование объекта	Место расположения	Сведения об актах АТБ			Питающий центр (сети, ПС или ТП, ВЛ или фидер, точка подключения)
				наличие акта да/нет	величина технологи- ческой брони, кВт	величина аварийной брони, кВт	
1	2	3	4	5	6	7	8
15.1	Диспетчерские центры субъектов оперативно- диспетчерского управления в электроэнергетике и центров управления объектами электросетевого хозяйства	диспетчерская служба - центр управления сетями	РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Тамаева, 19	нет			филиал ПАО «МРСК СК»- «Севкавказэнерго» ПС 110 кВ ЦРП-1, Ф-13 6 кВ, ТП-192 РУ- 0,4 кВ
15.2		оперативно- диспетчерский группа ДС ЦУС ПС 110 кВ «Владикавказ-І»	РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Минина, 17	нет			филиал ПАО «МРСК СК»- «Севкавказэнерго» ПС 110 кВ В-1, Ф-6 6 кВ, ТП-313 РУ 0,4 кВ

№ п/п	Наименование потребителя	Наименование объекта	Место расположения	Сведения об актах АТБ			Питающий центр (сети, ПС или ТП, ВЛ или фидер, точка подключения)
				наличие акта да/нет	величина технологи- ческой брони, кВт	величина аварийной брони, кВт	
1	2	3	4	5	6	7	8
15.3		диспетчерский пункт Владикавказских городских электрических сетей ЦРП-I -110/6 кВ	РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Пашковского, 2	нет			филиал ПАО «МРСК СК»- «Севкавказэнерго» ПС 110 кВ ЦРП-1, РУ-0,4 кВ

Примечание: * величина аварийной брони, согласованная сетевой организацией и гарантирующим поставщиком согласно пункту 18 Правил полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 4 мая 2012 г. №442