



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  
ПРАВИТЕЛЬСТВО  
РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ

РОССИЯ ФЕДЕРАЦИЯЗЫ  
ХАКАС РЕСПУБЛИКАНЫ  
ПРАВИТЕЛЬСТВОЗЫ

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29. 10. 2015 г. № 565  
г. Абакан

О внесении изменений в Требования по предотвращению гибели объектов животного мира, за исключением объектов животного мира, находящихся на особо охраняемых природных территориях федерального значения, при осуществлении производственных процессов, а также при эксплуатации транспортных магистралей, трубопроводов, линий связи и электропередачи на территории Республики Хакасия, утвержденные постановлением Правительства Республики Хакасия от 29.09.2014 № 494

В целях обеспечения сохранения биологического разнообразия и предотвращения гибели объектов животного мира при эксплуатации линий связи и электропередачи на территории Республики Хакасия Правительство Республики Хакасия ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Внести в Требования по предотвращению гибели объектов животного мира, за исключением объектов животного мира, находящихся на особо охраняемых природных территориях федерального значения, при осуществлении производственных процессов, а также при эксплуатации транспортных магистралей, трубопроводов, линий связи и электропередачи на территории Республики Хакасия, утвержденные постановлением Правительства Республики Хакасия от 29.09.2014 № 494 («Вестник Хакасии», 2014, № 66), следующие изменения:

1) пункт 1.5 изложить в следующей редакции:

«1.5. Юридические и физические лица, действующие во всех сферах производства, обязаны своевременно информировать специально уполномоченный исполнительный орган государственной власти Республики Хакасия по охране, федеральному государственному надзору и регулированию использования объектов животного мира и среды их обитания о случаях гибели животных при осуществлении производственных процессов, а также при эксплуатации транспортных магистралей, трубопроводов, линий связи и электропередачи».

2) раздел 7 изложить в следующей редакции:

## «7. Требования при проектировании, строительстве и эксплуатации линий связи и электропередачи

7.1. При проектировании, строительстве, в том числе реконструкции и капитальном ремонте линий связи и электропередачи, должны предусматриваться меры по предотвращению гибели птиц в случае их соприкосновения с проводами, элементами опор, трансформаторных подстанций, а также при столкновении с проводами во время пролета.

7.2. В качестве безопасных конструкций воздушных линий электропередачи, не требующих выполнения дополнительных защитных мероприятий, рекомендуется использовать следующие средства:

- 1) самонесущий изолированный провод;
- 2) бестраверсные деревянные опоры;
- 3) опоры с траверсами из изолирующих материалов и с подвесной изоляцией.

Запрещается использование в качестве специальных птицезащитных устройств неизолированных металлических конструкций, а также конструкций, для которых в процессе испытаний или эксплуатации ранее установлена низкая защитная эффективность, в том числе дополнительные изоляторы, технически не совместимые с электрооборудованием птицезащитные устройства, защитные устройства, изготовленные из подручных материалов.

7.3. Линии электропередачи в случае возможности одновременного прикосновения птиц к токонесущим проводам и заземленным элементам конструкций электрооборудования должны оснащаться специальными птицезащитными устройствами, состоящими из диэлектрических материалов.

7.4. Конструкция специальных птицезащитных устройств должна быть технически совместима с теми видами изоляторов, защиту которых они предусматривают, и обеспечивать надежную защиту птиц от контакта с токонесущим проводом. Для защиты неизолированного токонесущего провода сложной конфигурации необходимо использовать гибкие изолирующие элементы или ленточную изоляцию.

7.5. На вновь строящихся либо реконструируемых ЛЭП в местах массового скопления либо путей миграции птиц участки проводов на концевых опорах в местах их крепления к изоляторам и на трансформаторных вводах должны быть изолированы кабельной оплёткой длиной не менее одного метра.

7.6. Для предотвращения гибели объектов животного мира от воздействия электромагнитного поля линий электропередачи вдоль этих линий устанавливаются санитарно-защитные полосы.

7.7. Запрещается превышение нормативов предельно допустимых уровней воздействия электромагнитных полей и иных вредных физических воздействий линий электропередачи на объекты животного мира.

7.8. Трансформаторные подстанции на линиях электропередачи, их узлы и работающие механизмы должны быть оснащены устройствами (изгородями, кожухами и другими), предотвращающими проникновение животных на территорию подстанции и попадание их в указанные узлы и механизмы.

7.9. Временно неиспользуемые участки линий электропередачи, за исключением предназначенных для резервирования потребителей I и II категорий

надежности и сельскохозяйственного производства, находящиеся под напряжением, подлежат обязательному отключению.

7.10. В местах массовой миграции птиц, на особо охраняемых природных территориях, в зонах охраны охотничьих ресурсов, на территориях воспроизводственных участков для предотвращения гибели птиц от столкновения с воздушными линиями связи и электропередачи рекомендуется замена воздушных коммуникаций на подземные кабельные или радиорелейные.

7.11. Прожекторные и другие мощные осветительные устройства, характер их установки, направленность излучения светового потока должны оказывать минимальное отрицательное воздействие на птиц, летучих мышей и другие объекты животного мира, не вызывая их гибели в результате ослепления и потери ориентации, в том числе во время миграций».

Исполняющий обязанности Главы  
Республики Хакасия – Председателя  
Правительства Республики Хакасия



Н. Попов