




ХУШУ
27.11.2023 03-03/550 №
Шупашкар хули

ПРИКАЗ
27.11.2023 № 03-03/550
г. Чебоксары

Об утверждении нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям, нормативов удельного расхода топлива при производстве электрической и тепловой энергии от тепловых электростанций и котельных на 2023-2027 гг.



В соответствии с пунктами 42.10 - 42.12 раздела «III. Функции» Положения о Министерстве строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики, утвержденного постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 4 июня 2012 года № 214, и статьей 5 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении» п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям на 2023-2027 гг. (приложение № 1).

2. Утвердить прилагаемые к настоящему приказу нормативы удельного расхода топлива при производстве электрической и тепловой энергии от тепловых электростанций и котельных на 2023-2027 гг. (приложение № 2).

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики Е.В. Филиппову.

4. Настоящий приказ вступает в силу через десять дней после дня его официального опубликования.

Министр

М.А. Колела

Утверждены
приказом Министерства
строительства, архитектуры и
жилищно-коммунального хозяйства
Чувашской Республики
27.11.2023 № 03-03/570

(приложение № 1)

НОРМАТИВЫ

технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по
тепловым сетям на 2023-2027 гг.

№ п/п	Организация	Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям на 2023-2027 гг.		
		Потери теплоносителей. пар (т), вода (м3)	Потери тепловой энергии, Гкал	Расход электроэнерг ии, кВт.ч
1	2	3	4	5
		2023 г.		
1.	МУП УР «Урмарытеплосеть», 429020, Чувашская Республика, Урмарский район, п. Урмары, ул. Молодежная, д. 3а	Теплоноситель - пар		
		-	-	-
		Теплоноситель – вода		
		2180,074	1666,538	0
		2024-2027 гг.		
		Теплоноситель - пар		
		-	-	-
		Теплоноситель – вода		
		2180,074	1079,3	0

Утверждены
 приказом Министерства
 строительства, архитектуры и
 жилищно-коммунального хозяйства
 Чувашской Республики

27.11.2023 № 03-03/550

(приложение № 2)

НОРМАТИВЫ

удельного расхода топлива при производстве электрической и тепловой энергии
 от тепловых электростанций и котельных на 2023-2027 гг.

№ п/п	Организация	Норматив удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии, кг.у.т./Гкал
1.	МУП УР «Урмарытеплосеть», 429400, Чувашская Республика, Урмарский район, п. Урмары, ул. Молодежная, д. 3а	162,23
	газ	162,23
	мазут, нефть	-
	дрова	-