



АДМИНИСТРАЦИЯ АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ АЛТАЙСКОГО КРАЯ

П Р И К А З

12 апреля 2016 г.

№ 012

г. Барнаул

Об утверждении проекта зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения населения поселков Мирный и Новотроицк Родинского района Алтайского края

В соответствии со статьей 18 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», постановлением Администрации Алтайского края от 31.05.2010 № 233 «О Порядке утверждения проектов округов и зон санитарной охраны водных объектов и установления границ и режима зон охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения», санитарно-эпидемиологическим заключением от 10.12.2007 № 22.01.14.000.Т.001183.12.07, выданным Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Алтайскому краю, п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить прилагаемый проект зон санитарной охраны (далее – «ЗСО») действующего водозабора открытого акционерного общества «Родинский» в поселке Мирный и селе Новотроицкое Родинского района, источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения населения поселка Мирный и села Новотроицкое, разработанный ООО «Алтайпроект» в 2007 году (далее – «проект»).

Согласно утвержденному проекту водозаборы представлены одиннадцатью рабочими скважинами с номерами: 1/77, 83/86, Б-42/86, 16/83, 6/69, БР-561, 6/82, Б-41/86, 10/80, 18/83, 30/73.

2. В связи с расхождением категории населенного пункта, руководствуясь законами Алтайского края от 30.04.2008 № 34-ЗС «О статусе и границах муниципальных и административно-территориальных образований Родинского района Алтайского края», от 01.03.2008 № 28-ЗС «Об административно-территориальном устройстве Алтайского края», считать проект, указанный в пункте 1 настоящего приказа, проектом ЗСО источников питье-

вого и хозяйственно-бытового водоснабжения населения поселков Мирный и Новотроицк Родинского района Алтайского края.

3. Установить границы и режим ЗСО подземных источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения населения поселков Мирный и Новотроицк Родинского района Алтайского края согласно приложению.

4. Отделу водных ресурсов управления природных ресурсов и нормирования (Ткаченко О.В.) направить копию настоящего приказа вместе с проектом в Главное управление строительства, транспорта, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Алтайского края и в администрацию Родинского района Алтайского края, с предложением о внесении изменений в документы территориального планирования.

5. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя начальника Главного управления, начальника управления природных ресурсов и нормирования Бротцмана В.Р.

Начальник Главного управления



В.Н. Попрядухин

Приложение
к приказу Главного управления
природных ресурсов и
экологии Алтайского края
от 12.04.2016 № 612

Границы и режим ЗСО подземных источников питьевого и
хозяйственно-бытового водоснабжения населения поселков Мирный
и Новотроицк Родинского района Алтайского края

1. Первый пояс ЗСО подземных источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения.

1.1. Согласно гидрогеологическому обоснованию утвержденного проекта принять границу первого пояса ЗСО подземных источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения:

- для скважин № 1/77, № 83/86 размером 60х60 метров;
- для скважины № Б-42/86 размером 60х60 метров;
- для скважины № 16/83 размером 60х60 метров;
- для скважины № 6/69 размером 60х60 метров;
- для скважины № БР-561 размером 60х60 метров;
- для скважин № 6/82, № Б-41/86 размером 60х80 метров;
- для скважины № 10/80 размером 60х60 метров;
- для скважины № 18/83 размером 60х60 метров;
- для скважины № 30/73 размером 60х60 метров.

1.2. Режим использования территории в границах первого пояса ЗСО источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения установить согласно пункту 3.2.1 СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 14.03.2002 № 10 (далее – «СанПиН 2.1.4.1110-02»).

Владельцу водозаборного сооружения обеспечить выполнение установленного режима ЗСО источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения.

2. Второй пояс ЗСО подземных источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения.

2.1. На основании гидродинамических расчетов, выполненных в утвержденном проекте, принять границу второго пояса ЗСО подземных источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения:

для скважин № 1/77, № 83/86 размером 130x136 метров;
для скважины № Б-42/86 размером 70x81 метр;
для скважины № 16/83 размером 107x114 метров;
для скважины № 6/69 размером 103x110 метров;
для скважины № БР-561 размером 88x97 метров;
для скважин № 6/82, № Б-41/86 размером 80x89 метров;
для скважины № 10/80 размером 97x105 метров;
для скважины № 18/83 размером 85x93 метра;
для скважины № 30/73 размером 72x81 метр.

2.2. Режим использования территории в границах второго пояса ЗСО источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения установить согласно пунктам 3.2.2, 3.2.3 СанПиН 2.1.4.1110-02.

Владельцам объектов, расположенных в границе второго пояса ЗСО, обеспечить выполнение установленного режима в целях исключения отрицательного влияния на качество воды подземных источников водоснабжения.

3. Третий пояс ЗСО подземных источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения.

3.1. На основании гидродинамических расчетов, выполненных в утвержденном проекте, принять границу третьего пояса ЗСО подземных источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения:

для скважин № 1/77, № 83/86 размером 490x1646 метров;
для скважины № Б-42/86 размером 177x1461 метр;
для скважины № 16/83 размером 356x1569 метров;
для скважины № 6/69 размером 333x1554 метра;
для скважины № БР-561 размером 255x1520 метров;
для скважин № 6/82, № Б-41/86 размером 220x1488 метров;
для скважины № 10/80 размером 302x1537 метров;
для скважины № 18/83 размером 241x1503 метра;
для скважины № 30/73 размером 181x1464 метра.

3.2. Режим использования территории в границах третьего пояса ЗСО источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения установить согласно пункту 3.2.2 СанПиН 2.1.4.1110-02.

Владельцам объектов, расположенных в границе третьего пояса ЗСО, обеспечить выполнение установленного режима в целях исключения отрицательного влияния на качество воды подземных источников водоснабжения.