



ПРАВИТЕЛЬСТВО ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.06.2023

г. Владивосток

№ 435-пп

Об установлении зон санитарной охраны для водозаборной скважины № 7501, расположенной в с. Алексей-Никольское Уссурийского городского округа Приморского края

В соответствии с Федеральным законом от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», на основании санитарно-эпидемиологического заключения Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Приморскому краю от 13 января 2020 года № 25.ПЦ.01.000.Т.000018.01.20 Правительство Приморского края постановляет:

1. Установить зоны санитарной охраны для водозаборной скважины № 7501, расположенной в с. Алексей-Никольское Уссурийского городского округа Приморского края.

2. Утвердить прилагаемые:

границы зон санитарной охраны для водозаборной скважины № 7501, расположенной в с. Алексей-Никольское Уссурийского городского округа Приморского края;

режимы зон санитарной охраны для водозаборной скважины № 7501, расположенной в с. Алексей-Никольское Уссурийского городского округа Приморского края.

3. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование настоящего постановления.

Первый вице-губернатор Приморского края –
Председатель Правительства
Приморского края



В.Г. Щербина

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением
Правительства Приморского края
от 28.06.2023 № 435-пп

**ГРАНИЦЫ ЗОН САНИТАРНОЙ ОХРАНЫ
для водозаборной скважины № 7501, расположенной
в с. Алексей-Никольское Уссурийского городского округа
Приморского края**

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
«Скважина № 7501»,
расположенная в с. Алексей-Никольское Уссурийского городского округа
Приморского края

I пояс зоны санитарной охраны

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

Раздел 1

Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Приморский край, г. Уссурийск, с. Алексей-Никольское
2	Площадь объекта ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	2 182 м ² ± 19 м ²

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат МСК-25, зона 1					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	443 247,80	1 367 245,52	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	—
2	443 197,53	1 367 229,47		0,10	
3	443 186,93	1 367 274,83		0,10	
4	443 215,58	1 367 281,52		0,10	
5	443 221,14	1 367 282,45		0,10	
6	443 227,02	1 367 277,89		0,10	
7	443 243,08	1 367 269,32		0,10	
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
1	2	3	4	5	6
—	—	—	—	—	—

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта							
1. Система координат МСК-25, зона 1							
2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границы	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
—	—	—	—	—	—	—	—
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта							
1	2	3	4	5	6	7	8
—	—	—	—	—	—	—	—

ТЕКСТОВОЕ ОПИСАНИЕ

местоположения границ зон санитарной охраны

Прохождение границы		Описание прохождения границы
от точки	до точки	
1	2	3
1	1	-

Раздел 4
План границ объекта



Масштаб 1:2 000

Используемые условные знаки и обозначения:

- _____ - граница объекта
- - Характерная точка объекта

Подпись _____



Натс Дата « 18 » апреля 20 23 г.

Место для печати (или в личин) лица, составившего описание местоположения границ объекта

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
«Скважина № 7501»,
расположенная в с. Алексей-Никольское Уссурийского городского округа
Приморского края

II пояс зоны санитарной охраны

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

Раздел I

Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Приморский край, г. Уссурийск, с. Алексей-Никольское
2	Площадь объекта ± величина погрешности определения площади (P ± ΔP)	29 154 м ² ± 26 м ²

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат МСК-25, зона 1					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M _t), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	443 321,09	1 367 209,66	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	---
2	443 324,07	1 367 217,57		0,10	
3	443 323,68	1 367 226,02		0,10	
4	443 291,24	1 367 352,48		0,10	
5	443 287,10	1 367 360,35		0,10	
6	443 281,29	1 367 365,15		0,10	
7	443 274,82	1 367 367,47		0,10	
8	443 266,35	1 367 367,25		0,10	
9	443 139,57	1 367 337,60		0,10	
10	443 131,47	1 367 333,71		0,10	
11	443 126,15	1 367 327,53		0,10	
12	443 123,68	1 367 320,36		0,10	
13	443 124,15	1 367 311,85		0,10	
14	443 156,52	1 367 185,98		0,10	
15	443 160,07	1 367 178,60		0,10	
16	443 165,88	1 367 173,34		0,10	
17	443 173,06	1 367 170,61		0,10	
18	443 181,52	1 367 170,83		0,10	
19	443 308,96	1 367 200,63		0,10	
20	443 316,07	1 367 204,19		0,10	
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
1	2	3	4	5	6
—	—	—	—	—	—

Раздел 3


Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта							
1. Система координат МСК-25, зона 1							
2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границы	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M _t), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
—	—	—	—	—	—	—	—
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта							
1	2	3	4	5	6	7	8
—	—	—	—	—	—	—	—

ТЕКСТОВОЕ ОПИСАНИЕ

местоположения границ зон санитарной охраны

Прохождение границы		Описание прохождения границы
от точки	до точки	
1	2	3
1	1	—

Раздел 4
План границ объекта



Масштаб 1:5 000

Используемые условные знаки и обозначения:

- _____ - граница объекта
- - Характерная точка объекта

Подпись _____



Дата « 18 » апреля 20 23 г.

Место для отрисовки печати (подпись) лица, составившего описание местоположения границ объекта

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
«Скважина № 7501»,
расположенная в с. Алексей-Никольское Уссурийского городского округа

III пояс зоны санитарной охраны

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

Раздел I

Сведения об объекте

№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Приморский край, г. Уссурийск, с. Алексей-Никольское
2	Площадь объекта ± величина погрешности определения площади (P ± ΔP)	726 979 м ² ± 26 м ²

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат МСК-25, зона 1					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	442 818,17	1 367 597,56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	—
2	442 807,51	1 367 581,49		0,10	
3	442 803,08	1 367 562,72		0,10	
4	442 805,74	1 367 542,67		0,10	
5	442 987,12	1 366 836,92		0,10	
6	442 995,48	1 366 818,90		0,10	
7	443 009,73	1 366 805,05		0,10	
8	443 027,35	1 366 797,35		0,10	
9	443 052,48	1 366 797,26		0,10	
10	443 790,80	1 366 968,75		0,10	
11	443 812,45	1 366 979,18		0,10	
12	443 825,29	1 366 993,76		0,10	
13	443 832,81	1 367 015,79		0,10	
14	443 829,29	1 367 042,25		0,10	
15	443 648,44	1 367 745,52		0,10	
16	443 638,35	1 367 765,84		0,10	
17	443 623,85	1 367 778,64		0,10	
18	443 605,64	1 367 785,63		0,10	
19	443 583,04	1 367 785,15		0,10	
20	442 840,76	1 367 611,76		0,10	
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
1	2	3	4	5	6
—	—	—	—	—	—

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта							
1. Система координат МСК-25, зона 1							
2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границы	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
—	—	—	—	—	—	—	—
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта							
1	2	3	4	5	6	7	8
—	—	—	—	—	—	—	—

ТЕКСТОВОЕ ОПИСАНИЕ

местоположения границ зон санитарной охраны

Прохождение границы		Описание прохождения границы
от точки	до точки	
1	2	3
1	1	-

Раздел 4
План границ объекта



Масштаб 1:7 000

Используемые условные знаки и обозначения:

- граница объекта
- - Характерная точка объекта

Подпись



Дата « 18 » апреля 20 23 г.

Место для подписей (или) лиц, составившего описание местоположения границ объекта

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением
Правительства Приморского края
от 28.06.2023 № 435-пп

**РЕЖИМЫ ЗОН САНИТАРНОЙ ОХРАНЫ
для водозаборной скважины № 7501, расположенной
в с. Алексей-Никольское Уссурийского городского округа
Приморского края**

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

1. Режим и правила хозяйственного использования территории поясов зон санитарной охраны

При эксплуатации скважины № 7501, расположенной в с. Алексей-Никольское Уссурийского городского округа Приморского края (далее - водозабор), предусматривается обязательное выполнение нижеприведенных водоохраных мероприятий.

Состав их определен применительно к конкретным природным условиям и существующей санитарной обстановке территории зон санитарной охраны (далее - ЗСО) трех поясов в соответствии с Санитарными правилами и нормами «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения. СанПиН 2.1.4.1110-02» (далее - СанПиН 2.1.4.1110-02).

Перечень основных водоохраных мероприятий водозабора разработан с учетом современного и перспективного хозяйственного использования территории вокруг водозабора.

Целью мероприятий является максимальное снижение вероятности микробного и химического загрязнения воды источника водоснабжения, что позволит при современной технологии обработки обеспечить получение воды питьевого качества.

Мероприятия предусматриваются для I, II, III поясов ЗСО в соответствии с их назначением. Они могут носить единовременный, постоянный или режимный характер в течение всего периода эксплуатации водозабора.

Вокруг источника водоснабжения запрещается такое использование территории, которое может вызвать качественное или количественное ухудшение извлекаемой воды.

В соответствии с п. 1.15 СанПиН 2.1.4.1110-02 санитарные мероприятия должны выполняться:

а) в пределах I пояса ЗСО – органами коммунального хозяйства или другими владельцами водопроводов;

б) в пределах II и III поясов ЗСО - владельцами объектов, оказывающих (или могущих оказать) отрицательное влияние на качество воды источников водоснабжения.

Государственный санитарно-эпидемиологический надзор на территории ЗСО осуществляется органами и учреждениями государственной санитарно-эпидемиологической службы Российской Федерации путем разработки и контроля за проведением гигиенических и противоэпидемиологических мероприятий, согласования водоохраных мероприятий и контроля качества воды источника (СанПиН 2.1.4.1110-02, п.1.16). Основные мероприятия приводятся в соответствии с пунктами 3.1, 3.2, 3.4 СанПиН 2.1.4.1110-02.

Мероприятия по I поясу:

Территория I пояса ЗСО должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной. Дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие.

Не допускается: посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий, проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений.

Здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в ближайшую систему бытовой или производственной канализации или на местные станции очистных сооружений, расположенные за пределами I пояса ЗСО с учетом санитарного режима на территории II пояса.

Водопроводные сооружения, расположенные в I поясе зоны санитарной охраны, должны быть оборудованы с учетом предотвращения возможности загрязнения питьевой воды через оголовки и устья скважин.

Все водозаборы должны быть оборудованы аппаратурой для систематического контроля соответствия фактического дебита при

эксплуатации водозабора проектной производительности, предусмотренной при проектировании и обосновании границ ЗСО.

Мероприятия по II и III поясам:

Запрещается: закачка отработанных вод в подземные горизонты, подземное складирование твердых отходов и разработка недр земли, размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обуславливающих опасность химического загрязнения подземных вод. Размещение таких объектов допускается в пределах III пояса ЗСО только при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения при наличии санитарно-эпидемиологического заключения.

Дополнительные мероприятия по II поясу:

Не допускается: размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, живогноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обуславливающих опасность микробного загрязнения подземных вод, применение удобрений и ядохимикатов, рубка леса главного пользования и реконструкции, выполнение мероприятий по санитарному благоустройству территории населенных пунктов и других объектов (оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока и др.).

Мероприятия по санитарно-защитной полосе водоводов:

В пределах санитарно-защитной полосы должны отсутствовать источники загрязнения почвы и грунтовых вод.

Не допускается прокладка водоводов по территории свалок, полей ассенизации, полей фильтрации, полей орошения, кладбищ, скотомогильников, а также прокладка магистральных водоводов по территории промышленных и сельскохозяйственных объектов.



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека по Приморскому краю

(наименование территориального органа)

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 25 ПЦ.01.000.Т.000018.01.20 от 13.01.2020 г.

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что требования, установленные в проектной документации (перечислить рассмотренные документы, указать наименование и адрес организации-разработчика):

Проект зон санитарной охраны для водозаборной скважины № 7501 МУП "Уссурийск-Водоканал", расположенной в с. Алексей-Никольское, Уссурийского городского округа, Приморского края. Границы ЗСО указаны в приложении.

Муниципальное унитарное предприятие "Уссурийск-Водоканал" Уссурийского городского округа. 692511, Приморский край, г. Уссурийск, ул. Карбышева, д. 27. (Российская Федерация).

СООТВЕТСТВУЮТ (НЕ СООТВЕТСТВУЮТ) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам (ненужное зачеркнуть, указать полное наименование санитарных правил)


СанПин 2.1.4.1110-02 "Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого водоснабжения".

Основанием для признания представленных документов соответствующими (не соответствующими) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам являются (перечислить рассмотренные документы):

Экспертное заключение № 382/7.2-Т от 20.12.2019 г. ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае".



Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)



№ 1794591



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Приморскому краю

(наименование территориального органа)

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОМУ ЗАКЛЮЧЕНИЮ**

№ 25.ПЦ.01.000.Т.000018.01.20 от 13.01.2020 г.

Проект зон санитарной охраны для водозаборной скважины № 7501 МУП "Уссурийск-Водоканал", расположенной в с. Алексей-Никольское, Уссурийского городского округа, Приморского края.

Размеры ЗСО для водозаборной скважины № 7501-Б с водоотбором не более 80,0 м³/сут составляют:

- первый пояс: многоугольник со сторонами от скважины: с севера - 21,0 м, с северо-востока - 12 м, с востока - 13 м, с юга, юго-запада, запада и северо-запада - по 30 м от скважины;
- второй пояс: вверх по потоку - 90,4 м; вниз по потоку - 82,0; ширина захвата - 172,2 м (по 86,1 м);
- третий пояс: вверх по потоку - вверх по потоку - 534,2; вниз по потоку - 333,0 м; ширина захвата - 842,4 м (по 421,2 м).



Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)

