



**ПРАВИТЕЛЬСТВО  
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ  
ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

31.01.2023

№ 105

г. Благовещенск

Об утверждении Порядка организации дублирования сигналов о возникновении пожара в подразделения пожарной охраны в соответствии с частью 7 статьи 83 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Законом Амурской области от 08.02.2005 № 432-ОЗ «О пожарной безопасности» Правительство Амурской области

**п о с т а н о в л я е т :**

1. Утвердить прилагаемый Порядок организации дублирования сигналов о возникновении пожара в подразделения пожарной охраны в соответствии с частью 7 статьи 83 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя Правительства Амурской области – министра лесного хозяйства и пожарной безопасности Амурской области Севостьянова А.А.

Губернатор Амурской области



В.В. Орлов

Приложение  
УТВЕРЖДЕН  
постановлением Правительства  
Амурской области  
от 31.01.2013 № 105

Порядок организации дублирования сигналов о возникновении пожара в подразделения пожарной охраны в соответствии с частью 7 статьи 83 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

1. Настоящий Порядок устанавливает единый подход к организации дублирования сигналов о возникновении пожара на объектах защиты, указанных в части 7 статьи 83 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», независимо от их ведомственной принадлежности и формы собственности (далее соответственно – объекты защиты, Федеральный закон № 123-ФЗ) в соответствии с частью 7 статьи 83 Федерального закона № 123-ФЗ на территории Амурской области.

2. Для целей настоящего Порядка используются понятия, установленные законодательством Российской Федерации о пожарной безопасности.

3. Целью дублирования сигналов о возникновении пожара является создание условий для своевременного получения подразделением пожарной охраны сигнала о пожаре на объектах защиты и обеспечения своевременного реагирования подразделений пожарной охраны на пожары, возникающие на объектах защиты, минимизации их негативных последствий.

4. Сигналом о возникновении пожара является созданное и переданное по средствам связи извещение о срабатывании на объекте защиты системы пожарной сигнализации.

5. В отношении объектов защиты допускается использование любых средств связи и передающего оборудования различных производителей (в том числе установленных до вступления в силу настоящего Порядка, смонтированных систем передачи извещений о пожаре), исключающих передачу ложных тревожных сообщений и контролирующей исправность систем передачи извещений о пожаре при дублировании сигналов, поступающих от системы передачи извещений о пожаре объекта защиты на прибор пультной оконечный, размещенный в подразделении пожарной охраны.

6. Дублирование сигналов осуществляется с использованием совместимого оборудования, установленного непосредственно на объекте защиты и в подразделении пожарной охраны.

7. Дублирование сигналов производится автоматически с использованием системы передачи извещений о пожаре.

Система передачи извещений о пожаре должна быть спроектирована с

учетом требований к проектированию систем передачи извещений о пожаре, установленных нормативным правовым актом федерального органа исполнительной власти, уполномоченным на решение задач в области пожарной безопасности.

8. Передача дублирующих сигналов осуществляется:

1) в режимах, определенных в технических требованиях (условиях) к оборудованию, указанному в подпункте 3 настоящего пункта;

2) операторами связи по сетям связи, установленным Федеральным законом от 07.07.2003 № 126-ФЗ «О связи»;

3) с использованием сертифицированного оборудования в соответствии с технической документацией заводов-изготовителей оборудования, монтаж, техническое обслуживание и ремонт которого проведен юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем, имеющим лицензию на данный вид деятельности в соответствии с пунктом 15 части 1 статьи 12 Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности»;

4) на автоматическое рабочее место диспетчера местного пожарно-спасательного гарнизона, обеспечивающего направление сил и средств гарнизона к месту вызова в границах соответствующего муниципального образования Амурской области.

9. Переподключение эксплуатируемых объектов защиты необходимо проводить параллельно с действующей (существующей) системой передачи извещений о пожаре, не допуская ее выхода из строя или приостановки функционирования.