



ПРАВИТЕЛЬСТВО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

**МИНИСТЕРСТВО ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО
КОМПЛЕКСА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО
ХОЗЯЙСТВА АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ**

ПО С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 27 сентября 2016 г. № 89 -пн

г. Архангельск

Об утверждении нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии ОАО «РЖД» на территории станции Сольвычегодск МО «Котлас» на 2017 год

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении» и Положением о министерстве топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области, утвержденным постановлением Правительства Архангельской области от 3 апреля 2012 года № 128-пп, министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области **п о с т а н о в л я е т**:

1. Утвердить нормативы запасов топлива на источниках тепловой энергии ОАО «РЖД», расположенных на территории станции Сольвычегодск МО «Котлас» пос.Вычегодский на 2017 год, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

**Исполняющий обязанности
министра**



А.В. Ерулик
А.В. Ерулик

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению
министерства топливно-
энергетического комплекса и
жилищно-коммунального хозяйства
Архангельской области
от 27 сентября 2016 г. № 89 -пн

НОРМАТИВЫ
запасов топлива на источниках тепловой энергии ОАО «РЖД»,
расположенных на территории МО «Котлас» на 2017 год

Расположение котельной	Вид топлива	Общий нормативный запас топлива (ОНЗТ), тонн	в том числе	
			Неснижаемый нормативный запас топлива (ННЗТ), тонн	Нормативный эксплуатационный запас топлива (НЭЗТ), тонн
Котельная, расположенная на станции Сольвычегодск МО «Котлас», пос. Вычегодский	дизельное топливо	749,3	187,3	562,0