



ПРАВИТЕЛЬСТВО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

**МИНИСТЕРСТВО ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО  
КОМПЛЕКСА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО  
ХОЗЯЙСТВА АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПО С Т А Н О В Л Е Н И Е**

от 11 октября 2017 года № 118-пн

г. Архангельск


**Об утверждении нормативов удельного расхода топлива на отпущенную  
с коллекторов тепловую энергию на 2017-2018 годы**

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении» и Положением о министерстве топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области, утвержденным постановлением Правительства Архангельской области от 3 апреля 2012 года № 128-пп, министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области **п о с т а н о в л я е т**:

1. Утвердить нормативы удельного расхода топлива на отпущенную с коллекторов тепловую энергию для ООО ПК «Энергия Севера» на территории МО «Заостровское», согласно приложению к настоящему постановлению, на 2017 - 2018 годы.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Министр



А.П. Поташев

ПРИЛОЖЕНИЕ  
к постановлению  
министерства топливно-  
энергетического комплекса и  
жилищно-коммунального хозяйства  
Архангельской области  
от 11.10.2017 г. № 118-пн

**НОРМАТИВЫ**  
удельного расхода топлива на отпущенную с коллекторов тепловую  
энергию для ООО ПК «Энергия Севера» на территории МО  
«Заостровское» на 2017 - 2018 годы

| Организация / расположение системы<br>теплоснабжения   | вид<br>топлива | Норматив удельного расхода<br>топлива на отпущенную с<br>коллекторов тепловую<br>энергию, кг у.т. /Гкал |         |
|--|----------------|---|---------|
|  |                | 2017 г.   | 2018 г. |
| ООО ПК «Энергия Севера»:<br><br>– системы теплоснабжения в МО<br>«Заостровское», дер.Большое Анисимово | уголь          | 262,4   | 262,6   |