



ПРАВИТЕЛЬСТВО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

**МИНИСТЕРСТВО ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО
КОМПЛЕКСА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО
ХОЗЯЙСТВА АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ**

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 13 декабря 2017 г. № 155 -пн

г. Архангельск


**Об утверждении нормативов удельного расхода топлива на отпущенную
с коллекторов тепловую энергию на 2018 год**

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении» и подпунктом 8 пункта 9 Положения о министерстве топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области, утвержденного постановлением Правительства Архангельской области от 3 апреля 2012 года № 128-пп, министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области **п о с т а н о в л я е т**:

1. Утвердить нормативы удельного расхода топлива на отпущенную с коллекторов тепловую энергию для ПАО «ТГК-2» на территории МО «Город Архангельск» согласно приложению к настоящему постановлению на 2018 год.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Министр



А.П. Поташев

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению
министерства топливно-
энергетического комплекса и
жилищно-коммунального хозяйства
Архангельской области
от 13.12.2017 г. № 155-пн

НОРМАТИВЫ

**удельного расхода топлива на отпущенную с коллекторов тепловую
энергию для ПАО «ТГК-2» на территории МО «Город Архангельск» на
2018 год**

Организация / расположение системы теплоснабжения	вид топлива	Норматив удельного расхода топлива на отпущенную с коллекторов тепловую энергию, кг у.т. /Гкал
ПАО «ТГК-2»: – системы теплоснабжения в МО «Город Архангельск»	Каменный уголь	192,4
	Дизельное топливо	159,6
