



ПРАВИТЕЛЬСТВО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

**МИНИСТЕРСТВО ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО
КОМПЛЕКСА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО
ХОЗЯЙСТВА АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ**

ПО С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 18 декабря 2017 г. № 160-пн

г. Архангельск


**Об утверждении нормативов удельного расхода топлива на отпущенную
с коллекторов тепловую энергию на 2018-2022 годы**

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении» и подпунктом 8 пункта 9 Положения о министерстве топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области, утвержденного постановлением Правительства Архангельской области от 3 апреля 2012 года № 128-пн, министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области **п о с т а н о в л я е т**:

1. Утвердить нормативы удельного расхода топлива на отпущенную с коллекторов тепловую энергию для Исакогорского территориального участка Северной дирекции по тепловодоснабжению – структурное подразделение Центральной дирекции по тепловодоснабжению – филиал ОАО «РЖД» на территории МО «Обозерское», МО «Малошуйское», МО «Няндомское» на 2018 - 2022 годы согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Министр



А.П. Поташев

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению
министерства топливно-
энергетического комплекса и
жилищно-коммунального хозяйства
Архангельской области
от 18.12.2017 г. № 160-пн

НОРМАТИВЫ

удельного расхода топлива на отпущенную с коллекторов тепловую энергию для Исакогорского территориального участка Северной дирекции по тепловодоснабжению – структурное подразделение Центральной дирекции по тепловодоснабжению – филиал ОАО «РЖД» на территории МО «Обозерское», МО «Малошуйское», МО «Няндомское» на 2018 - 2022 годы

Организация / расположение системы теплоснабжения	вид топлива	Норматив удельного расхода топлива на отпущенную с коллекторов тепловую энергию, кг у.т. /Гкал				
		2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.
Исакогорский территориальный участок Северной дирекции по тепловодоснабжению – структурное подразделение Центральной дирекции по тепловодоснабжению – филиал ОАО «РЖД»: - система теплоснабжения в МО «Обозерское»	Уголь	202,4	202,4	202,4	202,4	202,4
	Мазут	258,6	258,6	254,7	254,7	254,7
-система теплоснабжения в МО «Малошуйское»	Уголь	225,2	225,2	225,2	225,2	225,2
	Мазут	185,5	185,5	185,5	185,5	185,5
-система теплоснабжения в МО «Няндомское»	Уголь	215,3	215,3	215,3	215,3	215,3