



ПРАВИТЕЛЬСТВО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

**МИНИСТЕРСТВО ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО
КОМПЛЕКСА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО
ХОЗЯЙСТВА АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ**
(министерство ТЭК и ЖКХ АО)

ПО С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 2 мая 2024 г. № 40-пн

г. Архангельск


Об утверждении нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии, расположенных на территории пос. Приводино, дер. Курцево, дер. Куимиха, пос. Удимский Котласского муниципального округа Архангельской области, эксплуатируемых обществом с ограниченной ответственностью «Лешуконская теплоэнергетическая компания», на 2025 год

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» и подпунктом 9 пункта 9 Положения о министерстве топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области, утвержденного постановлением Правительства Архангельской области от 3 апреля 2012 г. № 128-пп, министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области **п о с т а н о в л я е т**:

1. Утвердить прилагаемые нормативы запасов топлива на источниках тепловой энергии, расположенных на территории пос. Приводино, дер. Курцево, дер. Куимиха, пос. Удимский Котласского муниципального округа Архангельской области, эксплуатируемых обществом с ограниченной ответственностью «Лешуконская теплоэнергетическая компания», на 2025 год.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Министр



Д.Н. Поташев

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением министерства
топливно-энергетического комплекса
и жилищно-коммунального хозяйства
Архангельской области
от 2 мая 2024 г. № 40-пн

НОРМАТИВЫ
запасов топлива на источниках тепловой энергии, расположенных
на территории пос. Приводино, дер. Курцево, дер. Куимиха,
пос. Удимский Котласского муниципального округа Архангельской
области, эксплуатируемых обществом с ограниченной ответственностью
«Лешуконская теплоэнергетическая компания», на 2025 год

Расположение котельных	Вид топлива (единица измерения)	Общий нормативный запас топлива (ОНЗТ)	в том числе	
			Неснижаемый нормативный запас топлива (ННЗТ)	Нормативный эксплуатационный запас топлива (НЭЗТ)
Блочно-модульная котельная, расположенная по адресу: Водников ул., д. 8 «а», пос. Приводино	дизельное топливо (тонн)	23,9	6,2	17,7
Газовая котельная, расположенная по адресу: Молодежная ул., д. 1 «а», дер. Курцево	дизельное топливо (тонн)	57,4	8,6	48,8
Блочно-модульная котельная, расположенная по адресу: Центральная ул. д. 42 «в», фл. 1, дер. Куимиха	дизельное топливо (тонн)	140,8	21,0	119,8
Котельная № 1, расположенная по адресу: Речная ул. д. 25 «а», пос. Удимский	дрова (куб. м)	26,5	11,3	15,2
Котельная № 3, расположенная по адресу: Советская ул., д. 63 «в», пос. Удимский	дрова (куб. м)	28,3	12,0	16,3
Котельная № 4, расположенная по адресу: Октябрьская ул., д. 12 «в», пос. Удимский	дрова (куб. м)	39,1	16,6	22,5
Котельная «Больничная», расположенная по адресу: Первомайская ул., д. 33 «б», пос. Удимский	дрова (куб. м)	45,7	19,4	26,3

Расположение котельных	Вид топлива (единица измерения)	Общий нормативный запас топлива (ОНЗТ)	в том числе	
			Неснижаемый нормативный запас топлива (ННЗТ)	Нормативный эксплуатационный запас топлива (НЭЗТ)
Котельная «Школьная», расположенная по адресу: Школьная ул., д. 1, пос. Удимский	дрова (куб. м)	69,6	29,6	40,0