



ПРАВИТЕЛЬСТВО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

**МИНИСТЕРСТВО ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО  
КОМПЛЕКСА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО  
ХОЗЯЙСТВА АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ**  
(министерство ТЭК и ЖКХ АО)

**ПО С Т А Н О В Л Е Н И Е**

от 4 июня 2024 г. № 53-пн

г. Архангельск


**О внесении изменений в постановление министерства топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области от 20 октября 2023 г. № 241-пн**

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» и подпунктом 8 пункта 9 Положения о министерстве топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области, утвержденного постановлением Правительства Архангельской области от 3 апреля 2012 г. № 128-пн, министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области **п о с т а н о в л я е т**:

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в постановление министерства топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области от 20 октября 2023 г. № 241-пн «Об утверждении нормативов удельного расхода топлива на отпущенную с коллекторов тепловую энергию источниками тепловой энергии, расположенными на территории городского округа “Город Архангельск”, эксплуатируемыми ООО “ТЭПМО”, на 2023 – 2026 годы» (в редакции постановлений от 14 ноября 2023 г. № 268-пн, от 26 декабря 2023 г. № 350-пн).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Министр



Д.Н. Поташев

**УТВЕРЖДЕНЫ**  
постановлением министерства  
топливно-энергетического  
комплекса и жилищно-  
коммунального хозяйства  
Архангельской области  
от 4 июня 2024 г. № 53-пн

**ИЗМЕНЕНИЯ,**  
**которые вносятся в постановление министерства топливно-  
энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства  
Архангельской области от 20 октября 2023 г. № 241-пн  
«Об утверждении нормативов удельного расхода топлива  
на отпущенную с коллекторов тепловую энергию источниками  
тепловой энергии, расположенными на территории городского округа  
“Город Архангельск”, эксплуатируемыми ООО “ТЭПМО”,  
на 2023 – 2026 годы»**

Нормативы удельного расхода топлива на отпущенную с коллекторов тепловую энергию источниками тепловой энергии, расположенными на территории городского округа «Город Архангельск», эксплуатируемыми ООО «ТЭПМО», на 2023 – 2026 годы, утвержденные постановлением министерства топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области от 20 октября 2023 г. № 241-пн (в редакции постановлений министерства от 14 ноября 2023 г. № 268-пн, от 26 декабря 2023 г. № 350-пн), изложить в следующей редакции:

**«УТВЕРЖДЕНЫ**  
 постановлением министерства  
 топливно-энергетического комплекса  
 и жилищно-коммунального хозяйства  
 Архангельской области  
 от 20 октября 2023 г. № 241-пн  
 (в редакции постановления министерства  
 топливно-энергетического комплекса  
 и жилищно-коммунального хозяйства  
 Архангельской области  
 от 4 июня 2024 г. № 53-пн)

### Н О Р М А Т И В Ы

**удельного расхода топлива на отпущенную с коллекторов  
 тепловую энергию источниками тепловой энергии, расположенными  
 на территории городского округа «Город Архангельск»,  
 эксплуатируемыми ООО «ТЭПМО», на 2023 – 2026 годы**

Расположение источников тепловой энергии (котельных)	Вид топлива	Нормативы удельного расхода топлива на отпущенную с коллекторов тепловую энергию источниками тепловой энергии, кг у.т./Гкал			
		2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Котельная, расположенная по адресу: Зеленец ул., д. 57, стр. 3, пос. Зеленец, в том числе:	уголь/ дрова	240,87	240,87	-	-
котельная, расположенная по адресу: Зеленец ул., д. 57, стр. 3, пос. Зеленец		236,97	236,97	-	-
котельная, расположенная по адресу: Зеленец ул., д. 57, стр. 3, пос. Зеленец		269,16	269,16	-	-
Котельная, расположенная по адресу: Аллейная ул., д. 20, стр. 2	уголь	256,08	256,08	-	-
Котельная, расположенная по адресу: Дрейера ул., д. 13, корп. 2	уголь	296,85	296,85	-	-
	дрова	-	304,20	304,20	304,20
Котельная, расположенная по адресу: Северный пр., д. 24, стр. 1	уголь	297,31	297,31	-	-
	дрова	-	303,40	303,40	303,40

Котельная, расположенная по адресу: Адмирала Макарова ул., д. 2, корп. 4, стр.1	уголь	352,60	352,60	-	-
	дрова	-	329,97	329,97	329,97
Котельная, расположенная по адресу: Дрейера ул., д. 1, корп.4, стр.2	уголь	249,17	249,17	-	-
Котельная, расположенная по адресу: Адмирала Макарова ул., д. 33, стр. 1	уголь	234,27	234,27	234,27	234,27
Котельная, расположенная по адресу: Пирсовая ул., д. 71, корп. 1	уголь	269,55	269,55	269,55	269,55
	дрова	-	304,65	304,65	304,65
Цигломенская ТЭС, расположенная по адресу: Севстрой ул., д. 3, стр. 1	мазут	244,10	244,10	-	-
Цигломенская ТЭС, расположенная по адресу: Севстрой ул., д. 3, стр. 1	древесные отходы	288,27	288,27	-	-
Котельная, вновь построенная на природном газе, расположенная по адресу: Зеленец ул., д. 57, стр. 3, пос. Зеленец (с выводом из эксплуатации угольной и дровяной котельной, расположенной по адресу: Зеленец ул., д. 57, стр. 3 (№ 36-5))	газ	-	-	158,45	158,45
Котельная, вновь построенная на природном газе, расположенная по адресу: Аллейная ул. д. 20, стр. 2 (с выводом из эксплуатации угольной котельной, расположенной по адресу: Аллейная, д. 20, стр. 2 (№ 21-3))	газ	-	158,45	158,45	158,45
Котельная, вновь построенная на природном газе, расположенная по адресу: Дрейера ул., д. 1, корп. 4, стр. 2 (с выводом из эксплуатации угольной котельной, расположенной по адресу: Дрейера ул., д. 1, корп. 4, стр. 2 (№ 16-3))	газ	-	158,45	158,45	158,45

Котельная, вновь построенная на природном газе, расположенная по адресу: Севстрой ул., д. 3, стр. 1 (с выводом из эксплуатации котельной, работающей на мазуте и древесных отходах, расположенной по адресу: Севстрой ул., д. 3, стр. 1 (№ 35-5))	газ	-	-	158,45	158,45
---	-----	---	---	--------	--------

».