



ПРАВИТЕЛЬСТВО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

**МИНИСТЕРСТВО ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО
КОМПЛЕКСА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО
ХОЗЯЙСТВА АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ**
(министерство ТЭК и ЖКХ АО)

ПО С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 4 июня 2024 г. № 55-пн

г. Архангельск

**Об утверждении нормативов потерь питьевой воды
в централизованных системах водоснабжения, расположенных
на территории рабочего поселка Обозерский, поселка Первомайский,
поселка Липаково, села Федово Плесецкого муниципального округа
Архангельской области, эксплуатируемых обществом с ограниченной
ответственностью «Гидроресурс», на 2025 – 2028 годы**

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» и подпунктом 70 пункта 8 Положения о министерстве топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области, утвержденного постановлением Правительства Архангельской области от 3 апреля 2012 г. № 128-пн, министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области **п о с т а н о в л я е т**:

1. Утвердить прилагаемые нормативы потерь питьевой воды в централизованных системах водоснабжения, расположенных на территории рабочего поселка Обозерский, поселка Первомайский, поселка Липаково, села Федово Плесецкого муниципального округа Архангельской области, эксплуатируемых обществом с ограниченной ответственностью «Гидроресурс», на 2025 – 2028 годы.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Министр



Д.Н. Поташев

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением министерства
топливно-энергетического комплекса
и жилищно-коммунального хозяйства
Архангельской области
от 4 июня 2024 г. № 55-пн

НОРМАТИВЫ
потерь питьевой воды в централизованных системах водоснабжения,
расположенных на территории рабочего поселка Обозерский,
поселка Первомайский, поселка Липаково, села Федово
Плесецкого муниципального округа Архангельской области,
эксплуатируемых обществом с ограниченной ответственностью
«Гидроресурс», на 2025 – 2028 годы

Расположение централизованных систем водоснабжения	Нормативы потерь питьевой воды в централизованных системах водоснабжения, %			
	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.
Централизованные системы водоснабжения, расположенные на территории рабочего поселка Обозерский, поселка Первомайский Плесецкого муниципального округа Архангельской области	5,00	5,00	5,00	5,00
Централизованные системы водоснабжения, расположенные на территории поселка Липаково, села Федово Плесецкого муниципального округа Архангельской области	5,00	5,00	5,00	5,00