



ПРАВИТЕЛЬСТВО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

**МИНИСТЕРСТВО ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО
КОМПЛЕКСА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО
ХОЗЯЙСТВА АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ**
(министерство ТЭК и ЖКХ АО)

ПО С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 5 августа 2024 г. № 75-пн

г. Архангельск


Об утверждении нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии, расположенных на территории Виноградовского муниципального округа Архангельской области, эксплуатируемых обществом с ограниченной ответственностью «Энергия», на 2025 год

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» и подпунктом 9 пункта 9 Положения о министерстве топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области, утвержденного постановлением Правительства Архангельской области от 3 апреля 2012 г. № 128-пп, министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области **п о с т а н о в л я е т**:

1. Утвердить прилагаемые нормативы запасов топлива на источниках тепловой энергии, расположенных на территории Виноградовского муниципального округа Архангельской области, эксплуатируемых обществом с ограниченной ответственностью «Энергия», на 2025 год.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Министр



Д.Н. Поташев

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением министерства
топливно-энергетического комплекса
и жилищно-коммунального хозяйства
Архангельской области
от 5 августа 2024 г. № 75-пн

НОРМАТИВЫ
запасов топлива на источниках тепловой энергии, расположенных
на территории Виноградовского муниципального округа Архангельской
области, эксплуатируемых обществом с ограниченной ответственностью
«Энергия», на 2025 год

Расположение котельной	Вид топлива	Общий нормативный запас топлива (ОНЗТ), куб. м	В том числе:	
			неснижаемый нормативный запас топлива (ННЗТ), куб. м	нормативный эксплуатационный запас топлива (НЭЗТ), куб. м
Котельная, расположенная по адресу: Сплавщиков ул., д. 5, пос. Шидрово, Виноградовский район, Архангельская область	дрова	56,1	23,9	32,2
Котельная, расположенная по адресу: Школьная ул., д. 7 «а», пос. Пянда, Виноградовский район, Архангельская область	дрова	115,4	49,0	66,4
Котельная, расположенная по адресу: мкр-н Телевышка, стр. 4, пос. Березник, Виноградовский район, Архангельская область	дрова	57,2	24,3	32,9
Котельная, расположенная по адресу: Школьная ул., д. 6, пос. Важский, Виноградовский район, Архангельская область	дрова	26,6	11,3	15,3
Котельная, расположенная по адресу: д. 187, дер. Топса, Виноградовский район, Архангельская область	дрова	33,4	14,2	19,2

Расположение котельной	Вид топлива	Общий нормативный запас топлива (ОНЗТ), куб. м	В том числе:	
			неснижаемый нормативный запас топлива (ННЗТ), куб. м	нормативный эксплуатационный запас топлива (НЭЗТ), куб. м
Котельная, расположенная по адресу: Советская ул., д. 10, пос. Усть-Ваеньга, Виноградовский район, Архангельская область	дрова	34,3	14,6	19,7
