



ПРАВИТЕЛЬСТВО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

**МИНИСТЕРСТВО ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО
КОМПЛЕКСА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО
ХОЗЯЙСТВА АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ**
(министерство ТЭК и ЖКХ АО)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 5 августа 2024 г. № 73-пн

г. Архангельск

**Об утверждении нормативов технологических потерь
при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям,
расположенным на территории Виноградовского муниципального округа
Архангельской области, эксплуатируемым обществом
с ограниченной ответственностью «Энергия», на 2024 – 2027 годы**


В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» и подпунктом 7 пункта 9 Положения о министерстве топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области, утвержденного постановлением Правительства Архангельской области от 3 апреля 2012 г. № 128-пн, министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области **п о с т а н о в л я е т**:

1. Утвердить прилагаемые нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям, расположенным на территории Виноградовского муниципального округа Архангельской области, эксплуатируемым обществом с ограниченной ответственностью «Энергия», на 2024 – 2027 годы.

2. Считать утратившим силу постановление министерства топливно-энергетического комплекса Архангельской области от 9 августа 2023 г. № 153-пн «Об утверждении нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям, расположенным на территории Виноградовского муниципального округа Архангельской области, эксплуатируемым обществом с ограниченной ответственностью «Виноградовские тепловые сети», на 2023 – 2027 год».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, кроме пункта 2. Пункт 2 настоящего постановления вступает в силу с 1 января 2025 года.

Министр



Д.Н. Поташев

УТВЕРЖДЕНЫ
 постановлением министерства
 топливно-энергетического комплекса
 и жилищно-коммунального хозяйства
 Архангельской области
 от 5 августа 2024 г. № 73-пн

НОРМАТИВЫ
технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям,
расположенным на территории Виноградовского муниципального округа Архангельской области, эксплуатируемым
обществом с ограниченной ответственностью «Энергия», на 2024 – 2027 годы

Расположение тепловых сетей	Нормативы технологических потерь и затрат теплоносителя, куб. м				Нормативы технологических потерь тепловой энергии, Гкал			
	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.
Тепловые сети от котельной, расположенной по адресу: Сплавщиков ул., д. 5, пос. Шидрово, Виноградовский район, Архангельская область	98,68	98,68	98,68	98,68	243,20	243,20	243,20	243,20
Тепловые сети от котельной, расположенной по адресу: Школьная ул., д. 7 «а», пос. Пянда, Виноградовский район, Архангельская область	175,52	175,52	175,52	175,52	518,71	518,71	518,71	518,71
Тепловые сети от котельной, расположенной по адресу: мкр-н Телевышка, стр. 4, пос. Березник, Виноградовский район, Архангельская область	23,97	23,97	23,97	23,97	101,96	101,96	101,96	101,96

Расположение тепловых сетей	Нормативы технологических потерь и затрат теплоносителя, куб. м				Нормативы технологических потерь тепловой энергии, Гкал			
	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.
Тепловые сети от котельной, расположенной по адресу: Школьная ул., д. 6, пос. Важский, Виноградовский район, Архангельская область	17,60	17,60	17,60	17,60	68,79	68,79	68,79	68,79
Тепловые сети от котельной, расположенной по адресу: д. 187, дер. Топса, Виноградовский район, Архангельская область	33,80	33,80	33,80	33,80	75,77	75,77	75,77	75,77
Тепловые сети от котельной, расположенной по адресу: Советская ул., д. 10, пос. Усть-Ваеньга, Виноградовский район, Архангельская область	79,64	79,64	79,64	79,64	147,33	147,33	147,33	147,33