



ПРАВИТЕЛЬСТВО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

**МИНИСТЕРСТВО ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО  
КОМПЛЕКСА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО  
ХОЗЯЙСТВА АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ**  
(министерство ТЭК и ЖКХ АО)

**ПО С Т А Н О В Л Е Н И Е**

от 12 августа 2024 г. № 85-пн

г. Архангельск

**Об утверждении нормативов удельного расхода топлива на отпущенную с коллекторов тепловую энергию источниками тепловой энергии, расположенными на территории сельского поселения «Ерцевское» Коношского муниципального района Архангельской области, эксплуатируемыми обществом с ограниченной ответственностью «Вельская тепловая компания», на 2024 – 2027 годы**

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» и подпунктом 8 пункта 9 Положения о министерстве топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области, утвержденного постановлением Правительства Архангельской области от 3 апреля 2012 г. № 128-пп, министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области **п о с т а н о в л я е т**:

1. Утвердить прилагаемые нормативы удельного расхода топлива на отпущенную с коллекторов тепловую энергию источниками тепловой энергии, расположенными на территории сельского поселения «Ерцевское» Коношского муниципального района Архангельской области, эксплуатируемыми обществом с ограниченной ответственностью «Вельская тепловая компания», на 2024 – 2027 годы.

2. Считать утратившим силу постановление министерства топливно-энергетического комплекса Архангельской области от 25 августа 2023 г. № 169-пн «Об утверждении нормативов удельного расхода топлива на отпущенную с коллекторов тепловую энергию источниками тепловой энергии, расположенными на территории сельского поселения «Ерцевское» Коношского муниципального района Архангельской области, эксплуатируемыми муниципальным унитарным предприятием «Ерцевские теплосети», на 2024 – 2028 годы».

3. Настоящее постановление **в ступает** в силу со дня его официального опубликования.

Министр



Д.Н. Поташев

**УТВЕРЖДЕНЫ**  
постановлением министерства  
топливно-энергетического комплекса  
и жилищно-коммунального хозяйства  
Архангельской области  
от 12 августа 2024 г. № 85-пн

**НОРМАТИВЫ**  
**удельного расхода топлива на отпущенную с коллекторов тепловую**  
**энергию источниками тепловой энергии, расположенными**  
**на территории сельского поселения «Ерцевское» Коношского**  
**муниципального района Архангельской области, эксплуатируемыми**  
**обществом с ограниченной ответственностью «Вельская тепловая**  
**компания», на 2024 – 2027 годы**

Место расположения источников тепловой энергии	Вид топлива	Нормативы удельного расхода топлива на отпущенную с коллекторов тепловую энергию источником тепловой энергии, кг у.т./Гкал			
		2024 г.	2025 г.	2025 г.	2027 г.
Котельные, расположенные на территории сельского поселения «Ерцевское» Коношского муниципального района Архангельской области, в том числе:	уголь	246,56	246,56	246,56	246,56
котельная, расположенная по адресу: Северная ул., д. 7а, пос. Ерцево	уголь	250,90	250,90	250,90	250,90
котельная, расположенная по адресу: Комсомольская ул., д. 9б, пос. Ерцево	уголь	217,90	217,90	217,90	217,90