



ПРАВИТЕЛЬСТВО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

**МИНИСТЕРСТВО ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО  
КОМПЛЕКСА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО  
ХОЗЯЙСТВА АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ**  
(министерство ТЭК и ЖКХ АО)

**ПО С Т А Н О В Л Е Н И Е**

от 25 ноября 2024 г. № 179-пн

г. Архангельск


**Об утверждении нормативов удельного расхода топлива  
на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов источниками  
тепловой энергии, расположенными на территории деревни Сояна  
Мезенского муниципального округа Архангельской области,  
эксплуатируемыми обществом с ограниченной ответственностью  
«Мезенская теплоснабжающая компания», на 2025 – 2029 годы**

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» и подпунктом 8 пункта 9 Положения о министерстве топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области, утвержденного постановлением Правительства Архангельской области от 3 апреля 2012 г. № 128-пп, министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области **п о с т а н о в л я е т**:

1. Утвердить прилагаемые нормативы удельного расхода топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов источниками тепловой энергии, расположенными на территории деревни Сояна Мезенского муниципального округа Архангельской области, эксплуатируемыми обществом с ограниченной ответственностью «Мезенская теплоснабжающая компания», на 2025 – 2029 годы.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Министр



Д.Н. Поташев

**УТВЕРЖДЕНЫ**  
постановлением министерства  
топливно-энергетического комплекса  
и жилищно-коммунального хозяйства  
Архангельской области  
от 25 ноября 2024 г. № 179-пн

**НОРМАТИВЫ**  
**удельного расхода топлива на тепловую энергию, отпущенную**  
**с коллекторов источниками тепловой энергии, расположенными**  
**на территории деревни Сояна Мезенского муниципального округа**  
**Архангельской области, эксплуатируемыми обществом с ограниченной**  
**ответственностью «Мезенская теплоснабжающая компания»,**  
**на 2025 – 2029 годы**

| Расположение котельных  | Вид топлива | Нормативы удельного расхода топлива на отпущенную с коллекторов тепловую энергию источниками тепловой энергии, кг у.т./Гкал |         |         |         |         |
|---|-------------|---|---------|---------|---------|---------|
|   |             | 2025 г.   | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. |
| Котельная «Школа»,<br>расположенная по адресу:<br>Школьная ул., д. 13 «а»,<br>дер. Сояна, Мезенский район,<br>Архангельская область | дрова       | 264,68  | 264,68  | 264,68  | 264,68  | 264,68  |