



АДМИНИСТРАЦИЯ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.10.2022

№ 723

*Об утверждении Порядка
организации дублирования
сигналов о возникновении пожара
в подразделения пожарной охраны
с использованием системы передачи
извещений о пожаре на территории
Владимирской области*

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» и Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» постановляю:

1. Утвердить Порядок организации дублирования сигналов о возникновении пожара в подразделения пожарной охраны с использованием системы передачи извещений о пожаре на территории Владимирской области согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор области



А.А.Авдеев

**ПОРЯДОК
ОРГАНИЗАЦИИ ДУБЛИРОВАНИЯ СИГНАЛОВ О ВОЗНИКНОВЕНИИ
ПОЖАРА В ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ С
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СИСТЕМЫ ПЕРЕДАЧИ ИЗВЕЩЕНИЙ О ПОЖАРЕ
НА ТЕРРИТОРИИ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ**

1. Настоящий порядок устанавливает единый подход к организации дублирования сигналов о возникновении пожара на объектах защиты независимо от их ведомственной принадлежности и формы собственности в подразделения пожарной охраны с использованием системы передачи извещений о пожаре на территории Владимирской области в соответствии с частью 7 статьи 83 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

2. Для целей настоящего Порядка используются понятия, установленные законодательством Российской Федерации о пожарной безопасности.

3. Целью дублирования сигналов является обеспечение своевременного реагирования подразделений пожарной охраны на пожары, возникающие на объектах защиты, и минимизации их негативных последствий.

4. Сигналом о возникновении пожара является созданное и переданное по средствам связи извещение о срабатывании на объекте защиты системы пожарной сигнализации.

5. Дублирование сигналов осуществляется с использованием совместимого оборудования, установленного непосредственно на объекте защиты и в подразделении пожарной охраны соответствующего вида, указанного в статье 4 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности».

6. Дублирование сигналов производится автоматически с использованием системы передачи извещений о пожаре.

7. Передача дублирующих сигналов осуществляется:

1) в режимах, определенных в технических требованиях (условиях) к оборудованию, указанному в подпункте 3 настоящего пункта;

2) операторами связи по сетям связи, установленным Федеральным законом от 07.07.2003 г. № 126-ФЗ «О связи»;

3) с использованием сертифицированного оборудования, монтаж, техническое обслуживание и ремонт которого проводятся юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями, имеющими лицензию на данный вид

деятельности в соответствии с положениями, установленными пунктом 15 части 1 статьи 12 Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности».

8. Переподключение эксплуатируемых объектов защиты необходимо проводить параллельно с действующей (существующей) системой передачи извещений о пожаре, не допуская её выхода из строя или приостановки функционирования.

