



МИНИСТЕРСТВО ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

Министерство государственного регулирования цен и тарифов
Владимирской области
ЗАРЕГИСТРИРОВАНО В РЕЕСТРЕ
« 28 » 11 20 23 г.
Номер государственной регистрации
№ МГРЦТ 2023-247

ПРИКАЗ

28.11.2023

№ 45/247

О внесении изменений в постановление
департамента цен и тарифов
администрации Владимирской области
от 18.10.2006 № 23/1

В соответствии с Федеральным законом от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», постановлением Правительства Российской Федерации от 04.05.2012 № 442 «О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии», на основании протокола заседания правления Министерства государственного регулирования цен и тарифов Владимирской области от 28.11.2023 № 45 приказываю:

1. Внести в постановление департамента цен и тарифов администрации области от 18.10.2006 № 23/1 «О присвоении статуса гарантирующего поставщика» следующие изменения, изложив пункты 26, 27, 28, 29, 37, 38, 49, 50, 54, 59, 60, 67, 68, 70, 74, 75, 79 приложения № 3 в следующей редакции:

«26.	На выходе провода из натяжного зажима натяжной гирлянды изоляторов линейного портала в сторону концевой опоры ВЛ 110 кВ Александров – Балакирево I цепь (ВЛ 110 кВ Александров – Балакирево 1) ОРУ 110 кВ ПС 110 кВ Балакирево	Владимирская область, Александровский район, пгт Балакирево
27.	На выходе провода из натяжного зажима натяжной гирлянды изоляторов линейного портала в сторону концевой опоры ВЛ 110 кВ Балакирево – Трубеж (ВЛ 110 кВ Переславская 1) ОРУ 110 кВ ПС 110 кВ Балакирево	Владимирская область, Александровский район, пгт Балакирево
28.	На выходе провода из натяжного зажима натяжной гирлянды изоляторов линейного портала в сторону концевой опоры ВЛ 110 кВ Александров – Балакирево II цепь (ВЛ 110 кВ Александров – Балакирево 2) ОРУ 110 кВ ПС 110 кВ Балакирево	Владимирская область, Александровский район, пгт Балакирево
29.	На выходе провода из натяжного зажима натяжной гирлянды изоляторов линейного портала в сторону концевой опоры ВЛ 110 кВ Балакирево – Переславль (ВЛ 110 кВ Переславская 2) ОРУ 110 кВ ПС 110 кВ Балакирево	Владимирская область, Александровский район, пгт Балакирево
37.	На кабельных наконечниках отходящего фидера №18 РУ 10 кВ ПС 110 кВ Петушки	Владимирская область, Петушинский район,

		г. Петушки
38.	На кабельных наконечниках отходящего фидера №3 РУ 10 кВ ПС 110 кВ Петушки	Владимирская область, Петушинский район, г. Петушки
49.	На натяжном зажиме порталной натяжной гирлянды отпайки ВЛ 110 кВ Владимирская-Ундол с отпайками ОРУ 110 кВ ПС 110 кВ Колокша	Владимирская область, Собинский район, г. Лакинск
50.	На натяжном зажиме порталной натяжной гирлянды отпайки ВЛ 110 кВ Владимирская-Ворша с отпайками ОРУ 110 кВ ПС 110 кВ Колокша	Владимирская область, Собинский район, г. Лакинск
54.	На натяжном зажиме порталной натяжной гирлянды ВЛ 110 кВ Тяговая-2 ОРУ 110 кВ ПС 110 кВ Владимир-тяговая	Владимирская область, г. Владимир
59.	На кабельных наконечниках отходящего фидера №7 РУ 6 кВ ПС 110 кВ Владимир-тяговая	Владимирская область, г. Владимир
60.	На кабельных наконечниках отходящего фидера №9 РУ 6 кВ ПС 110 кВ Владимир-тяговая	Владимирская область, г. Владимир
67.	На натяжном зажиме порталной натяжной гирлянды отпайки ВЛ 110 кВ Вязники – Достижение I цепь с отпайкой на ПС Мстера (ВЛ 110 кВ Вязники – Достижение 1 с отпайкой Мстера) ОРУ 110 кВ ПС 110 кВ Мстера	Владимирская область, Вязниковский район, поселок Мстера
68.	На натяжном зажиме порталной натяжной гирлянды отпайки ВЛ 110 кВ Вязники – Достижение II цепь с отпайкой на ПС Мстера (ВЛ 110 кВ Вязники – Достижение 2 с отпайкой Мстера) ОРУ 110 кВ ПС 110 кВ Мстера	Владимирская область, Вязниковский район, поселок Мстера
70.	На болтовом соединении ЛР-10 кВ с кабелем фидера №1 РУ 10 кВ ПС 110 кВ Мстера	Владимирская область, Вязниковский район, поселок Мстера
74.	На натяжном зажиме порталной натяжной гирлянды отпайки ВЛ 110 кВ Вязники – Гороховец с отпайками (ВЛ 110 кВ Вязники – Гороховец с отпайками Заводская, Чулково) ОРУ 110 кВ ПС 110 кВ Чулково	Владимирская область, Гороховецкий район, поселок Фоминки
75.	На натяжном зажиме порталной натяжной гирлянды отпайки ВЛ 110 кВ Илевники - Гороховец с отпайкой на ПС Чулково ОРУ 110 кВ ПС 110 кВ Чулково	Владимирская область, Гороховецкий район, поселок Фоминки
79.	На натяжных изолирующих подвесках на линейном портале отпайки ВЛ 110 кВ Черусти – Н. Мезиново с отпайкой на ПС Ильичев ОРУ 110 кВ ПС 110 кВ Ильичев	Владимирская область, Гусь-Хрустальный район, село Ильичево»

2. Настоящий приказ вступает в силу с 07 декабря 2023 года и подлежит официальному опубликованию.

Министр



М.С. Новоселова