



КОМИТЕТ ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

30 ноября 2017 г.

№ 46/14

Волгоград

О внесении изменений в приказ комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 18 ноября 2015 г. № 47/70 "Об установлении тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) для потребителей МП ЖКХ "Услуги" Шуруповского сельского поселения Фроловского муниципального района Волгоградской области"

В соответствии с Положением о комитете тарифного регулирования Волгоградской области, утвержденным постановлением Правительства Волгоградской области от 06 февраля 2014 г. № 32-п, комитет тарифного регулирования Волгоградской области п р и к а з ы в а е т:

внести в приказ комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 18 ноября 2015 г. № 47/70 "Об установлении тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) для потребителей МП ЖКХ "Услуги" Шуруповского сельского поселения Фроловского муниципального района Волгоградской области" следующие изменения:

1) в приложении 2 к приказу цифры "42,97" заменить цифрами "41,17", цифры "72,53" заменить цифрами "71,36";

2) в приложении 3 к приказу:

раздел 3 производственной программы изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему приказу;

в разделе 4 производственной программы цифры "2 743,47" заменить цифрами "2 593,38";

раздел 7 производственной программы изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему приказу.

Председатель комитета тарифного регулирования Волгоградской области



С.А.Горелова



ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к приказу
комитета тарифного регулирования
Волгоградской области

от 30 ноября 2017 г. № 46/14

3. Планируемый объем подачи воды.

| № п/п | Показатели производственной деятельности | Ед. измерения | Величина показателей | | |
|--------|---|------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| | | | с 01.01.2016 по 31.12.2016 | с 01.01.2017 по 31.12.2017 | с 01.01.2018 по 31.12.2018 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Объем поднятой воды из источников водоснабжения, в том числе: | тыс. куб. м | 41,62 | 41,62 | 39,86 |
| 1.1. | из поверхностных источников | тыс. куб. м | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. | из подземных источников | тыс. куб. м | 41,62 | 41,62 | 39,86 |
| 2. | Объем покупки воды, в том числе по поставщикам: | тыс. куб. м | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1. | - | тыс. куб. м | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2. | - | тыс. куб. м | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Объем воды на собственные нужды | тыс. куб. м | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Объем воды, пропущенный через очистные сооружения | тыс. куб. м | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Объем воды, поступившей в сеть | тыс. куб. м | 41,62 | 41,62 | 39,86 |
| 6. | Потери воды | тыс. куб. м | 3,11 | 3,11 | 2,98 |
| 7. | % от отпуска в сеть | % | 7,47 | 7,47 | 7,47 |
| 8. | Объем реализации товаров и услуг по категориям потребителей: | тыс. куб. м | 38,51 | 38,51 | 36,88 |
| 8.1.1. | - населению по приборам учета | тыс. куб. м | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.1.2. | - населению по нормативам потребления | тыс. куб. м | 37,41 | 37,41 | 35,49 |
| 8.2. | - бюджетным потребителям | тыс. куб. м | 1,00 | 1,00 | 1,29 |
| 8.3. | - прочим потребителям | тыс. куб. м | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
| 8.4. | - потребление на производственные нужды | тыс. куб. м | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



ПРИЛОЖЕНИЕ 2

К приказу
комитета тарифного регулирования
Волгоградской области

от 30 ноября 2017 г. № 46/14

7. Расчет эффективности производственной программы в сфере холодного водоснабжения (питьевая вода).

| № п/п | Наименование показателя | Величина показателя 2016 | | Динамика изменения % | Величина показателя 2017 | Величина показателя 2018 |
|-------|---|--------------------------|-------|----------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | план | факт | | | |
| 1 | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км | 0,95 | 0,00 | - 100,00 | 0,95 | 0,95 |
| 4 | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть, % | 7,47 | 63,00 | 88,14 | 7,47 | 7,47 |
| 5 | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/куб.м | - | 0,90 | - | - | - |
| 6 | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды, кВт*ч/куб.м | 0,94 | 0,00 | -100,00 | 0,94 | 0,94 |