



# КОМИТЕТ ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

## ПРИКАЗ

05 декабря 2018 г.

№ 42/18

Волгоград

О внесении изменений в приказ комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 19 декабря 2016 г. № 50/73 "Об установлении долгосрочных параметров регулирования и тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям муниципального унитарного предприятия жилищно-коммунального хозяйства Камышинского муниципального района Волгоградской области на 2017–2019 годы"

В соответствии с Положением о комитете тарифного регулирования Волгоградской области, утвержденным постановлением Правительства Волгоградской области от 06 февраля 2014 г. № 32-п, комитет тарифного регулирования Волгоградской области п р и к а з ы в а е т:

внести в приказ комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 19 декабря 2016 г. № 50/73 "Об установлении долгосрочных параметров регулирования и тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям муниципального унитарного предприятия жилищно-коммунального хозяйства Камышинского муниципального района Волгоградской области на 2017–2019 годы" следующие изменения:

а) в приложении 2 к приказу пункт 3 изложить в следующей редакции:

3.	Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства Камышинского муниципального района Волгоградской области	однотарифный руб./Гкал	с 01.01.2019 по 30.06.2019	1688,68	с 01.07.2019 по 31.12.2019	1725,00
		Население (тарифы указываются с учетом НДС)*				
		однотарифный руб./Гкал	с 01.01.2019 по 30.06.2019	2026,42	с 01.07.2019 по 31.12.2019	2070,00

б) в приложении 2 к приказу в пункте 3 сноску "\*\*\*" исключить;

в) приложение 3 к приказу изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему приказу;

г) приложение 4 к приказу изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему приказу.

Председатель комитета тарифного регулирования Волгоградской области



С.А.Горелова



ПРЕДЛОЖЕНИЕ 1

в приказу  
Комитета тарифного регулирования  
Волгоградской области

от 05 декабря 2018 г. № 42/18

**ГОДОВОЙ БАЛАНС**  
производства и реализации тепловой энергии (мощности)

№ п/п	Показатель	Единица измерения	2017 год	2018 год	2019 год
1	2	3	4	5	6
1.	Выработка тепловой энергии	тыс. Гкал.	40,623	40,623	40,623
2.	Собственные нужды источника тепла	тыс. Гкал.	0,921	0,921	0,921
3.	Отпуск тепловой энергии с коллекторов, всего:	тыс. Гкал.	39,702	39,702	39,702
3.1.	на технологические нужды предприятия	тыс. Гкал.	0,000	0,000	0,000
3.2.	бюджетным потребителям	тыс. Гкал.	0,000	0,000	0,000
3.3.	населению	тыс. Гкал.	0,000	0,000	0,000
3.4.	прочим потребителям	тыс. Гкал.	0,000	0,000	0,000
3.5.	организациям - перепродавцам	тыс. Гкал.	0,000	0,000	0,000
3.6.	в собственную тепловую сеть	тыс. Гкал.	39,702	39,702	39,702
4.	Покупная тепловая энергия, всего:	тыс. Гкал.	1,133	1,133	1,133
4.1.	с коллекторов блок - станций	тыс. Гкал.	0,000	0,000	0,000
4.2.	из тепловой сети	тыс. Гкал.	1,133	1,133	1,133
5.	Отпуск тепловой энергии в сеть, всего:	тыс. Гкал.	40,835	40,835	40,835
5.1.	потери тепловой энергии в сетях	тыс. Гкал.	5,319	5,319	5,319
5.2.	Полезный отпуск тепловой энергии, всего:	тыс. Гкал.	35,516	35,516	35,516
5.2.1.	полезный отпуск на нужды предприятия	тыс. Гкал.	0,358	0,358	0,358
5.2.2.	полезный отпуск организациям – перепродавцам, всего:	тыс. Гкал.	0,000	0,000	0,000
5.2.3.	Полезный отпуск по группам потребителей, всего:	тыс. Гкал.	35,158	35,158	35,158
5.2.3.1.	бюджетным потребителям	тыс. Гкал.	7,789	7,789	7,789
5.2.3.2.	населению	тыс. Гкал.	24,959	24,959	24,959
5.2.3.3.	прочим потребителям	тыс. Гкал.	2,410	2,410	2,410



ПРИЛОЖЕНИЕ 2

приказу  
Комитета тарифного регулирования  
Волгоградской области

от 05 декабря 2018 г. № 42/18

### НОРМАТИВЫ

удельного расхода топлива на отпущенную электрическую и тепловую энергию  
от тепловых электрических станций и котельных

Наименование организации	Год	Нормативы удельного расхода топлива на отпущенную электрическую и тепловую энергию от тепловых электрических станций и котельных	
		электрическую (г.у.т./кВт.ч)	тепловую (кг.у.т./Гкал)
Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства Камышинского муниципального района Волгоградской области	2017	0,00	166,81
	2018	0,00	180,19
	2019	0,00	166,81

### НОРМАТИВЫ

технологических потерь при передаче тепловой энергии

Наименование организации	Год	Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии		
		Потери и затраты теплоносителей, пар (т), вода (куб.м)	Потери тепловой энергии (Гкал)	Расход электроэнергии (тыс. кВт.ч)
Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства Камышинского муниципального района Волгоградской области	2017	Теплоноситель – вода		
		6890,00	5319,00	0,00
	2018	Теплоноситель – вода		
		6890,00	5719,00	0,00
	2019	Теплоноситель – вода		
		6890,00	5319,00	0,00