



КОМИТЕТ ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
(КТР ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ)

ПРИКАЗ

20 декабря 2024 г.

№ 50/65

Волгоград

О внесении изменений в приказ комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 18 ноября 2022 г. № 41/124 "Об установлении тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям МУП "ЖКХ Городищенского района" на 2023 - 2027 годы"

В соответствии с Положением о комитете тарифного регулирования Волгоградской области, утвержденным постановлением Правительства Волгоградской области от 06 февраля 2014 г. № 32-п, приказываю:

внести в приказ комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 18 ноября 2022 г. № 41/124 "Об установлении тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям МУП "ЖКХ Городищенского района" на 2023 - 2027 годы" следующие изменения:

1. Пункт 3 в приложении 2 к приказу изложить в следующей редакции:

"

3.	МУП "ЖКХ Городищенского района"	однотарифный руб./Гкал	с 01.01.2025 по 30.06.2025	2999,03	с 01.07.2025 по 31.12.2025	3233,06
	МУП "ЖКХ Городищенского района" (Новожизненское сельское поселение)**	Население (тарифы указываются с учетом НДС)*				
		однотарифный руб./Гкал	с 01.01.2025 по 30.06.2025	3057,55	с 01.07.2025 по 31.12.2025	3442,74
	МУП "ЖКХ Городищенского района" (Кузьмичевское сельское поселение)**	Население (тарифы указываются с учетом НДС)*				
		однотарифный руб./Гкал	с 01.01.2025 по 30.06.2025	2387,26	с 01.07.2025 по 31.12.2025	2688,00
	МУП "ЖКХ Городищенского района" (Россошинское сельское поселение)**	Население (тарифы указываются с учетом НДС)*				
		однотарифный руб./Гкал	с 01.01.2025 по 30.06.2025	3222,30	с 01.07.2025 по 31.12.2025	3628,25

"

2. Приложения 3 и 4 к приказу изложить в новой редакции согласно приложениям 1 и 2 к настоящему приказу.

Председатель комитета тарифного
регулирования Волгоградской области



С.А.Горелова



ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к приказу
комитета тарифного регулирования
Волгоградской области

от 20 декабря 2024 г. № 50/65

ГОДОВОЙ БАЛАНС
производства и реализации тепловой энергии (мощности)

№ п/п	Показатель	Единица измерения	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Выработка тепловой энергии	тыс. Гкал.	18,587	18,557	18,155	18,587	18,587
2.	Собственные нужды источника тепла	тыс. Гкал.	0,399	0,399	0,399	0,399	0,399
3.	Отпуск тепловой энергии с коллекторов, всего:	тыс. Гкал.	18,188	18,158	17,756	18,188	18,188
3.1.	на технологические нужды предприятия	тыс. Гкал.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
3.2.	бюджетным потребителям	тыс. Гкал.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
3.3.	населению	тыс. Гкал.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
3.4.	прочим потребителям	тыс. Гкал.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
3.5.	организациям-перепродавцам	тыс. Гкал.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
3.6.	в собственную тепловую сеть	тыс. Гкал.	0,000	18,158	0,000	0,000	0,000
4.	Покупная тепловая энергия, всего:	тыс. Гкал.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
4.1.	с коллекторов блок-станций	тыс. Гкал.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
4.2.	из тепловой сети	тыс. Гкал.	18,188	0,000	17,756	18,188	18,188
5.	Отпуск тепловой энергии в сеть, всего:	тыс. Гкал.	18,188	18,158	17,756	18,188	18,188
5.1.	потери тепловой энергии в сетях	тыс. Гкал.	3,262	3,978	4,285	3,262	3,262
5.2.	Полезный отпуск тепловой энергии, всего:	тыс. Гкал.	14,926	14,180	13,471	14,926	14,926
5.2.1.	полезный отпуск на нужды предприятия	тыс. Гкал.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
5.2.2.	полезный отпуск организациям-перепродавцам, всего:	тыс. Гкал.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
5.2.3.	Полезный отпуск по группам потребителей, всего:	тыс. Гкал.	14,926	14,180	13,471	14,926	14,926
5.2.3.1.	бюджетным потребителям	тыс. Гкал.	3,326	3,160	3,001	3,326	3,326
5.2.3.2.	населению	тыс. Гкал.	11,076	10,523	9,997	11,076	11,076
5.2.3.3.	прочим потребителям	тыс. Гкал.	0,524	0,498	0,473	0,524	0,524



ПРИЛОЖЕНИЕ 2

приказу

Комитета тарифного регулирования
Волгоградской области

от 20 декабря 2024 г. № 50/65

НОРМАТИВЫ

удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии

Наименование организации	Год	Нормативы удельного расхода топлива на отпущенную электрическую и тепловую энергию от тепловых электрических станций и котельных	
		электрическую (г у.т./кВт.ч)	тепловую (кг у.т./Гкал)
МУП "ЖКХ Городищенского района"	2023	0,00	167,40
	2024	0,00	165,82
	2025	0,00	160,42
	2026	0,00	167,40
	2027	0,00	167,40

НОРМАТИВЫ

технологических потерь при передаче тепловой энергии

Наименование организации	Год	Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии		
		Потери и затраты теплоносителей, пар (т), вода (куб.м)	Потери тепловой энергии (Гкал)	Расход электроэнергии (тыс. кВт.ч)
МУП "ЖКХ Городищенского района"	2023	Теплоноситель – вода		
		3813,00	3262,00	0,00
	2024	Теплоноситель – вода		
		2738,35	3978,00	0,00
	2025	Теплоноситель – вода		
		2949,203	4284,74	0,00
	2026	Теплоноситель – вода		
		3813,00	3262,00	0,00
	2027	Теплоноситель – вода		
		3813,00	3262,00	0,00