

**ДЕПАРТАМЕНТ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА  
И ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПРИКАЗ**

**15.11.2018**

**№ 333-р**

г. Вологда

**Об утверждении нормативов удельного расхода топлива  
и нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии  
для организаций Верховажского муниципального района**


В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Положением о Департаменте топливно-энергетического комплекса и тарифного регулирования Вологодской области, утвержденным постановлением Правительства Вологодской области от 16 ноября 2015 года № 958, по результатам заседания правления Департамента топливно-энергетического комплекса и тарифного регулирования Вологодской области

**ПРИКАЗЫВАЮ:**

1. Утвердить нормативы удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии на отпущенную тепловую энергию и нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям для организаций Верховажского муниципального района согласно приложению к настоящему приказу.

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2019 года.

Начальник Департамента



Е.М. Мазанова

Приложение  
к приказу Департамента  
ТЭК и ТР области  
от 15.11.2018 № 333-р

**Нормативы удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии на отпущенную тепловую энергию и нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям**

№ п/п	Наименование регулируемой организации	Период	Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал	Норматив технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям, Гкал
				теплоноситель – вода
1.	МБУ «Чушевицкий КУ» (котельная № 1)	с 01.01.2019 по 31.12.2019	244,09	182
		с 01.01.2020 по 31.12.2020	244,09	182
		с 01.01.2021 по 31.12.2021	244,09	182
		с 01.01.2022 по 31.12.2022	244,09	182
		с 01.01.2023 по 31.12.2023	244,09	182
2.	МБУ «Чушевицкий КУ» (котельная № 12)	с 01.01.2019 по 31.12.2019	243,23	10
		с 01.01.2020 по 31.12.2020	243,23	10
		с 01.01.2021 по 31.12.2021	243,23	10
		с 01.01.2022 по 31.12.2022	243,23	10
		с 01.01.2023 по 31.12.2023	243,23	10
3.	БУК Липецкий ДК (котельная № 1)	с 01.01.2019 по 31.12.2019	239,67	6
		с 01.01.2020 по 31.12.2020	239,67	6
		с 01.01.2021 по 31.12.2021	239,67	6
		с 01.01.2022 по 31.12.2022	239,67	6
		с 01.01.2023 по 31.12.2023	239,67	6
4.	БУК Липецкий ДК (котельная № 2)	с 01.01.2019 по 31.12.2019	268,65	40
		с 01.01.2020 по 31.12.2020	268,65	40
		с 01.01.2021 по 31.12.2021	268,65	40
		с 01.01.2022 по 31.12.2022	268,65	40
		с 01.01.2023 по 31.12.2023	268,65	40

№ п/п	Наименование регулируемой организации	Период	Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал	Норматив технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям, Гкал
				теплоноситель – вода
5.	МБУК «КДЦ Шелотского сельского поселения»	с 01.01.2019 по 31.12.2019	240,15	23
		с 01.01.2020 по 31.12.2020	240,15	23
		с 01.01.2021 по 31.12.2021	240,15	23
		с 01.01.2022 по 31.12.2022	240,15	23
		с 01.01.2023 по 31.12.2023	240,15	23