

**ДЕПАРТАМЕНТ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА  
И ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПРИКАЗ**

**14.11.2018**

**№ 327-р**

г. Вологда

**Об утверждении норматива удельного расхода топлива  
и норматива технологических потерь при передаче тепловой энергии для  
МБУ «Центр по обслуживанию муниципальных учреждений»**


В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Положением о Департаменте топливно-энергетического комплекса и тарифного регулирования Вологодской области, утвержденным постановлением Правительства Вологодской области от 16 ноября 2015 года № 958, по результатам заседания правления Департамента топливно-энергетического комплекса и тарифного регулирования Вологодской области

**ПРИКАЗЫВАЮ:**

1. Утвердить норматив удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии на отпущенную тепловую энергию и норматив технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям для МБУ «Центр по обслуживанию муниципальных учреждений» согласно приложению к настоящему приказу.

2. Настоящий приказ вступает в силу с 14 ноября 2018 года.

Начальник Департамента



Е.М. Мазанова

Приложение  
к приказу Департамента  
ТЭК и ТР области  
от 14.11.2018 № 327-р

**Норматив удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии на отпущенную тепловую энергию и норматив технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям**

№ п/п	Наименование регулируемой организации	Период	Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал	Норматив технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям, Гкал
				теплоноситель – вода
1.	МБУ «Центр по обслуживанию муниципальных учреждений» сельское поселение Кадниковское (ст. Кадниковский), сельское поселение Нижнеслободское (д. Холдынка), сельское поселение Явенгское (ст. Явенга) Вожегодского района	с 14.11.2018 по 31.12.2018	279,50	57