

**ДЕПАРТАМЕНТ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА
И ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ**

ПРИКАЗ

19.12.2018

№ 782-р

г. Вологда

**Об утверждении нормативов удельного расхода топлива
и нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии
для Вологодской дистанции гражданских сооружений – структурному
подразделению Северной дирекции по эксплуатации зданий и
сооружений – структурного подразделения Северной железной дороги –
филиала ОАО «РЖД»**

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Положением о Департаменте топливно-энергетического комплекса и тарифного регулирования Вологодской области, утвержденным постановлением Правительства Вологодской области от 16 ноября 2015 года № 958, по результатам заседания правления Департамента топливно-энергетического комплекса и тарифного регулирования Вологодской области


ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить нормативы удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии на отпущенную тепловую энергию и нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям для Вологодской дистанции гражданских сооружений – структурному подразделению Северной дирекции по эксплуатации зданий и сооружений – структурного подразделения Северной железной дороги – филиала ОАО «РЖД» согласно приложению к настоящему приказу.

2. Признать утратившим силу приказ Региональной энергетической комиссии Вологодской области от 21 октября 2015 года № 406 «Об утверждении нормативов удельного расхода топлива и нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии для Вологодской дистанции гражданских сооружений – структурному подразделению Северной дирекции по эксплуатации зданий и сооружений – структурного подразделения Северной железной дороги – филиала ОАО «РЖД».

3. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2019 года.

Начальник Департамента



Е.М. Мазанова

Приложение
к приказу Департамента
ТЭК и ТР области
от 19.12.2018 № 782-р

Нормативы удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии на отпущенную тепловую энергию и нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям

№ п/п	Наименование регулируемой организации	Период	Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал	Норматив технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям, Гкал
				теплоноситель – вода
1.	Вологодская дистанция гражданских сооружений – структурное подразделение Северной дирекции по эксплуатации зданий и сооружений – структурного подразделения Северной железной дороги – филиала ОАО «РЖД» (газовая котельная – г. Череповец)	с 01.01.2019 по 31.12.2019	158,04	27
		с 01.01.2020 по 31.12.2020	158,04	27
		с 01.01.2021 по 31.12.2021	158,04	27
		с 01.01.2022 по 31.12.2022	158,04	27
		с 01.01.2023 по 31.12.2023	158,04	27
2.	Вологодская дистанция гражданских сооружений – структурное подразделение Северной дирекции по эксплуатации зданий и сооружений – структурного подразделения Северной железной дороги – филиала ОАО «РЖД» (угольная котельная – ст. Вологда-2)	с 01.01.2019 по 31.12.2019	225,00	27
		с 01.01.2020 по 31.12.2020	225,00	27
		с 01.01.2021 по 31.12.2021	225,00	27
		с 01.01.2022 по 31.12.2022	225,00	27
		с 01.01.2023 по 31.12.2023	225,00	27
3.	Вологодская дистанция гражданских сооружений – структурное подразделение Северной дирекции по эксплуатации зданий и сооружений – структурного подразделения Северной железной дороги – филиала ОАО «РЖД» (электрокотельные –ст. Молочная – Вологодский район, ст. Шеломово – Шекснинский район)	с 01.01.2019 по 31.12.2019	120,00	12
		с 01.01.2020 по 31.12.2020	120,00	12
		с 01.01.2021 по 31.12.2021	120,00	12
		с 01.01.2022 по 31.12.2022	120,00	12
		с 01.01.2023 по 31.12.2023	120,00	12