



Министерство жилищно-коммунального
хозяйства и энергетики Воронежской области

Правовое управление правительства
Воронежской области

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО

« 10 » 10 2024 г.

Регистрационный номер № 1150

П Р И К А З

30 сентября 2024

№ 246

г. Воронеж

**Об утверждении нормативов запасов топлива
на источниках тепловой энергии, за исключением источников тепловой
энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки
электрической и тепловой энергии с установленной мощностью
производства электрической энергии 25 мегаватт и более, на 2025 год**


В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Положением о министерстве жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Воронежской области, утвержденным постановлением Правительства Воронежской области от 26.11.2014 № 1056, п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить прилагаемые нормативы запасов топлива на источниках тепловой энергии, за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с установленной мощностью производства электрической энергии 25 мегаватт и более, на 2025 год.

2. Настоящий приказ вступает в силу с 01.01.2025.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого заместителя министра жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Воронежской области Е.В. Ковешникову.

Министр


Е.В. Бажанов

УТВЕРЖДЕНЫ

приказом министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Воронежской области от 30 сентября 2024 № 246

НОРМАТИВЫ

запасов топлива на источниках тепловой энергии, за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с установленной мощностью производства электрической энергии 25 мегаватт и более, на 2025 год

№ п/п	Организация (организационно-правовая форма, наименование, местонахождение)	Вид топлива	Норматив общего запаса топлива (ОНЗТ), тыс. т	В том числе	
				Неснижаемый запас (ННЗТ), тыс. т	Эксплуатационный запас (НЭЗТ), тыс. т
1	2	3	4	5	6
1.	МКОУ Орловская СОШ, Воронежская область, Новоусманский муниципальный район, Орловское сельское поселение (котельная с. Макарье)	уголь	0,096	-	0,096
2.	МКОУ Рождественско-Хавская СОШ, Воронежская область, Новоусманский муниципальный район, Рождественско-Хавское сельское поселение (котельная с. Нижняя Катуховка)	уголь	0,040	-	0,040