



**МИНИСТЕРСТВО ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО  
ХОЗЯЙСТВА И ЭНЕРГЕТИКИ  
КАМЧАТСКОГО КРАЯ**

**ПРИКАЗ № 20-349**

г. Петропавловск-Камчатский

от 29.09.2021


О внесении изменений в приложение к приказу Министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края от 16.11.2015 № 556 «Об утверждении нормативов расхода тепловой энергии, используемой на подогрев холодной воды для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению в муниципальных образованиях, расположенных в границах Усть-Камчатского муниципального района Камчатского края»

**ПРИКАЗЫВАЮ:**

1. Внести в приложение к приказу Министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края от 16.11.2015 № 556 «Об утверждении нормативов расхода тепловой энергии, используемой на подогрев холодной воды для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению в муниципальных образованиях, расположенных в границах Усть-Камчатского муниципального района Камчатского края» изменения, изложив его в редакции согласно приложению к настоящему приказу.

2. Настоящий приказ вступает в силу через 10 дней после дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникающие с 01.01.2021 года.

Министр



А.А. Питиримов

Приложение к приказу  
 Министерства жилищно-  
 ого хозяйства и энергетики  
 Камчатского края  
 от 29.09.2021 №20-349

«Приложение к приказу  
 Министерства жилищно-  
 коммунального хозяйства и  
 энергетики Камчатского края  
 от «16» 11 2015 № 556

Населенный пункт	Норматив расхода тепловой энергии, используемой на подогрев холодной воды в целях предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению*, Гкал на 1 куб.м							
	открытая сеть горячего водоснабжения				закрытая сеть горячего водоснабжения			
	с изолированными стояками		с неизолированными стояками		с изолированными стояками		с неизолированными стояками	
	с полотенцесушителями	без полотенцесушителей	с полотенцесушителями	без полотенцесушителей	с полотенцесушителями	без полотенцесушителей	с полотенцесушителями	без полотенцесушителей
<b>Усть-Камчатский муниципальный район</b>								
<b>Ключевское сельское поселение:</b>								
ООО «Ключиэнерго»	—	—	0,0536	—	—	—	—	—
ООО «Термо»	—	—	0,0536	—	—	—	—	—

Населенный пункт	Норматив расхода тепловой энергии, используемой на подогрев холодной воды в целях предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению*, Гкал на 1 куб.м							
	открытая сеть горячего водоснабжения				закрытая сеть горячего водоснабжения			
	с изолированными стояками		с неизолированными стояками		с изолированными стояками		с неизолированными стояками	
	с полотенце-сушителями	без полотенце-сушителей	с полотенце-сушителями	без полотенце-сушителей	с полотенце-сушителями	без полотенце-сушителей	с полотенце-сушителями	без полотенце-сушителей
<b>Усть-Камчатское сельское поселение</b>								
ООО «Интеко»	—	—	—	0,0489	—	—	—	0,0619
ООО «Гермес»	—	—	—	0,0489	—	—	—	—
ООО «Строй-Альянс»	—	—	—	0,0489	—	—	—	—
ООО «Норд Фиш»	—	—	—	0,0489	—	—	—	—
АО «Корякэнерго»	—	—	—	0,0496	—	0,0595	0,0703	0,0649
<b>Козыревское сельское поселение</b>	—	—	—	—	—	—	—	—
МУП «Тепловодхоз»	—	—	—	0,0540	—	—	—	—

\* Нормативы расхода тепловой энергии, используемой на подогрев холодной воды в целях предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению определены с применением расчетного метода.».