



ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ  
ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ  
КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 13 ноября 2018 года № 37-4  
г. Курган

**Об утверждении нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям, за исключением тепловых сетей, расположенных в поселениях, городских округах с численностью населения пятьсот тысяч человек и более, нормативов удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии, за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с установленной мощностью производства электрической энергии 25 мегаватт и более для Муниципального унитарного предприятия «Теплотранс» (Лебяжьеvский район) на 2019 год**

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Положением о Департаменте государственного регулирования цен и тарифов Курганской области, утвержденным постановлением Администрации (Правительства) Курганской области от 20 мая 2003 года № 149, правление Департамента государственного регулирования цен и тарифов Курганской области **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить и ввести в действие нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям, за исключением тепловых сетей, расположенных в поселениях, городских округах с численностью населения пятьсот тысяч человек и более для Муниципального унитарного предприятия «Теплотранс» на 2019 год, согласно приложению 1.

2. Утвердить и ввести в действие нормативы удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии, за исключением источников тепловой энергии, функционирующих

в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с установленной мощностью производства электрической энергии 25 мегаватт и более, расположенных в Лебяжьевском районе, для Муниципального унитарного предприятия «Теплотранс» на 2019 год, согласно приложению 2.

Директор Департамента государственного  
регулирования цен и тарифов Курганской области



С.М. Самойлов

Приложение 1 к постановлению  
 Департамента государственного  
 регулирования цен и тарифов  
 Курганской области  
 от 13 ноября 2018 года № 37-4  
 «Об утверждении нормативов  
 технологических потерь при передаче  
 тепловой энергии, теплоносителя по  
 тепловым сетям, за исключением  
 тепловых сетей, расположенных в  
 поселениях, городских округах с  
 численностью населения пятьсот тысяч  
 человек и более, нормативов удельного  
 расхода топлива при производстве  
 тепловой энергии источниками тепловой  
 энергии, за исключением источников  
 тепловой энергии, функционирующих в  
 режиме комбинированной выработки  
 электрической и тепловой энергии с  
 установленной мощностью производства  
 электрической энергии 25 мегаватт и  
 более для Муниципального унитарного  
 предприятия «Теплотранс»  
 (Лебяжьеvский район) на 2019 год»

**Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии,  
 теплоносителя по тепловым сетям, за исключением тепловых сетей,  
 расположенных в поселениях, городских округах с численностью населения  
 пятьсот тысяч человек и более для Муниципального унитарного предприятия  
 «Теплотранс» (Лебяжьеvский район) на 2019 год**

Наименование муниципального образования Курганской области	Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям, за исключением тепловых сетей, расположенных в поселениях, городских округах с численностью населения пятьсот тысяч человек и более на 2019 год		
	Потери и затраты теплоносителя, вода (м³)	Потери тепловой энергии, Гкал	Затраты электро-энергии на передачу тепловой энергии, тыс. кВт.ч
с. Лопатки	61,439	143,902	
с. Плоское	9,935	27,788	
с. Хутора	18,460	39,178	
с. Камышное	55,435	155,047	
с. Лисье	1,584	4,430	

Наименование муниципального образования Курганской области	Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям, за исключением тепловых сетей, расположенных в поселениях, городских округах с численностью населения пятьсот тысяч человек и более на 2019 год		
	Потери и затраты теплоносителя, вода (м³)	Потери тепловой энергии, Гкал	Затраты электроэнергии на передачу тепловой энергии, тыс. кВт.ч
с. Речное	10,500	17,946	-
с. Черемушки	3,792	6,480	-
с. Арлагуль	25,667	43,867	-
с. Дубровное	9,625	16,450	-
с. Головное	16,437	37,496	-

Приложение 2 к постановлению  
 Департамента государственного  
 регулирования цен и тарифов  
 Курганской области  
 от 13 мая 2018 года № 37-4  
 «Об утверждении нормативов  
 технологических потерь при передаче  
 тепловой энергии, теплоносителя по  
 тепловым сетям, за исключением  
 тепловых сетей, расположенных в  
 поселениях, городских округах с  
 численностью населения пятьсот тысяч  
 человек и более, нормативов удельного  
 расхода топлива при производстве  
 тепловой энергии источниками тепловой  
 энергии, за исключением источников  
 тепловой энергии, функционирующих в  
 режиме комбинированной выработки  
 электрической и тепловой энергии с  
 установленной мощностью производства  
 электрической энергии 25 мегаватт и  
 более для Муниципального унитарного  
 предприятия «Теплотранс»  
 (Лебяжьевский район) на 2019 год»

**Нормативы удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии, за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с установленной мощностью производства электрической энергии 25 мегаватт и более для Муниципального унитарного предприятия «Теплотранс», расположенных в Лебяжьевском районе, на 2019 год**

Адрес, № котельной	Нормативы удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии, за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с установленной мощностью производства электрической энергии 25 мегаватт и более, кг. у.т./Гкал
Котельная школы, с. Лопатки, ул. Школьная, 11, Лебяжьевский район, Курганская область	263,210*
Котельная ФАП, с. Лопатки, ул. Центральная, 13, Лебяжьевский район, Курганская область	267,388*
Котельная, с. Плоское, ул. Придорожная, 1, Лебяжьевский район, Курганская область	263,210*
Котельная, с. Хутора, ул. Школьная, 2, Лебяжьевский район, Курганская область	263,210*
Котельная школы, с. Камышное, ул. Парковая, 2, Лебяжьевский район, Курганская область	263,210*
Котельная, с. Лисье, ул. Центральная, 2, Лебяжьевский район, Курганская область	267,388*

Адрес, № котельной	Нормативы удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии, за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с установленной мощностью производства электрической энергии 25 мегаватт и более, кг. у.т./Гкал
Котельная, с Речное, ул. Центральная, 1, Лебяжьевский район, Курганская область	263,210*
Котельная, с. Черемушки, ул. Садовая, 2, Лебяжьевский район, Курганская область	263,210*
Котельная, с. Арлагуль, ул. Центральная, 105, Лебяжьевский район, Курганская область	263,210*
Котельная, с. Дубровное, ул. Центральная, 34, Лебяжьевский район, Курганская область	267,388*
Котельная, с. Головное, ул. Школьная, 3, Лебяжьевский район, Курганская область	259,032*
Котельная, с. Песьяное, ул. Центральная, 21, Лебяжьевский район, Курганская область	267,388*

\*уголь каменный, марки Д