



**Министерство жилищно-коммунального хозяйства
и ТЭК Курской области**

П Р И К А З

от 25.05.2023 № 104

г. Курск

**Об утверждении нормативов удельного расхода топлива при
производстве тепловой энергии, нормативов технологических потерь
при передаче тепловой энергии, теплоносителя для
МУП «Районное коммунальное хозяйство»
Железногорского района на период 2024-2028 г.**

В соответствии со статьей 5 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» и постановлением Губернатора Курской области от 06.06.2018 № 189-пг «Об утверждении Положения о Министерстве жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области» ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить на период 2024 -2028 гг. прилагаемые:
 - нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям для МУП «Районное коммунальное хозяйство»;
 - нормативы удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии для МУП «Районное коммунальное хозяйство».

2. Управлению инженерного обеспечения Министерства жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области (П.С. Богомазов) в соответствии с требованиями действующего законодательства обеспечить в установленные сроки государственную регистрацию и опубликование настоящего приказа.

3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Министр

А.В. Мулёвин

УТВЕРЖДЕНЫ
приказом Министерства
жилищно-коммунального
хозяйства и ТЭК
Курской области
от « 25 » мая 2023г.
№ 104

**Нормативы
удельного расхода топлива при производстве (на отпуск) тепловой энергии
источниками тепловой энергии МУП «Районное коммунальное хозяйство»
Железнодорожного района на 2024-2028 годы.**

источник теплоснабжения	Норматив удельного расхода топлива при производстве (на отпуск) тепловой энергии кг у.т./Гкал
по предприятию МУП «Районное коммунальное хозяйство», в том числе по котельным:	
д. Студенок	164,49
пос. Новоандросово	156,17
пос. Тепличный	158,12
сл. Михайловка	165,83

УТВЕРЖДЕНЫ
 приказом Министерства
 жилищно-коммунального
 хозяйства и ТЭК
 Курской области
 от « 25 » мая 2023г.
 № 104

**Нормативы
 технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по
 тепловым сетям МУП «Районное коммунальное хозяйство»
 Железногорского района на 2024-2028 годы**

Наименование объекта	Нормативы	Показатель
тепловые сети от источников теплоснабжения предприятия МУП «Районное коммунальное хозяйство»:		
д. Студенок	Теплоноситель - вода	
	Потери тепловой энергии (Гкал)	3569,05
	Потери и затраты теплоносителя (куб. м)	1042,52
пос. Новоандросово	Теплоноситель - вода	
	Потери тепловой энергии (Гкал)	2901,67
	Потери и затраты теплоносителя (куб. м)	848,94
пос. Тепличный	Теплоноситель - вода	
	Потери тепловой энергии (Гкал)	897,94
	Потери и затраты теплоносителя (куб. м)	624,23
сл. Михайловка	Теплоноситель - вода	
	Потери и затраты теплоносителя (куб. м)	226,79
	Потери тепловой энергии (Гкал)	374,12