



**Министерство жилищно-коммунального хозяйства
и ТЭК Курской области**

П Р И К А З

от 28.06. 2023 № 123

г. Курск

**Об утверждении нормативов удельного расхода топлива при
производстве тепловой энергии источниками теплоснабжения,
норматива технологических потерь при передаче тепловой энергии,
теплоносителя, нормативов неснижаемого запаса топлива для
ООО «Теплогенерирующая компания» города Курска
на период 2024-2028 г.**

В соответствии со статьей 5 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» и постановлением Губернатора Курской области от 06.06.2018 № 189-пг «Об утверждении Положения о Министерстве жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области» ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить на период 2024 -2028 гг. прилагаемые:
 - нормативы (ОНЗТ) создания запасов топлива на котельной ООО «Генерирующая компания», расположенной на территории города Курска Курской области;
 - нормативы удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии для ООО «Генерирующая компания» г. Курска;
 - нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии (теплоносителя) по тепловым сетям для ООО «Генерирующая компания» г. Курска.

2. Управлению инженерного обеспечения Министерства жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области (П.С. Богомазов) в соответствии с требованиями действующего законодательства обеспечить в установленные сроки государственную регистрацию и опубликование настоящего приказа.

3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Министр

А.В. Мулёвин

УТВЕРЖДЕНЫ
приказом Министерства
жилищно-коммунального
хозяйства и ТЭК
Курской области
от « 28 » июня 2023г.
№ 123

**Нормативы (ОНЗТ)
запасов резервного на котельной ООО «Теплогенерирующая
компания», расположенной на территории города Курска Курской
области на 2024-2028 г.г.**

(тыс. тонн)

Организация: (организационно - правовая форма; наименование; местонахождение	Вид топлива	Норматив общего запаса топлива (ОНЗТ)	В том числе	
			неснижаемый нормативный запас (ННЗТ)	эксплуатационный запас (НЭЗТ)
ООО «Теплогенерирующая компания», 305022, г. Курск, ул. 3-я Агрегатная, 23-а	мазут	0,578	0,207	0,371

УТВЕРЖДЕНЫ
приказом Министерства
жилищно-коммунального
хозяйства и ТЭК
Курской области
от « 28 » сентября 2023г.
№ 123

Нормативы
удельного расхода топлива при производстве (на отпуск) тепловой
энергии источниками тепловой энергии для
ООО «Теплогенерирующая компания» города Курска
на период 2024 - 2028 гг.

Организация: (организационно - правовая форма; наименование; местонахождение)	Норматив удельного расхода топлива при производстве (на отпуск) тепловой энергии кг у.т./Гкал
ООО «Теплогенерирующая компания», 305022, г. Курск, ул. 3-я Агрегатная, 23-а Котельная по адресу: г. Курск, ул. Понизовка, 52	157,5

УТВЕРЖДЕНЫ
приказом Министерства
жилищно-коммунального
хозяйства и ТЭК
Курской области
от « 28 » Июня 2023г.
№ 123

**Нормативы
технологических потерь при передаче тепловой энергии
(теплоносителя) по тепловым сетям для ООО «Теплогенерирующая
компания» города Курск на период 2024-2028 гг.**

Организация: (организационно- правовая форма; наименование; местонахождение)	Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям	
	Потери и затраты теплоносителя вода (куб. м)	Потери тепловой энергии (Гкал)
ООО «Теплогенерирующая компания», 305022, г. Курск, ул. 3-я Агрегатная, 23-а	Теплоноситель - вода	
	25398,3	6123,1