



Липецкая область

Управление экологии и природных ресурсов

ПРИКАЗ

10.11.2021

г. Липецк

№ 369

Об установлении нормативов
состава сточных вод на территории
городского округа г. Елец

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416 «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства РФ от 22.05.2020 № 728 «Об утверждении Правил осуществления контроля состава и свойств сточных вод и о внесении изменений и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации», постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 № 644 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», Положением об управлении экологии и природных ресурсов Липецкой области, утвержденным распоряжением администрации Липецкой области от 28.05.2009 № 251-р и на основании письма Липецкой межрайонной природоохранной прокуратуры от 30.08.2021 № 45-2021

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Установить нормативы состава сточных вод для объектов абонентов организаций, осуществляющих водоотведение с использованием централизованной системы водоотведения на территории городского округа г. Елец согласно приложению.

2. Нормативы не распространяются на объекты абонентов, указанных в абзацах третьем, четвертом пункта 167 Правил холодного водоснабжения и водоотведения.

3. Отделу водопользования и водных объектов обеспечить опубликование настоящего приказа в газете «Липецкая газета», на официальном интернет-портале правовой информации (www.pravo.gov.ru) и размещение на официальном сайте управления экологии и природных ресурсов Липецкой области (<http://ekolip.ru/>) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Начальник управления

Г.П. Рощупкина

Приложение к приказу управления
экологии и природных ресурсов
Липецкой области
«Об установлении нормативов
состава сточных вод на территории
городского округа г. Елец»

**Нормативы состава сточных вод для объектов абонентов,
осуществляющих водоотведение с использованием
централизованной системы водоотведения на территории
городского округа г. Елец**

№ п/п	Наименование загрязняющего вещества	Установленный норматив состава сточных вод абонентов, мг/дм ³
1	Взвешенные вещества	209
2	Аммоний - ион	2,6
3	БПК ₅	47
4	БПК полн.	67,4
5	Нефтепродукты	3
6	Сульфат - ион	116
7	Хлорид - ион	147
8	Фосфаты по фосфору	0,2
9	Минерализация (сухой остаток)	1054
10	Железо	0,9
11	Медь	0,02
12	Цинк	0,03
13	Хром (VI)	0,01
14	Хром (III)	0,01
15	Фенол	0,01
16	АПAB	2,9
17	Фторид-ион	1,2
18	Ртуть	0,00001
19	Марганец	0,15
20	Никель	0,03
21	Свинец	0,009
22	Сульфиды	0,22