



Липецкая область

Управление экологии и природных ресурсов

ПРИКАЗ

09.09.2022

г. Липецк

№ 291

Об установлении нормативов
состава сточных вод на территории
городского поселения
город Лебединь

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416 «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства РФ от 22.05.2020 № 728 «Об утверждении Правил осуществления контроля состава и свойств сточных вод и о внесении изменений и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации», постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 № 644 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», Положением об управлении экологии и природных ресурсов Липецкой области, утвержденным распоряжением администрации Липецкой области от 28.05.2009 № 251-р

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Установить нормативы состава сточных вод для объектов абонентов организаций, осуществляющих водоотведение с использованием централизованной системы водоотведения на территории городского поселения город Лебединь, согласно приложению № 1.

2. Нормативы не распространяются на объекты абонентов, указанных в абзацах третьем, четвертом пунктах 167 постановления Правительства РФ от 29.07.2013 № 644 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».

3. Отделу охраны окружающей среды и экологической экспертизы обеспечить опубликование настоящего приказа в газете «Липецкая газета», на официальном интернет-портале правовой информации (www.pravo.gov.ru) и размещение на официальном сайте управления экологии и природных ресурсов Липецкой области (экология-48.рф) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Начальник управления

Г.П. Рощупкина

Приложение № 1 к приказу управления
экологии и природных ресурсов
Липецкой области
«Об установлении нормативов
состава сточных вод на территории
городского поселения
город Лебедянь»

**Нормативы состава сточных вод для объектов абонентов,
осуществляющих водоотведение с использованием
централизованной системы водоотведения
на территории городского поселения город Лебедянь**

№ п/п	Наименование загрязняющего вещества	Установленный норматив состава сточных вод абонентов, мг/дм ³
1	Взвешенные вещества	300
2	Аммоний-ион	25
3	БПК ₅	300
4	БПК _{полн}	429
5	ХПК	500
6	Нефтепродукты	0,5
7	Сульфат-анион	298
8	Хлорид-ион	1000
9	Фосфор фосфатов	12
10	Минерализация (сухой остаток)	5725
11	Железо	5
12	Медь	0,0073
13	Цинк	0,08
14	Хром шестивалентный	0,02
15	Хром трехвалентный	0,073
16	Фенол	0,034
17	Алюминий	2,25
18	Фторид-ион	0,1
19	Ртуть	0,00001
20	Марганец	0,2
21	Никель	0,03
22	Свинец	0,04
23	Стронций	1,3
24	АПAB	2,4
25	Кадмий	0,013
26	Мышьяк	0,05