



ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ  
УПРАВЛЕНИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА  
ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ

**ПРИКАЗ**

/5 марта 2023 года

г. Липецк

№ 01-03/276

Об установлении зон санитарной охраны  
источников питьевого и хозяйственно-бытового  
водоснабжения


В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 14 марта 2002 года № 10 «О введении в действие санитарных правил и норм «Зон санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения. СанПиН 2.1.4.1110-02», распоряжением Правительства Липецкой области от 20 января 2023 года № 24-р «Об утверждении Положения об управлении жилищно-коммунального хозяйства Липецкой области», лицензией на пользование недрами ЛПЦ 80905 ВР от 6 сентября 2021 года, санитарно-эпидемиологическим заключением от 17 января 2023 года № 48.20.01.000.Т.000036.01.23 Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, а также на основании проекта организации зоны санитарной охраны подземного источника, эксплуатационного водозабора № 422276 (скв. № ГVK 42202590) с. Сурки Вязовского сельсовета Лебедянского района Липецкой области, приказываю:

1. Установить зоны санитарной охраны подземного источника, эксплуатационного водозабора № 422276 (скв. № ГVK 42202590) с. Сурки Вязовского сельсовета Лебедянского района Липецкой области на период с 2023 года по 2044 год, с границами согласно приложению 1.

2. Установить режим зон санитарной охраны подземного источника, эксплуатационного водозабора № 422276 (скв. № ГVK 42202590) с. Сурки Вязовского сельсовета Лебедянского района Липецкой области на период с 2023 года по 2044 год согласно приложению 2.

3. Организационно-финансовому отделу обеспечить официальное опубликование настоящего приказа в «Липецкой газете», на сайте <https://pravo.gov.ru/> и на сайте управления: <https://gkhlipetsk.ru>.

Начальник  
управления

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized initial 'П' followed by a surname 'утилин' written in a cursive script.

Н.С. Путилин

Приложение 1 к приказу управления жилищно-коммунального хозяйства Липецкой области  
«Об установлении зон санитарной охраны  
источников питьевого и хозяйственно-бытового  
водоснабжения»

**Границы зон санитарной охраны подземного источника,  
эксплуатационного водозабора № 422276 (скв. № ГVK 42202590)  
с. Сурки Вязовского сельсовета Лебедянского района Липецкой области  
на период с 2023 года по 2044 год**

Граница первого пояса ЗСО

Таблица 1

№ п/п	№ скважины по ГVK	Наименование водозабора	Радиус I пояса ЗСО, м от устья скважины
1	42202590	Подземный источник эксплуатационного водозабора № 422276 с. Сурки Вязовского сельсовета Лебедянского района Липецкой области	30

Границу первого пояса ЗСО водопорной баши установить на расстоянии не менее 10м.

Граница второго и третьего пояса ЗСО

Таблица 2

№ п/п	№ скважины по ГVK	Наименование водозабора	Радиус II пояса ЗСО, м от устья скважины	Радиус III пояса ЗСО, м от устья скважины
1	42202590	Подземный источник эксплуатационного водозабора № 422276 с. Сурки Вязовского сельсовета Лебедянского района Липецкой области	86	607,5

Приложение 2 к приказу управления жилищно-коммунального хозяйства Липецкой области  
«Об установлении зон санитарной охраны  
источников питьевого и хозяйственно-бытового  
водоснабжения»

**Границы зон санитарной охраны подземного источника,  
эксплуатационного водозабора № 422276 (скв. № ГВК 42202590)  
с. Сурки Вязовского сельсовета Лебедянского района Липецкой области  
на период с 2023 года по 2044 год**

Таблица

№ пп (по СанПиН)	Мероприятия по содержанию ЗСО	ЗСО		
		I	II	III
1 (3.2.1.1)	Территория планируется для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленяется, ограждается и обеспечивается охраной. Дорожки к сооружениям оборудуются твёрдым покрытием	+	-	-
2 (3.2.1.2)	Запрещается посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно бытовых зданий, проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений	+	-	-
3 (3.2.1.3)	Здания оборудуются канализацией с отведением сточных вод в ближайшую систему бытовой или производственной канализации, или на местные станции очистных сооружений, расположенные за пределами ЗСО-I пояса с учетом санитарного режима на территории ЗСО-II пояса	+	-	-
4 (3.2.1.4)	Водопроводные сооружения, расположенные в ЗСО-I пояса, оборудуются с учетом предоставления возможности загрязнения питьевой воды через оголовки и устья скважин, люки и переливные трубы резервуаров и устройства заливки насосов.	+	-	-
5 (3.2.1.5)	Все водозаборы оборудуются аппаратурой для систематического контроля соответствия фактического дебита при эксплуатации проектной производительности, предусмотренной при его проектировании в обосновании границ ЗСО	+	-	-
6 (3.2.3.1)	Запрещается размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обуславливающих опасность микробного заражения подземных вод; применение удобрений и ядохимикатов; рубка леса главного пользования и реконструкции	+	+	-
7 (3.2.3.2)	Выполняется комплекс мероприятий по санитарному благоустройству территории населенных пунктов и других объектов (оборудование канализацией, устройство	+	+	-

	водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока и др.)			
8 (3.2.2.1)	Выявляются, тампонируются или восстанавливаются все старые, бездействующие, дефектные или неправильно эксплуатируемые скважины, представляющие опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов	+	+	+
9 (3.2.2.2)	Бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова. Производится при обязательном согласовании с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора	+	+	+
10 (3.2.2.3)	Запрещается закачка отработанных вод в подземные горизонты, подземное складирование твердых отходов и разработка недр земли	+	+	+
11 (3.2.2.4)	Запрещается размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обуславливающих опасность химического загрязнения подземных вод.	+	+	+
12 (3.2.2.5)	Своевременно выполняются необходимые мероприятия по санитарной охране поверхностных вод, имеющих непосредственную гидрологическую связь с используемым водоносным горизонтом, в соответствии с гигиеническими требованиями к охране поверхностных вод.	+	+	+