



Внесено в реестр нормативных правовых актов исполнительных органов государственной власти Липецкой области		
Регистрационный номер	ГР-83	
16	мая	2023 года

Липецкая область

Управление экологии и природных ресурсов

**ПРИКАЗ**

15.05.2023

г. Липецк

№ 12-Н

Об установлении нормативов  
состава сточных вод на территории  
городского поселения  
город Чаплыгин Липецкой  
области

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22.05.2020 № 728 «Об утверждении Правил осуществления контроля состава и свойств сточных вод и о внесении изменений и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 644 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» (далее – Постановление № 644), распоряжением Правительства Липецкой области от 27.12.2022 № 701-р «Об утверждении Положения об управлении экологии и природных ресурсов Липецкой области» и на основании письма Липецкой межрайонной природоохранной прокуратуры от 10.05.2023 № Исорг-20420002-176-23/-20420002

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Установить нормативы состава сточных вод для объектов абонентов организаций, осуществляющих водоотведение с использованием централизованной системы водоотведения на территории городского поселения город Чаплыгин Липецкой области, согласно приложению № 1.

2. Нормативы не распространяются на объекты абонентов, указанных в абзацах третьем, четвертом пунктах 167 Постановления № 644.

Начальник управления

Г.П. Рошупкина

Приложение №1  
к приказу управления  
экологии и природных ресурсов  
Липецкой области  
«Об установлении нормативов  
состава сточных вод на территории  
городского поселения  
город Чаплыгин Липецкой области»

**Нормативы состава сточных вод для объектов абонентов,  
осуществляющих водоотведение с использованием  
централизованной системы водоотведения  
на территории городского поселения  
город Чаплыгин Липецкой области**

№ п/п	Наименование загрязняющего вещества	Установленный норматив состава сточных вод абонентов, мг/дм <sup>3</sup>
1	Взвешенные вещества	300
2	БПК <sub>полн</sub>	68
3	Сухой остаток	1000
4	Хлорид-анион	300
5	Сульфат-анион	136
6	Аммоний-ион	1,07
7	Фосфат-ион	3,3
8	Алюминий	0,8
9	Марганец	0,02
10	Медь	0,06
11	Цинк	0,2
12	Хром (III)	0,6
13	Хром (VI)	0,02
14	Никель	0,03
15	Стронций	0,7
16	Железо общее	3,4
17	XПК	156
18	Нефтепродукты	0,5
19	Фенолы	0,04
20	Фторид-анион	0,25