



ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ
УПРАВЛЕНИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

27 ноября 2023 года

№ 01-03/897

г. Липецк

Об установлении зон санитарной охраны
источников питьевого и хозяйственно-бытового
водоснабжения

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 14 марта 2002 года № 10 «О введении в действие санитарных правил и норм «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения. СанПиН 2.1.4.1110-02», распоряжением Правительства Липецкой области от 20 января 2023 года № 24-р «Об утверждении Положения об управлении жилищно-коммунального хозяйства Липецкой области», лицензией на пользование недрами ЛПЦ 005432 ВЭ от 18 июля 2022 года, санитарно-эпидемиологическим заключением от 16 августа 2023 года № 48.20.01.000.Г.000539.08.23 Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Липецкой области, а также на основании проекта организации зоны санитарной охраны водозабора №423927 ООО «Отрада Фармз», расположенного в 1,1 км западнее пос. им. Димитрова Становлянского района Липецкой области, приказываю:

1. Установить зону санитарной охраны водозабора №423927 ООО «Отрада Фармз», расположенного в 1,1 км западнее пос. им. Димитрова Становлянского района Липецкой области, на период с 2023 года по 2047 год с границами согласно приложению 1.

2. Установить режим зоны санитарной охраны водозабора №423927 ООО «Отрада Фармз», расположенного в 1,1 км западнее пос. им. Димитрова Становлянского района Липецкой области, на период с 2023 года по 2047 год, согласно приложению 2.

3. Организационно-финансовому отделу обеспечить официальное опубликование настоящего приказа в «Липецкой газете», на сайте <https://pravo.gov.ru/> и на сайте управления: <https://gkhlipetsk.ru>.

Начальник управления

A handwritten signature in black ink, consisting of stylized Cyrillic letters, likely 'Н.С. Путилин'.

Н.С. Путилин

Приложение 1 к приказу управления жилищно-коммунального хозяйства Липецкой области
«Об установлении зон санитарной охраны
источников питьевого и хозяйственно-бытового
водоснабжения»

Границы зоны санитарной охраны водозабора № 423927 ООО «Отрада Фармз», расположенного в 1,1 км западнее пос. им. Димитрова Становлянского района Липецкой области, на период с 2023 года по 2047 год

Граница первого пояса ЗСО

Таблица 1

№ п/п	№ скважины по ГVK	Наименование водозабора	Размер I пояса ЗСО, м
1	42206060	водозабор №423927 ООО «Отрада Фармз», расположенный в 1,1 км западнее пос. им. Димитрова Становлянского района Липецкой области	в северном направлении-30,0 в восточном направлении-130,0 в западном направлении-30,0 в южном направлении-30
2	42206061		в северном направлении- 30 в восточном направлении- 30 в южном направлении- 30 в западном направлении-130

Границы второго и третьего поясов ЗСО

Таблица 2

№ п/п	№ скважины по ГVK	Наименование водозабора	Размер II пояса ЗСО, м согласно схеме	Размер III пояса ЗСО, м согласно схеме
1	42206060	водозабор №423927 ООО «Отрада Фармз», расположенный в 1,1 км западнее пос. им. Димитрова Становлянского района Липецкой области	в форме овала длиной - 160,0 шириной - 60,0	в форме овала длиной - 400,0 шириной - 300,0
2	42206061			

План зоны санитарной охраны второго и третьего поясов водозабора № 423927 ООО «Отрада Фармз», расположенного в 1,1 км западнее пос. им. Димитрова Становлянского района Липецкой области, приведен в приложении.

Приложение
к Границам второго и третьего поясов зоны санитарной охраны
водозабора № 423927 ООО «Отрада Фармз»,
расположенного в 1,1 км западнее пос. им. Димитрова
Становлянского района Липецкой области,
на период с 2023 года по 2047 год

План
зоны санитарной охраны второго и третьего поясов водозабора № 423927
ООО «Отрада Фармз», расположенного в 1,1 км западнее пос. им. Димитрова
Становлянского района Липецкой области



Условные обозначения:

скважина № 42206061



скважина, её номер

водонапорная башня



водонапорная башня



второй пояс ЗСО водозабора



третий пояс ЗСО водозабора



водопровод



водоотведение



септик

Режим зоны санитарной охраны водозабора № 423927 ООО «Отрада Фармз», расположенного в 1,1 км западнее пос. им. Димитрова Становлянского района Липецкой области, на период с 2023 года по 2047год

При эксплуатации скважин предусмотрено рациональное использование природных ресурсов (подземных вод). Такое использование воды для целей водоснабжения предупреждает истощение водоносного комплекса и предотвращает экосистему от изменений и возможного загрязнения.

При правильной эксплуатации скважин изменений природной среды не ожидается, а с учетом планируемых природоохранных мероприятий, экологический риск планируемой деятельности является минимальным.

Работа водозабора ООО «Отрада Фармз» не несет ущерба для животного и растительного мира.

В соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02, на территории первого, второго и третьего поясов ЗСО скважин, первого пояса ЗСО водопроводных сооружений, а также санитарно-защитной полосы водопровода необходимо выполнять следующие мероприятия, указанные ниже по тексту.

Мероприятия по первому поясу ЗСО скважин:

1. Территория первого пояса ЗСО должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределами, озеленена, ограждена и обеспечена охраной. Дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие.

2. Не допускается: посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений; прокладка трубопроводов различного назначения; размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий, проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений.

3. Здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в ближайшую систему бытовой или производственной канализации или на местные станции очистных сооружений, расположенные за пределами первого пояса ЗСО с учетом санитарного режима на территории второго пояса.

4. Водопроводные сооружения, расположенные в первом поясе зоны санитарной охраны, должны быть оборудованы с учетом предотвращения возможности загрязнения питьевой воды через оголовки и устья скважин, люки и переливные трубы резервуаров и устройства заливки насосов.

5. Все водозаборы должны быть оборудованы аппаратурой для систематического контроля соответствия фактического дебита при

эксплуатации водопровода проектной производительности, предусмотренной при его проектировании и обосновании границ ЗСО.

Мероприятия по второму поясу ЗСО скважин:

1. Не допускается: размещения кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации. Полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обуславливающих опасность микробного загрязнения подземных вод; применение удобрений и ядохимикатов, рубка леса главного использования и реконструкции.

2. Выполнение мероприятий по санитарному благоустройству территории населенных пунктов и других объектов (оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов. Организация отвода поверхностного стока и др.).

Мероприятия по второму и третьему поясам:

1. Выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин. Представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов.

2. Бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора.

3. Запрещение закачки отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли.

4. Запрещение размещения складов горюче-смазочных материалов, обуславливающих опасность химического загрязнения подземных вод.

Размещение таких объектов допускается в пределах третьего пояса ЗСО только при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения при наличии санитарно-эпидемиологического заключения центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора, выданного с учетом заключения органов геологического контроля.

5. Своевременное выполнение необходимых мероприятий по санитарной охране поверхностных вод, имеющих непосредственную гидрологическую связь с используемым водоносным горизонтом, в соответствии с гигиеническими требованиями и охраной поверхностных вод.