



ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ
УПРАВЛЕНИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

07 декабря 2023 года

№ 01-03/ 9\8

г. Липецк

Об установлении зон санитарной охраны
источников питьевого и хозяйственно-бытового
водоснабжения

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 14 марта 2002 года № 10 «О введении в действие санитарных правил и норм «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения. СанПиН 2.1.4.1110-02», распоряжением Правительства Липецкой области от 20 января 2023 года № 24-р «Об утверждении Положения об управлении жилищно-коммунального хозяйства Липецкой области», лицензией на пользование недрами ЛПЦ 004542 ВЭ от 22 июня 2022 года, санитарно-эпидемиологическим заключением от 23 апреля 2021 года № 48.20.01.000.Т.000131.04.21 Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Липецкой области, а также на основании проекта границ и режима зон санитарной охраны водозабора ОГУП «Елецводоканал» (№ скважины по ГVK 42205829), расположенного по адресу: Липецкая область, Елецкий район, д. Бувка, приказываю:

1. Установить зоны санитарной охраны водозабора ОГУП «Елецводоканал» (№ скважины по ГVK 42205829), расположенного по адресу: Липецкая область, Елецкий район, д. Бувка, на период с 2023 года по 2047 год с границами согласно приложению 1.

2. Установить режим зон санитарной охраны водозабора ОГУП «Елецводоканал» (№ скважины по ГVK 42205829), расположенного по

адресу: Липецкая область, Елецкий район, д. Бувка, на период с 2023 года по 2047 год, согласно приложению 2.

3. Организационно-финансовому отделу обеспечить официальное опубликование настоящего приказа в «Липецкой газете», на сайте <https://pravo.gov.ru/> и на сайте управления: <https://gkhlipetsk.ru>.

Начальник управления

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized initial 'Н' followed by a vertical stroke and a loop, with the letters 'С' and 'П' written in smaller characters below the main stroke.

Н.С. Путилин

Приложение 1 к приказу управления жилищно-коммунального хозяйства Липецкой области
«Об установлении зон санитарной охраны
источников питьевого и хозяйственно-бытового
водоснабжения»

**Границы зон санитарной охраны водозабора ОГУП «Елецводоканал»
(№ скважины по ГVK 42205829), расположенного по адресу: Липецкая
область, Елецкий район, д. Бувевка, на период с 2023 года по 2047год**

Граница первого пояса ЗСО

Таблица 1

№ п/п	№ скважины по ГVK	Наименование водозабора	Радиус I пояса ЗСО, м от устья скважины
1	42205829	водозабор ОГУП «Елецводоканал», (№ скважины по ГVK 42205829) расположенный по адресу: Липецкая область, Елецкий район, д. Бувевка	30

Граница первого пояса ЗСО башни установлена радиусом 10м.

Границы второго и третьего поясов ЗСО

Таблица 2

№ п/п	№ скважины по ГVK	Наименование водозабора	Радиус II пояса ЗСО, м от устья скважины	Радиус III пояса ЗСО, м от устья скважины
1	42205829	водозабор ОГУП «Елецводоканал», (№ скважины по ГVK 42205829), расположенный по адресу: Липецкая область, Елецкий район, д. Бувевка	30	161

**Режим зон санитарной охраны водозабора ОГУП «Елецводоканал»
(№ скважины по ГVK 42205829), расположенного по адресу: Липецкая
область, Елецкий район, д. Бувевка, на период с 2023 года по 2047год**

**1. Правила и режим хозяйственного использования территории ЗСО
водозабора.**

Санитарные и водоохраные мероприятия должны выполняться:
пределах первого третьего пояса ЗСО- владельцем водозабора
(скважин);

в пределах второго и третьего поясов ЗСО- владельцем водозабора
(скважин); владельцами объектов, оказывающих (или могущих оказать)
отрицательное влияние на качество воды источников водоснабжения.

Юридические и физические лица, чьи земли и объекты недвижимости
расположены на территории первого, второго и третьего поясов ЗСО обязаны
выполнять требования по ведению хозяйственной деятельности на территории
указанных поясов, а именно:

Выявление, тампонирование или восстановление всех старых,
бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин,
представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных
горизонтов.

Бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением
почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с
центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора.

Разработка проектов зон санитарной охраны для существующих и
планируемых для строительства водозаборов (скважин);

Запрещение закачки отработанных вод в подземные горизонты,
подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли;

Соблюдение требований пунктов 3,4 Правил при размещении различных
объектов, обуславливающих опасность химического и микробного
загрязнения подземных вод;

Ограничение применения ядохимикатов, минеральных удобрений,
агрохимикатов, а также размещение складов указанных веществ, пунктов
протравливания и других объектов, обуславливающих опасность
химического загрязнения подземных вод в соответствии с п.3, 4 Правил;

Организация и проведение мониторинга почв на землях
сельскохозяйственного назначения по содержанию нитратов 1 раз в год (в
летний период).

Выполнение мероприятий по охране поверхностных вод от загрязнения, имеющих непосредственную гидрологическую связь с используемым водоносным горизонтом, а также существующих (планируемых к строительству) естественных и искусственных водоемов в соответствии с гигиеническими, экологическими требованиями к охране поверхностных вод (недопущение сброса неочищенных и необеззараженных вод);

Выполнение мероприятий по санитарному благоустройству территории населенных пунктов и других объектов (оборудование централизованной канализацией, устройство локальных очистных сооружений с обеззараживанием сточных вод, организация отвода поверхностного стока с его очисткой и др.).

Строительство объектов жилого фонда, предприятий и прочих объектов недвижимости выполняется в соответствии с генеральным планом города и сельских поселений с учетом наличия на территории проектирования особых зон (в частности ЗСО водозаборов).

2. Ограничения по размещению объектов в первом поясе ЗСО:

Территория первого пояса ЗСО должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена, и обеспечена охраной. Дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие;

Не допускается: посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений; прокладка трубопроводов различного назначения; размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий, проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений.

Здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в ближайшую систему бытовой или производственной канализации или на местные станции очистных сооружений, расположенные за пределами первого пояса ЗСО с учетом санитарного режима на территории второго пояса.

Водопроводные сооружения, расположенные в первом поясе зоны санитарной охраны, должны быть оборудованы с учетом предотвращения возможности загрязнения питьевой воды через оголовки и устья скважин, люки и переливные трубы резервуаров и устройства заливки насосов.

Водозабор должен быть оборудован аппаратурой для систематического контроля соответствия фактического дебита при эксплуатации водопровода проектной производительности, предусмотренной при его проектировании и обосновании границ ЗСО.

3. Ограничения по размещению объектов во втором поясе ЗСО:

Не допускается: размещения кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий, санкционированных и несанкционированных свалок, полигонов захоронения отходов 1-5 классов опасности, а также применения ядохимикатов, минеральных удобрений, агрохимикатов и размещение складов указанных веществ, складов горюче-смазочных материалов, накопителей промстоков, шламоохранилищ, пунктов протравливания и других объектов, обуславливающих опасность химического и микробного загрязнения подземных вод, рубка леса главного пользования и реконструкции, применение удобрений и ядохимикатов на поверхности земли.

4. Ограничения по размещению объектов в третьем поясе ЗСО:

Размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обуславливающих опасность химического загрязнения подземных вод в пределах третьего пояса ЗСО допускается при:

использовании защищенных подземных вод (что должно быть подтверждено результатами инженерно-геологических изысканий);

условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения;

наличии согласования в установленном законодательством Российской Федерации порядке, с учетом геологического заключения.