



ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ
УПРАВЛЕНИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

« 17 » апреля 2024 года

№ 01-03/391

г. Липецк

Об установлении зон санитарной охраны
источников питьевого и хозяйственно-бытового
водоснабжения

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 14 марта 2002 года № 10 «О введении в действие Санитарных правил и норм «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения. СанПиН 2.1.4.1110-02», распоряжением Правительства Липецкой области от 20 января 2023 года № 24-р «Об утверждении Положения об управлении жилищно-коммунального хозяйства Липецкой области», лицензией на пользование недрами ЛПЦ 007127 ВЭ от 01 сентября 2022 года, санитарно-эпидемиологическим заключением от 20 марта 2024 года № 48.20.01.000.Т.000166.03.24 Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Липецкой области, а также на основании проекта организации зоны санитарной охраны скважины МУП «Воловский водоканал» № по ГVK 42200082, водозабор № 22065, расположенной на участке недр местного значения «Воловчинский» в с. Воловчик сельского поселения Воловчинский сельский совет Воловского района Липецкой области, приказываю:

1. Установить зону санитарной охраны скважины МУП «Воловский водоканал» № по ГVK 42200082, водозабор № 422065, расположенной на участке недр местного значения «Воловчинский» в с. Воловчик сельского поселения Воловчинский сельский совет Воловского района Липецкой области, на период с 2024 года по 2047 год с границами согласно приложению 1.

2. Установить режим зоны санитарной охраны скважины МУП «Воловский водоканал» № по ГVK 42200082, водозабор № 422065, расположенной на участке недр местного значения «Воловчинский» в с. Воловчик сельского поселения Воловчинский сельский совет Воловского района Липецкой области, на период с 2024 года по 2047 год с границами согласно приложению 2.

3. Организационно-финансовому отделу обеспечить официальное опубликование настоящего приказа в «Липецкой газете», на сайте <https://pravo.gov.ru/> и на сайте управления: <https://gkhlipetsk.ru>.

Начальник управления



Н.С. Путилин

Приложение 1 к приказу управления
жилищно-коммунального хозяйства
Липецкой области «Об установлении зон
санитарной охраны источников питьевого
и хозяйственно-бытового водоснабжения»

**Границы зон санитарной охраны скважины МУП «Воловский
водоканал» № по ГVK 42200082, водозабор № 22065, расположенной на
участке недр местного значения «Воловчинский» в с. Воловчик
сельского поселения Воловчинский сельский совет Воловского района
Липецкой области, на период с 2024 года по 2047 год**

Граница первого пояса ЗСО

Таблица 1

№ п/п	№ скважины по ГVK	Наименование водозабора	Радиус I пояса ЗСО, м от устья скважины
1	42200082	водозабор № 422065 МУП «Воловский водоканал», расположенный на участке недр местного значения «Воловчинский» в с. Воловчик сельского поселения Воловчинский сельский совет Воловского района Липецкой области	30

Границы второго и третьего поясов ЗСО

Таблица 2

№ п/п	№ скважины по ГVK	Наименование водозабора	Радиус II пояса ЗСО, м от устья скважины	Радиус III пояса ЗСО, м от устья скважины
1	42200082	водозабор № 422065 МУП «Воловский водоканал», расположенный на участке недр местного значения «Воловчинский» в с. Воловчик сельского поселения Воловчинский сельский совет Воловского района Липецкой области	10,4	73,4

**Режим зоны санитарной охраны скважины МУП «Воловский
водоканал» № по ГВК 42200082, водозабор № 22065, расположенной на
участке недр местного значения «Воловчинский» в с. Воловчик
сельского поселения Воловчинский сельский совет Воловского района
Липецкой области, на период с 2024 года по 2047 год**

Правила и режим использования первого пояса ЗСО:

1. Территория первого пояса ЗСО должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной. Дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие.

2. Не допускаются: посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в т.ч. прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий, проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений.

3. Здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в ближайшую систему бытовой или производственной канализации, или на местные станции очистных сооружений, расположенные за пределами первого пояса ЗСО с учетом санитарного режима на территории второго пояса. В исключительных случаях при отсутствии канализации должны устраиваться водонепроницаемые приемники нечистот и бытовых отходов, расположенные в местах, исключающих загрязнение территории первого пояса зоны санитарной охраны при их вывозе.

4. Водопроводные сооружения, расположенные в первом поясе зоны санитарной охраны, должны быть оборудованы с учетом предотвращения возможности загрязнения питьевой воды через оголовки и устья скважин, люки и переливные трубы резервуаров и устройства заливки насосов.

5. Все водозаборы должны быть оборудованы аппаратурой для систематического контроля соответствия фактического дебита при эксплуатации водопровода проектной производительности, предусмотренной при его проектировании и обосновании границ ЗСО.

Правила и режим использования второго пояса ЗСО:

Соблюдение всех ограничений, предусмотренных для первого пояса зоны санитарной охраны скважины в соответствии с СанПиНом 2.1.4.1110-02.

Правила и режим использования третьего пояса ЗСО:

1. Выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов.

2. Бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова производится при обязательном согласовании с центром санитарно-эпидемиологического надзора.

3. Запрещение закачки отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли.

4. Запрещение размещения складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обуславливающих опасность химического загрязнения подземных вод. Размещение таких объектов допускается в пределах третьего пояса ЗСО только при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения при наличии санитарно-эпидемиологического заключения центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора, выданного с учетом заключения органов геологического контроля.

В пределах первого и второго поясов зоны санитарной охраны проводятся следующие дополнительные мероприятия (с момента ввода скважин в эксплуатацию и до конца работы водозабора):

1. Исключить организацию каких-либо свалок вблизи площадки водозабора и на прилегающей территории. Осуществлять санитарную очистку территории от накапливающегося бытового мусора.

2. Проводить постоянный контроль за физико-химическим и бактериологическим составом воды, подаваемой потребителю.

3. Исключить загрязнение территории (почвы) нефтепродуктами и загрязненными сточными водами.

4. Исключить расширение какой-либо застройки в сторону площадки водозабора.