



ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ
УПРАВЛЕНИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

« 21 » августа 2024 года

№ 01-03/775

г. Липецк

Об установлении зон санитарной охраны
источников питьевого и хозяйственно-бытового
водоснабжения

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 14 марта 2002 года № 10 «О введении в действие Санитарных правил и норм «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения. СанПиН 2.1.4.1110-02», постановлением Правительства Липецкой области от 23 апреля 2024 года № 250 «Об утверждении Положения об управлении жилищно-коммунального хозяйства Липецкой области», лицензией на пользование недрами ЛПЦ 005230 ВЭ от 12 июля 2022 года, санитарно-эпидемиологическим заключением от 12 апреля 2024 года № 48.20.01.000.Т.000203.04.24 Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Липецкой области, а также на основании проекта организации зоны санитарной охраны подземного источника, эксплуатационного водозабора № 423577, расположенного по адресу: Липецкая область, Грязинский район, сельское поселение Двуреченский сельсовет, пос. Первомайский, приказываю:

1. Установить зону санитарной охраны подземного источника, эксплуатационного водозабора № 423577, расположенного по адресу: Липецкая область, Грязинский район, сельское поселение Двуреченский сельсовет, пос. Первомайский, на период с 2024 года по 2047 год с границами согласно приложению 1.

2. Установить режим зоны санитарной охраны подземного источника, эксплуатационного водозабора № 423577, расположенного по адресу: Липецкая область, Грязинский район, сельское поселение Двуреченский сельсовет, пос. Первомайский, на период с 2024 года по 2047 год с границами согласно приложению 2.

3. Организационно-финансовому отделу обеспечить официальное опубликование настоящего приказа в «Липецкой газете», на сайте <https://pravo.gov.ru/> и на сайте управления: <https://gkhlipetsk.ru>.

Начальник управления



Н.С. Путилин

Приложение 1 к приказу управления
жилищно-коммунального хозяйства
Липецкой области «Об установлении зон
санитарной охраны источников питьевого
и хозяйственно-бытового водоснабжения»

**Границы зоны санитарной охраны подземного источника,
эксплуатационного водозабора № 423577, расположенного по адресу:
Липецкая область, Грязинский район, сельское поселение Двуреченский
сельсовет, пос. Первомайский, на период с 2024 года по 2047 год**

Граница первого пояса ЗСО

Таблица 1

| № п/п | № скважины по ГVK | Наименование водозабора | Радиус I пояса ЗСО, м от устья скважины |
|-------|-------------------|--|---|
| 1 | 42201600 | водозабор №423577, расположенный по адресу: Липецкая область, Грязинский район, сельское поселение Двуреченский сельсовет, пос. Первомайский | 30 |

Границы второго и третьего поясов ЗСО

Таблица 2

| № п/п | № скважины по ГVK | Наименование водозабора | Радиус II пояса ЗСО, м от устья скважины | Радиус III пояса ЗСО, м от устья скважины |
|-------|-------------------|--|--|---|
| 1 | 42201600 | водозабор №423577, расположенный по адресу: Липецкая область, Грязинский район, сельское поселение Двуреченский сельсовет, пос. Первомайский | 133 | 941,9 |

Приложение 2 к приказу управления
жилищно-коммунального хозяйства
Липецкой области «Об установлении зон
санитарной охраны источников питьевого
и хозяйственно-бытового водоснабжения»

**Режим зоны санитарной охраны подземного источника,
эксплуатационного водозабора № 423577, расположенного по адресу:
Липецкая область, Грязинский район, сельское поселение Двуреченский
сельсовет, пос. Первомайский, на период с 2024 года по 2047 год**

| № пп (по СанПиН) | Мероприятия по содержанию ЗСО | ЗСО | | |
|------------------|---|-----|----|-----|
| | | I | II | III |
| 1 (3.2.1.1) | Территория планируется для отвода поверхностного стока за её пределы, озеленяется, ограждается и обеспечивается охраной. Дорожки к сооружениям оборудуются твердым покрытием. | + | - | - |
| 2 (3.2.1.2) | Запрещается посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий, проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений. | + | - | - |
| 3 (3.2.1.3) | Здания оборудуются канализацией с отведением сточных вод в ближайшую систему бытовой или производственной канализации, или на местные станции очистных сооружений, расположенные за пределами ЗСО-I пояса с учетом санитарного режима на территории ЗСО-II пояса. | + | - | - |
| 4 (3.2.1.4) | Водопроводные сооружения, расположенные в ЗСО-I пояса, оборудуются с учетом предотвращения возможности загрязнения питьевой воды через оголовки и устья скважин, люки и переливные трубы резервуаров и устройства заливки насосов. | + | - | - |
| 5 (3.2.1.5) | Все водозаборы оборудуются аппаратурой для систематического контроля соответствия фактического дебита при эксплуатации проектной производительности, предусмотренной при его проектировании и обосновании границ ЗСО. | + | - | - |

| | | | | |
|-----------------|---|---|---|---|
| 6 (3.2.3.1) | Запрещается размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обуславливающих опасность микробного загрязнения подземных вод; применение удобрений и ядохимикатов; рубка леса главного пользования и реконструкции. | + | + | - |
| 7 (3.2.3.2) | Выполняется комплекс мероприятий по санитарному благоустройству территории населенных пунктов и других объектов (оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока и др.) | + | + | - |
| 8 (3.2.2.1) | Выявляются, тампонируются или восстанавливаются все старые, бездействующие, дефектные или неправильно эксплуатируемые скважины, представляющие опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов. | + | + | + |
| 9 (3.2.2.2) | Бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора. | + | + | + |
| 10 (3.2.2.3) | Запрещается закачка отработанных вод в подземные горизонты, подземное складирование твердых отходов и разработка недр земли. | + | + | + |
| 11 (3.2.2.4) | Запрещается размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламоохранилищ и других объектов, обуславливающих опасность химического загрязнения подземных вод. | + | + | + |
| 12 (3.2.2.5) | Своевременно выполняются необходимые мероприятия по санитарной охране поверхностных вод, имеющих непосредственную гидрологическую связь с используемым водоносным горизонтом, в соответствии с гигиеническими требованиями к охране поверхностных вод. | + | + | + |