



КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ И ЭНЕРГЕТИКЕ ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

от 29.10.2024 № 97
г. ПСКОВ

Об утверждении инвестиционной программы
МУНИЦИПАЛЬНОГО УНИТАРНОГО
ПРЕДПРИЯТИЯ «ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ»
Г. ВЕЛИКИЕ ЛУКИ по развитию систем
теплоснабжения на 2025 - 2031 годы

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», постановлением Правительства Российской Федерации от 05.05.2014 № 410 «О порядке согласования и утверждения инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, а также требований к составу и содержанию таких программ (за исключением таких программ, утверждаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике)», Положением о Комитете по тарифам и энергетике Псковской области, утвержденным постановлением Администрации Псковской области от 29.03.2011 № 110,
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить инвестиционную программу МУНИЦИПАЛЬНОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ «ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ» Г. ВЕЛИКИЕ ЛУКИ, по развитию систем теплоснабжения на 2025-2031 годы согласно приложению к настоящему приказу.

2. Настоящий приказ вступает в силу со дня, следующего за днём его официального опубликования, и действует с 01.01.2025 по 31.12.2031.

Врио председателя Комитета
по тарифам и энергетике
Псковской области



Е.В.Белоносова

Приложение
к приказу Комитета по тарифам
и энергетике Псковской области
от 29.10.2024 № 97

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА
МУНИЦИПАЛЬНОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
«ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ» Г. ВЕЛИКИЕ ЛУКИ по развитию систем
теплоснабжения на 2025 - 2031 годы

Форма № 1-ИП ТС

Паспорт инвестиционной программы
МУНИЦИПАЛЬНОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
«ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ» Г. ВЕЛИКИЕ ЛУКИ по развитию систем
теплоснабжения на 2025 - 2031 годы

Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа в сфере теплоснабжения	МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ» Г. ВЕЛИКИЕ ЛУКИ
Местонахождение регулируемой организации	182113 г. Великие Луки Псковская область, ул. Л. Толстого, д. 2
Сроки реализации мероприятий инвестиционной программы	2025 - 2031 годы
Лицо, ответственное за разработку инвестиционной программы	И.о. директора МУП «Тепловые сети» г. Великие Луки Тишков Александр Павлович
Контакты ответственных за разработку инвестиционной программы лиц	тел. 8 (81153) 4-59-59 e-mail: mpts@vluki.ru
Наименование исполнительного органа субъекта Российской Федерации или органа местного самоуправления, утвердившего инвестиционную программу	Комитет по тарифам и энергетике Псковской области
Местонахождение исполнительного органа субъекта Российской Федерации или органа местного самоуправления, утвердившего инвестиционную программу	180001, г. Псков, ул. Некрасова, д. 23

Должностное лицо, уполномоченного ответственного органа, утвердившее инвестиционную программу	Председатель Комитета по тарифам и энергетике Псковской области Пилипенко Елена Викторовна
Контакты ответственных за утверждение инвестиционной программы лиц	тел. 8 (8112) 299-905
Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу	Администрация города Великие Луки
Местонахождение органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу	182113, Псковская область, г. Великие Луки, пл. Ленина, д. 1
Должностное лицо уполномоченного ответственного органа, согласовавшее инвестиционную программу	Глава Администрации города Великие Луки Беляев Андрей Геннадьевич

Инвестиционная программа в сфере теплоснабжения
 МУНИЦИПАЛЬНОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ «ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ» Г. ВЕЛИКИЕ ЛУКИ
 по развитию систем теплоснабжения на 2025 - 2031 годы

Форма № 2-ИП ТС

Начало таблицы

№ п/п	Наименование мероприятия	Квартальный номер объекта (участка объекта)	Вид объекта	Описание и место расположения объекта	Основные технические характеристики					
					Наименование и значение показателя					
					до реализации мероприятия					
					Тепловая сеть					
					Условный диаметр, мм	Пропускная способность, т/ч	Протяженность (в одностороннем исчислении), м	Способ прокладки	Тепловая нагрузка, Гкал/ч	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей										
1.1. Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей										
1.2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей										
1.3. Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей										
1.4. Увеличение мощности и пропускной способности и существующих объектов централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей										
Всего по группе 1.										
Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей										

Всего по группе 2.

Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов централизованного теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов системы централизованного теплоснабжения и (или) поставки энергии от разных источников

3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей

3.1.1.	Модернизация теплотрассы	60:25:0000000:682	теплотрасса отопления	от ТК-8 до ТК-9 ул. Дружбы	Ду300 (Т1Т2) сталь	400	410	подземная	
3.1.2.	Реконструкция теплотрассы	60:25:0000000:710	теплотрасса отопления и ГВС	теплотрасса отопления и ГВС ТК-38...ТК-39...ТК-40 ул. Люксембург	Ду 150	60	232	подземная	
					Ду 100	20	76		
					Ду 80	12	40		
3.1.3.	Модернизация теплотрассы	60:25:0000000:705	теплотрасса отопления	от ТК-161...ТК-161а ул. К. Дибикелхта	Ду250 (Т1Т2) сталь	250	128	подземная	
					Ду 150	60	181,2		
					Ду 125	37	90,6		
3.1.4.	Реконструкция теплотрассы	60:25:0000000:705	теплотрасса отопления	от ТК-38...ТК-39 ул. Дибикелхта	Ду 80	12	90,6	подземная	
					Ду 300 (Т1Т2) сталь	140; 60; 11	70		
3.1.5.	Модернизация теплотрассы	60:25:0000000:705	теплотрасса отопления и ГВС	от ТК-49...ТК-52 (опуск в землю)	Ду 300 (Т1Т2) сталь	60	152	подземная	
3.1.6.	Реконструкция теплотрассы	60:25:0000000:710	теплотрасса отопления и ГВС	от ТК-56...ТК-71 ул. Сибирцева	Ду 50 (Т3Т4) сталь	3,3	76	подземная	
					Ду 150 (Т1Т2) сталь	60	152		
3.1.7.	Реконструкция теплотрассы	60:25:0000000:690	теплотрасса отопления	от ТК-37...ТК-37-1...ТК-38 пр. Ленина	Ду 100 (Т1Т2) сталь	20	280	подземная	

3.1.8.	Реконструкция теплоотрассы	60:25:0000000:690	теплоотрасса отопления	от ТК-30 до ТК-33 ул. К. Либкнехта перекресток ул. Зарева	Ду200 (Т1Т2) сталь	140	184	подземная	
3.1.9.	Реконструкция теплоотрассы	60:25:0000000:712	теплоотрасса отопления	от ТК-8... ТК-117 пр. Гагарина	Ду100 (Т1Т2) сталь	20	195	подземная	
3.1.10.	Реконструкция теплоотрассы	60:25:0000000:712	теплоотрасса отопления	от ТК-117 до ТК-120 пр. Гагарина	Ду 80 (Т1Т2) сталь	12	220	подземная	
3.1.11.	Реконструкция теплоотрассы	60:25:0000000:689	теплоотрасса отопления	от ПУ ... ТК-1 ул. Запрудная	Ду 500 (Т1Т2) сталь	1500	1742	надземная	

3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей

3.2.1	Замена насосного агрегата ЦНСГ 60-198 ст. № 2 питательной воды в котельной № 1	60:25:0031202:29	Котельная № 1	Котельная № 1 г. Великие Луки ул. Пушкина, д. 29 А	-	-	-	-	-
3.2.2	Замена насосного агрегата Д 320-50 ст. № 3 сетевой воды в котельной № 1	60:25:0031202:29	Котельная № 1	Котельная № 1 г. Великие Луки ул. Пушкина, д. 29 А	-	-	-	-	-
3.2.3	Замена насосного агрегата КМХ 65-40-200п солевого в котельной № 1	60:25:0031202:29	Котельная № 1	Котельная № 1 г. Великие Луки ул. Пушкина, д. 29 А	-	-	-	-	-
3.2.4	Замена насосного агрегата Spindfos CR 20-3 ст. № 1 повысительного в котельной № 2	60:25:0070101:407	Котельная № 2	Котельная № 2 г. Великие Луки ул. Нововелининская, д. 17	-	-	-	-	-
3.2.5	Замена насосного агрегата X 65-50-125-Д солевого ст. № 3 в котельной № 3	60:25:0030903:80	Котельная № 3	Котельная № 3 г. Великие Луки ул. К. Либкнехта, д. 105	-	-	-	-	-
3.2.6	Замена блока подогревателей сетевой воды ст. № 1 (пароводяной подогреватель ПП-52-7-4; водоводяной подогреватель (охладитель конденсата) ПВВ 14-273x4000-Р-2-40,6) в котельной № 4	60:25:0030303:226	Котельная № 4	Котельная № 4 г. Великие Луки ул. Гастелло, д. 32	-	-	-	-	-

3.2.7	Замена насосного агрегата К 20/30 ст. № 2 полипропиленовой воды в котельной № 4	60:25:0030303:226	Котельная № 4	Котельная № 4 г. Великие Луки, ул. Гастелло, д. 32	-	-	-	-	-	-
3.2.8	Замена фильтра ХВО №-катнонитовый ФИПА 1-1,5-0,6 ст. № 3 в котельной № 5	60:25:0020909:156	Котельная № 5	Котельная № 5 г. Великие Луки, ул. Новособольская, д. 16	-	-	-	-	-	-
3.2.9	Замена насосного агрегата КМ 80-50-200 ст. № 2 исходной воды в котельной № 5	60:25:0020909:156	Котельная № 5	Котельная № 5 г. Великие Луки, ул. Новособольская, д. 16	-	-	-	-	-	-
3.2.10	Замена насосного агрегата Д 320-50 ст. № 3 сетевой воды в котельной № 7	60:25:0040807:96	Котельная № 7	Котельная № 7 г. Великие Луки, ул. Ломоносова, д. 11А	-	-	-	-	-	-
3.2.11	Замена насосного агрегата ЗК-9 ст. № 1 исходной воды в котельной № 7	60:25:0040807:96	Котельная № 7	Котельная № 7 г. Великие Луки, ул. Ломоносова, д. 11А	-	-	-	-	-	-
3.2.12	Замена блока подогревателей сетевой воды ст. № 1 (пароводяной подогреватель ПП1-53-7-4; водоводяной подогреватель (охладитель конденсата) ПВВ 14-273х4000-Р-2-40,6) в котельной № 11	60:25:0031009:40	Котельная № 11	Котельная № 11 г. Великие Луки пр. Октябрьский, д. 13А	-	-	-	-	-	-
3.2.13	Замена фильтра ХВО d 1500 мм механического в котельной № 11	60:25:0031009:40	Котельная № 11	Котельная № 11 г. Великие Луки пр. Октябрьский, д. 13А	-	-	-	-	-	-
3.2.14	Замена насосного агрегата К 20/30 ст. № 4 дренажный в котельной № 15	60:25:0040401:183	Котельная № 15	Котельная № 15 г. Великие Луки ул. Гоголя, д. 3А	-	-	-	-	-	-
3.2.15	Замена насосного агрегата К 8/18 ст. № 5 дренажный в котельной № 15	60:25:0040401:183	Котельная № 15	Котельная № 15 г. Великие Луки ул. Гоголя, д. 3А	-	-	-	-	-	-
3.2.16	Замена насосного агрегата К 100-80-160 ст. № 1 горнчехо водоснабжения в котельной № 17	60:25:0090103:311	Котельная № 17 (ЦМК)	Котельная № 17 (ЦМК) г. Великие Луки ул. Цорса, д. 86Б	-	-	-	-	-	-
3.2.17	Замена насосного агрегата ЗК-6 ст. № 1 сетевой в котельной № 17	60:25:0090103:311	Котельная № 17 (ЦМК)	Котельная № 17 (ЦМК) г. Великие Луки ул. Цорса, д. 86Б	-	-	-	-	-	-
3.2.18	Замена котла водогрейного ст. № 1 в котельной № 10	60:25:0050202:40	Котельная № 10 (ЦМК)	Котельная № 10 (ЦМК) г. Великие Луки ул. Давыдов, д. 11А	-	-	-	-	-	-

3.2.19	Замена блока подогревателей сетевой воды ст. № 1 (пароводяной подогреватель ПП1-53-7-4; водоводяной подогреватель (охладитель конденсата) ПВВ16-325x4000-Р-2-56) в котельной № 1	60:25:0031202:29	Котельная № 1	Котельная № 1 г. Великие Луки ул. Пучкина, д.29 А	-	-	-	-	-	-
3.2.20	Замена насосного агрегата К-20/30 ст. № 1 орошающей в котельной № 1	60:25:0031202:29	Котельная № 1	Котельная № 1 г. Великие Луки ул. Пучкина, д.29 А	-	-	-	-	-	-
3.2.21	Замена фильтра ХВО На-катнонитрового ФИПа 1-1,0-0,6 ст. № 1 в котельной № 1	60:25:0031202:29	Котельная № 1	Котельная № 1 г. Великие Луки ул. Пучкина, д.29 А	-	-	-	-	-	-
3.2.22	Замена сепаратора непрерывной продувки в котельной № 1	60:25:0031202:29	Котельная № 1	Котельная № 1 г. Великие Луки ул. Пучкина, д.29 А	-	-	-	-	-	-
3.2.23	Замена насосного агрегата Grundfos CR 1-19 ст.№ 2 подпиточного котлового контура в котельной № 2	60:25:0070101:407	Котельная № 2	Котельная № 2 г. Великие Луки ул. Новоселнинская, д.17	-	-	-	-	-	-
3.2.24	Замена насосного агрегата Grundfos CR 20-3 ст.№ 2 подпиточного сетевой воды в котельной № 2	60:25:0070101:407	Котельная № 2	Котельная № 2 г. Великие Луки ул. Новоселнинская, д.17	-	-	-	-	-	-
3.2.25	Замена насосного агрегата К20/30 ст. № 2 подпиточной воды в котельной № 3	60:25:0030903:80	Котельная № 3	Котельная № 3 г. Великие Луки ул. К. Либкнехта, д. 105	-	-	-	-	-	-
3.2.26	Замена блока подогревателей сетевой воды ст. № 2 (пароводяной подогреватель ПП1-32-7-4; водоводяной подогреватель (охладитель конденсата) ПВВ 14-273x4000-Р-2-40 6) в котельной № 4	60:25:0030303:226	Котельная № 4	Котельная № 4 г. Великие Луки ул. Гастелло, д.32	-	-	-	-	-	-
3.2.27	Замена насосного агрегата К20/30 ст. № 1 подпиточной воды в котельной № 4	60:25:0030303:226	Котельная № 4	Котельная № 4 г. Великие Луки ул. Гастелло, д.32	-	-	-	-	-	-
3.2.28	Замена насосного агрегата К 80-50-200 ст. № 1 горячего водоснабжения в котельной № 4	60:25:0030303:226	Котельная № 4	Котельная № 4 г. Великие Луки ул. Гастелло, д.32	-	-	-	-	-	-
3.2.29	Замена насосного агрегата Д 320-50 сетевой воды ст. № 1 в котельной № 5	60:25:0020909:156	Котельная № 5	Котельная № 5 г. Великие Луки, ул. Новособольская, д. 16	-	-	-	-	-	-

3.2.30	Замена насосного агрегата 2К-6 ст № 1 подпиточной воды в котельной № 5	60:25:0020909:156	Котельная № 5	Котельная № 5 г. Великие Луки, ул. Новослободская, д. 16					
3.2.31	Замена насосного агрегата 3К-9 ст. № 2 исходной воды в котельной № 7	60:25:0040807:96	Котельная № 7	Котельная № 7 г. Великие Луки, ул. Ломоносова, д. 11А					
3.2.32	Замена блока подогревателей сетевой воды ст. № 2 (пароводяной подогреватель ПП1-53-7-4; водоводяной подогреватель (охладитель конденсата) ПВВ 14-273х4000-Р-2-40,6) в котельной № 8	60:25:0030210:274	Котельная № 8	Котельная № 8 г. Великие Луки, ул. Холмская, д.3А					
3.2.33	Замена насосного агрегата К 45/30 ст. № 2 исходной воды в котельной № 8	60:25:0030210:274	Котельная № 8	Котельная № 8 г. Великие Луки ул. Холмская, д.3А					
3.2.34	Замена фильтра ХВО На-катнонитровый ФИПА 1-1,5-0,6 ст. № 2 в котельной № 11	60:25:0031009:40	Котельная № 11	Котельная № 11 г. Великие Луки пр. Октябрьский, д. 13А					
3.2.35	Замена блока подогревателей сетевой воды ст. № 1 (пароводяной подогреватель ПП1-53-7-4; водоводяной подогреватель (охладитель конденсата) ПВВ 14-273х4000-Р-2-40,6) в котельной № 15	60:25:0040401:183	Котельная № 15	Котельная № 15 г. Великие Луки ул. Гоголя, д. 3А					
3.2.36	Замена насосного агрегата К 100-80-160 ст. № 2 горячего водоснабжения в котельной № 17	60:25:0090103:311	Котельная № 17 (ЦМК)	Котельная № 17 г. Великие Луки ул. Щорса, д. 86Б					
3.2.37	Замена насосного агрегата Д 320-50 ст. № 2 сетевой воды в котельной № 17	60:25:0090103:311	Котельная № 17 (ЦМК)	Котельная № 17 (ЦМК) г. Великие Луки ул. Щорса, д. 86Б					
3.2.38	Замена фильтра ХВО На-катнонитрового ФИПА 1-1,0-0,6 ст. № 1 в котельной № 3	60:25:0030903:80	Котельная № 3	Котельная № 3 г. Великие Луки ул. К. Либкнехта, д. 10Б					
3.2.39	Замена блока подогревателей сетевой воды ст. № 7 (пароводяной подогреватель ПП1-53-7-4; водоводяной подогреватель (охладитель конденсата) ПВВ 16-325х4000-Р-2-56) в котельной № 5	60:25:0020909:156	Котельная № 5	Котельная № 5 г. Великие Луки, ул. Новослободская, д. 16					

3.2.40	Замена насосного агрегата ФГ-450/22,5 ст. № 2 факельный в КНС котельной № 15	60:25:004001:183	Котельная № 15	Котельная № 15 г. Великие Луки ул. Гоголя, д. 3А	-	-	-	-	-
3.2.41	Замена блока подогревателей сетевой воды ст. № 2 (пароводяной подогреватель ППП-53-7-4; водоводяной подогреватель (охладитель конденсата) ПВВ 16-325x4000-Р-2-56) в котельной № 1	60:25:0031202:29	Котельная № 1	Котельная № 1 г. Великие Луки ул. Пушкина, д. 29 А	-	-	-	-	-
3.2.42	Замена насосного агрегата Д 320-50 ст № 1 сетевой воды в котельной № 1	60:25:0031202:29	Котельная № 1	Котельная № 1 г. Великие Луки ул. Пушкина, д. 29 А	-	-	-	-	-
3.2.43	Замена насосного агрегата К 100-80-160а ст № 2 исходной воды в котельной № 1	60:25:0031202:29	Котельная № 1	Котельная № 1 г. Великие Луки ул. Пушкина, д. 29 А	-	-	-	-	-
3.2.44	Замена подогревателя РИДАН НН №21 О/С-16 химический воды перед дезаратором в котельной № 2	60:25:0070101:407	Котельная № 2	Котельная № 2 г. Великие Луки ул. Новоселнинская, д. 17	-	-	-	-	-
3.2.45	Замена насосного агрегата Grundfos NK 80-200/222 CR ст № 2 сетевой воды в котельной № 2	60:25:0070101:407	Котельная № 2	Котельная № 2 г. Великие Луки ул. Новоселнинская, д. 17	-	-	-	-	-
3.2.46	Замена водоводяного подогревателя ПВВ 16-325x4000-Р-2-56 ст № 2 в котельной № 3	60:25:0030903:80	Котельная № 3	Котельная № 3 г. Великие Луки ул. К. Динкехта, д. 10Б	-	-	-	-	-
3.2.47	Замена блока подогревателей сетевой воды ст. № 5 (пароводяной подогреватель ППП-53-7-4; водоводяной подогреватель (охладитель конденсата) ПВВ 14-273x4000-Р-2-40,6) в котельной № 4	60:25:0030303:226	Котельная № 4	Котельная № 4 г. Великие Луки ул. Гастелло, д. 32	-	-	-	-	-
3.2.48	Замена фильтра ХВО №-катнонитовый ФИПТА 1-1-5-0,6 ст. № 1 в котельной № 4	60:25:0030303:226	Котельная № 4	Котельная № 4 г. Великие Луки ул. Гастелло, д. 32	-	-	-	-	-
3.2.49	Замена блока подогревателей сетевой воды ст. № 8 (пароводяной подогреватель ППП-53-7-4; водоводяной подогреватель (охладитель конденсата) ПВВ 16-325x4000-Р-2-56) в котельной № 5	60:25:0020909:156	Котельная № 5	Котельная № 5 г. Великие Луки, ул. Новоселнинская, д. 16	-	-	-	-	-

3.2.50	Замена фильтра ХВО На-катнонттовый ФИПА I-1,5-0,6 ст. № 2 в котельной № 5	60:25:0020909:156	Котельная № 5	Котельная № 5 г. Великие Луки, ул. Новослободская, д. 16	-	-	-	-	-
3.2.51	Замена блока подогревателей сетевой воды ст. № 3 (пароводяной подогреватель ПП1-53-7-4; водоводяной подогреватель (охладитель конденсата) ПВВ 14-273x4000-Р-2-40,6) в котельной № 8	60:25:0030210:274	Котельная № 8	Котельная № 8 г. Великие Луки ул. Холмская, д.3А	-	-	-	-	-
3.2.52	Замена насосного агрегата К 20/30 ст. № 2 подпиточной воды в котельной № 8	60:25:0030210:274	Котельная № 8	Котельная № 8 г. Великие Луки ул. Холмская, д.3А	-	-	-	-	-
3.2.53	Замена фильтра ХВО На-катнонттовый ФИПА I-1,5-0,6 ст. № 1 в котельной № 11	60:25:0031009:40	Котельная № 11	Котельная № 11 г. Великие Луки пр. Октябрьский, д. 13А	-	-	-	-	-
3.2.54	Замена блока подогревателей сетевой воды ст. № 2 (пароводяной подогреватель ПП1-53-7-4; водоводяной подогреватель (охладитель конденсата) ПВВ 14-273x4000-Р-2-40,6) в котельной № 15	60:25:0040401:183	Котельная № 15	Котельная № 15 г. Великие Луки ул. Гоголя, д. 3А	-	-	-	-	-
3.2.55	Замена насосного агрегата К 100-80-160 ст. № 3 горячего водоснабжения в котельной № 17	60:25:0090103:311	Котельная № 17 (ЦМК)	Котельная № 17 г. Великие Луки ул. Шюреа, д. 865	-	-	-	-	-
3.2.56	Замена котла водогрейного КВТ- 4 ст. № 1 в котельной № 16	60:25:0060203:206	Котельная № 16 (ЦМК)	Котельная № 16 (ЦМК) г. Великие Луки ул. Тенистая, д. 31Б	-	-	-	-	-
3.2.57	Замена фильтра ХВО На-катнонттовый ФИПА I-1,0-0,6 ст. № 2 в котельной № 1	60:25:0031202:29	Котельная № 1	Котельная № 1 г. Великие Луки ул. Пушкина, д.29 А	-	-	-	-	-
3.2.58	Замена блока подогревателей сетевой воды ст. № 2 (пароводяной подогреватель ПП1-53-7-4; водоводяной подогреватель (охладитель конденсата) ПВВ 14-273x4000-Р-2-40,6) в котельной № 11	60:25:0031009:40	Котельная № 11	Котельная № 11 г. Великие Луки пр. Октябрьский, д. 13А	-	-	-	-	-
3.2.59	Замена насосного агрегата ЦНСГ 60-198 ст. № 12 питательной воды в котельной № 15	60:25:0040401:183	Котельная № 15	Котельная № 15 г. Великие Луки ул. Гоголя, д. 3А	-	-	-	-	-
3.2.60	Замена насосного агрегата Grundfos NK 100-250/266 CR ст. № 4 котлового контура в котельной № 2	60:25:0070101:407	Котельная № 2	Котельная № 2 г. Великие Луки ул. Новослободская, д. 17	-	-	-	-	-

3.2.61	Замена насосного агрегата ДД315-71 ст. № 1 сетевой воды в котельной № 3	60:25:0030903:80	Котельная № 3	Котельная № 3 г. Великие Луки ул. К. Либанекта, д. 10Б	-	-	-	-	-
3.2.62	Замена фильтра ХВО На-Катнонитровый ФИЛТА I-1,5-0,6 ст. № 2 в котельной № 4	60:25:0030303:226	Котельная № 4	Котельная № 4 г. Великие Луки ул. Гастелло, д. 32	-	-	-	-	-
3.2.63	Замена насосного агрегата К20/30 ст. № 3 подпиточной воды в котельной № 4	60:25:0030303:226	Котельная № 4	Котельная № 4 г. Великие Луки ул. Гастелло, д. 32	-	-	-	-	-
3.2.64	Замена фильтра ХВО На-Катнонитровый ФИЛТА I-1,5-0,6 ст. № 4 в котельной № 5	60:25:0020909:156	Котельная № 5	Котельная № 5 г. Великие Луки, ул. Новоселовская, д. 16	-	-	-	-	-
3.2.65	Замена сепаратора непрерывной промывки в котельной № 8	60:25:0030210:274	Котельная № 8	Котельная № 8 г. Великие Луки ул. Холмская, д. 3А	-	-	-	-	-
3.2.66	Замена насосного агрегата ФТ-450/22,5 ст. № 3 фекальный в котельной № 15	60:25:0040401:183	Котельная № 15	Котельная № 15 г. Великие Луки ул. Гоголя, д. 3А	-	-	-	-	-
3.2.67	Замена насосного агрегата ДД320-50 ст. № 2 сетевой воды в котельной № 5	60:25:0020909:156	Котельная № 5	Котельная № 5 г. Великие Луки, ул. Новоселовская, д. 16	-	-	-	-	-
3.2.68	Замена насосного агрегата 2К-6 ст. № 1 исходной воды на К20/30 в котельной № 17	60:25:0090103:311	Котельная № 17 (ЦМК)	Котельная № 17 (ЦМК) г. Великие Луки ул. Шюрца, д. 86Б	-	-	-	-	-
3.2.69	Замена воловодного подопревателя ПВВ 16-325x4000-Р-2-56 в котельной № 17	60:25:0090103:311	Котельная № 17 (ЦМК)	Котельная № 17 (ЦМК) г. Великие Луки ул. Шюрца, д. 86Б	-	-	-	-	-
3.2.70	Замена насосного агрегата 3К-6 ст. № 2 сетевой воды в котельной № 10	60:25:0050202:40	Котельная № 10 (ЦМК)	Котельная № 10 (ЦМК) г. Великие Луки ул. Дальняя, д. 11А	-	-	-	-	-
3.2.71	Замена дезаратора ДА-100/25 горячего водоснабжения в ЦТП-2 котельной № 8	60:25:0030210:274	Котельная № 8	Котельная № 8 г. Великие Луки ул. Холмская, д. 3А	-	-	-	-	-
3.2.72	Замена дезаратора ДА-50/15 горячего водоснабжения в котельной № 11	60:25:0031009:40	Котельная № 11	Котельная № 11 г. Великие Луки пр. Октябрьский, д. 13А	-	-	-	-	-

3.2.73	Замена фильтра ХВО На-катнонтитовый ФИПА 1-1,5-0,6 ст. № 3 в котельной № 11	60:25:0031009:40	Котельная № 11	Котельная № 11 г. Великие Луки пр. Октябрьский, д. 13А					
3.2.74	Замена насосного агрегата ЦН-400-105 ст. № 18 сетевой воды в котельной № 15	60:25:0040401:183	Котельная № 15	Котельная № 15 г. Великие Луки ул. Гоголя, д. 3А					
3.2.75	Замена блока подогревателей сетевой воды ст. № 5 (пароводяной) подогреватель ПП1-53-7-4; воловодяной подогреватель (Охладитель конденсата) ПТВВ 16-325x4000-Р-2-56) в котельной № 1	60:25:0031202:29	Котельная № 1	Котельная № 1 г. Великие Луки ул. Пушкина, д.29 А					
3.2.76	Замена насосного агрегата ЦНСГ 60-198 ст.№ 1 питательной воды в котельной № 4	60:25:0030303:226	Котельная № 4	Котельная № 4 г. Великие Луки ул. Гастелло, д.32					
3.2.77	Замена насосного агрегата ПД 315-71 ст. № 3 сетевой воды в котельной № 4	60:25:0030303:226	Котельная № 4	Котельная № 4 г. Великие Луки ул. Гастелло, д.32					
3.2.78	Замена блока подогревателей сетевой воды ст. № 6 (пароводяной) подогреватель ПП11-53-7-4; воловодяной подогреватель (Охладитель конденсата) ПТВВ 16-325x4000-Р-2-56) в котельной № 5	60:25:0020909:156	Котельная № 5	Котельная № 5 г. Великие Луки, ул. Новослободская, д.16					
3.2.79	Замена фильтра ХВО На-катнонтитовый ФИПА 1-1,5-0,6 ст. № 4 в котельной № 5	60:25:0020909:156	Котельная № 5	Котельная № 5 г. Великие Луки, ул. Новослободская, д.16					
3.2.80	Замена насосного агрегата Д 315-71 ст. № 2 сетевой воды в котельной № 8	60:25:0030210:274	Котельная № 8	Котельная № 8 г. Великие Луки ул. Холмская, д.3А					
3.2.81	Замена насосного агрегата ЗК-6 ст. № 3 сетевой воды в котельной № 10	60:25:0050202:40	Котельная № 10 (ЦМК)	Котельная № 10 (ЦМК) г. Великие Луки ул. Давыда, д.11А					
3.2.82	Замена насосного агрегата Д 320-50 ст. № 4 сетевой воды в котельной № 1	60:25:0031202:29	Котельная № 1	Котельная № 1 г. Великие Луки ул. Пушкина, д.29 А					
3.2.83	Разработка проектной документации по реконструкции котельной с заменой котлоагрегата водопотребный КВ-Г-4,65-150 ст. № 2 в котельной № 3	60:25:0030903:80	Котельная № 3	Котельная № 3 г. Великие Луки ул. К. Либкнехта, д. 10Б					

3.2.84	Замена блока подогревателей сетевой воды ст. № 4 (пароводяной подогреватель ПП1-32-7-4; водоводяной подогреватель (охладитель конденсата) ПВВ 14-273х000-Р-2-40,6) в котельной № 4	60.25.0030303.226	Котельная № 4	Котельная № 4 г. Великие Луки ул. Гастелло, д.32						
3.2.85	Техническое перевооружение котельной № 5 по оснащению системой контроля загазованности с автоматическим отключением подачи газа, замене обводного газопровода (байпаса) на вторую линию редуцирования	60.25.0020909.156	Котельная № 5	Котельная № 5 г. Великие Луки, ул. Новослободская, д.16						
3.2.86	Замена фильтра ХВО На-катлонговайт ФИПа 1-1,5-0,6 ст. № 4 в котельной № 11	60.25.0031009.40	Котельная № 11	Котельная № 11 г. Великие Луки пр. Октябрьский, д.13А						
3.2.87	Замена насосного агрегата ЦН-400-105 ст. № 17 сетевой воды в котельной № 15	60.25.0040401.183	Котельная № 15	Котельная № 15 г. Великие Луки ул. Гоголя, д. 3А						
3.2.88	Техническое перевооружение котельной № 1 по оснащению системой контроля загазованности с автоматическим отключением подачи газа, замене обводного газопровода (байпаса) на вторую линию редуцирования	60.25.0031202.29	Котельная № 1	Котельная № 1 г. Великие Луки ул. Пушкина, д.29 А						
3.2.89	Техническое перевооружение котельной № 7 по оснащению системой контроля загазованности с автоматическим отключением подачи газа, замене обводного газопровода (байпаса) на вторую линию редуцирования	60.25.0040807.96	Котельная № 7	Котельная № 7 г. Великие Луки, ул. Ломоносова, д.11А						
3.2.90	Техническое перевооружение котельной № 11 по оснащению системой контроля загазованности с автоматическим отключением подачи газа, замене обводного газопровода (байпаса) на вторую линию редуцирования	60.25.0031009.40	Котельная № 11	Котельная № 11 г. Великие Луки пр. Октябрьский, д. 13А						
3.2.92	Замена силового трансформатора №3 ТМЗ 1000 кВА 10/0,4 кВ в котельной № 15	60.25.0040401.183	Котельная № 15	Котельная № 15 г. Великие Луки, ул. Гоголя, д.3А						

3.2.93	Модернизация коммерческого учета тепловой энергии «Эспрудиан» ДРКА В11-1 Ду 100 (СО) от ЗАО «ЗЭТО»	инвентарный номер 00002900	Котельная ЗАО «ЗЭТО»	Котельная ЗАО «ЗЭТО»						
3.2.94	Модернизация системы регулирования электроприводов насосных агрегатов системы ГВС котельной № 4	60.25.0030303.226	Котельная № 4	Котельная № 4 г. Великие Луки ул. Гаселло, д.32						
3.2.95	Модернизация системы регулирования электроприводов насосных агрегатов ЦТП-2 (СМР и ПНР)	60.25.0030210.274	Котельная № 8	Котельная № 8 г. Великие Луки ул. Холмская, д.3А						
3.2.96	Модернизация учета тепловой энергии от котельной № 11	60.25.0031009.40	Котельная № 11	Котельная № 11 г. Великие Луки пр. Октябрьский, д. 13А						
3.2.97	Модернизация системы внешнего электроснабжения (выполнение комплекса работ по проектированию и строительству кабельной линии электропередачи 10 кВ) в котельной № 15	60.25.0040401.183	Котельная № 15	Котельная № 15 г. Великие Луки, ул. Гоголя, д.3А						
3.2.98	Модернизация системы внешнего электроснабжения (выполнение комплекса работ по проектированию и строительству кабельной линии электропередачи 10 кВ) в котельной № 15	60.25.0040401.183	Котельная № 15	Котельная № 15 г. Великие Луки, ул. Гоголя, д.3А						
3.2.99	Модернизация системы внешнего электроснабжения котельной № 15 (технологическое присоединение к электрическим сетям)	60.25.0040401.183	Котельная № 15	Котельная № 15 г. Великие Луки, ул. Гоголя, д.3А						
3.2.100	Модернизация учета тепловой энергии (ВЗЦЕТ ЭРСВ-440 Л В Ду150 (СО), Ду80 (ТВО) от котельной № 4	60.25.0030303.226	Котельная № 4	Котельная № 4 г. Великие Луки, ул. Гаселло, д.32						
3.2.101	Модернизация системы внешнего электроснабжения (выполнение комплекса работ по проектированию и строительству комплектной трансформаторной подстанции 2*400 кВА 10/0,4 кВ, КРУ 10 кВ, ГРЩ 0,4кВ) в котельной № 4	60.25.0030303.226	Котельная № 4	Котельная № 4 г. Великие Луки, ул. Гаселло, д.32						

3.2.102	Модернизация системы автоматического управления котла № 3 (Программатик-П-Г-2) котельная № 5	60:25:0020909:156	Котельная № 5	Котельная № 5 г. Великие Луки, ул. Новоселовская, д.16															
3.2.103	Модернизация системы автоматического управления котлов № 1, № 2, № 3 (Програматик-П-Г-2) котельная № 1	60:25:0031202:29	Котельная № 1	Котельная № 1 г. Великие Луки ул. Пушкина, д.29 А															
3.2.104	Модернизация системы внешнего электроснабжения (выполнение комплекса работ по проектированию и строительству кабельной линии электропередачи 10 кВ, технологическое присоединение к электрическим сетям) в котельной № 4	60:25:0030303:226	Котельная № 4	Котельная № 4 г. Великие Луки, ул. Гастелло, д.32															
3.2.105	Модернизация остекления котельной № 5	60:25:0020909:156	Котельная № 5	Котельная № 5 г. Великие Луки, ул. Новоселовская, д.16															
3.2.106	Модернизация кровельного покрытия котельной № 2	60:25:0070101:407	Котельная № 2	Котельная № 2 г. Великие Луки ул. Новоселовская, д.17															
Всего по группе 3.																			

Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения

Всего по группе 4.																			
Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения																			
5.1. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж тепловых сетей																			
5.2. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей																			
Всего по группе 5.																			

Группа 6. Мероприятия, предусматривающие капитальные вложения в объекты основных средств и нематериальные активы регулируемой организации, обслуживаемые необходимостью соблюдения регулирующими организациями обязательных требований, установленных законодательством Российской Федерации и связанных с осуществлением деятельности в сфере теплоснабжения, включая мероприятия по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса, безопасности критической информационной инфраструктуры.

6.1	<p>Расходы на выполнение мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности котельной № 15 в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 05.05.2012 № 458 «Об утверждении Правил по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса» (Установка ограждений, КПП, периметральной сигнализации, охранного освещения, систем видеонаблюдения, оповещения, ССОИ)</p>	60:25:0040401:183	Котельная № 15	г. Великие Луки, ул. Гоголя, д.3А						
6.2	<p>Расходы на выполнение мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности котельной № 5 в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 05.05.2012 № 458 «Об утверждении Правил по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса» (Установка ограждений, КПП, периметральной сигнализации, охранного освещения, систем видеонаблюдения, оповещения, ССОИ)</p>	60:25:0020909:156	Котельная № 5	Котельная № 5 г. Великие Луки, ул. Новослободская, д.16						
6.3	<p>Расходы на выполнение мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности котельной № 8 в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 05.05.2012 № 458 «Об утверждении Правил по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса» (Установка ограждений, КПП, периметральной сигнализации, охранного освещения, систем видеонаблюдения, оповещения, ССОИ)</p>	60:25:0030210:274	Котельная № 8	Котельная № 8 г. Великие Луки ул. Холмская, д.3А						

6.4	Закупка и установка объектовых оповещателей (монтаж системы ГОИЧС)	60:25:0031202:29, 60:25:0070101:407, 60:250030903:80, 60:25:0030303:226	Котельные №№ 1, 2, 3, 4	Котельная № 1 г. Великие Луки, ул. Пушкина, д.29, Котельная № 2 г. Великие Луки, ул. Новоселнинская, д. 17; Котельная № 3 г. Великие Луки, ул. К. Либкнехта, д. 10 Б Котельная № 4 г. Великие Луки, ул. Гагарино, д. 32						
6.5	Закупка и установка объектовых оповещателей (монтаж системы ГОИЧС)	60:25:0040807:96, 60:25:0031009:40, 60:25:0090103:311	Котельные №№ 7, 11, 17, БМК	Котельная № 7 г. Великие Луки, ул. Ломоносова, д. 11 А; Котельная № 11 г. Великие Луки, пр. Октябрьский, д. 13 А; Котельная № 17 г. Великие Луки, ул. Щорса, д. 86 Б БМК г. Великие Луки, ул. Зенцовская, д. 10 А						
6.6	Мероприятия по обеспечению бесперебойной работы автоматической системы пожаротушения (модернизация приборной и шлейфов пожарной сигнализации)	60:25:0031202:29, 60:25:0070101:407, 60:25:0030903:80, 60:25:0030303:226	Котельные №№ 1, 2, 3, 4	Котельная № 1 г. Великие Луки, ул. Пушкина, д.29, Котельная № 2 г. Великие Луки, ул. Новоселнинская, д. 17; Котельная № 3 г. Великие Луки, ул. К. Либкнехта, д. 10 Б Котельная № 4 г. Великие Луки, ул. Гагарино, д. 32						
6.7	Мероприятия по обеспечению бесперебойной работы автоматической системы пожаротушения (модернизация приборной и шлейфов пожарной сигнализации)	60:25:0020909:156, 60:25:0040807:96, 60:25:0030210:274, 60:25:0050202:40	Котельные №№ 5, 7, 8, 10	Котельная № 5 г. Великие Луки, ул. Новоселнинская, д. 16 Котельная № 7 г. Великие Луки, ул. Ломоносова, д. 11 А; Котельная № 8 г. Великие Луки ул. Холмская, д.3А, Котельная № 10 г. Великие Луки (ЦМК)						

6.8	Мероприятия по обеспечению бесперебойной работы автоматической системы пожаротушения (модернизация приборов и штеффов пожарной сигнализации)	60:25:0031009:40, 60:25:0040401:183, 60:25:0090103:311	Котельные №№ 11, 15, 17	Котельная № 11 г. Великие Луки, пр. Октябрьский, д. 13 А, Котельная № 15 г. Великие Луки, ул. Гоголя, д.3А Котельная № 17 г. Великие Луки, ул. Щорса, д. 86 Б						
6.9	Закупка Тазель БИЗНЕС ЦМФ взамен выработавшего свой ресурс автомобиля ГАЗ 2705 гос. № Н544ВЕ 2003 года выпуска в связи с тем, что эксплуатация указанного автомобиля нецелесообразна и экономически нецелесообразна в связи с. множественной коррозионной кузова, частичным или полным износом деталей подвески.			Транспортный цех г. Великие Луки, ул. Пушкина, д.29						
6.10	Экскаватор-погрузчик МДСУ 1000 взамен выработавшего свой ресурс экскаватора МТЗ-82 1997 года выпуска в связи с тем, что эксплуатация указанного автомобиля нецелесообразна и экономически нецелесообразна в связи с полным износом двигателя и деталей навесного оборудования.			Транспортный цех г. Великие Луки, ул. Пушкина, д.29						
6.11	Вакуумная цистерна на базе шасси ГАЗ-С41РВЗ (бочка) взамен выработавшего свой ресурс автомобиля ГАЗ 53 гос. № Т104АР 1990 года выпуска в связи с тем, что эксплуатация указанного автомобиля нецелесообразна и экономически нецелесообразна в связи с неоднократным капитальным ремонтом двигателя и сопутствующих деталей, механизмов.			Транспортный цех г. Великие Луки, ул. Пушкина, д.29						
6.12	Кран автомобильный (грузоподъемность 16 тонн)			Транспортный цех г. Великие Луки, ул. Пушкина, д.29						
6.13	Передающий сварочный комплекс на базе Тазель Некст взамен выработавшего свой ресурс автомобиля ГАЗ 5312 гос. № В173АВ 1990 года выпуска в связи с тем, что эксплуатация указанного автомобиля нецелесообразна и экономически нецелесообразна в связи с полным износом кузова, деталии механизмов, атаже износом оборудования для ремонта тепловых сетей.			Транспортный цех г. Великие Луки, ул. Пушкина, д.29						
Всего по группе 6.										
Итого по программе без НДС										

Продолжение таблицы

1	2	5	Основные технические характеристики				16	17	сходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (без НДС)																				
			Условный диаметр, мм	Пропускная способность, т/ч	Протяженность (в одностороннем исчислении), км	Способ прокладки			Тепловая нагрузка, Гкал/ч	Плановые расходы																			
										11	12	13	14	15	18	19	20												
																		Наименование и значение показателя после реализации мероприятия											
Тепловая сеть			Тепловая нагрузка, Гкал/ч			Всего																							
11			12			13			14			15			16			17			18			19			20		
Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей																													
1.1. Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей																													
1.2. Строительство иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей																													
1.3. Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей																													
1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей																													
Всего по группе 1.																													
Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей																													
Всего по группе 2.																													

Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов централизованного теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов системы централизованного теплоснабжения и (или) поставки энергии от разных источников

3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей

3.1.1.	Модернизация теплотрассы	от ТК-8 до ТК-9 ул. Дубровка	Ду300 (Т1Т2) сталь	400	410	подземная	-	2025	2026	10 734	-	10 734			
3.1.2.	Реконструкция теплотрассы	теплотрасса отопления и ГВС ТК-38... ТК- 39... ТК-40 ул. Люксембург	Ду 150	60	232	подземная	-	2026	2026	5 858	-	5 858			
													Ду 100	20	76
													Ду 80	12	40
													Ду 50	3,3	116
3.1.3.	Модернизация теплотрассы	от ТК-161... ТК- 161а ул. К. Линкнехта	Ду250 (Т1Т2) сталь	250	128	подземная	-	2025	2025	3 148	-	3 148			
3.1.4.	Реконструкция теплотрассы	от ТК-38... ТК-39 ул. Линкнехта	Ду 300 ППУ	400	181,2	подземная	-	2027	2027	6 056	-	6 056			
3.1.5.	Модернизация теплотрассы	от ТК-49... ТК-52 (опуск в землю)	Ду 300 Ду 150, 80	140 ; 60, 11	70 70	подземная	-	2027	2027	3 491	-	3 491			
3.1.6.	Реконструкция теплотрассы	от ТК-56... ТК-71 ул. Сибирлева	Ду 150 (Т1Т2) ППУ	60	152	подземная	-	2028	2028	5 483	-	5 483			
													Ду 50 (Т3Т4) изопрорфлекс	3,3	76
3.1.7.	Реконструкция теплотрассы	от ТК-37... ТК-37- 1... ТК-38 пр. Ленина	Ду 150 (Т1Т2) ППУ	20	280	подземная	-	2028	2028	4 100	-	4 100			
3.1.8.	Реконструкция теплотрассы	от ТК-30 до ТК-33 ул. К. Линкнехта перекресток ул. Зверева	Ду200 (Т1Т2) ППУ	140	184	подземная	-	2029	2029	4 175	-	4 175			

3.1.9.	Реконструкция теплотрассы	от ТК-8... ТК-117 пр. Гагарина	Ду100 (Т1Т2) ШТУ	20	195	подземная	2030	2030	2 513	2 513
3.1.10.	Реконструкция теплотрассы	от ТК-117 до ТК-120 пр. Гагарина	Ду 80 (Т1Т2) изопрорфлекс	12	220	подземная	2030	2030	2 431	2 431
3.1.11.	Реконструкция теплотрассы	от ПУ ... ТК-1 ул. Запрудиная	Ду 300 (Т1Т2) сталь	400	1742	надземная	2031	2031	54 407	54 407
3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей										
3.2.1	Замена насосного агрегата ЦНСГ 60-198 ст. № 2 питательной воды в котельной № 1	Котельная № 1 г. Великие Луки ул. Пушкина, д.29 А	-	-	-	-	2025	2025	479	479
3.2.2	Замена насосного агрегата Д 320-50 ст. № 3 сетевой воды в котельной № 1	Котельная № 1 г. Великие Луки ул. Пушкина, д.29 А	-	-	-	-	2025	2025	934	934
3.2.3	Замена насосного агрегата КМХ 65-40-200п солевого в котельной № 1	Котельная № 1 г. Великие Луки ул. Пушкина, д.29 А	-	-	-	-	2025	2025	205	205
3.2.4	Замена насосного агрегата Grundfos CR 20-3 ст. № 1 повысительного в котельной № 2	Котельная № 2 г. Великие Луки ул. Новоселенская, д.17	-	-	-	-	2025	2025	171	171
3.2.5	Замена насосного агрегата X 65-50-125-Д солевого ст. № 3 в котельной № 3	Котельная № 3 г. Великие Луки ул. К. Либкнехта, д. 105	-	-	-	-	2025	2025	116	116
3.2.6	Замена блока подогревателей сетевой воды ст. № 1 (паровойной подогреватель ППП-32-7-4; водовойной подогреватель (Охладитель конденсата) ПВВ 14- 273x4000-Р-2-40,6) в котельной № 4	Котельная № 4 г. Великие Луки ул. Гастелло, д.32	-	-	-	-	2025	2025	2 307	2 307
3.2.7	Замена насосного агрегата К 20/30 ст. № 2 подпиточной воды в котельной № 4	Котельная № 4 г. Великие Луки, ул. Гастелло, д.32	-	-	-	-	2025	2025	74	74

3.2.8	Замена фильтра ХВО На-катионитовый ФИПА 1-1.5-0.6 ст. № 3 в котельной № 5	Котельная № 5 г. Великие Луки, ул. Новособольская, д. 16	-	-	-	-	-	-	-	2025	2025	2 236	-	2 236
3.2.9	Замена насосного агрегата КМ 80-50-200 ст. № 2 исходной воды в котельной № 5	Котельная № 5 г. Великие Луки, ул. Новособольская, д. 16	-	-	-	-	-	-	-	2025	2025	118	-	118
3.2.10	Замена насосного агрегата Д 320-50 ст. № 3 сетевой воды в котельной № 7	Котельная № 7 г. Великие Луки, ул. Ломоносова, д. 11А	-	-	-	-	-	-	-	2025	2025	515	-	515
3.2.11	Замена насосного агрегата ЗК-9 ст. № 1 исходной воды в котельной № 7	Котельная № 7 г. Великие Луки, ул. Ломоносова, д. 11А	-	-	-	-	-	-	-	2025	2025	115	-	115
3.2.12	Замена блока подогревателей сетевой воды ст. № 1 (пароводяной подогреватель ПШ1-53-7-4; водоводяной подогреватель (охладитель конденсата) ПВВ 14-273х4000-Р-2-40(6) в котельной № 11	Котельная № 11 г. Великие Луки пр. Октябрьский, д. 13А	-	-	-	-	-	-	-	2025	2025	2 683	-	2 683
3.2.13	Замена фильтра ХВО d 1500 мм механического в котельной № 11	Котельная № 11 г. Великие Луки пр. Октябрьский, д. 13А	-	-	-	-	-	-	-	2025	2025	521	-	521
3.2.14	Замена насосного агрегата К 20/30 ст. № 4 дренажных в котельной № 15	Котельная № 15 г. Великие Луки ул. Горюла, д. 3А	-	-	-	-	-	-	-	2025	2025	85	-	85
3.2.15	Замена насосного агрегата К 8/18 ст. № 5 дренажных в котельной № 15	Котельная № 15 г. Великие Луки ул. Горюла, д. 3А	-	-	-	-	-	-	-	2025	2025	70	-	70
3.2.16	Замена насосного агрегата К 100-80-160 ст. № 1 горячего водоснабжения в котельной № 17	Котельная № 17 (ЦМК) г. Великие Луки ул. Шорса, д. 865	-	-	-	-	-	-	-	2025	2025	180	-	180
3.2.17	Замена насосного агрегата ЗК-6 ст. № 1 солевой в котельной № 17	Котельная № 17 (ЦМК) г. Великие Луки ул. Шорса, д. 865	-	-	-	-	-	-	-	2025	2025	76	-	76
3.2.18	Замена котла водогрейного ст. № 1 в котельной № 10	Котельная № 10 (ЦМК) г. Великие Луки ул. Дальняя, д. 11А	-	-	-	-	-	-	-	2025	2025	899	-	899
3.2.19	Замена блока подогревателей сетевой воды ст. № 1 (пароводяной подогреватель ПШ1-53-7-4; водоводяной подогреватель (охладитель конденсата) ПВВ16-325х4000-Р-2-56) в котельной № 1	Котельная № 1 г. Великие Луки ул. Пушкина, д. 29 А	-	-	-	-	-	-	-	2026	2026	2 963	-	2 963

3.2.20	Замена насосного агрегата К-20/30 ст. № 1 орошающий в котельной № 1	Котельная № 1 г. Великие Луки ул. Пушкина, д.29 А	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2026	2026	71	-	71
3.2.21	Замена фильтра ХВО На-катнонитрового ФИПА I-1,0-0,6 ст. № 1 в котельной № 1	Котельная № 1 г. Великие Луки ул. Пушкина, д.29 А	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2026	2026	1 883	-	1 883
3.2.22	Замена сепаратора непрерывной продувки в котельной № 1	Котельная № 1 г. Великие Луки ул. Пушкина, д.29 А	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2026	2026	548	-	548
3.2.23	Замена насосного агрегата Grundfos CR 1-19 ст.№ 2 подпиточного котлового контура в котельной № 2	Котельная № 2 г. Великие Луки ул. Новоселенская, д.17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2026	2026	137	-	137
3.2.24	Замена насосного агрегата Grundfos CR 20-3 ст.№ 2 подпиточного сетевой воды в котельной № 2	Котельная № 2 г. Великие Луки ул. Новоселенская, д.17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2026	2026	178	-	178
3.2.25	Замена насосного агрегата К20/30 ст. № 2 подпиточный воды в котельной № 3	Котельная № 3 г. Великие Луки ул. К. Либкнехта, д. 10Б	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2026	2026	54	-	54
3.2.26	Замена блока подогревателей сетевой воды ст. № 2 (паровой/водоохлаждающий) ПШ1-32-7-4; водоохлаждающий подогреватель (охладитель конденсата) ПВВ 14- 273х4000-Р-2-40,6) в котельной № 4	Котельная № 4 г. Великие Луки ул. Гастелло, д.32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2026	2026	2 404	-	2 404
3.2.27	Замена насосного агрегата К20/30 ст. № 1 подпиточной воды в котельной № 4	Котельная № 4 г. Великие Луки ул. Гастелло, д.32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2026	2026	77	-	77
3.2.28	Замена насосного агрегата К 80-50-200 ст. № 1 горчично водоснабжения в котельной № 4	Котельная № 4 г. Великие Луки ул. Гастелло, д.32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2026	2026	146	-	146
3.2.29	Замена насосного агрегата Д 320-50 сетевой воды ст. № 1 в котельной № 5	Котельная № 5 г. Великие Луки, ул. Новосободская, д. 16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2026	2026	978	-	978
3.2.30	Замена насосного агрегата 2К-6 ст.№ 1 подпиточной воды в котельной № 5	Котельная № 5 г. Великие Луки, ул. Новосободская, д.16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2026	2026	77	-	77
3.2.31	Замена насосного агрегата 3К-9 ст. № 2 исходной воды в котельной № 7	Котельная № 7 г. Великие Луки, ул. Ломоносова, д.11А	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2026	2026	120	-	120

3.2.32	Замена блока подогревателей сетевой воды ст. № 2 (пароводяной подогреватель ППП-53-7-4; водоводяной подогреватель (охладитель конденсата) ПВВ 14-273х4000-Р-2-40,6) в котельной № 8	Котельная № 8 г. Великие Луки ул. Холмская, д.3А	-	-	-	-	-	-	-	2026	2026	2 831	-	2 831
3.2.33	Замена насосного агрегата К 45/30 ст.№ 2 исходной воды в котельной № 8	Котельная № 8 г. Великие Луки ул. Холмская, д.3А	-	-	-	-	-	-	-	2026	2026	124	-	124
3.2.34	Замена фильтра ХВО На-катнонитовый ФИПа 1-1,5-0,6 ст. № 2 в котельной № 11	Котельная № 11 г. Великие Луки пр. Октябрьский, д. 13А	-	-	-	-	-	-	-	2026	2026	2 397	-	2 397
3.2.35	Замена блока подогревателей сетевой воды ст. № 1 (пароводяной подогреватель ППП-53-7-4; водоводяной подогреватель (охладитель конденсата) ПВВ 14-273х4000-Р-2-40,6) в котельной № 15	Котельная № 15 г. Великие Луки ул. Гоголя, д. 3А	-	-	-	-	-	-	-	2026	2026	2 987	-	2 987
3.2.36	Замена насосного агрегата К 100-80-160 ст. № 2 горячего водоснабжения в котельной № 17	Котельная № 17 (ЦМК) г. Великие Луки ул. Шорса, д. 86Б	-	-	-	-	-	-	-	2026	2026	187	-	187
3.2.37	Замена насосного агрегата Д 320-50 ст.№ 2 сетевой воды в котельной № 17	Котельная № 17 г. Великие Луки ул. Шорса, д. 86Б	-	-	-	-	-	-	-	2026	2026	791	-	791
3.2.38	Замена фильтра ХВО На-катнонитового ФИПа 1-1,0-0,6 ст. № 1 в котельной № 3	Котельная № 3 г. Великие Луки ул. К. Линнехта, д. 10Б	-	-	-	-	-	-	-	2026	2026	1 929	-	1 929
3.2.39	Замена блока подогревателей сетевой воды ст. № 7 (пароводяной подогреватель ППП-53-7-4; водоводяной подогреватель (охладитель конденсата) ПВВ 16-325х4000-Р-2-56) в котельной № 5	Котельная № 5 г. Великие Луки, ул. Новослободская, д.16	-	-	-	-	-	-	-	2026	2026	2 940	-	2 940
3.2.40	Замена насосного агрегата Ф-450/22,5 ст. № 2 фекальный в КНС котельной № 15	Котельная № 15 г. Великие Луки ул. Гоголя, д. 3А	-	-	-	-	-	-	-	2026	2026	954	-	954
3.2.41	Замена блока подогревателей сетевой воды ст. № 2 (пароводяной подогреватель ППП-53-7-4; водоводяной подогреватель (охладитель конденсата) ПВВ 16-325х4000-Р-2-56) в котельной № 1	Котельная № 1 г. Великие Луки ул. Пушкина, д.29 А	-	-	-	-	-	-	-	2027	2027	3 088	-	3 088

3.2.42	Замена насосного агрегата Д 320-50 ст. № 1 сетевой воды в котельной № 1	Котельная № 1 г. Великие Луки ул. Пушкина, д. 29 А	-	-	-	-	-	-	-	2027	2027	1 014	-	1 014
3.2.43	Замена насосного агрегата К 100-80-160а ст. № 2 исходной воды в котельной № 1	Котельная № 1 г. Великие Луки ул. Пушкина, д. 29 А	-	-	-	-	-	-	-	2027	2027	129	-	129
3.2.44	Замена подогревателя РИДАН НН №21 О/С-16 химочищенной воды перед дезрастором в котельной № 2	Котельная № 2 г. Великие Луки ул. Новоселенская, д. 17	-	-	-	-	-	-	-	2027	2027	542	-	542
3.2.45	Замена насосного агрегата Grundfos NK 80-200/222 CR ст. № 2 сетевой воды в котельной № 2	Котельная № 2 г. Великие Луки ул. Новоселенская, д. 17	-	-	-	-	-	-	-	2027	2027	2 002	-	2 002
3.2.46	Замена водоводяного подогревателя ПВВ 16-325х4000-Р-2-56 ст. № 2 в котельной № 3	Котельная № 3 г. Великие Луки ул. К. Либкнехта, д. 10Б	-	-	-	-	-	-	-	2027	2027	996	-	996
3.2.47	Замена блока подогревателей сетевой воды ст. № 5 (пароводяной подогреватель ППП-53-7-4; водоводяной подогреватель (охладитель конденсата) ПВВ 14-273х4000-Р-2-40,6) в котельной № 4	Котельная № 4 г. Великие Луки ул. Гагарино, д. 32	-	-	-	-	-	-	-	2027	2027	2 871	-	2 871
3.2.48	Замена фильтра ХВО №-катнонитовый ФИПА 1-1,5-0,6 ст. № 1 в котельной № 4	Котельная № 4 г. Великие Луки ул. Гагарино, д. 32	-	-	-	-	-	-	-	2027	2027	2 835	-	2 835
3.2.49	Замена блока подогревателей сетевой воды ст. № 8 (пароводяной подогреватель ППП-53-7-4; водоводяной подогреватель (охладитель конденсата) ПВВ 16-325х4000-Р-2-56) в котельной № 5	Котельная № 5 г. Великие Луки, ул. Новослободская, д. 16	-	-	-	-	-	-	-	2027	2026	2 940	-	2 940
3.2.50	Замена фильтра ХВО №-катнонитовый ФИПА 1-1,5-0,6 ст. № 2 в котельной № 5	Котельная № 5 г. Великие Луки, ул. Новослободская, д. 16	-	-	-	-	-	-	-	2027	2026	2 236	-	2 236
3.2.51	Замена блока подогревателей сетевой воды ст. № 3 (пароводяной подогреватель ППП-53-7-4; водоводяной подогреватель (охладитель конденсата) ПВВ 14-273х4000-Р-2-40,6) котельной № 8	Котельная № 8 г. Великие Луки ул. Холмская, д. 3А	-	-	-	-	-	-	-	2027	2026	2 831	-	2 831

3.2.52	Замена насосного агрегата К 20/30 ст.№ 2 полипропиленовой воды в котельной № 8	Котельная № 8 г. Великие Луки ул. Холмская, д.3А	-	-	-	-	-	-	2027	2027	106	-	106
3.2.53	Замена фильтра ХВО На-катнионитовый ФИПА 1-1,5-0,6 ст. № 1 в котельной № 11	Котельная № 11 г. Великие Луки пр. Октябрьский, д. 13А	-	-	-	-	-	-	2027	2027	2 397	-	2 397
3.2.54	Замена блока подогревателей сетевой воды ст. № 2 (пароводяной подогреватель ППП-53-7-4; водоводяной подогреватель (охладитель конденсата) ПВВ 14-2/3х4000-Р-2-40,б) в котельной № 15	Котельная № 15 г. Великие Луки ул. Гороя, д. 3А	-	-	-	-	-	-	2027	2027	3 113	-	3 113
3.2.55	Замена насосного агрегата К 100-80-160 ст. № 3 горячего водоснабжения в котельной № 17	Котельная № 17 (ЦМК) г. Великие Луки ул. Щорса, д. 86Б	-	-	-	-	-	-	2027	2027	195	-	195
3.2.56	Замена котла водогрейного КВТ-4 ст. № 1 в котельной № 16	Котельная № 16 (ЦМК) г. Великие Луки ул. Тенистая, д. 31Б	-	-	-	-	-	-	2027	2027	828	-	828
3.2.57	Замена фильтра ХВО На-катнионитовый ФИПА 1-1,0-0,6 ст. № 2 в котельной № 1	Котельная № 1 г. Великие Луки ул. Пушкина, д.29 А	-	-	-	-	-	-	2028	2028	2 045	-	2 045
3.2.58	Замена блока подогревателей сетевой воды ст. № 2 (пароводяной подогреватель ППП-53-7-4; водоводяной подогреватель (охладитель конденсата) ПВВ 14-2/3х4000-Р-2-40,б) в котельной № 11	Котельная № 11 г. Великие Луки пр. Октябрьский, д. 13А	-	-	-	-	-	-	2028	2028	3 036	-	3 036
3.2.59	Замена насосного агрегата ЦНСТ 60-198 ст. № 12 питательной воды в котельной № 15	Котельная № 15 г. Великие Луки ул. Гороя, д. 3А	-	-	-	-	-	-	2028	2028	653	-	653
3.2.60	Замена насосного агрегата Grundfos NK 100-250/266 CR ст. № 4 котлового контура в котельной № 2	Котельная № 2 г. Великие Луки ул. Новоселнинская, д. 17	-	-	-	-	-	-	2028	2028	365	-	365
3.2.61	Замена насосного агрегата 1Д 315-71 ст. № 1 сетевой воды в котельной № 3	Котельная № 3 г. Великие Луки ул. К. Либенекта, д. 10Б	-	-	-	-	-	-	2028	2028	399	-	399
3.2.62	Замена фильтра ХВО На-катнионитовый ФИПА 1-1,5-0,6 ст. № 2 в котельной № 4	Котельная № 4 г. Великие Луки ул. Гастелло, д.32	-	-	-	-	-	-	2028	2028	3 078	-	3 078

3.2.63	Замена насосного агрегата К20/30 ст. № 3 подпиточной воды в котельной № 4	Котельная № 4 г. Великие Луки ул. Гагарино, д.32	-	-	-	-	-	-	-	2028	2028	83	-	83
3.2.64	Замена фильтра ХВО На-катнонитрогенный ФИПа 1-1,5-0,6 ст. № 4 в котельной № 5	Котельная № 5 г. Великие Луки, Новослободская, д.16	-	-	-	-	-	-	-	2028	2028	2 530	-	2 530
3.2.65	Замена сепаратора непрерывной продувки в котельной № 8	Котельная № 8 г. Великие Луки ул. Холмская, д.3А	-	-	-	-	-	-	-	2028	2028	700	-	700
3.2.66	Замена насосного агрегата ФТ-450/22,5 ст. № 3 фекальный в котельной № 15	Котельная № 15 г. Великие Луки ул. Гоголя, д. 3А	-	-	-	-	-	-	-	2028	2028	1 036	-	1 036
3.2.67	Замена насосного агрегата Д 320-50 ст.№ 2 сетевой воды в котельной № 5	Котельная № 5 г. Великие Луки, ул. Новослободская, д.16	-	-	-	-	-	-	-	2028	2028	820	-	820
3.2.68	Замена насосного агрегата 2К-6 ст. № 1 исходной воды на К20/30 в котельной № 17	Котельная № 17 (ЦМК) г. Великие Луки ул. Щорса, д. 86Б	-	-	-	-	-	-	-	2028	2028	86	-	86
3.2.69	Замена водоводяного полупрежателя ПВВ 16-325х4000-Р-2-56 в котельной № 17	Котельная № 17 (ЦМК) г. Великие Луки ул. Щорса, д. 86Б	-	-	-	-	-	-	-	2028	2028	1 505	-	1 505
3.2.70	Замена насосного агрегата 3К-6 ст. № 2 сетевой воды в котельной № 10	Котельная № 10 (ЦМК) г. Великие Луки ул. Дальняя, д.11А	-	-	-	-	-	-	-	2028	2028	143	-	143
3.2.71	Замена дезаратора ДА-100/25 горячего водоснабжения в ЦТП-2 котельной № 8	Котельная № 8 г. Великие Луки ул. Холмская, д.3А	-	-	-	-	-	-	-	2029	2029	4 833	-	4 833
3.2.72	Замена дезаратора ДА-50/15 горячего водоснабжения в котельной № 11	Котельная № 11 г. Великие Луки пр. Октябрьский, д. 13А	-	-	-	-	-	-	-	2029	2029	4 126	-	4 126
3.2.73	Замена фильтра ХВО На-катнонитрогенный ФИПа 1-1,5-0,6 ст. № 3 в котельной № 11	Котельная № 11 г. Великие Луки пр. Октябрьский, д. 13А	-	-	-	-	-	-	-	2029	2029	2 712	-	2 712
3.2.74	Замена насосного агрегата ЦН-400-105 ст. № 18 сетевой воды в котельной № 15	Котельная № 15 г. Великие Луки ул. Гоголя, д. 3А	-	-	-	-	-	-	-	2029	2029	2 315	-	2 315

3.2.75	Замена блока подогревателей сетевой воды ст. № 5 (пароводяной подогреватель ПШП-53-7-4; водоводяной подогреватель (охладитель конденсата) ПВВ 16-325x4000-Р-2-56) в котельной № 1	Котельная № 1 г. Великие Луки ул. Пушкина, д.29 А	-	-	-	-	-	-	-	2029	2029	3 352	-	3 352
3.2.76	Замена насосного агрегата ЦНСГ 60-198 ст.№ 1 питательной воды в котельной № 4	Котельная № 4 г. Великие Луки ул. Гастелло, д.32	-	-	-	-	-	-	-	2029	2029	523	-	523
3.2.77	Замена насосного агрегата Д 315-71 ст. № 3 сетевой воды в котельной № 4	Котельная № 4 г. Великие Луки ул. Гастелло, д.32	-	-	-	-	-	-	-	2029	2029	609	-	609
3.2.78	Замена блока подогревателей сетевой воды ст. № 6 (пароводяной подогреватель ПШП-53-7-4; водоводяной подогреватель (охладитель конденсата) ПВВ 16-325x4000-Р-2-56) в котельной № 5	Котельная № 5 г. Великие Луки, ул. Новосибирская, д.16	-	-	-	-	-	-	-	2029	2029	3 326	-	3 326
3.2.79	Замена фильтра ХВО На-катнониновый ФУИПА 1-1,5-0,6 ст. № 4 в котельной № 5	Котельная № 5 г. Великие Луки, ул. Новосибирская, д.16	-	-	-	-	-	-	-	2029	2029	2 636	-	2 636
3.2.80	Замена насосного агрегата Д 315-71 ст. № 2 сетевой воды в котельной № 8	Котельная № 8 г. Великие Луки ул. Холмская, д.3А	-	-	-	-	-	-	-	2029	2029	608	-	608
3.2.81	Замена насосного агрегата ЗК-6 ст. № 3 сетевой воды в котельной № 10	Котельная № 10 (ЦМК) г. Великие Луки ул. Дальняя, д.11А	-	-	-	-	-	-	-	2029	2029	149	-	149
3.2.82	Замена насосного агрегата Д 320-50 ст. № 4 сетевой воды в котельной № 1	Котельная № 1 г. Великие Луки ул. Пушкина, д.29 А	-	-	-	-	-	-	-	2030	2030	1 153	-	1 153
3.2.83	Разработка проектной документации по реконструкции котельной с заменой котлоагрегата водогрейный КВ-Г-4-65-150 ст. № 2 в котельной № 3	Котельная № 3 г. Великие Луки ул. К. Либкнехта, д. 10Б	-	-	-	-	-	-	-	2030	2030	3 778	-	3 778
3.2.84	Замена блока подогревателей сетевой воды ст. № 4 (пароводяной подогреватель ПШП-32-7-4; водоводяной подогреватель (охладитель конденсата) ПВВ 14-273x4000-Р-2-40,6) в котельной № 4	Котельная № 4 г. Великие Луки ул. Гастелло, д.32	-	-	-	-	-	-	-	2030	2030	3 248	-	3 248

3.2.85	Техническое перевооружение котельной № 5 по оснащению системы контроля загазованности с автоматическим отключением подачи газа, замене обводного газопровода (байпаса) на вторую линию редуцирования	Котельная № 5 г. Великие Луки, ул. Новослободская, д.16	-	-	-	-	-	-	-	2030	2030	2 056	-	2 056
3.2.86	Замена фильтра ХВО На-каптонитовой ФИПА 1-1,5-0,6 ст. № 4 в котельной № 11	Котельная № 11 г. Великие Луки пр. Октябрьский, д. 13А	-	-	-	-	-	-	-	2030	2030	2 826	-	2 826
3.2.87	Замена насосного агрегата ЦН-400-105 ст. № 17 сетевой воды в котельной № 15	Котельная № 15 г. Великие Луки ул. Гоголя, д. 3А	-	-	-	-	-	-	-	2030	2030	2 412	-	2 412
3.2.88	Техническое перевооружение котельной № 1 по оснащению системы контроля загазованности с автоматическим отключением подачи газа, замене обводного газопровода (байпаса) на вторую линию редуцирования	Котельная № 1 г. Великие Луки ул. Пушкина, д.29 А	-	-	-	-	-	-	-	2031	2031	1 893	-	1 893
3.2.89	Техническое перевооружение котельной № 7 по оснащению системы контроля загазованности с автоматическим отключением подачи газа, замене обводного газопровода (байпаса) на вторую линию редуцирования	Котельная № 7 г. Великие Луки, ул. Ломоносова, д.11А	-	-	-	-	-	-	-	2031	2031	1 893	-	1 893
3.2.90	Техническое перевооружение котельной № 11 по оснащению системы контроля загазованности с автоматическим отключением подачи газа, замене обводного газопровода (байпаса) на вторую линию редуцирования	Котельная № 11 г. Великие Луки пр. Октябрьский, д. 13А	-	-	-	-	-	-	-	2031	2031	1 893	-	1 893
3.2.92	Замена силового трансформатора №3 ТМЗ 1000 кВа, 10 0,4 кВ в котельной №15	Котельная № 15 г. Великие Луки, ул. Гоголя, д.3А	-	-	-	-	-	-	-	2025	2025	1 692	-	1 692
3.2.93	Модернизация коммерческого узла учёта тепловой энергии «Заградная» ДРКА ВП-1 Ду 100 (СО) от ЗАО «ЭЭТО»	Котельная ЗАО «ЭЭТО»	-	-	-	-	-	-	-	2025	2025	658	-	658
3.2.94	Модернизация системы редуцирования электроприводов насосных агрегатов системы ГВС котельной № 4	Котельная № 4 г. Великие Луки, ул. Гастелло, д.32	-	-	-	-	-	-	-	2026	2026	446	-	446

3.2.95	Модернизация системы регулирования электроприводов насосных агрегатов ЦТП-2 (СМР и ПНР)	Котельная № 8 г. Великие Луки ул. Холмская, д.3А	-	-	-	-	-	-	-	2026	2026	459	-	459
3.2.96	Модернизация узла учета тепловой энергии от котельной № 11	Котельная № 11 г. Великие Луки пр. Октябрьский, д. 13А	-	-	-	-	-	-	-	2026	2026	436	-	436
3.2.97	Модернизация системы внешнего электрооснабжения (выполнение комплекса работ по проектированию и строительству комплектного распределительного устройства наружной установки 10 кВ (КРУН 10кВ) в котельной № 15	Котельная № 15 г. Великие Луки, ул. Гоголя, д.3А	-	-	-	-	-	-	-	2027	2027	18 848	-	18 848
3.2.98	Модернизация системы внешнего электрооснабжения (выполнение комплекса работ по проектированию и строительству кабельной линии электропередачи 10 кВ) в котельной № 15	Котельная № 15 г. Великие Луки, ул. Гоголя, д.3А	-	-	-	-	-	-	-	2028	2028	6 618	-	6 618
3.2.99	Модернизация системы внешнего электрооснабжения котельной № 15 (технологическое присоединение к электрическим сетям)	Котельная № 15 г. Великие Луки, ул. Гоголя, д.3А	-	-	-	-	-	-	-	2028	2028	4 641	-	4 641
3.2.100	Модернизация узла учета тепловой энергии (ВЗЛЕТ ЭРСВ-440 ЛВ ДУ150 (СО), ДУ80 (ТВС) от котельной № 4	Котельная № 4 г. Великие Луки, ул. Гагарино, д.32	-	-	-	-	-	-	-	2029	2029	493	-	493
3.2.101	Модернизация системы внешнего электрооснабжения (выполнение комплекса работ по проектированию и строительству комплектной трансформаторной подстанции 2*400 кВА 10/0,4 кВ, КРУ 10 кВ, ГРЩ 0,4кВ) в котельной № 4	Котельная № 4 г. Великие Луки, ул. Гагарино, д.32	-	-	-	-	-	-	-	2030	2030	21 324	-	21 324
3.2.102	Модернизация системы автоматического управления котла №3 (Программик-П-Г2) котельная № 5	Котельная № 5 г. Великие Луки, ул. Новослободская, д.16	-	-	-	-	-	-	-	2030	2030	6 960	-	6 960
3.2.103	Модернизация системы автоматического управления котлов № 1, № 2, № 3 (Программик-Г-Г2) котельная № 1	Котельная № 1 г. Великие Луки ул. Пушкина, д.29 А	-	-	-	-	-	-	-	2028	2029	19 769	-	19 769

3.2.104	Модернизация системы внешнего электроснабжения (выполнение комплекса работ по проектированию и строительству кабельной линии электропередачи 10 кВ, технологическое присоединение к электрическим сетям) в котельной № 4	Котельная № 4 г. Великие Луки, ул. Гастелло, д.32	-	-	-	-	-	-	-	-	2026	2026	7 635	-	7 635	
3.2.105	Модернизация остекления котельной № 5	Котельная № 5 г. Великие Луки, ул. Новособольская, д.16	-	-	-	-	-	-	-	-	2025	2025	2 730	-	2 730	
3.2.106	Модернизация кровельного покрытия котельной № 2	Котельная № 2 г. Великие Луки ул. Новоселнинская, д.17	-	-	-	-	-	-	-	-	2025	2025	3 069	-	3 069	
Всего по группе 3.															325 677	325 677

Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения

Всего по группе 4.															
Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения															
5.1. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж тепловых сетей	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Всего по группе 5.															

Группа 6. Мероприятия, предусматривающие капитальные вложения в объекты основных средств и нематериальные активы регулирующей организации, обусловленные необходимостью соблюдения регулирующими организациями обязательных требований, установленных законодательством Российской Федерации и связанных с осуществлением деятельности в сфере теплоснабжения, включая мероприятия по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса, безопасности критической информационной инфраструктуры.

6.1.	<p>Расходы на выполнение мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности котельной № 15 в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 05.05.2012 № 458 «Об утверждении Правил по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса» (Установка ограждений, КПП, периметральной сигнализации, охранного освещения, систем видеонаблюдения, оповещения, ССОИ)</p>	Котельная № 15 г. Великие Луки, ул. Гоголя, д.3А						2025	2025	13 392	13 392
6.2	<p>Расходы на выполнение мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности котельной № 5 в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 05.05.2012 № 458 «Об утверждении Правил по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса» (Установка ограждений, КПП, периметральной сигнализации, охранного освещения, систем видеонаблюдения, оповещения, ССОИ)</p>	Котельная № 5 г. Великие Луки, ул. Новослободская, д.16						2025	2025	6 153	6 153
6.3	<p>Расходы на выполнение мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности котельной № 8 в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 05.05.2012 № 458 «Об утверждении Правил по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса» (Установка ограждений, КПП, периметральной сигнализации, охранного освещения, систем видеонаблюдения, оповещения, ССОИ)</p>	Котельная № 8 г. Великие Луки ул. Холмова, д.3А						2025	2025	6 256	6 256

6.4	Закупка и установка объектов оповещателей (монтаж системы ГОИЧС)	<p>Котельная № 1 г. Великие Луки, ул. Пушкина, д.29; Котельная № 2 г. Великие Луки, ул. Новоселенинская, д. 17; Котельная № 3 г. Великие Луки, ул. К. Либенехта, д. 10 Б Котельная № 4 г. Великие Луки, ул. Гагарино, д. 32</p>						2025	2025	1 348		1 348
6.5	Закупка и установка объектов оповещателей (монтаж системы ГОИЧС)	<p>Котельная № 7 г. Великие Луки, ул. Ломоносова, д. 11 А; Котельная № 11 г. Великие Луки, пр. Октябрьский, д. 13 А; Котельная № 17 г. Великие Луки, ул. Шорса, д. 86 Б БМК г. Великие Луки, ул. Зендовская, д. 10 А</p>						2026	2026	1 243		1 243
6.6	Мероприятия по обеспечению бесперебойной работы автоматической системы пожаротушения (модернизация приборов и шлейфов пожарной сигнализации)	<p>Котельная № 1 г. Великие Луки, ул. Пушкина, д.29; Котельная № 2 г. Великие Луки, ул. Новоселенинская, д. 17; Котельная № 3 г. Великие Луки, ул. К. Либенехта, д. 10 Б Котельная № 4 г. Великие Луки, ул. Гагарино, д. 32</p>						2025	2025	856		856
6.7	Мероприятия по обеспечению бесперебойной работы автоматической системы пожаротушения (модернизация приборов и шлейфов пожарной сигнализации)	<p>Котельная № 5 г. Великие Луки, ул. Новоселенинская, д. 16 Котельная № 7 г. Великие Луки, ул. Ломоносова, д. 11 А; Котельная № 8 г. Великие Луки ул. Хоптская, д.3А; Котельная № 10 г. Великие Луки (ЦМК) ул. Дальняя, д.11А</p>						2026	2026	622		622

6.8	Мероприятия по обеспечению бесперебойной работы автоматической системы пожаротушения (модернизация приборов и шлейфов пожарной сигнализации)	Котельная № 11 г. Великие Луки, пр. Октябрьский, д. 13 А; Котельная № 15 г. Великие Луки, ул. Гоголя, д.3А Котельная № 17 г. Великие Луки, ул. Шорса, д. 86 Б	-	-	-	-	-	-	-	2027	2027	1 262	-	1 262
6.9	Закупка Газель БИЗНЕС ЦМФ взамен выработавшего свой ресурс автомобиля ГАЗ 2705 гос. № Н544ВЕ 2003 года выпуска в связи с тем, что эксплуатация указанного автомобиля небезопасна и экономически нецелесообразна в связи с множественной коррозионной язвой, частыми или полным износом деталей подвески.	Транспортный цех г. Великие Луки, ул. Пушкина, д.29	-	-	-	-	-	-	-	2027	2027	2 258	-	2 258
6.10	Экскаватор-погрузчик МДСУ 1000 взамен выработавшего свой ресурс экскаватора МТЗ-82 1997года выпуска в связи с тем, что эксплуатация указанного автомобиля небезопасна и экономически нецелесообразна в связи с полным износом двигателя и деталей навесного оборудования.	Транспортный цех г. Великие Луки, ул. Пушкина, д.29	-	-	-	-	-	-	-	2027	2027	5 258	-	5 258
6.11	Вакуумная цистерна на базе шасси ГАЗ-С41РВ3 (бочка) взамен выработавшего свой ресурс автомобиля ГАЗ 53 гос. № Т104АР 1990 года выпуска в связи с тем, что эксплуатация указанного автомобиля небезопасна и экономически нецелесообразна в связи с неоднократным капитальным ремонтом двигателя и сопутствующих деталей, механизмов.	Транспортный цех г. Великие Луки, ул. Пушкина, д.29	-	-	-	-	-	-	-	2028	2028	5 410	-	5 410
6.12	Кран автомобильный (грузоподъемность 16 тонн)	Транспортный цех г. Великие Луки, ул. Пушкина, д.29	-	-	-	-	-	-	-	2029	2029	15 866	-	15 866
6.13	Передвижной сварочной комплексе на базе Газель. Некст взамен выработавшего свой ресурс автомобиля ГАЗ 5312 гос. № В173АВ 1990 года выпуска в связи с тем, что эксплуатация указанного автомобиля небезопасна и экономически нецелесообразна в связи с полным износом кузова, деталей механизмов, а также износом оборудования для ремонта тепловых сетей.	Транспортный цех г. Великие Луки, ул. Пушкина, д.29	-	-	-	-	-	-	-	2030	2030	9 314	-	9 314

3.1.9.	Реконструкция теплотрассы	от ТК-8...ТК-117 пр. Гагарина	-	-	-	-	-	-	-	2 513	-	-	2 513	-	-
3.1.10.	Реконструкция теплотрассы	от ТК-117 до ТК-120 пр. Гагарина	-	-	-	-	-	-	-	2 431	-	-	2 431	-	-
3.1.11.	Реконструкция теплотрассы	от ПУ ... ТК-1 ул. Запрудная	-	-	-	-	-	-	-	54 407	-	-	54 407	-	-

3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей

3.2.1	Замена насосного агрегата ЦНСГ 60-198 ст. № 2 питательной воды в котельной № 1	Котельная № 1 г. Великие Луки ул. Пущкина, д.29 А	-	479	-	-	-	-	-	-	-	-	479	-	-
3.2.2	Замена насосного агрегата Д 320-50 ст. № 3 сетевой воды в котельной № 1	Котельная № 1 г. Великие Луки ул. Пущкина, д.29 А	-	934	-	-	-	-	-	-	-	-	934	-	-
3.2.3	Замена насосного агрегата КМХ 65-40-200п солевого в котельной № 1	Котельная № 1 г. Великие Луки ул. Пущкина, д.29 А	-	205	-	-	-	-	-	-	-	-	205	-	-
3.2.4	Замена насосного агрегата Grundfos CR 20.3 ст. № 1 повысительного в котельной № 2	Котельная № 2 г. Великие Луки ул. Новоселнинская, д. 17	-	171	-	-	-	-	-	-	-	-	171	-	-
3.2.5	Замена насосного агрегата X 65-50-125-Д солевого ст. № 3 в котельной № 3	Котельная № 3 г. Великие Луки ул. К. Либкнехта, д. 10Б	-	116	-	-	-	-	-	-	-	-	116	-	-
3.2.6	Замена блока подогревателей сетевой воды ст. № 1 (паровойной подогреватель ПП1-32-7-4; водовойной подогреватель (охладитель конденсата) ПВВ 14- 273х4000-Р-2-40,6) в котельной № 4	Котельная № 4 г. Великие Луки ул. Гастелло, д.32	-	2 307	-	-	-	-	-	-	-	-	2 307	-	-
3.2.7	Замена насосного агрегата К 20/30 ст.№ 2 подпиточной воды в котельной № 4	Котельная № 4 г. Великие Луки, ул. Гастелло, д.32	-	74	-	-	-	-	-	-	-	-	74	-	-

3.2.42	Замена насосного агрегата Д 320-50 ст.№ 1 сетевой воды в котельной № 1	Котельная № 1 г. Великие Луки ул. Пушкина, д.29 А	-	-	-	1 014	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 014	-	-
3.2.43	Замена насосного агрегата К 100-80-160а ст.№ 2 исходной воды в котельной № 1	Котельная № 1 г. Великие Луки ул. Пушкина, д.29 А	-	-	-	129	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	129	-	-
3.2.44	Замена подогревателя РИДАН НН №21 О/С-16 химочищенной воды перед деаэратором в котельной № 2	Котельная № 2 г. Великие Луки ул. Новоселнинская, д. 17	-	-	-	542	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	542	-	-
3.2.45	Замена насосного агрегата Grundfos NK 80-200/222 CR ст.№ 2 сетевой воды в котельной № 2	Котельная № 2 г. Великие Луки ул. Новоселнинская, д. 17	-	-	-	2 002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 002	-	-
3.2.46	Замена воловодяного подогревателя ПВВ 16-325х4000-Р-2-56 ст.№ 2 в котельной № 3	Котельная № 3 г. Великие Луки ул. К. Либкнехта, д. 10Б	-	-	-	996	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	996	-	-
3.2.47	Замена блока подогревателей сетевой воды ст. № 5 (паровойной подогреватель ПП1-53-7-4; воловодяной подогреватель (охладитель конденсата) ПВВ 14-273х4000-Р-2-40(б) в котельной № 4	Котельная № 4 г. Великие Луки ул. Гастелло, д.32	-	-	-	2 871	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 871	-	-
3.2.48	Замена фильтра ХВО На-катнонитовый ФИПА 1-1,5-0,6 ст.№ 1 в котельной № 4	Котельная № 4 г. Великие Луки ул. Гастелло, д.32	-	-	-	2 835	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 835	-	-
3.2.49	Замена блока подогревателей сетевой воды ст. № 8 (паровойной подогреватель ПП1-53-7-4; воловодяной подогреватель (охладитель конденсата) ПВВ 16-325х4000-Р-2-56) в котельной № 5	Котельная № 5 г. Великие Луки, ул. Новоселободская, д. 16	-	-	-	2 940	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 940	-	-
3.2.50	Замена фильтра ХВО На-катнонитовый ФИПА 1-1,5-0,6 ст. № 2 в котельной № 5	Котельная № 5 г. Великие Луки, ул. Новоселободская, д. 16	-	-	-	2 236	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 236	-	-
3.2.51	Замена блока подогревателей сетевой воды ст. № 3 (паровойной подогреватель ПП1-53-7-4; воловодяной подогреватель (охладитель конденсата) ПВВ 14-273х4000-Р-2-40(б) котельной № 8	Котельная № 8 г. Великие Луки ул. Холмская, д.3А	-	-	-	2 831	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 831	-	-

3.2.75	Замена блока подогревателей сетевой воды ст. № 5 (пароводяной подогреватель ПП1-53-7-4; водоводяной подогреватель (охладитель конденсата) ПВВ 16-325x4000-Р-2-5б) в котельной № 1	Котельная № 1 г. Великие Луки ул. Пушкина, д.29 А	-	-	-	-	-	-	-	3 352	-	-	3 352	-	-
3.2.76	Замена насосного агрегата ЦНСГ 60-198 ст.№ 1 питательной воды в котельной № 4	Котельная № 4 г. Великие Луки ул. Гастелло, д.32	-	-	-	-	-	-	-	523	-	-	523	-	-
3.2.77	Замена насосного агрегата 1Д 315-71 ст. № 3 сетевой воды в котельной № 4	Котельная № 4 г. Великие Луки ул. Гастелло, д.32	-	-	-	-	-	-	-	609	-	-	609	-	-
3.2.78	Замена блока подогревателей сетевой воды ст. № 6 (пароводяной подогреватель ПП1-53-7-4; водоводяной подогреватель (охладитель конденсата) ПВВ 16-325x4000-Р-2-5б) в котельной № 5	Котельная № 5 г. Великие Луки, ул. Новоселовская, д. 16	-	-	-	-	-	-	-	3 326	-	-	3 326	-	-
3.2.79	Замена фильтра ХВО №-капитальный ФИПта 1-1,5-0,6 ст. № 4 в котельной № 5	Котельная № 5 г. Великие Луки, ул. Новоселовская, д. 16	-	-	-	-	-	-	-	2 636	-	-	2 636	-	-
3.2.80	Замена насосного агрегата Д 315-71 ст. № 2 сетевой воды в котельной № 8	Котельная № 8 г. Великие Луки ул. Холмская, д.3А	-	-	-	-	-	-	-	608	-	-	608	-	-
3.2.81	Замена насосного агрегата ЗК-6 ст. № 3 сетевой воды в котельной № 10	Котельная № 10 (ЦМК) г. Великие Луки ул. Дальняя, д.11А	-	-	-	-	-	-	-	149	-	-	149	-	-
3.2.82	Замена насосного агрегата Д 320-50 ст. № 4 сетевой воды в котельной № 1	Котельная № 1 г. Великие Луки ул. Пушкина, д.29 А	-	-	-	-	-	-	-	1 153	-	-	1 153	-	-
3.2.83	Разработка проектной документации по реконструкции котельной с заменой котлоагрегат водогрейный КВ-Г-4,65-150 ст. № 2 в котельной № 3	Котельная № 3 г. Великие Луки ул. К. Либкнехта, д. 105	-	-	-	-	-	-	-	3 778	-	-	3 778	-	-
3.2.84	Замена блока подогревателей сетевой воды ст. № 4 (пароводяной подогреватель ПП1-32-7-4; водоводяной подогреватель (охладитель конденсата) ПВВ 14-273x4000-Р-2-4б) в котельной № 4	Котельная № 4 г. Великие Луки ул. Гастелло, д.32	-	-	-	-	-	-	-	3 248	-	-	3 248	-	-

3.2.104	Модернизация системы внешнего электроснабжения (выполнение комплекса работ по проектированию и строительству кабельной линии электропередачи 10 кВ, технологическое присоединение к электрическим сетям) в котельной № 4	Котельная № 4 г. Великие Луки, ул. Гастелло, д.32	-	7 635	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 635	-	-	
3.2.105	Модернизация остекления котельной №5	Котельная № 5 г. Великие Луки, ул. Новослободская, д. 16	-	2 730	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 730	-	-
3.2.106	Модернизация кровельного покрытия котельной № 2	Котельная № 2 г. Великие Луки ул. Новоселнинская, д. 17	-	3 069	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 069	-	-
Всего по группе 3.			-	28 337	53 094	48 511	49 410	43 216	48 701	54 407	-	-	-	-	-	-	-	325 677	0	-	

Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения

Всего по группе 4.																					
Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения																					
5.1. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж тепловых сетей	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Всего по группе 5.																					
0																					

Группа 6. Мероприятия, предусматривающие капитальные вложения в объекты основных средств и нематериальные активы регулируемой организации, обусловленные необходимостью соблюдения регулируемых организациями обязательных требований, установленных законодательством Российской Федерации и связанных с осуществлением деятельности в сфере теплоснабжения, включая мероприятия по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса, безопасности критической информационной инфраструктуры.

6.1	<p>Расходы на выполнение мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности котельной № 15 в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 05.05.2012 № 458 «Об утверждении Правил по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса» (Установка ограждений, КПП, периметральной сигнализации, охранного освещения, систем видеонаблюдения, оповещения, ССОИ)</p>	Котельная № 15 г. Великие Луки, ул. Гоголя, д.3А	-	13 392	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.2	<p>Расходы на выполнение мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности котельной № 5 в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 05.05.2012 № 458 «Об утверждении Правил по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса» (Установка ограждений, КПП, периметральной сигнализации, охранного освещения, систем видеонаблюдения, оповещения, ССОИ)</p>	Котельная № 5 г. Великие Луки, ул. Новосоветская, д.16	-	6 153	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																				

6.4	Закупка и установка объектовых оповещателей (монтаж системы ГОЧС)	<p>Котельная № 1 г. Великие Луки, ул. Пушкина, д.29, Котельная № 2 г. Великие Луки, ул. Новоселнинская, д. 17; Котельная № 3 г. Великие Луки, ул. К. Линькеста, д. 10 Б Котельная № 4 г. Великие Луки, ул. Гастелло, д. 32</p>		1 348								1 348			
6.5	Закупка и установка объектовых оповещателей (монтаж системы ГОЧС)	<p>Котельная № 7 г. Великие Луки, ул. Ломоносова, д. 11 А, Котельная № 11 г. Великие Луки, пр. Октябрьский, д. 13 А, Котельная № 17 г. Великие Луки, ул. Щорса, д. 86 Б БМК г. Великие Луки, ул. Зенцовская, д. 10 А</p>			1 243							1 243			
6.6	Мероприятия по обеспечению бесперебойной работы автоматической системы пожаротушения (модернизация приборов и шлейфов пожарной сигнализации)	<p>Котельная № 1 г. Великие Луки, ул. Пушкина, д.29, Котельная № 2 г. Великие Луки, ул. Новоселнинская, д. 17; Котельная № 3 г. Великие Луки, ул. К. Линькеста, д. 10 Б Котельная № 4 г. Великие Луки, ул. Гастелло, д. 32</p>		856								856			
6.7	Мероприятия по обеспечению бесперебойной работы автоматической системы пожаротушения (модернизация приборов и шлейфов пожарной сигнализации)	<p>Котельная № 5 г. Великие Луки, ул. Новоселнинская, д. 16 Котельная № 7 г. Великие Луки, ул. Ломоносова, д. 11 А, Котельная № 8 г. Великие Луки ул. Холмская, д.3А, Котельная № 10 (ДМК) г. Великие Луки ул. Дальняя, д. 11А</p>			622							622			

Всего по строке 6	-	28 005	1 865	8 778	5 410	15 866	9 314	0	-	69 238	0	-
ИТОГО по программе без НДС	-	56 342	54 959	57 289	54820	59 082	58 015	54 407	-	394 915	0	-

3.2.104	Модернизация системы внешнего электроснабжения (выполнение комплекса работ по проектированию и строительству кабельной линии электропередачи 10 кВ, технологическое присоединение к электрическим сетям) в котельной № 4	Котельная № 4 г. Великие Луки, ул. Гастелло, д.32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2.105	Модернизация остекления котельной № 5	Котельная № 5 г. Великие Луки, ул. Новослободская, д.16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2.106	Модернизация кровельного покрытия котельной № 2	Котельная № 2 г. Великие Луки ул. Новоселнинская, д.17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Всего по группе 3.																			

Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения

Всего по группе 4.																			
Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения																			
5.1. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж тепловых сетей	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Всего по группе 5.																			

Группа 6. Мероприятия, предусматривающие капитальные вложения в объекты основных средств и нематериальные активы регулируемой организации, обусловленные необходимостью соблюдения регулирующими организациями обязательных требований, установленных законодательством Российской Федерации и связанных с осуществлением деятельности в сфере теплоснабжения, включая мероприятия по обеспечению безопасности и непрерывности функционирования объектов топливно-энергетического комплекса, безопасности критической информационной инфраструктуры.

6.1	<p>Расходы на выполнение мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности котельной № 15 в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 05.05.2012 № 458 «Об утверждении Правил по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса» (установка ограждений, КПП, периметральной сигнализации, охранного освещения, систем видеонаблюдения, оповещения, ССОИ)</p>	<p>Котельная № 15 г. Великие Луки, ул. Гоголя, д.3А</p>									
6.2	<p>Расходы на выполнение мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности котельной № 5 в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 05.05.2012 № 458 «Об утверждении Правил по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса» (установка ограждений, КПП, периметральной сигнализации, охранного освещения, систем видеонаблюдения, оповещения, ССОИ)</p>	<p>Котельная № 5 г. Великие Луки, ул. Новослободская, д.16</p>									
6.3	<p>Расходы на выполнение мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности котельной № 8 в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 05.05.2012 № 458 «Об утверждении Правил по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса» (установка ограждений, КПП, периметральной</p>	<p>Котельная № 8 г. Великие Луки ул. Холмская, д.3А</p>									

6.7	<p>Мероприятия по обеспечению бесперебойной работы автоматической системы пожаротушения (модернизация приборов и шлейфов пожарной сигнализации)</p>	<p>Котельная № 5 г. Великие Луки, ул. Новослободская, д. 16 Котельная № 7 г. Великие Луки, ул. Ломоносова, д. 11 А; Котельная № 8 г. Великие Луки ул. Холмская, д. 3А; Котельная № 10 (ЦМК) г. Великие Луки ул. Дальняя, д. 11А</p>									
6.8	<p>Мероприятия по обеспечению бесперебойной работы автоматической системы пожаротушения (модернизация приборов и шлейфов пожарной сигнализации)</p>	<p>Котельная № 11 г. Великие Луки, пр. Октябрьский, д. 13 А; Котельная № 15 г. Великие Луки, ул. Горюля, д. 3А Котельная № 17 г. Великие Луки, ул. Щорса, д. 86 Б</p>									
6.9	<p>Закупка Газель БИЗНЕС ЦМФ взамен выработавшего свой ресурс автомобиля ГАЗ 2705 гос. № Н544ВЕ 2003 года выпуска в связи с тем, что эксплуатация указанного автомобиля небезопасна и экономически нецелесообразна в связи с множественной коррозией кузова, частичным или полным износом деталей подвески</p>	<p>Транспортный цех г. Великие Луки, ул. Пушкина, д. 29</p>									
6.10	<p>Экскаватор-погрузчик МДСУ 1000 взамен выработавшего свой ресурс экскаватора МТЗ-82 1997года выпуска в связи с тем, что эксплуатация указанного автомобиля небезопасна и экономически нецелесообразна в связи с полным износом двигателя и деталей навесного оборудования</p>	<p>Транспортный цех г. Великие Луки, ул. Пушкина, д. 29</p>									

6.11	Вакуумная дистерия на базе шасси ГАЗ-С41РВЗ (Бочка) взамен выработавшего свой ресурс автомобиля ГАЗ 53 гос. № Т104АР 1990 года выпуска в связи с тем, что эксплуатация указанного автомобиля небезопасна и экономически целесообразна в связи с неадекватным капитальным ремонтом двигателя и сопутствующих деталей, механизмов	Транспортный цех г. Великие Луки, ул. Пушкина, д.29									
6.12	Кран автомобильный (грузоподъемность 16 тонн)	Транспортный цех г. Великие Луки, ул. Пушкина, д.29									
6.13	Передвижной сварочной комплекс на базе Газель Некст взамен выработавшего свой ресурс автомобиля ГАЗ 5312 гос. № В173АВ 1990 года выпуска в связи с тем, что эксплуатация указанного автомобиля небезопасна и экономически целесообразна в связи с полным износом кузова, деталей механизмов, впускного клапана, впускного коллектора, оборудования для ремонта тепловых сетей	Транспортный цех г. Великие Луки, ул. Пушкина, д.29									
Всего по группе 6.											
Итого по программе без НДС											

10	теплотрасса отопления от ТК-37... ТК-37-1... ТК-38 пр. Ленина	3,42	3,42	3,42	3,42	2,85	2,85	2,85	2,85	2,85	2,85	2,85	2,85	103,45	103,45	103,45	103,45	103,45	103,45	103,45	126,76	126,76	126,76	126,76
11	теплотрасса отопления от ТК-37... ТК-37-1... ТК-38 пр. Ленина	3,41	3,41	3,41	3,41	1,93	1,93	1,93	1,93	1,93	1,93	1,93	1,93	103,45	103,45	103,45	103,45	103,45	103,45	85,51	85,51	85,51	85,51	
12	теплотрасса отопления от ПУ... ТК-1 ул. Запрудная	1,58	1,58	1,58	1,58	1,58	2,16	2,16	2,16	2,16	2,16	2,16	2,16	1462,26	1462,26	1462,26	1462,26	1462,26	1462,26	1462,26	1030,71	1030,71	1030,71	1030,71

8	теплотрасса отопления и ГВС от ТК-56... ТК-71 ул. Сибирцева	2,86	2,86	2,86	1,77	1,77	1,77	1,77	1,77	1,77	1,77	1,77	1,77	1,77	104,84	104,84	104,84	64,72	64,72	64,72	64,72	64,72	64,72
9	теплотрасса отопления и ГВС от ТК-49... ТК-52 (опуск в землю)	2,42	2,42	2,42	1,92	2,42	2,42	2,42	2,42	2,42	2,42	2,42	2,42	2,42	50,22	50,22	50,22	50,22	50,22	50,22	50,22	50,22	50,22
10	теплотрасса отопления от ТК-37... ТК-37-1... ТК-38 пр. Ленина	3,42	3,42	3,42	3,42	2,85	2,85	2,85	2,85	2,85	2,85	2,85	2,85	2,85	103,45	103,45	103,45	103,45	126,76	126,76	126,76	126,76	126,76
11	теплотрасса отопления от ТК-37... ТК-37-1... ТК-38 пр. Ленина	3,41	3,41	3,41	3,41	1,93	1,93	1,93	1,93	1,93	1,93	1,93	1,93	1,93	103,45	103,45	103,45	103,45	85,51	85,51	85,51	85,51	85,51
12	теплотрасса отопления от ПУ... ТК-1 ул. Запрудная	1,58	1,58	1,58	1,58	1,58	1,58	1,58	1,58	1,58	1,58	1,58	1,58	1,58	1462,26	1462,26	1462,26	1462,26	1462,26	1030,71	1030,71	1030,71	1030,71

