



РАСПОРЯЖЕНИЕ ГУБЕРНАТОРА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 03.12.2020 № 68

г. Ростов-на-Дону

О внесении изменений в распоряжение Губернатора Ростовской области от 14.07.2020 № 157

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 04.05.2012 № 442 «О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии»:

1. Внести в распоряжение Губернатора Ростовской области от 14.07.2020 № 157 «Об утверждении Перечня потребителей, ограничение режима потребления электрической энергии которых может привести к экономическим, экологическим или социальным последствиям» изменения согласно приложению.

2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Губернатора Ростовской области – министра промышленности и энергетики Сорокина И.Н.

Губернатор
Ростовской области



В.Ю. Голубев

Распоряжение вносит
министерство промышленности
и энергетики Ростовской области

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в распоряжение Губернатора Ростовской области
от 14.07.2020 № 157 «Об утверждении Перечня потребителей, ограничение режима
потребления электрической энергии которых может привести к экономическим, экологическим или социальным последствиям»

Приложение дополнить пунктами 34 – 35 следующего содержания:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
«34.	Муниципальное унитарное предприятие «Горводоканал» г. Новочеркасска, Ростовской области	ул. Энгельса, д. 30, г. Новочеркасск, Ростовская область, 346428	ОСВ-1 пр. Баклановский, 119-Б г. Новочеркасск	отсутствует	НГ-7 35/10кВ, Л-706, РП-11 10/6 кВ, фид. 25 (6 кВ), ТП-100, Л-11 – РУ-6 кВ	–	–	–	–
			ОСВ-1 пр. Баклановский, 119-Б, г. Новочеркасск	отсутствует	НГ-7 АС-11 ВЛ 35 кВ, линия «Радиострой», отпайка на «ПС очистные сооружения»	–	–	–	–
			ВНС-1 ул. Энгельса, 30, г. Новочеркасск	отсутствует	ПС НГ-1 35/6 кВ, Л-30 ТП-35 6/0,4 кВ, ф. «НСТ ТВК», ф. «НСТ ТВК», ф. «ТВК маст.»	–	–	–	–
			ВНС-1 ул. Энгельса, 30, г. Новочеркасск	отсутствует	ПС НГ-1 35/6 кВ, Л-30 ТП-126 6/0,4 кВ, фид. «ТВК»	–	–	–	–
			ВНС-3 пр. Баклановский, 128б, г. Новочеркасск	отсутствует	ПС НЗПМ 110/35/6 кВ, Л-29ТП-147, 6/0,4 кВ линия «Насосная ввод №1»	–	–	–	–
			ВНС-3 пр. Баклановский, 128б, г. Новочеркасск	отсутствует	ПС НЗПМ 110/35/6 кВ, Л-29ТП-147, 6/0,4 кВ линия «Насосная ввод №2»	–	–	–	–
			ВНС-4 пр. Баклановский 81, г. Новочеркасск	отсутствует	ПС НГ-1 35/6 кВ, Л-105 ТП-186, РУ-0,4 кВ линия «ВНС ввод 1»	–	–	–	–
			ВНС-5 ул. Троицкая 85 лит. Б, г. Новочеркасск	отсутствует	НГ-5 110/10/6 кВ, Л-512 ТП-125, РУ-0,4 кВ линия «Троицкая 82а»	–	–	–	–
			ВНС-6 ул. Фрунзе 21б г. Новочеркасск	отсутствует	НГ- 35/6 кВ, Л-39 ТП-163, РУ-0,4 кВ линия «Насосная ввод № 1»	–	–	–	–
			ВНС-6 ул. Фрунзе 21б г. Новочеркасск	отсутствует	НГ- 35/6 кВ, Л-39 ТП-163, РУ-0,4 кВ, Л «н/с вв №2»	–	–	–	–
			ВНС-7 ул. Макаренко 38б г. Новочеркасск	отсутствует	ПС ГТП-4 110/6 кВ, Л-418 ТП-202, 6/0,4 кВ Л-1 (Макаренко 54)	–	–	–	–
ВНС-8 ул. Комитетская 61в г. Новочеркасск	отсутствует	ПС НГ-3 35/6 кВ, Л-306 ТП-174, 6/0,4 кВ, линия «ул. Комитетская 61В»	–	–	–	–			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			ВНС-10 пл. Ермака, 7 г. Новочеркасск	отсутствует	НГ-4 110/10 кВ, Л-466 РП-4, РУ-0,4 кВ	-	-	-	-
			ВНС-12 ул. Народная, 57 г. Новочеркасск	отсутствует	ПС «НЗПМ» 110/35/6 кВ, Л-21 ТП-201 6/0,4 кВ, Л «Народ.57»	-	-	-	-
			ВНС-13 ул. Народная 35, г. Новочеркасск	отсутствует	ПС НГ-1 35/6 кВ, Л-26 ТП-26 6/0,4 кВ, фид. 3	-	-	-	-
			ВНС-14 ул. Кривошлыкова, 7 г. Новочеркасск	отсутствует	ПС НГ-1 35/6 кВ, Л-30 ТП-166 6/0,4 кВ линия «Кривошлыкова 7»	-	-	-	-
			ВНС-15 ул. Красный спуск, 39 г. Новочеркасск	отсутствует	ПС НГ-3 35/6 кВ, Л-301 ТП-146 6/0,4 кВ линия «Красный спуск 39»	-	-	-	-
			ВНС-17 пр. Баклановский, 79 г. Новочеркасск	отсутствует	ПС НЗПМ 110/35/6 кВ, Л-21 ТП-54, 6/0,4 кВ, Л-5 «ввод №1»	-	-	-	-
			ВНС-17 пр. Баклановский 79, г. Новочеркасск	отсутствует	ПС НЗПМ 110/35/6 кВ, Л-21 ТП-54, 6/0,4 кВ, Л-13 «ввод №2»	-	-	-	-
			ВНС-18 ул. Гайдара, 5, г. Новочеркасск	отсутствует	ПС НГ-1 35/6 кВ, Л-105 ТП-49 6/0,4 кВ линия «ул. Гайдара 7»	-	-	-	-
			ВНС-19 ул. 26 Бакинских Комиссаров 8, г. Новочеркасск	отсутствует	ПС «НЗПМ» 110/35/6 кВ, Л-21 ТП-165 6/0,4 кВ линия «26 Б. комиссаров 8»	-	-	-	-
			ВНС-20 ул. Будёновская, 161 г. Новочеркасск	отсутствует	ПС «НЗПМ» 110/35/6 кВ, Л-21 ТП-158 6/0,4 кВ линия «Будёновская 161, насосная»	-	-	-	-
			ВНС-21 ул. Жореса, 3, г. Новочеркасск	отсутствует	ПС «НЗПМ» 110/35/6 кВ, Л-21 ТП-158 6/0,4 кВ, Л «Жореса 3»	-	-	-	-
			ВНС-22 ул. Народная 29А г. Новочеркасск	отсутствует	ПС НГ-1 35/6 кВ, Л-105 ТП-26 6/0,4 кВ, ул. Народная 29А	-	-	-	-
			ВНС-23 ул. Ященко, 1Д, г. Новочеркасск	отсутствует	ПС НЗПМ 110/35/6 кВ, Л-12 ТП-103, 6/0,4 кВ, Л-«Ященко»	-	-	-	-
			ВНС-24 ул. Пляжная, 18, г. Новочеркасск	отсутствует	Ш-40 35/6 кВ, Л-5, ТП-518, Л-7 «ВНС ввод № 1»	-	-	-	-
			ВНС-24 ул. Пляжная 18, г. Новочеркасск	отсутствует	Ш-40 35/6 кВ, Л-5, ТП-518, Л-6 «ВНС ввод № 2»	-	-	-	-
			ОСВ «Луговой» ул. Крыжановского, 40, п. Луговой, г. Новочеркасск	отсутствует	ПС НГ-4 110/10 кВ, Л-467 ТП-01048, РУ-0,4 кВ	-	-	-	-
			ГКНС ул. Железнодорожная, 146, г. Новочеркасск	отсутствует	ПС НГ-4 110/10 кВ, Л-469 РП5, Л-5, ф-3, ТП-01046	-	-	-	-
			ГКНС ул. Железнодорожная, 146, г. Новочеркасск	отсутствует	ПС НГ-4 110/10 кВ, Л-462 РП5, Л-5, ф-12, ТП-01046	-	-	-	-
			ГКНС ул. Железнодорожная, 146, г. Новочеркасск	отсутствует	ПС НГ-4 110/10 кВ, Л-467 отпайка на КТПН-01101	-	-	-	-
			КНС-2 ул. Макаренко, 1-а, г. Новочеркасск	отсутствует	НГ-1, Л-27 ТП-203, ф-5 «КНС-2 ввод №1»	-	-	-	-
			КНС-2 ул. Макаренко 1-а, г. Новочеркасск	отсутствует	НГ-1, Л-27 ТП-203, ф-16 «КНС-2 ввод №2»	-	-	-	-
			КНС-3 ул. Крайняя, 59, г. Новочеркасск	отсутствует	РУЗ НЗПМ, Л-11, ТП-149 линия «Насосная, ввод № 1»	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			КНС-3 ул. Крайняя, 59, г. Новочеркасск	отсутствует	РУЗ НЗПМ, Л-11, ТП-149 линия «Насосная, ввод № 2»	–	–	–	–
			КНС-4А ул. Западная, балка, 45, г. Новочеркасск	отсутствует	НГ-5 110/10/6 кВ, Л-507 РП-6, КЛ «КНС ввод № 1»	–	–	–	–
			КНС-4А ул. Западная балка, 45, г. Новочеркасск	отсутствует	НГ-5 110/10/6 кВ, Л-510 РП-6, КЛ «КНС ввод № 2»	–	–	–	–
			КНС-5 ул. Поворотная, 2, г. Новочеркасск	отсутствует	ГТП-3, Л-44, НГ-9, Л-901 РП-7, фид. 1 «КНС ввод № 1»	–	–	–	–
			КНС-5 ул. Поворотная, 2, г. Новочеркасск	отсутствует	ГТП-3, Л-44, НГ-9, Л-901 РП-7, фид. 14 «КНС ввод № 2»	–	–	–	–
			КНС-6 пер. Интернатный, 7б, г. Новочеркасск	отсутствует	ГТП-4 110/6 кВ, Л-418 ТП-136, Л-1 «Насосная 1»	–	–	–	–
			КНС-6 пер. Интернатный, 7б, г. Новочеркасск	отсутствует	ГТП-4 110/6 кВ, Л-418 ТП-136, Л-13 «Насосная 2»	–	–	–	–
			КНС-7 пр. Баклановский, 149 г. Новочеркасск	отсутствует	ПС НЗПМ 110/35/6 кВ, Л-21 ТП-225, Л «Насосная 1»	–	–	–	–
			КНС-7 пр. Баклановский, 149 г. Новочеркасск	отсутствует	ПС НЗПМ 110/35/6 кВ, Л-21 ТП-225, Л «Насосная 2»	–	–	–	–
			КНС-8 ул. Прудная, 10, г. Новочеркасск	отсутствует	ПС АС-11, Л-1109 Отпайка – «КНС-8»	–	–	–	–
			КНС-9 ул. Добролюбова, 183 г. Новочеркасск	отсутствует	РП-1, Л-11, ТП-209, линия «ВНС ввод 1»	–	–	–	–
			КНС-9 ул. Добролюбова, 183 г. Новочеркасск	отсутствует	РП-1, Л-14, ТП-209, линия «ВНС ввод 1»	–	–	–	–
			КНС-10 ул. Пляжная, 16, г. Новочеркасск	отсутствует	Ш-40 35/6 кВ, Л-5, ТП-518, Л-7 «КНС ввод № 1»	–	–	–	–
			КНС-10 ул. Пляжная, 16, г. Новочеркасск	отсутствует	Ш-40 35/6 кВ, Л-5, ТП-518, Л-6 «КНС ввод № 2»	–	–	–	–
			КНС «ОПХ Ключевое», ул. Коммунальная, 2Б, г. Новочеркасск	отсутствует	ПС АС-11, Л-1109 отпайка - КНС «ОПХ Ключевое»	–	–	–	–
			водозабор БОС, ст. Бессергеновская	отсутствует	ПС Ш-41, ВЛ «Очистные сооружения», отпайка «Водозабор»	–	–	–	–
			Очистные сооружения БОС, ст. Бессергеновская	отсутствует	ПС Ш-41, ВЛ «Очистные сооружения»	–	–	–	–
			1-й подъем ул. Багаевское шоссе, 12, г. Новочеркасск	отсутствует	ПС Ш-40, яч. 3, КЛ-6 кВ «Ш-40 – Насосная № 1 и № 2»	–	–	–	–
			1-й подъем ул. Багаевское шоссе, 12, г. Новочеркасск	отсутствует	ПС Ш-40, яч. 12, КЛ-6 кВ «Ш-40 – Насосная № 1 и № 2»	–	–	–	–
			1-й подъем ул. Багаевское шоссе, 12, г. Новочеркасск	отсутствует	ПС НГ-6, яч. 605, КЛ-6 кВ «НГ-6 – Насосная»	–	–	–	–
			ОСВ-2 ул. Харьковское шоссе, 10, г. Новочеркасск	отсутствует	ГТП, фид. № 6 (35 кВ), ВЛ-35 кВ (ГТП – Насосная), п/ст-20, 35/6кВ (ООО «Диагональ»)	–	–	–	–
			ОСВ-2 ул. Харьковское шоссе, 10, г. Новочеркасск	отсутствует	ГТП, фид. № 7 (35 кВ), ВЛ-35 кВ (ГТП - Насосная-НГ-9- ИТК), п/ст-20, 35/6 кВ (ООО «Диагональ»)	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			КОС ул. Багаевское шоссе, 3, г. Новочеркасск	отсутствует	ВЛ110 кВ «ГТП-ГТП4-НГ4-НГ6-ЗСП 1 цепь», отпайка на «Очистные сооружения»	–	–	–	–
			КОС ул. Багаевское шоссе, 3, г. Новочеркасск	отсутствует	ВЛ110 кВ «ГТП-ГТП4-НГ4-НГ6-ЗСП 2 цепь», отпайка на «Очистные сооружения»	–	–	–	–
			ПНС протока Василёвка, ст. Старочеркасская	отсутствует	ПС АС-6, фид.603, ЗРУ-6 кВ	–	–	–	–
			ПНС протока Василёвка, ст. Старочеркасская	отсутствует	ПС АС-6, фид.604, ЗРУ-6 кВ	–	–	–	–
			НС-2 подъем ул. Рабочая, 39-А, х. Большой Мишкин	отсутствует	НГ-8, фид. 801, КЛ-6 кВ (насосный агрегат № 1)	–	–	–	–
			НС-2 подъем ул. Рабочая, 39-А, х. Большой Мишкин	отсутствует	НГ-8, фид. 802, КЛ-6 кВ (насосный агрегат № 2)	–	–	–	–
			НС-2 подъем ул. Рабочая, 39-А, х. Большой Мишкин	отсутствует	НГ-8, фид. 803, КЛ-6 кВ (насосный агрегат № 3)	–	–	–	–
			НС-2 подъем ул. Рабочая, 39-А, х. Большой Мишкин	отсутствует	НГ-8, фид. 804, КЛ-6 кВ (насосный агрегат № 4)	–	–	–	–
			НС-2 подъем ул. Рабочая, 39-А, х. Большой Мишкин	отсутствует	НГ-8, фид. 805, КЛ-6 кВ (насосный агрегат № 5)	–	–	–	–
			НС-2 подъем ул. Рабочая, 39-А, х. Большой Мишкин	отсутствует	НГ-8, фид. 806, КЛ-6 кВ (насосный агрегат № 6)	–	–	–	–
			НС-2 подъем ул. Рабочая, 39-А, х. Большой Мишкин	отсутствует	НГ-8, фид. 807, КЛ-6 кВ (резерв)	–	–	–	–
			НС-2 подъем ул. Рабочая, 39-А, х. Большой Мишкин	отсутствует	НГ-8, фид. 808, КЛ-6 кВ (ТСН-2)	–	–	–	–
			НС-2 подъем ул. Рабочая, 39-А, х. Большой Мишкин	отсутствует	НГ-8, фид. 809, КЛ-6 кВ (ТСН-1)	–	–	–	–
35.	Филиал АО «СО ЕЭС» Ростовское РДУ	ул. Красноармейская, д. 192, г. Ростов-на-Дону, 344010	ВРУ-0,4 кВ	Акт согласования технологической и аварийной брони от 22.05.2015	ТП-3115 Л-5	Система аварийного освещения	2,50	–	–
						Система охранной сигнализации	2,50	–	–
						Видеопроекционный диспетчерский щит и управляющий сервер	3,30	–	–
						Стойки серверного зала	8,94	–	–
						Стойки АТС	3,00	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						Система кондиционирования технологических помещений	30,84	–	–
						ИТОГО по ТП 3115	51,08	–	–
			ВРУ-0,4 кВ	Акт согласования технологической и аварийной брони от 22.05.2015	ТП-726 Л-2	Система подпора воздуха и дымоудаления	6,25	–	–
						Система противопожарного водоснабжения	4,40	–	–
						Рабочие места диспетчерского пункта	3,30	–	–
						Стойки резервного серверного зала и узла связи	1,56	–	–
						Стойки узла связи	8,00	–	–
						Система кондиционирования воздуха	6,90	–	–
						Система пожарной сигнализации	1,00	–	–
						ИТОГО по ТП 726	31,41	–	–».

Начальник управления
документационного обеспечения
Правительства Ростовской области



Т.А. Родионченко