



ПРАВИТЕЛЬСТВО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12.04.2017 № 229

Об утверждении проекта зоны санитарной охраны водозаборного узла муниципального казенного предприятия сельского поселения Волжское муниципального района Сызранский Самарской области «Волжское», расположенного на территории поселка Новые Озерки сельского поселения Волжское Сызранского района Самарской области, и установлении границ и режима зоны санитарной охраны водозаборного узла муниципального казенного предприятия сельского поселения Волжское муниципального района Сызранский Самарской области «Волжское», расположенного на территории поселка Новые Озерки сельского поселения Волжское Сызранского района Самарской области (скважина № 4199)

В соответствии со статьёй 18 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», постановлением Правительства Самарской области от 21.04.2010 № 141 «О Порядке утверждения проектов округов и зон санитарной охраны водных объектов, используемых для питьевого, хозяйственно-бытового водоснабжения и в лечебных целях, и установления границ и режима зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения», положительным экспертным заключением по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы проектной документации от 19.01.2015 № 26-02/02, выданным филиалом федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Сызрани», санитарно-эпидемиологическим заключением Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты

007122

прав потребителей и благополучия человека по Самарской области от 16.02.2015 № 63.СЦ.04.000.Т.000140.02.15 Правительство Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить проект зоны санитарной охраны водозаборного узла муниципального казенного предприятия сельского поселения Волжское муниципального района Сызранский Самарской области «Волжское», расположенного на территории поселка Новые Озерки сельского поселения Волжское Сызранского района Самарской области.

2. Установить границы и режим зоны санитарной охраны водозаборного узла муниципального казенного предприятия сельского поселения Волжское муниципального района Сызранский Самарской области «Волжское», расположенного на территории поселка Новые Озерки сельского поселения Волжское Сызранского района Самарской области (скважина № 4199), согласно приложению к настоящему постановлению.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на министерство строительства Самарской области (Баландина).

4. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

И.о. первого
вице-губернатора –
председателя Правительства
Самарской области



С.С.Кандеев

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства
Самарской области
от 12.04.2014 № 229

Границы и режим зоны санитарной охраны водозаборного узла
муниципального казенного предприятия сельского поселения Волжское
муниципального района Сызранский Самарской области «Волжское»,
расположенного на территории поселка Новые Озерки сельского
поселения Волжское Сызранского района Самарской области
(скважина № 4199)

1. Границы первого пояса (строгого режима) зоны санитарной охраны

1.1. Границы первого пояса (строгого режима) зоны санитарной охраны (далее – ЗСО) устанавливаются в соответствии с пунктом 2.2.1.1 Санитарных правил и норм «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения. СанПиН 2.1.4.1110-02», введенных в действие постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 14.03.2002 № 10 (далее – СанПиН 2.1.4.1110-02), в радиусе 30 м от устья скважины.

1.2. Режим и мероприятия по улучшению санитарного состояния территории ЗСО и предупреждению загрязнения источника (далее – режим и мероприятия) устанавливаются в соответствии с пунктом 3.2.1 СанПиН 2.1.4.1110-02 и Сводом правил «СП 31.13330.2012. Свод правил. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*», утвержденным приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 29.12.2011 № 635/14 (далее – СП 31.13330.2012), и выполняются органами коммунального хозяйства или владельцем водозабора.

В соответствии с СП 31.13330.2012 на площадке водозаборных сооружений следует предусмотреть устройство технических средств охраны.

2. Границы второго пояса (пояса ограничений) ЗСО

2.1. Границы второго пояса (пояса ограничений) ЗСО устанавливаются с учётом природных, климатических и гидрогеологических условий от устья скважины:

вверх по потоку подземных вод (в северном направлении) на расстоянии 93,2 м;

вниз по потоку подземных вод (в южном направлении) на расстоянии 30 м;

шириной (в западном и восточном направлениях) по 72,8 м.

2.2. Режим и мероприятия устанавливаются в соответствии с пунктами 3.2.2, 3.2.3 СанПиН 2.1.4.1110-02 и СП 31.13330.2012 и выполняются владельцами объектов, оказывающих (или могущих оказать) отрицательное влияние на качество воды источников водоснабжения.

3. Границы третьего пояса (пояса ограничений) ЗСО

3.1. Границы третьего пояса (пояса ограничений) ЗСО устанавливаются с учётом природных, климатических и гидрогеологических условий от устья скважины:

вверх по потоку подземных вод (в северном направлении) на расстоянии 466 м;

вниз по потоку подземных вод (в южном направлении) на расстоянии 46,6 м;

шириной (в западном и восточном направлениях) по 363,9 м.

3.2. Режим и мероприятия устанавливаются в соответствии с пунктом 3.2.2 СанПиН 2.1.4.1110-02 и СП 31.13330.2012 и выполняются владельцами объектов, оказывающих (или могущих оказать) отрицательное влияние на качество воды источников водоснабжения.