



**МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА  
И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА  
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**П Р И К А З**

от 22.04.2019 № 137

г. Саратов

**Об установлении зон санитарной  
охраны подземного источника питьевого  
и хозяйственно-бытового водоснабжения  
загородного клуба «Роджер» в г. Энгельсе  
Саратовской области**

В соответствии со статьей 18 Федерального закона от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», Положением о министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства Саратовской области, утвержденным постановлением Правительства Саратовской области от 14 мая 2005 года № 168-П, на основании положительного санитарно-эпидемиологического заключения Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Саратовской области от 22 февраля 2019 года № 64.ЭЦ.03.000.Т.000002.02.19 о соответствии проекта санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам

**П Р И К А З Ы В А Ю:**

Установить зоны санитарной охраны подземного источника питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения загородного клуба «Роджер» в г. Энгельсе Саратовской области согласно приложениям № 1 и № 2 к настоящему приказу.

1. Направить копию настоящего приказа в администрацию Энгельсского муниципального района с предложением о внесении изменений в документы территориального планирования.

2. Начальнику отдела развития коммунальной инфраструктуры управления жилищно-коммунального хозяйства Малянову В.В. обеспечить направление копии настоящего приказа:

в министерство информации и печати Саратовской области - не позднее одного рабочего дня после его принятия (подписания);

в Волжскую межрегиональную природоохранную прокуратуру - в течение трех рабочих дней со дня его подписания;

в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Саратовской области - в семидневный срок после дня его официального опубликования.

3. В соответствии с пунктом 1.3. Положения о порядке официального опубликования законов области, правовых актов Губернатора области, Правительства области и иных органов исполнительной власти области, утвержденного постановлением Правительства Саратовской области от 11 сентября 2014 года № 530-П, направить настоящий приказ в министерство информации и печати Саратовской области для опубликования.

4. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.

5. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.

И.о. заместителя министра



В.Б. Рамазанов

Приложение № 1 к приказу министерства  
строительства и жилищно-коммунального  
хозяйства Саратовской области  
от 14.07.2019 года № 137

**Границы зон санитарной охраны подземного источника питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения загородного клуба «Роджер» в г. Энгельсе Саратовской области (координаты – 52°28'03"СШ, 46°03'32"ВД).**

1. Границы первого пояса зоны санитарной охраны (далее - ЗСО) для скважины № 1 определены на расстоянии 7 м в северо-восточном направлении, 10 м в северо-западном направлении, 2,3 м юго-западном направлении, 8,3 м в юго-восточном направлении от устья скважины;

2. Границы второго пояса ЗСО для скважины № 1 определены на расстоянии 23,03 м во всех направлениях от устья скважины;

3. Границы третьего пояса ЗСО для скважины № 1 определены на расстоянии 220,1 м во всех направлениях от устья скважины.

**Ограничения использования земельных участков в границах зон санитарной охраны подземного источника питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения загородного клуба «Роджер» в г. Энгельсе Саратовской области**

1. На территории первого пояса ЗСО:

а) здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод на местные очистные сооружения. При отсутствии канализации должны устраиваться водонепроницаемые выгребы, расположенные в местах, исключающих загрязнение территории первого пояса ЗСО при вывозе нечистот;

б) должны быть обеспечено отведение поверхностных вод за пределы первого пояса.

в) запрещается:

- посадка высокоствольных деревьев;
- все виды строительства, за исключением реконструкции или расширения основных водопроводных сооружений;
- размещение жилых и общественных зданий, проживание людей, в том числе работающих на водопроводе;
- прокладка трубопроводов различного назначения, за исключением трубопроводов, обслуживающих водопроводные сооружения;
- применение для растений ядохимикатов и удобрений.

2. На территории второго пояса ЗСО:

а) надлежит выполнять следующие мероприятия:

- благоустраивать промышленные объекты и отдельные здания, с учетом предотвращения загрязнения подземных вод с поверхности, поддерживать организацию отвода загрязненных поверхностных сточных вод;

- тампонаж или восстановление всех старых, недействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин и шахтных колодцев, создающих опасность загрязнения используемого водоносного горизонта;

б) запрещается:

- загрязнение территорий нечистотами, мусором, навозом;
- размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей, шламохранилищ и других объектов, которые могут вызвать химические загрязнения источников водоснабжения;

- размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, земледельческих полей орошения, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других

объектов, которые могут вызвать микробные загрязнения источников водоснабжения;

- применение удобрений и ядохимикатов;

- закачка отработавших вод в подземные пласты, подземное складирование твердых отходов и разработка недр земли.

3. На территории третьего пояса ЗСО:

а) надлежит выполнять следующие мероприятия:

- осуществлять регулирование отведения территорий для промышленных объектов, а также возможных изменений технологии промышленных объектов, связанных с повышением степени опасности загрязнения источников водоснабжения сточными водами;

- тампонаж или восстановление всех старых, недействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин и шахтных колодцев, создающих опасность загрязнения используемого водоносного горизонта;

- регулирование бурения новых скважин.

б) запрещается:

- размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей, шламохранилищ и других объектов, которые могут вызвать химические загрязнения источников водоснабжения;

- закачка отработанных вод в подземные пласты, подземное складирование твердых отходов и разработка недр земли.

4. На территории первого, второго и третьего пояса надлежит проводить ежегодное обследование с составлением акта обследования.

5. На территории санитарно-защитной полосы водовода проводить ежеквартальную санитарную очистку территории на расстоянии 10 м по обе стороны от крайней линии водовода.