



МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА
И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

от 25 сентября 2019 г. № 360

г. Саратов

**Об установлении зон санитарной
охраны подземного источника питьевого
и хозяйственно-бытового водоснабжения
(3 скважины в пределах одной площадки),
расположенного юго-западнее г. Аркадак
Саратовской области**

В соответствии со статьей 18 Федерального закона от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», Положением о министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства Саратовской области, утвержденным постановлением Правительства Саратовской области от 14 мая 2005 года № 168-П, на основании положительного санитарно-эпидемиологического заключения Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Саратовской области от 27 июня 2019 года № 64.БЦ.04.000.Т.000010.06.19 о соответствии проекта санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам **ПРИКАЗЫВАЮ:**

1. Установить зоны санитарной охраны подземного источника питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения (3 скважины в пределах одной площадки), расположенного юго-западнее г. Аркадак Саратовской области согласно приложениям № 1 и № 2 к настоящему приказу.

2. Направить копию настоящего приказа в администрацию Аркадакского муниципального района с предложением о внесении изменений в документы территориального планирования.

3. Начальнику отдела развития коммунальной инфраструктуры управления жилищно-коммунального хозяйства Малянову В.В. обеспечить направление копии настоящего приказа:

в министерство информации и печати Саратовской области - не позднее одного рабочего дня после его принятия (подписания);

в Волжскую межрегиональную природоохранную прокуратуру - в течение трех рабочих дней со дня его подписания;

в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Саратовской области - в семидневный срок после дня его официального опубликования.

4. В соответствии с пунктом 1.3. Положения о порядке официального опубликования законов области, правовых актов Губернатора области, Правительства области и иных органов исполнительной власти области, утвержденного постановлением Правительства Саратовской области от 11 сентября 2014 года № 530-П, направить настоящий приказ в министерство информации и печати Саратовской области для опубликования.

5. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.

6. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.

И.о. заместителя министра


А.Н. Мышев

Приложение № 1 к приказу министерства
строительства и жилищно-коммунального
хозяйства Саратовской области
от 25.06.2015 года № 360

Границы зон санитарной охраны подземного источника питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения г. Аркадак Саратовской области, состоящего из трех водозаборных скважин № 4а/06, 1а/06, б/н/2004 (координаты $-51^{\circ}55'31''$ СШ, $43^{\circ}28'00''$ ВД)

1. Границы единой зоны первого пояса зоны санитарной охраны (далее - ЗСО):

для скважины № 4а/06 определены на расстоянии 7 м в северном направлении, 143 м в восточном направлении, 105 м в южном направлении и 7 м в западном направлении от устья скважины;

для скважины № 1а/06 определены на расстоянии 14 м в северном направлении, 41 м в восточном направлении, 126 м в южном направлении и 111 м в западном направлении от устья скважины;

для скважины № б/н/2004 определены на расстоянии 106 м в северном направлении, 25 м в восточном направлении, 30 м в южном направлении и 87 м в западном направлении от устья скважины;

2. Границы второго пояса ЗСО:

для скважины № 4а/06 определены на расстоянии 76,3 м во всех направлениях от устья скважины;

для скважины № 1а/06 определены на расстоянии 76,3 м во всех направлениях от устья скважины;

для скважины № б/н/2004 определены на расстоянии 76,3 м во всех направлениях от устья скважины;

3. Границы третьего пояса ЗСО:

для скважины № 4а/06 определены на расстоянии 515,7 м во всех направлениях от устья скважины;

для скважины № 1а/06 определены на расстоянии 515,7 м во всех направлениях от устья скважины;

для скважины № б/н/2004 определены на расстоянии 515,7 м во всех направлениях от устья скважины.

Ограничения использования земельных участков в границах зон санитарной охраны подземного источника питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения (3 скважины в пределах одной площадки), расположенного юго-западнее г. Аркадак Саратовской области

1. На территории первого пояса ЗСО:

а) здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод на местные очистные сооружения. При отсутствии канализации должны устраиваться водонепроницаемые выгребы, расположенные в местах, исключающих загрязнение территории первого пояса ЗСО при вывозе нечистот,

б) должны быть обеспечено отведение поверхностных вод за пределы первого пояса.

в) запрещается:

посадка высокоствольных деревьев;

все виды строительства, за исключением реконструкции или расширения основных водопроводных сооружений;

размещение жилых и общественных зданий, проживание людей, в том числе работающих на водопроводе;

прокладка трубопроводов различного назначения, за исключением трубопроводов, обслуживающих водопроводные сооружения;

применение ядохимикатов и удобрений.

2. На территории второго пояса ЗСО:

а) надлежит выполнять следующие мероприятия:

благоустраивать промышленные объекты и отдельные здания, с учетом предотвращения загрязнения подземных вод с поверхности, поддерживать организацию отвода загрязненных поверхностных сточных вод;

тампонаж или восстановление всех старых, недействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин и шахтных колодцев, создающих опасность загрязнения используемого водоносного горизонта;

б) запрещается:

загрязнение территорий нечистотами, мусором, навозом;

размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей, шламохранилищ и других объектов, которые могут вызвать химические загрязнения источников водоснабжения;

размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, земледельческих полей орошения, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других

объектов, которые могут вызвать микробные загрязнения источников водоснабжения;

применение удобрений и ядохимикатов;

закачка отработавших вод в подземные пласты, подземное складирование твердых отходов и разработка недр земли.

3. На территории третьего пояса ЗСО:

а) надлежит выполнять следующие мероприятия:

осуществлять регулирование отведения территорий для промышленных объектов, а также возможных изменений технологии промышленных объектов, связанных с повышением степени опасности загрязнения источников водоснабжения сточными водами;

тампонаж или восстановление всех старых, недействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин и шахтных колодцев, создающих опасность загрязнения используемого водоносного горизонта;

регулирование бурения новых скважин.

б) запрещается:

размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей, шламохранилищ и других объектов, которые могут вызвать химические загрязнения источников водоснабжения;


закачка отработанных вод в подземные пласты, подземное складирование твердых отходов и разработка недр земли.

4. На территории второго и третьего пояса надлежит проводить ежегодное обследование с составлением акта обследования.

Лист согласования к приказу министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства области «Об установлении зон санитарной охраны подземного источника питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения (3 скважины в пределах одной площадки), расположенного юго-западнее г. Аркадак Саратовской области»

«21» августа 2019 года

СОГЛАСОВАНО:

- | | | | |
|------------------------------|---|---|----------------|
| 1. _____
(дата) | Начальник отдела
правовой и
кадровой работы | 
_____ | И.Н. Родимцева |
| 2. _____
(дата) | Начальник отдела
организационной
работы | 
_____ | Ж.М. Рахметова |
| 3. _____
(дата) | Начальник
управления
жилищно-
коммунального
хозяйства | 
_____ | М.А. Цыганова |
| 4. <u>21.08.19</u>
(дата) | Начальник отдела
развития
коммунальной
инфраструктуры | 
_____ | В.В. Малянов |

Исп.: Лаврентьева Евгения Викторовна
27 14 20

