



МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА
И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

от 11.04.2020 № 77

г. Саратов

**Об установлении зон санитарной
охраны подземного источника питьевого
и хозяйственно-бытового водоснабжения
пос. Полеводинский и пос. Тамбовский в
Духовницком районе Саратовской области**

В соответствии со статьей 18 Федерального закона от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», Положением о министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства Саратовской области, утвержденным постановлением Правительства Саратовской области от 14 мая 2005 года № 168-П, из основания положительного санитарно-эпидемиологического заключения Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Саратовской области от 09 апреля 2018 года № 64.БЦ.01.000.Т.000027.04.18 о соответствия проекта санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Установить зоны санитарной охраны подземного источника питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения пос. Полеводинский и пос. Тамбовский в Духовницком районе Саратовской области согласно приложениям № 1 и № 2 к настоящему приказу.

2. Направить копию настоящего приказа в администрацию Духовницкого муниципального района с предложением о внесении изменений в документы территориального планирования.

3. Консультанту отдела развития коммунальной инфраструктуры управления жилищно-коммунального хозяйства Лаврентьевой Е.В. обеспечить направление копии настоящего приказа:

в министерство информации и печати Саратовской области - не позднее одного рабочего дня после его принятия (подписания);

в Волжскую межрегиональную природоохранную прокуратуру - в течение трех рабочих дней со дня его подписания;


в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Саратовской области - в семидневный срок после дня его официального опубликования.

4. В соответствии с пунктом 1.3. Положения о порядке официального опубликования законов области, правовых актов Губернатора области, Правительства области и иных органов исполнительной власти области, утвержденного постановлением Правительства Саратовской области от 11 сентября 2014 года № 530-П, направить настоящий приказ в министерство информации и печати Саратовской области для опубликования.

5. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.

6. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Заместитель министра



А.Н. Мышев

Приложение № 1 к приказу министерства
строительства и жилищно-коммунального
хозяйства Саратовской области
от 10.01.2010 года № 77

**Границы зон санитарной охраны подземного источника питьевого и
хозяйственно-бытового водоснабжения пос. Полеводинский и
пос. Тамбовский в Духовницком районе Саратовской области,
скважина № 1 пос. Тамбовский (координаты – 52°17'34,5''СШ,
48°22'49,4''ВД), скважина № 1 пос. Полеводинский
(координаты – 52°08'23''СШ, 48°28'18,41''ВД), скважина № 2
пос. Полеводинский (координаты – 52°15'06''СШ, 48°28'42''ВД),
скважина № 3 пос. Полеводинский (координаты – 52°15'07''СШ,
48°28'41,5''ВД)**

1. Границы первого пояса зоны санитарной охраны (далее - ЗСО):
для скважины № 1 пос. Тамбовский определены на расстоянии 7 м во
всех направлениях от устья скважины;
для скважины № 1 пос. Полеводинский определены на расстоянии 10 м
во всех направлениях от устья скважины;
для скважины № 2 пос. Полеводинский определены на расстоянии 7 м
во всех направлениях от устья скважины;
для скважины № 3 пос. Полеводинский определены на расстоянии 7 м
в северном, западном, восточном направлениях и 6 м в южном направлении
от устья скважины.

2. Границы второго пояса ЗСО:
для скважины № 1 пос. Тамбовский определены на расстоянии
21,3 м во всех направлениях от устья скважины;
для скважины № 1 пос. Полеводинский определены на расстоянии
21,3 м во всех направлениях от устья скважины;
для скважины № 2 пос. Полеводинский определены на расстоянии
21,3 м во всех направлениях от устья скважины;
для скважины № 3 пос. Полеводинский определены на расстоянии
21,3 м во всех направлениях от устья скважины.

3. Границы третьего пояса ЗСО:
для скважины № 1 пос. Тамбовский определены на расстоянии 203,8 м
во всех направлениях от устья скважины;
для скважины № 1 пос. Полеводинский определены на расстоянии
203,8 м во всех направлениях от устья скважины;
для скважины № 2 пос. Полеводинский определены на расстоянии
203,8 м во всех направлениях от устья скважины;
для скважины № 3 пос. Полеводинский определены на расстоянии
203,8 м во всех направлениях от устья скважины.

Приложение № 2 к приказу министерства
строительства и жилищно-коммунального
хозяйства Саратовской области
от 11.01.2010 года № 77

**Ограничения использования земельных участков в границах зон
санитарной охраны подземного источника питьевого и хозяйственно-
бытового водоснабжения пос. Полеводинский и
пос. Тамбовский в Духовницком районе Саратовской области**

1. На территории первого пояса ЗСО:

а) здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод на местные очистные сооружения. При отсутствии канализации должны устраиваться водонепроницаемые выгребы, расположенные в местах, исключающих загрязнение территории первого пояса ЗСО при вывозе нечистот,

б) должны быть обеспечено отведение поверхностных вод за пределы первого пояса.

в) запрещается:

посадка высокоствольных деревьев;

все виды строительства, за исключением реконструкции или расширения основных водопроводных сооружений;

размещение жилых и общественных зданий, проживание людей, в том числе работающих на водопроводе;

прокладка трубопроводов различного назначения, за исключением трубопроводов, обслуживающих водопроводные сооружения;

применение ядохимикатов и удобрений.

2. На территории второго пояса ЗСО:

а) надлежит выполнять следующие мероприятия:

благоустраивать промышленные объекты и отдельные здания, с учетом предотвращения загрязнения подземных вод с поверхности, поддерживать организацию отвода загрязненных поверхностных сточных вод;

тампонаж или восстановление всех старых, недействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин и шахтных колодцев, создающих опасность загрязнения используемого водоносного горизонта;

б) запрещается:

загрязнение территорий нечистотами, мусором, навозом;

размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей, шламохранилищ и других объектов, которые могут вызвать химические загрязнения источников водоснабжения;

размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, земледельческих полей орошения, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других

объектов, которые могут вызвать микробные загрязнения источников водоснабжения;
применение удобрений и ядохимикатов;
закачка отработанных вод в подземные пласты, подземное складирование твердых отходов и разработка недр земли.

3. На территории третьего пояса ЗСО:

а) надлежит выполнять следующие мероприятия:

осуществлять регулирование отведения территорий для промышленных объектов, а также возможных изменений технологии промышленных объектов, связанных с повышением степени опасности загрязнения источников водоснабжения сточными водами;

тампонаж или восстановление всех старых, недействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин и шахтных колодцев, создающих опасность загрязнения используемого водоносного горизонта;

регулирование бурения новых скважин.

б) запрещается:

размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей, шламохранилищ и других объектов, которые могут вызвать химические загрязнения источников водоснабжения;

закачка отработанных вод в подземные пласты, подземное складирование твердых отходов и разработка недр земли.

4. На территории второго и третьего пояса надлежит проводить ежегодное обследование с составлением акта обследования.