



**МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА
И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 04.06.2022 г. № 480-р

г. Саратов

Об утверждении нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, нормативов удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии на 2023 год

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Положением о министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства Саратовской области, утвержденным постановлением Правительства области от 14 мая 2005 года № 168-П «Вопросы министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Саратовской области», на основании протокола № 4 заседания Межведомственной комиссии при министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства Саратовской области от 1 июня 2022 года:

1. Утвердить и ввести в действие нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии на 2023 год согласно приложению № 1.

2. Утвердить и ввести в действие нормативы удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии на 2023 год согласно приложению № 2.

3. Консультанту отдела развития коммунальной инфраструктуры Лаврентьевой Е.В. обеспечить направление копии настоящего распоряжения:

- в министерство информации и печати Саратовской области – не позднее одного рабочего дня после его принятия (подписания);

- в прокуратуру Саратовской области – в течение трех рабочих дней со дня его подписания;

- в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Саратовской области – в семидневный срок после его официального опубликования.

4. В соответствии с пунктом 1.3 Положения о порядке официального опубликования законов области, правовых актов Губернатора области, Правительства области и иных органов исполнительной власти области, утвержденного постановлением Правительства Саратовской области от 11 сентября 2014 года № 530-П, направить настоящее распоряжение в министерство информации и печати Саратовской области для опубликования.

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Министр

П.В. Мигачёв

Приложение № 1
к распоряжению министерства
строительства и жилищно-
коммунального хозяйства
Саратовской области
от 01.06 2022 года № 4802-р

**Нормативы
технологических потерь при передаче тепловой энергии
на 2023 год**

№ п/п	Организация	Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии на 2023 год			
		Потери и затраты теплоносителей, пар (т), вода (м³)	Потери тепловой энергии, Гкал	Расход электроэнергии, тыс. кВт·ч	% от планируемого отпуска тепла
Теплоноситель-вода					
1	Федеральное государственное казенное учреждение комбинат «Волжанка» Управления Федерального агентства по государственным резервам по Приволжскому федеральному округу	7,61	15,863	-	2,56
2	Муниципальное унитарное предприятие «Коммунальный сервис» Александрово-Гайского муниципального района Саратовской области <i>1-й материальный комплекс(население)</i>	1348,05	1257,981	-	9,88
3	Муниципальное унитарное предприятие «Коммунальный сервис» Александрово-Гайского муниципального района Саратовской области <i>2-й материальный комплекс (бюджетные потребители)</i>	439,4	880,069	-	7,18

Приложение № 2
к распоряжению министерства
строительства и жилищно-
коммунального хозяйства
Саратовской области
от 04.06. 2022 года № 480-р

**Нормативы
удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии
на 2023 год**

№ п/п	Организация	Норматив удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии от котельных на 2023 год, <i>*Справочно: удельный расход топлива на отпущенную тепловую энергию кг.т./Гкал</i>
1	Федеральное государственное казенное учреждение комбинат «Волжанка» Управления Федерального агентства по государственным резервам по Приволжскому федеральному округу	157,15 * 159,61
2	Муниципальное унитарное предприятие «Коммунальный сервис» Александрово- Гайского муниципального района Саратовской области <i>1-й материальный комплекс(население)</i>	157,09 * 157,68
3	Муниципальное унитарное предприятие «Коммунальный сервис» Александрово- Гайского муниципального района Саратовской области <i>2-й материальный комплекс (бюджетные потребители)</i>	160,83 * 161,41