



**МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА
И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

П Р И К А З

от 28 июня 2022 г., № 163

г. Саратов

**Об установлении зон санитарной
охраны водозабора станции Тарханы
Саратовской области**

В соответствии со статьей 18 Федерального закона от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», Положением о министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства Саратовской области, утвержденным постановлением Правительства Саратовской области от 14 мая 2005 года № 168-П, на основании положительного санитарно-эпидемиологического заключения Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Саратовской области от 20 сентября 2022 года № 64.01.04.000.Т.001292.09.19 о соответствии проекта санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Установить зоны санитарной охраны источника питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения и водопроводных сооружений для станции Тарханы Саратовской области, согласно приложениям № 1 и № 2 к настоящему приказу (далее - ЗСО).

2. Направить копию настоящего приказа в администрацию муниципального образования «Город Саратов» с предложением о внесении изменений в документы территориального планирования.

3. Консультанту отдела развития коммунальной инфраструктуры управления жилищно-коммунального хозяйства Лаврентьевой Е.В. обеспечить направление копии настоящего приказа:

в министерство информации и печати Саратовской области - не позднее одного рабочего дня после его принятия (подписания);

в Волжскую межрегиональную природоохранную прокуратуру - в течение трех рабочих дней со дня его подписания;

в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Саратовской области - в семидневный срок после дня его официального опубликования.

4. В соответствии с пунктом 1.3. Положения о порядке официального опубликования законов области, правовых актов Губернатора области, Правительства области и иных органов исполнительной власти области, утвержденного постановлением Правительства Саратовской области от 11 сентября 2014 года № 530-П, направить настоящий приказ в министерство информации и печати Саратовской области для опубликования.

5. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.

6. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Заместитель министра



А.Н. Мышев

**Границы зон санитарной охраны водозабора станции Тарханы
Саратовской области,
водозабор ст. Тарханы (координаты – 51,827991°СШ, 46.206284° ВД)**

Водозабор линейный, состоит из 4 скважин и 3 х шахтных колодцев.

1. Граница первого пояса ЗСО для линейного водозабора представляет собой неправильный прямоугольник, размеры которого определяются длиной водозабора-106 м и расстоянием I пояса ЗСО от крайних скважин - 50м.

2. Границы второго пояса ЗСО водозабора:

535 - длинна ЗСО вверх по потоку

225 м - длинна ЗСО вниз по потоку

210 м - ширина ЗСО.

3. Границы третьего пояса ЗСО водозабора:

12535: м - длинна ЗСО вверх по потоку

225 м - длинна ЗСО вниз по потоку

210 м ширина ЗСО.

В связи с тем, что водозабор инфильтрационного типа и имеется гидрологическая связь с р. Чардым, определена ЗСО для реки.

4. Граница первого пояса ЗСО для поверхностного источника (водозабор из р. Чардым):

Вверх по течению - 200 м от водозабора

Вниз по течению - 100 м от водозабора;

По прилегающему к водозабору берегу - 100 м от линии уреза воды;

В направлении к противоположному от водозабора вся акватория и противоположный берег шириной 50 м от линии уреза воды.

5. Границы второго пояса ЗСО для поверхностного источника (водозабор из р. Чардым):

Вверх по течению - 21,6 км

Вниз по течению - 250 м

Боковые границы - 1000 м.

6. Границы третьего пояса ЗСО для поверхностного источника
(водозабор из р. Чардым):
Вверх по течению - 21,6 км
Вниз по течению - 250 м
Боковые границы - 5 км.

.

**Ограничения использования земельных участков в границах зон
санитарной охраны водозабора станции Тарханы
Саратовской области**

1. На территории первого пояса зон санитарной охраны (далее ЗСО) запрещается:

1.1. спуск любых сточных вод, в том числе сточных вод водного транспорта;

1.2. купание, стирка белья, водопой скота и другие виды водопользования, оказывающие влияние на качество воды;

1.3. посадка высокоствольных деревьев;

1.4. все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения;

1.5. размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий;

1.6. проживание людей;

1.7. применение ядохимикатов и удобрений.

2. На территории второго и третьего поясов ЗСО запрещается:

2.1. размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, объектов, обуславливающих опасность химического загрязнения;

2.2. размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обуславливающих опасность микробного загрязнения подземных вод;

2.3. нерегулируемое отведение территории для нового строительства жилых, промышленных и сельскохозяйственных объектов, а также несогласованные изменения технологий действующих предприятий, связанных с повышением степени опасности загрязнения сточными водами источника водоснабжения;

2.4. все работы, в том числе добыча песка, гравия, донноуглубительные в пределах акватории ЗСО без согласования с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора и без обоснования гидрологическими расчетами отсутствия ухудшения качества воды в створе водозабора;

2.5. использование химических методов борьбы с эвтрофикацией водоемов при условии применения препаратов, не имеющих положительное санитарно-эпидемиологическое заключение государственной санитарно-эпидемиологической службы РФ,

2.6. сброс фановых и подсланевых вод и твердых отходов судов в акватории источника водоснабжения;

2.7. сброс промышленных, сельскохозяйственных, городских и ливневых сточных вод, содержание в которых химических веществ и микроорганизмов превышает установленные санитарными правилами гигиенические нормативы качества воды;

2.8. использование источника водоснабжения в пределах второго пояса ЗСО для купания, туризма, водного спорта и рыбной ловли, если не соблюдены гигиенические требования к охране поверхностных вод, а также гигиенических требований к зонам рекреации водных объектов.

3. В пределах санитарно-защитной полосы водоводов запрещается:

3.1. наличие источников загрязнения почвы;

3.2. организация свалок, полей ассенизации, полей фильтрации, полей орошения, кладбищ, скотомогильников.