



**МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА
И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

П Р И К А З

от 19.10.2023 № 500

г. Саратов

**Об установлении зон санитарной охраны
подземных источников питьевого и
хозяйственно-бытового водоснабжения
ГАУ СО СОУ «Ударник» (3 скважины)
в с. Шумейка Энгельсского района
Саратовской области**

В соответствии со статьей 18 Федерального закона от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», Положением о министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства Саратовской области, утвержденным постановлением Правительства Саратовской области от 14 мая 2005 года № 168-П, на основании положительного санитарно-эпидемиологического заключения Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Саратовской области от 21 августа 2023 года № 64.01.04.000.Т.000791.08.23 о соответствии проекта санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Установить зоны санитарной охраны подземных источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения ГАУ СО СОУ «Ударник» (3 скважины) в с. Шумейка Энгельсского района Саратовской области, кадастровый номер земельного участка - 64:38:203705:533, согласно приложениям № 1 и № 2 к настоящему приказу.

2. Направить копию настоящего приказа в администрацию Энгельсского муниципального района.

3. Начальнику отдела развития коммунальной инфраструктуры управления жилищно-коммунального хозяйства Фарфилову В.В. обеспечить направление копии настоящего приказа:

в Волжскую межрегиональную природоохранную прокуратуру - в течение трех рабочих дней со дня его подписания;

в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Саратовской области - в семидневный срок после дня его официального опубликования.

4. В соответствии с пунктом 1.3. Положения о порядке официального опубликования законов области, правовых актов Губернатора области, Правительства области и иных органов исполнительной власти области, утвержденного постановлением Правительства Саратовской области от 11 сентября 2014 года № 530-П, направить настоящий приказ в министерство информации и массовых коммуникаций Саратовской области для опубликования.

5. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.

6. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Министр



С.А. Соколов

**Границы зон санитарной охраны подземных
источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения
ГАУ СО СОУ «Ударник» (3 скважины) в с. Шумейка Энгельсского
района Саратовской области,**

скважина № 312/88 (координаты – 51°33'2,5346''СШ, 46°15'8,3798''ВД)

скважина № 162/90 (координаты – 51°33'2,8046''СШ, 46°15'11,2098''ВД)

скважина № 1(3) (координаты – 51°33'3,7046''СШ, 46°15'10,0098''ВД)

1. Границы первого пояса зоны санитарной охраны (далее - ЗСО):
для скважины № 312/88 определены на расстоянии 26,0 м в южном,
16,7 м в западном, 57,7 м в северном и 32,0 м в восточном направлениях от
устья скважины;

для скважины № 162/90 определены на расстоянии 28,8 м в южном,
49,2 м в западном, 54,9 м в северном и 11,0 м в восточном направлениях от
устья скважины;

для скважины № 1 (3) определены на расстоянии 64,2 м в южном, 45,55
м в западном, 19,5 м в северном и 9,15 м в восточном направлениях от устья
скважины.

2. Границы второго пояса ЗСО:
для скважины № 312/88 определены на расстоянии
20 м во всех направлениях от устья скважины;

для скважины № 162/90 определены на расстоянии
30 м во всех направлениях от устья скважины;

для скважины № 1 (3) определены на расстоянии
33 м во всех направлениях от устья скважины.

3. Границы третьего пояса ЗСО:
для скважины № 312/88 определены на расстоянии
133 м во всех направлениях от устья скважины;

для скважины № 162/90 определены на расстоянии
205 м во всех направлениях от устья скважины;

для скважины № 1 (3) определены на расстоянии
225 м во всех направлениях от устья скважины.

**Ограничения использования земельных участков в границах зон
санитарной охраны подземных источников питьевого и хозяйственно-
бытового водоснабжения ГАУ СО СОУ «Ударник» (3 скважины)
в с. Шумейка Энгельсского района Саратовской области**

1. На территории первого пояса ЗСО:

а) здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод на местные очистные сооружения. При отсутствии канализации должны устраиваться водонепроницаемые выгребы, расположенные в местах, исключающих загрязнение территории первого пояса ЗСО при вывозе нечистот,

б) должны быть обеспечено отведение поверхностных вод за пределы первого пояса.

в) запрещается:

посадка высокоствольных деревьев;

все виды строительства, за исключением реконструкции или расширения основных водопроводных сооружений;

размещение жилых и общественных зданий, проживание людей, в том числе работающих на водопроводе;

прокладка трубопроводов различного назначения, за исключением трубопроводов, обслуживающих водопроводные сооружения;

применение ядохимикатов и удобрений.

2. На территории второго пояса ЗСО:

а) надлежит выполнять следующие мероприятия:

благоустраивать промышленные объекты и отдельные здания, с учетом предотвращения загрязнения подземных вод с поверхности, поддерживать организацию отвода загрязненных поверхностных сточных вод;

тампоаж или восстановление всех старых, недействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин и шахтных колодцев, создающих опасность загрязнения используемого водоносного горизонта;

б) запрещается:

загрязнение территорий нечистотами, мусором, навозом;

размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей, шламохранилищ и других объектов, которые могут вызвать химические загрязнения источников водоснабжения;

размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, земледельческих полей орошения, навозохранилищ, силосных

траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, которые могут вызвать микробные загрязнения источников водоснабжения;

применение удобрений и ядохимикатов;

закачка отработавших вод в подземные пласты, подземное складирование твердых отходов и разработка недр земли.

3. На территории третьего пояса ЗСО:

а) надлежит выполнять следующие мероприятия:

осуществлять регулирование отведения территорий для промышленных объектов, а также возможных изменений технологии промышленных объектов, связанных с повышением степени опасности загрязнения источников водоснабжения сточными водами;

тампонаж или восстановление всех старых, недействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин и шахтных колодцев, создающих опасность загрязнения используемого водоносного горизонта;

регулирование бурения новых скважин.

б) запрещается:

размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей, шламохранилищ и других объектов, которые могут вызвать химические загрязнения источников водоснабжения;

закачка отработанных вод в подземные пласты, подземное складирование твердых отходов и разработка недр земли.

4. На территории второго и третьего пояса надлежит проводить ежегодное обследование с составлением акта обследования.